



	mesures corrigées à 11% d'O ₂ -IC 95%								Flux massique										Process
Paramètre	CO	COT	HCL	SO ₂	POUSSIÈRES	NOx	NH ₃	CO ₂	Hg	CO	COT	HCL	SO ₂	POUSSIÈRES	NOx	NH ₃	Res1	Hg	T2S
Unité	mg/m ³	mg/Nm ³	mg/Nm ³	mg/Nm ³	mg/Nm ³	mg/Nm ³	mg/Nm ³	-	µg/Nm ³	kg/h	kg/h	kg/h	kg/h	kg/h	kg/h	kg/h	-	g/h	°C
VLE 30 min	20	60	200	30	400	30	0												
VLE max	100	20		150															
VLE jour	45	9	9	40	5	80	30	0		86,00	17,00	17,00	77,00	10,00	154,00	48,00	0,00	0,00	
Seuils min																			850
00:30	2,02	0,36	5,05	6,02	0,02	53,17	0,19	7,02	0,03	0,09	0,02	0,23	0,28	0,00	2,46	0,01	6,87	0,0013	1115
01:00	3,14	0,34	5,63	11,12	0,03	53,54	0,21	7,12	0,03	0,15	0,02	0,26	0,52	0,00	2,49	0,01	6,98	0,0016	1124
01:30	2,48	0,31	5,82	9,30	0,01	53,79	0,18	7,21	0,04	0,12	0,01	0,28	0,44	0,00	2,54	0,01	7,08	0,0017	1124
02:00	1,67	0,31	5,45	9,81	0,03	54,23	0,18	7,19	0,04	0,08	0,01	0,26	0,46	0,00	2,55	0,01	7,05	0,0017	1129
02:30	2,88	0,33	5,04	7,49	0,04	52,99	0,15	6,98	0,03	0,13	0,02	0,23	0,34	0,00	2,43	0,01	6,81	0,0013	1113
03:00	2,79	0,31	5,34	9,36	0,02	52,13	0,18	7,02	0,03	0,13	0,01	0,24	0,43	0,00	2,39	0,01	6,84	0,0016	1112
03:30	1,55	0,32	6,37	9,88	0,01	51,73	0,18	6,94	0,04	0,07	0,01	0,28	0,44	0,00	2,31	0,01	6,61	0,0016	1108
04:00	1,51	0,32	5,27	10,13	0,03	55,33	0,16	7,14	0,04	0,07	0,01	0,24	0,45	0,00	2,47	0,01	6,68	0,0016	1120
04:30	0,88	0,30	5,25	9,99	0,03	52,16	0,16	7,16	0,03	0,04	0,01	0,24	0,45	0,00	2,34	0,01	6,70	0,0013	1130
05:00	2,20	0,28	5,86	11,25	0,02	58,56	0,22	4,78	0,03	0,10	0,01	0,26	0,50	0,00	2,61	0,01	4,53	0,0015	1133
05:30	3,37	0,29	5,17	8,68	0,02	63,19	0,26	3,29	0,04	0,14	0,01	0,22	0,37	0,00	2,66	0,01	3,10	0,0016	1123
06:00	3,37	0,29	4,47	8,23	0,02	60,16	0,33	3,18	0,04	0,14	0,01	0,19	0,34	0,00	2,51	0,01	3,08	0,0016	1139
06:30	2,27	0,28	5,34	9,25	0,02	64,14	0,30	2,74	0,03	0,10	0,01	0,23	0,40	0,00	2,81	0,01	2,65	0,0013	1127
07:00	1,60	0,32	5,62	6,11	0,02	53,60	0,25	7,05	0,03	0,07	0,01	0,26	0,28	0,00	2,49	0,01	6,91	0,0016	1129
07:30	1,10	0,31	5,42	7,53	0,03	53,00	0,24	7,01	0,04	0,05	0,01	0,25	0,35	0,00	2,46	0,01	6,87	0,0016	1106
08:00	1,58	0,31	5,31	6,30	0,03	52,75	0,28	7,01	0,03	0,07	0,01	0,25	0,29	0,00	2,44	0,01	6,88	0,0016	1125
08:30	2,87	0,32	6,59	10,58	0,03	53,24	0,24	7,05	0,03	0,13	0,01	0,31	0,49	0,00	2,48	0,01	6,93	0,0013	1105
09:00	1,42	0,30	5,05	7,42	0,04	54,41	0,30	7,08	0,03	0,07	0,01	0,23	0,35	0,00	2,53	0,01	6,95	0,0015	1126
09:30	1,79	0,30	5,58	9,11	0,03	54,53	0,29	7,08	0,03	0,08	0,01	0,26	0,42	0,00	2,54	0,01	6,95	0,0016	1125
10:00	3,13	0,32	5,59	11,80	0,02	52,57	0,25	7,10	0,04	0,15	0,01	0,26	0,55	0,00	2,44	0,01	6,97	0,0016	1117
10:30	2,73	0,31	7,46	17,34	0,02	53,03	0,27	7,20	0,03	0,13	0,01	0,35	0,82	0,00	2,50	0,01	7,06	0,0013	1120
11:00	1,99	0,30	4,40	5,99	0,03	54,69	0,28	7,13	0,03	0,09	0,01	0,21	0,28	0,00	2,56	0,01	6,99	0,0016	1125
11:30	2,29	0,30	5,19	11,16	0,10	51,61	0,29	7,13	0,04	0,11	0,01	0,24	0,53	0,00	2,43	0,01	7,00	0,0017	1121
12:00	2,05	0,30	5,75	4,31	0,04	54,37	0,26	7,01	0,04	0,10	0,01	0,27	0,20	0,00	2,52	0,01	6,88	0,0017	1111
12:30	2,61	0,29	5,29	11,55	0,03	52,94	0,29	7,15	0,03	0,12	0,01	0,25	0,54	0,00	2,49	0,01	7,01	0,0014	1125
13:00	2,55	0,31	5,97	9,70	0,03	54,09	0,28	7,12	0,03	0,12	0,01	0,28	0,45	0,00	2,53	0,01	6,99	0,0016	1112
13:30	2,00	0,29	5,11	8,38	0,02	54,14	0,35	7,14	0,04	0,09	0,01	0,24	0,39	0,00	2,54	0,02	7,01	0,0018	1126
14:00	1,85	0,30	5,17	7,21	0,05	51,06	0,32	6,66	0,05	0,08	0,01	0,23	0,32	0,00	2,26	0,01	6,54	0,0023	1141
14:30	3,05	0,31	7,45	14,10	0,04	54,94	0,31	7,03	0,03	0,14	0,01	0,35	0,65	0,00	2,55	0,01	6,90	0,0014	1095
15:00	2,24	0,29	4,75	7,93	0,03	54,73	0,33	7,09	0,04	0,10	0,01	0,22	0,37	0,00	2,56	0,02	6,96	0,0017	1111
15:30	2,50	0,29	4,93	15,69	0,02	51,66	0,29	7,07	0,10	0,12	0,01	0,23	0,73	0,00	2,41	0,01	6,94	0,0049	1102
16:00	3,80	0,31	5,45	12,17	0,03	54,18	0,32	7,02	0,34	0,18	0,01	0,25	0,56	0,00	2,51	0,01	6,89	0,0158	1117
16:30	2,53	0,29	5,05	10,34	0,03	52,48	0,29	7,04	0,34	0,12	0,01	0,23	0,48	0,00	2,44	0,01	6,91	0,0158	1118
17:00	3,99	0,28	5,38	14,29	0,02	57,98	0,34	5,51	0,46	0,18	0,01	0,24	0,64	0,00	2,62	0,02	5,40	0,0207	1112
17:30	3,63	0,28	5,72	13,98	0,02	61,70	0,31	3,58	0,23	0,16	0,01	0,25	0,62	0,00	2,73	0,01	3,50	0,0102	1121
18:00	3,29	0,28	5,25	14,01	0,03	61,97	0,30	3,20	0,18	0,14	0,01	0,23	0,61	0,00	2,70	0,01	3,12	0,0079	1102
18:30	2,65	0,28	5,07	12,85	0,02	59,23	0,27	3,14	0,07	0,11	0,01	0,22	0,55	0,00	2,55	0,01	2,98	0,0032	1107
19:00	2,84	0,32	4,99	8,67	0,02	52,27	0,23	7,07	0,09	0,13	0,01	0,22	0,39	0,00	2,33	0,01	6,64	0,0039	1128
19:30	2,37	0,30	6,22	9,28	0,01	52,54	0,20	7,21	0,07	0,11	0,01	0,28	0,41	0,00	2,33	0,01	6,66	0,0031	1142
20:00	1,74	0,30	4,87	8,77	0,01	53,08	0,23	7,24	0,12	0,08	0,01	0,21	0,38	0,00	2,31	0,01	6,52	0,0051	1131
20:30	1,90	0,31	5,93	9,61	0,01	52,88	0,19	7,29	0,12	0,08	0,01	0,25	0,40	0,00	2,22	0,01	6,28	0,0049	1136
21:00	1,06	0,30	5,46	9,02	0,00	57,24	0,21	7,25	0,06	0,05	0,01	0,23	0,39	0,00	2,45	0,01	6,41	0,0027	1149
21:30	1,51	0,31	5,35	7,22	0,01	52,64	0,18	6,99	0,06	0,07	0,01	0,23	0,31	0,00	2,28	0,01	6,45	0,0025	1145
22:00	2,08	0,32	5,37	7,77	0,01	50,67	0,20	6,86	0,07	0,09	0,01	0,24	0,34	0,00	2,22	0,01	6,48	0,0030	1150
22:30	1,39	0,31	6,51	13,15	0,01	54,13	0,20	7,22	0,04	0,06	0,01	0,29	0,58	0,00	2,41	0,01	6,61	0,0016	1132
23:00	0,73	0,31	4,95	9,89	0,01	51,56	0,15	7,19	0,06	0,03	0,01	0,21	0,43	0,00	2,24	0,01	6,45	0,0028	1124
23:30	1,77	0,33	5,04	7,66	0,02	55,63	0,19	7,14	0,05	0,07	0,01	0,21	0,32	0,00	2,35	0,01	6,30	0,0023	1135
00:00	1,14	0,31	5,90	5,68	0,01	55,13	0,19	7,18	0,04	0,05	0,01	0,26	0,25	0,00	2,42	0,01	6,55	0,0016	1142
Min	0,73	0,28	4,40	4,31	0,00	50,67	0,15	2,74	0,03	0,03	0,01	0,19	0,20	0,00	2,22	0,01	2,65	0,0013	1095
Max	3,99	0,36	7,46	17,34	0,10	64,14	0,35	7,29	0,46	0,18	0,02	0,35	0,82	0,00	2,81	0,02	7,08	0,0207	1150
Moyenne	2,25	0,31	5,48	9,73	0,02	54,62	0,25	6,52	0,07	4,88	0,66	11,91	21,13	0,05	118,42	0,53	299,89	0,1589	1123
	CO	COT	HCL	SO ₂	POUSSIÈRES	NOx	NH ₃												

Synthèse des dépassements & indisponibilités	seuil	CO	COT	HCL	SO ₂	NOx	NH ₃	POUSSIÈRES	Hg	Global
Compt. dépassement VLE 10 et 30 journalier	/	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00		00:00		00:00
Compt. dépassement VLE 10 et 30 annuel	60 h	00:00	00:30	00:00	00:00	00:00		00:00		00:30
Compt. dépassement VLE 24hs journalier	/	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Compt. dépassement VLE 24hs annuel	/	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Nbr. dépassement VLE Flux journalier	/	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Nbr. dépassement VLE Flux annuel	/	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Compt. indisponibilité AMS journalier	/				00:00			00:00	00:00	
Compt. indisponibilité AMS annuel	/				00:00			00:00	00:30	
Dioxin / Furanes % journalier	>85% en cummul annuel				100,00					
Dioxin / Furanes % annuel	>85% en cummul annuel				98,84					
Nombre moyenne jour invalide par jour	5	0	0	0	0	0	0	0	0	
Nombre moyenne jour invalide par an	10 Jours	0	0	0	0	0	0	0	0	

Commentaires :

Bon fonctionnement de l'UVE. Respect des normes européennes et françaises.