



Paramètre	mesures corrigées à 11% d'O ₂ -IC 95%									Flux massique									Process
	CO	COT	HCL	SO ₂	POUSSIÈRES	NOx	NH ₃	CO ₂	Hg	CO	COT	HCL	SO ₂	POUSSIÈRES	NOx	NH ₃	CO ₂	Hg	T2S
Unité	mg/m ³	mg/Nm ³	mg/Nm ³	mg/Nm ³	mg/Nm ³	mg/Nm ³	mg/Nm ³	-	µg/Nm ³	kg/h	kg/h	kg/h	kg/h	kg/h	kg/h	kg/h	-	g/h	°C
VLE 30 min	20	60	200	30	400	30	0												
VLE max	100	20		150															
VLE jour	45	9	9	40	5	80	30	0		86,00	17,00	17,00	77,00	10,00	154,00	48,00	0,00	0,00	
Seuils min																			850
00:30	0,02	0,00	4,71	12,42	0,00	59,28	0,82	6,00	0,00	0,00	0,00	0,18	0,49	0,00	2,32	0,03	5,34	0,0000	1123
01:00	1,03	0,05	3,77	6,39	0,00	62,61	0,83	6,09	0,02	0,04	0,00	0,15	0,26	0,00	2,51	0,03	5,46	0,0010	1136
01:30	0,29	0,02	3,89	10,77	0,00	61,64	0,73	6,14	0,04	0,01	0,00	0,16	0,43	0,00	2,49	0,03	5,52	0,0015	1131
02:00	29,26	0,48	4,82	20,39	0,00	53,71	0,70	6,24	0,04	1,20	0,02	0,20	0,84	0,00	2,20	0,03	5,57	0,0015	1123
02:30	6,26	0,03	4,86	14,67	0,00	69,56	0,65	6,16	0,00	0,26	0,00	0,20	0,60	0,00	2,85	0,03	5,56	0,0000	1121
03:00	1,36	0,07	4,67	16,23	0,00	58,58	0,64	6,15	0,03	0,06	0,00	0,19	0,66	0,00	2,37	0,03	5,53	0,0010	1123
03:30	0,21	0,02	4,60	11,10	0,00	63,00	0,64	6,08	0,04	0,01	0,00	0,19	0,45	0,00	2,55	0,03	5,49	0,0016	1118
04:00	0,75	0,01	3,81	6,64	0,00	61,77	0,65	6,14	0,04	0,03	0,00	0,16	0,27	0,00	2,52	0,03	5,58	0,0016	1135
04:30	0,46	0,04	4,35	12,55	0,00	61,78	0,62	6,09	0,00	0,02	0,00	0,17	0,50	0,00	2,48	0,02	5,48	0,0000	1121
05:00	1,28	0,06	4,01	8,16	0,01	62,82	0,67	6,15	0,02	0,05	0,00	0,16	0,33	0,00	2,57	0,03	5,61	0,0010	1132
05:30	0,38	0,02	5,11	17,06	0,00	58,87	0,61	6,12	0,04	0,02	0,00	0,21	0,70	0,00	2,41	0,03	5,58	0,0015	1121
06:00	1,20	0,14	4,46	9,01	0,00	59,67	0,67	3,41	0,04	0,05	0,01	0,18	0,36	0,00	2,35	0,03	3,11	0,0015	1106
06:30	0,61	0,14	4,83	11,34	0,00	65,59	0,68	3,30	0,00	0,02	0,01	0,19	0,46	0,00	2,63	0,03	3,02	0,0000	1115
07:00	1,35	0,08	5,18	18,69	0,01	61,53	0,54	6,11	0,02	0,06	0,00	0,21	0,77	0,00	2,52	0,02	5,58	0,0010	1113
07:30	0,36	0,04	4,80	11,32	0,01	63,29	0,53	6,03	0,04	0,01	0,00	0,19	0,46	0,00	2,57	0,02	5,50	0,0015	1114
08:00	0,59	0,21	6,66	19,52	0,00	59,95	0,46	1,38	0,04	0,02	0,01	0,27	0,78	0,00	2,39	0,02	1,26	0,0015	1103
08:30	13,93	0,25	5,77	15,94	0,00	53,16	0,30	13,29	0,00	0,55	0,01	0,23	0,63	0,00	2,11	0,01	11,97	0,0000	1110
09:00	3,61	0,60	11,72	32,98	0,02	111,14	0,37	3,53	0,02	0,14	0,02	0,46	1,30	0,00	4,38	0,01	3,06	0,0010	1095
09:30	0,93	0,42	6,08	14,97	0,00	61,77	0,22	0,78	0,04	0,04	0,02	0,23	0,57	0,00	2,36	0,01	0,66	0,0014	1118
10:00	3,01	1,11	5,14	10,97	0,00	61,96	0,32	2,86	0,04	0,12	0,04	0,20	0,43	0,00	2,42	0,01	2,47	0,0010	1135
10:30	1,14	0,20	4,96	9,39	0,00	66,06	0,25	1,11	0,00	0,05	0,01	0,20	0,37	0,00	2,64	0,01	0,99	0,0000	1158
11:00	1,21	0,21	4,97	5,69	0,00	63,57	0,32	1,11	0,02	0,05	0,01	0,20	0,22	0,00	2,50	0,01	1,01	0,0010	1128
11:30	2,15	0,22	4,78	10,91	0,01	61,98	0,23	2,07	0,04	0,09	0,01	0,19	0,44	0,00	2,50	0,01	1,89	0,0015	1151
12:00	0,80	0,21	6,48	14,38	0,00	58,13	0,30	0,70	0,07	0,03	0,01	0,25	0,56	0,00	2,26	0,01	0,64	0,0028	1092
12:30	0,42	0,21	4,93	9,52	0,00	59,26	0,27	0,13	0,23	0,02	0,01	0,19	0,37	0,00	2,28	0,01	0,12	0,0090	1102
13:00	0,57	0,25	4,24	6,57	0,00	62,43	0,25	0,37	0,07	0,02	0,01	0,16	0,25	0,00	2,39	0,01	0,32	0,0029	1110
13:30	0,82	0,21	5,48	8,88	0,00	62,57	0,31	0,69	0,04	0,03	0,01	0,21	0,34	0,00	2,38	0,01	0,61	0,0014	1096
14:00	0,14	0,23	4,74	9,27	0,00	60,40	0,34	0,00	0,04	0,01	0,01	0,18	0,35	0,00	2,27	0,01	0,00	0,0015	1115
14:30	0,99	0,24	5,49	10,98	0,00	60,97	0,30	0,91	0,00	0,04	0,01	0,21	0,42	0,00	2,30	0,01	0,81	0,0000	1095
15:00	1,20	0,24	3,76	2,81	0,00	65,09	0,18	1,09	0,03	0,05	0,01	0,14	0,11	0,00	2,48	0,01	0,97	0,0010	1106
15:30	0,85	0,19	4,78	6,85	0,00	59,10	0,26	0,79	0,04	0,03	0,01	0,19	0,27	0,00	2,30	0,01	0,71	0,0016	1119
16:00	1,34	0,20	6,84	13,29	0,00	53,87	0,26	1,24	0,04	0,05	0,01	0,27	0,52	0,00	2,10	0,01	1,13	0,0015	1103
16:30	1,90	0,23	5,25	12,44	0,00	58,96	0,37	1,75	0,00	0,07	0,01	0,20	0,48	0,00	2,26	0,01	1,57	0,0000	1082
17:00	1,18	0,26	7,47	22,46	0,00	98,55	0,32	1,00	0,02	0,04	0,01	0,28	0,85	0,00	3,71	0,01	0,86	0,0009	1094
17:30	1,13	0,23	7,82	15,40	0,00	124,65	0,25	1,06	0,04	0,04	0,01	0,30	0,58	0,00	4,71	0,01	0,92	0,0014	1106
18:00	0,81	0,24	8,64	20,35	0,00	61,98	0,35	0,59	0,04	0,03	0,01	0,32	0,76	0,00	2,33	0,01	0,51	0,0015	1100
18:30	1,69	0,12	3,51	3,51	0,00	61,19	0,45	4,21	0,00	0,06	0,00	0,13	0,13	0,00	2,34	0,02	3,59	0,0000	1113
19:00	0,82	0,05	4,66	14,67	0,00	59,83	0,59	6,25	0,02	0,03	0,00	0,18	0,58	0,00	2,36	0,02	5,31	0,0009	1123
19:30	0,56	0,01	4,66	10,61	0,00	62,86	0,61	6,22	0,04	0,02	0,00	0,18	0,41	0,00	2,45	0,02	5,25	0,0014	1106
20:00	0,00	0,03	4,11	10,54	0,00	61,38	0,65	6,15	0,04	0,00	0,00	0,16	0,41	0,00	2,36	0,02	5,18	0,0014	1108
20:30	0,40	0,02	4,52	10,70	0,00	60,44	0,66	6,24	0,00	0,02	0,00	0,18	0,42	0,00	2,36	0,03	5,29	0,0000	1117
21:00	3,23	0,06	4,53	13,61	0,00	63,78	0,69	6,28	0,02	0,13	0,00	0,18	0,54	0,00	2,54	0,03	5,33	0,0009	1103
21:30	0,75	0,03	4,54	12,70	0,00	61,38	0,57	6,18	0,04	0,03	0,00	0,18	0,50	0,00	2,40	0,02	5,26	0,0014	1098
22:00	0,59	0,04	3,92	10,53	0,00	58,24	0,55	6,15	0,04	0,02	0,00	0,15	0,41	0,00	2,25	0,02	5,20	0,0014	1102
22:30	0,11	0,03	3,82	11,88	0,00	65,63	0,52	6,23	0,00	0,00	0,00	0,15	0,46	0,00	2,57	0,02	5,26	0,0000	1120
23:00	0,71	0,07	16,99	55,95	0,00	61,51	0,55	6,21	0,10	0,03	0,00	0,70	2,31	0,00	2,54	0,02	5,54	0,0041	1135
23:30	1,02	0,01	3,80	6,75	0,01	63,26	0,61	5,94	0,04	0,04	0,00	0,15	0,27	0,00	2,56	0,02	5,41	0,0015	1095
00:00	0,39	0,01	4,89	18,37	0,00	62,67	0,56	5,87	0,04	0,02	0,00	0,19	0,73	0,00	2,50	0,02	5,34	0,0016	1092
Min	0,00	0,00	3,51	2,81	0,00	53,16	0,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,13	0,11	0,00	2,10	0,01	0,00	0,0000	1082
Max	29,26	1,11	16,99	55,95	0,02	124,65	0,83	13,29	0,23	1,20	0,04	0,70	2,31	0,00	4,71	0,03	11,97	0,0090	1158
max-jour	1,95	0,16	5,37	13,34	0,00	64,41	0,48	4,05	0,03	3,75	0,31	10,16	25,32	0,00	121,66	0,92	172,41	0,0626	1114
max-annuel																			
	CO	COT	HCL	SO ₂	POUSSIÈRES	NOx	NH ₃												

Synthèse des dépasse. & Indispo.	seuil	CO	COT	HCL	SO2	NOx	NH3	POUSSIÈRES	Hg	Globa
Compt. dépassement VLE 10 et 30 journalier	/	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00		00:00		00:00
Compt. dépassement VLE 10 et 30 annuel	60 h	00:00	00:30	00:00	00:00	00:00		00:00		00:30
Compt. dépassement VLE 24hs journalier	/	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Compt. dépassement VLE 24hs annuel	/	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Nbr. dépasse VLE Flux journalier	/	0	0	0	0	0	0	0		0
Nbr. dépasse VLE Flux annuel	/	0	0	0	0	0	0	0		0
Compt. Indisponibilité AMS journalier	/				00:00			00:00	00:00	
Compt. Indisponibilité AMS annuel	/				00:00			00:00	00:00	
Dioxin / Furanes % journalier	>85% en cummul annuel				100,00					
Dioxin / Furanes % annuel	>85% en cummul annuel				99,90					
Nombre moyenne jour invalide par jour	5	0	0	0	0	0	0	0	0	
Nombre moyenne jour invalide par an	10 Jours	0	0	0	0	0	0	0	0	