



Paramètre	mesures corrigées à 11% d'O ₂ -IC 95%									Flux massique									Process
	CO	COT	HCL	SO ₂	POUSSIÈRES	NOx	NH ₃	CO ₂	Hg	CO	COT	HCL	SO ₂	POUSSIÈRES	NOx	NH ₃	CO ₂	Hg	T2S
Unité	mg/m ³	mg/Nm ³	mg/Nm ³	mg/Nm ³	mg/Nm ³	mg/Nm ³	mg/Nm ³	-	µg/Nm ³	kg/h	kg/h	kg/h	kg/h	kg/h	kg/h	kg/h	-	g/h	°C
VLE 30 min	20	60	200	30	400	30	0												
VLE max	100	20		150															
VLE jour	45	9	9	40	5	80	30	0		86,00	17,00	17,00	77,00	10,00	154,00	48,00	0,00	0,00	
Seuils min																			850
00:30	0,88	0,02	8,47	32,02	0,00	59,41	0,54	5,94	0,00	0,04	0,00	0,34	1,29	0,00	2,39	0,02	5,42	0,0000	1095
01:00	0,56	0,06	7,06	17,74	0,00	65,01	0,57	5,87	0,03	0,02	0,00	0,28	0,71	0,00	2,59	0,02	5,35	0,0010	1097
01:30	0,24	0,00	2,53	4,63	0,00	59,64	0,49	6,01	0,04	0,01	0,00	0,10	0,19	0,00	2,42	0,02	5,47	0,0015	1105
02:00	0,05	0,01	4,02	15,36	0,00	62,07	0,53	6,06	0,04	0,00	0,00	0,16	0,62	0,00	2,50	0,02	5,44	0,0016	1113
02:30	0,45	0,02	7,22	24,46	0,00	61,48	0,50	6,07	0,00	0,02	0,00	0,29	0,99	0,00	2,49	0,02	5,49	0,0000	1113
03:00	0,74	0,03	4,50	9,20	0,00	64,59	0,51	6,06	0,02	0,03	0,00	0,18	0,37	0,00	2,63	0,02	5,51	0,0010	1124
03:30	0,61	0,00	2,69	10,72	0,00	59,72	0,51	6,00	0,04	0,02	0,00	0,11	0,43	0,00	2,42	0,02	5,48	0,0016	1109
04:00	0,80	0,00	4,77	16,46	0,00	61,28	0,50	6,01	0,04	0,03	0,00	0,19	0,67	0,00	2,50	0,02	5,48	0,0016	1115
04:30	1,12	0,01	4,40	13,59	0,00	61,97	0,53	6,03	0,00	0,05	0,00	0,18	0,55	0,00	2,51	0,02	5,50	0,0000	1124
05:00	1,05	0,04	4,49	10,90	0,02	64,43	0,51	6,04	0,03	0,04	0,00	0,18	0,44	0,00	2,62	0,02	5,51	0,0010	1120
05:30	0,76	0,00	4,77	12,92	0,02	61,98	0,55	5,93	0,04	0,03	0,00	0,19	0,52	0,00	2,49	0,02	5,42	0,0016	1116
06:00	0,75	0,12	6,19	17,26	0,02	58,22	0,57	3,29	0,04	0,03	0,00	0,24	0,68	0,00	2,29	0,02	3,00	0,0016	1105
06:30	0,72	0,14	6,27	15,99	0,00	60,71	0,54	2,88	0,00	0,03	0,01	0,25	0,63	0,00	2,40	0,02	2,62	0,0000	1106
07:00	1,03	0,06	2,95	3,30	0,00	62,24	0,39	6,10	0,03	0,04	0,00	0,12	0,13	0,00	2,53	0,02	5,54	0,0011	1124
07:30	0,73	0,02	2,38	10,41	0,00	59,91	0,40	6,13	0,04	0,03	0,00	0,10	0,43	0,00	2,46	0,02	5,59	0,0016	1122
08:00	25,60	2,84	4,02	17,38	0,03	60,11	0,40	6,01	0,05	1,03	0,11	0,16	0,70	0,00	2,42	0,02	5,45	0,0021	1128
08:30	0,30	0,04	5,24	18,73	0,00	65,40	0,43	5,95	0,00	0,01	0,00	0,21	0,75	0,00	2,63	0,02	5,39	0,0000	1129
09:00	0,74	0,07	6,86	23,38	0,00	59,13	0,41	6,01	0,03	0,03	0,00	0,28	0,94	0,00	2,38	0,02	5,44	0,0011	1121
09:30	0,12	0,03	6,52	18,62	0,00	64,75	0,41	6,11	0,04	0,00	0,00	0,26	0,73	0,00	2,55	0,02	5,35	0,0015	1123
10:00	3,57	0,02	7,63	29,41	0,00	54,62	0,39	6,30	0,04	0,14	0,00	0,31	1,18	0,00	2,20	0,02	5,44	0,0015	1160
10:30	0,51	0,03	9,69	27,93	0,00	62,24	0,39	6,19	0,00	0,02	0,00	0,39	1,13	0,00	2,52	0,02	5,50	0,0000	1122
11:00	0,50	0,06	6,82	16,46	0,00	64,13	0,39	6,20	0,02	0,02	0,00	0,28	0,67	0,00	2,61	0,02	5,55	0,0010	1131
11:30	0,77	0,02	6,02	13,33	0,00	63,77	0,44	6,05	0,04	0,03	0,00	0,24	0,54	0,00	2,58	0,02	5,50	0,0016	1150
12:00	1,06	0,02	6,88	19,04	0,00	59,40	0,42	6,14	0,04	0,04	0,00	0,28	0,79	0,00	2,45	0,02	5,60	0,0016	1143
12:30	0,90	0,01	4,68	8,03	0,00	67,81	0,44	6,04	0,00	0,04	0,00	0,19	0,33	0,00	2,76	0,02	5,52	0,0000	1150
13:00	1,19	0,04	5,63	16,08	0,00	59,40	0,41	5,97	0,03	0,05	0,00	0,23	0,64	0,00	2,38	0,02	5,44	0,0010	1123
13:30	0,46	0,02	6,22	17,18	0,00	59,92	0,40	5,99	0,04	0,02	0,00	0,25	0,69	0,00	2,39	0,02	5,45	0,0015	1116
14:00	0,22	0,01	6,03	16,49	0,00	62,24	0,44	5,95	0,04	0,01	0,00	0,24	0,65	0,00	2,45	0,02	5,35	0,0016	1128
14:30	0,61	0,02	8,98	32,04	0,00	57,72	0,38	6,16	0,00	0,02	0,00	0,36	1,30	0,00	2,34	0,02	5,48	0,0000	1139
15:00	1,06	1,08	7,69	19,00	0,00	65,00	0,38	6,12	0,02	0,04	0,04	0,31	0,78	0,00	2,65	0,02	5,54	0,0010	1133
15:30	1,47	0,07	13,14	31,10	0,00	59,36	0,40	6,06	0,04	0,06	0,00	0,54	1,27	0,00	2,42	0,02	5,50	0,0016	1111
16:00	0,87	0,02	9,14	18,31	0,00	61,01	0,37	6,04	0,04	0,03	0,00	0,37	0,73	0,00	2,44	0,01	5,40	0,0016	1106
16:30	1,77	0,05	8,20	19,82	0,00	57,75	0,39	5,94	0,00	0,07	0,00	0,33	0,79	0,00	2,31	0,02	5,28	0,0000	1116
17:00	2,51	0,22	7,67	23,91	0,00	61,32	0,31	2,42	0,03	0,10	0,01	0,30	0,92	0,00	2,37	0,01	2,10	0,0010	1114
17:30	0,82	0,20	6,62	17,56	0,00	62,35	0,37	0,68	0,04	0,03	0,01	0,26	0,69	0,00	2,46	0,01	0,60	0,0016	1130
18:00	1,31	0,21	9,61	22,91	0,00	62,29	0,47	1,27	0,04	0,05	0,01	0,38	0,90	0,00	2,46	0,02	1,13	0,0016	1115
18:30	3,18	0,18	56,33	77,90	0,04	215,36	0,44	3,19	0,00	0,12	0,01	2,16	2,99	0,00	8,26	0,02	2,62	0,0000	1144
19:00	1,80	0,24	9,91	10,94	0,00	75,03	0,14	1,92	0,03	0,07	0,01	0,37	0,41	0,00	2,81	0,01	1,59	0,0010	1155
19:30	0,75	0,25	4,02	3,19	0,00	62,05	0,14	0,70	0,04	0,03	0,01	0,14	0,11	0,00	2,18	0,01	0,56	0,0014	1125
20:00	1,58	0,26	3,77	3,91	0,00	60,79	0,13	1,48	0,04	0,06	0,01	0,13	0,14	0,00	2,12	0,00	1,19	0,0014	1121
20:30	1,53	0,26	2,23	1,15	0,00	61,42	0,17	1,42	0,00	0,05	0,01	0,08	0,04	0,00	2,11	0,01	1,15	0,0000	1125
21:00	2,10	0,30	2,19	2,60	0,00	62,29	0,15	1,93	0,03	0,07	0,01	0,08	0,09	0,00	2,16	0,01	1,58	0,0009	1130
21:30	0,92	0,28	3,60	8,21	0,00	60,79	0,16	0,82	0,04	0,03	0,01	0,13	0,29	0,00	2,13	0,01	0,67	0,0014	1124
22:00	1,55	0,28	3,36	6,74	0,00	60,70	0,12	1,40	0,04	0,05	0,01	0,11	0,23	0,00	2,08	0,00	1,15	0,0014	1125
22:30	1,72	0,27	3,52	4,89	0,00	63,52	0,15	1,54	0,00	0,06	0,01	0,12	0,17	0,00	2,19	0,01	1,28	0,0000	1117
23:00	2,39	0,29	3,27	4,83	0,00	61,71	0,15	2,16	0,03	0,08	0,01	0,11	0,17	0,00	2,15	0,01	1,81	0,0009	1131
23:30	1,79	0,25	4,57	9,45	0,00	58,73	0,15	1,61	0,04	0,06	0,01	0,16	0,33	0,00	2,03	0,01	1,35	0,0014	1102
00:00	1,21	0,25	3,25	4,15	0,00	62,50	0,17	1,09	0,04	0,04	0,01	0,11	0,14	0,00	2,09	0,01	0,89	0,0014	1103
Min	0,05	0,00	2,19	1,15	0,00	54,62	0,12	0,68	0,00	0,00	0,00	0,08	0,04	0,00	2,03	0,00	0,56	0,0000	1095
Max	25,60	2,84	56,33	77,90	0,04	215,36	0,57	6,30	0,05	1,03	0,11	2,16	2,99	0,00	8,26	0,02	5,60	0,0021	1160
Commentaires	1,61	0,18	6,79	16,24	0,00	64,94	0,38	4,53	0,03	3,01	0,34	12,78	30,88	0,01	121,29	0,72	194,67	0,0491	1122
	CO	COT	HCL	SO ₂	POUSSIÈRES	NOx	NH ₃												

Synthèse des dépassements & indisponibilité	seuil	CO	COT	HCL	SO ₂	NOx	NH ₃	POUSSIÈRES	Hg	Global
Compt. dépassement VLE 10 et 30 journalier	/	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00		00:00		00:00
Compt. dépassement VLE 10 et 30 annuel	60 h	00:00	00:30	00:00	00:00	00:00		00:00		00:30
Compt. dépassement VLE 24hs journalier	/	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Compt. dépassement VLE 24hs annuel	/	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Nbr. dépassement VLE Flux journalier	/	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Nbr. dépassement VLE Flux annuel	/	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Compt. indisponibilité AMS journalier	/				00:00			00:00	00:00	
Compt. indisponibilité AMS annuel	/				00:00			00:00	00:00	
Dioxin / Furanes % journalier	>85% en cummul annuel				100,00					
Dioxin / Furanes % annuel	>85% en cummul annuel				99,90					
Nombre moyenne jour invalide par jour	5	0	0	0	0	0	0	0	0	
Nombre moyenne jour invalide par an	10 Jours	0	0	0	0	0	0	0	0	

Commentaires :