



Paramètre	mesures corrigées à 11% d'O ₂ -IC 95%									Flux massique									Process
	CO	COT	HCL	SO ₂	POUSSIÈRES	NO _x	NH ₃	CO ₂	Hg	CO	COT	HCL	SO ₂	POUSSIÈRES	NO _x	NH ₃	CO ₂	Hg	T2S
Unité	mg/m ³	mg/Nm ³	mg/Nm ³	mg/Nm ³	mg/Nm ³	mg/Nm ³	mg/Nm ³	-	µg/Nm ³	kg/h	kg/h	kg/h	kg/h	kg/h	kg/h	kg/h	-	g/h	°C
VLE 30 min	20	60	200	30	400	30	0												
VLE max	100	20		150															
VLE jour	45	9	9	40	5	80	30	0		86,00	17,00	17,00	77,00	10,00	154,00	48,00	0,00	0,00	
Seuils min																			850
00:30	1,64	0,26	7,32	15,50	0,00	62,61	0,19	1,51	0,00	0,06	0,01	0,28	0,59	0,00	2,38	0,01	1,36	0,0000	1089
01:00	2,93	0,27	3,93	6,10	0,00	60,25	0,25	2,76	0,02	0,12	0,01	0,15	0,24	0,00	2,37	0,01	2,51	0,0009	1104
01:30	1,87	0,28	6,50	14,84	0,00	60,87	0,17	1,73	0,04	0,07	0,01	0,25	0,57	0,00	2,35	0,01	1,57	0,0015	1085
02:00	1,96	0,27	5,06	7,54	0,00	61,93	0,25	1,82	0,04	0,08	0,01	0,20	0,29	0,00	2,40	0,01	1,66	0,0015	1083
02:30	2,46	0,27	2,50	2,54	0,00	61,01	0,24	2,29	0,00	0,10	0,01	0,10	0,10	0,00	2,36	0,01	2,08	0,0000	1082
03:00	4,54	0,33	4,45	14,11	0,00	60,68	0,27	4,22	0,02	0,17	0,01	0,17	0,54	0,00	2,31	0,01	3,75	0,0009	1077
03:30	2,36	0,31	10,85	27,79	0,00	61,36	0,17	2,17	0,04	0,09	0,01	0,41	1,06	0,00	2,33	0,01	1,90	0,0014	1092
04:00	0,73	0,30	4,63	8,65	0,00	63,09	0,18	0,62	0,04	0,03	0,01	0,18	0,33	0,00	2,40	0,01	0,55	0,0015	1104
04:30	1,62	0,30	12,25	27,35	0,00	61,62	0,23	1,47	0,00	0,06	0,01	0,46	1,03	0,00	2,32	0,01	1,29	0,0000	1089
05:00	3,81	0,31	26,81	45,01	0,00	56,65	0,20	3,55	0,02	0,15	0,01	1,04	1,74	0,00	2,20	0,01	3,15	0,0009	1091
05:30	0,98	0,26	11,34	16,26	0,00	59,38	0,15	0,84	0,04	0,04	0,01	0,43	0,62	0,00	2,25	0,01	0,73	0,0015	1083
06:00	0,60	0,26	5,20	9,28	0,00	65,26	0,22	0,46	0,04	0,02	0,01	0,20	0,35	0,00	2,46	0,01	0,40	0,0015	1104
06:30	0,91	0,16	5,24	12,42	0,00	63,07	0,33	3,04	0,00	0,04	0,01	0,20	0,48	0,00	2,43	0,01	2,67	0,0000	1107
07:00	0,75	0,11	6,75	18,33	0,00	56,93	0,36	6,17	0,02	0,03	0,00	0,27	0,72	0,00	2,24	0,01	5,35	0,0010	1108
07:30	0,03	0,23	8,18	18,58	0,00	62,95	0,37	6,15	0,04	0,00	0,01	0,32	0,74	0,00	2,50	0,01	5,38	0,0015	1116
08:00	0,30	0,24	4,84	11,29	0,00	65,88	0,38	6,10	0,04	0,01	0,01	0,19	0,45	0,00	2,65	0,02	5,44	0,0015	1116
08:30	2,22	0,15	10,02	26,10	0,00	54,56	0,34	6,06	0,00	0,09	0,01	0,40	1,03	0,00	2,16	0,01	5,36	0,0000	1093
09:00	2,08	0,31	8,99	14,67	0,00	67,90	0,39	4,74	0,02	0,08	0,01	0,35	0,58	0,00	2,67	0,02	4,20	0,0010	1114
09:30	0,43	0,34	7,23	12,93	0,00	61,65	0,41	0,34	0,04	0,02	0,01	0,28	0,50	0,00	2,39	0,02	0,30	0,0015	1116
10:00	0,90	0,29	4,83	4,79	0,00	61,99	0,32	0,84	0,04	0,03	0,01	0,19	0,18	0,00	2,39	0,01	0,75	0,0015	1110
10:30	2,05	0,27	4,16	5,83	0,00	53,93	0,39	1,92	0,00	0,08	0,01	0,16	0,23	0,00	2,09	0,02	1,72	0,0000	1107
11:00	1,97	0,29	3,51	4,87	0,00	65,26	0,26	1,82	0,02	0,08	0,01	0,14	0,19	0,00	2,52	0,01	1,65	0,0010	1113
11:30	0,45	0,26	5,98	15,46	0,00	61,22	0,29	0,36	0,04	0,02	0,01	0,24	0,61	0,00	2,41	0,01	0,33	0,0015	1104
12:00	0,79	0,25	10,48	20,98	0,00	61,43	0,34	0,74	0,04	0,03	0,01	0,41	0,82	0,00	2,40	0,01	0,67	0,0015	1107
12:30	1,57	0,25	9,63	16,87	0,00	61,64	0,30	1,43	0,00	0,06	0,01	0,38	0,66	0,00	2,40	0,01	1,30	0,0000	1106
13:00	0,84	0,27	10,62	21,68	0,00	60,58	0,34	0,68	0,02	0,03	0,01	0,42	0,85	0,00	2,38	0,01	0,61	0,0010	1112
13:30	0,88	0,22	6,99	10,51	0,00	63,89	0,32	0,78	0,04	0,03	0,01	0,28	0,42	0,00	2,53	0,01	0,70	0,0016	1114
14:00	0,35	0,21	4,65	11,30	0,00	63,25	0,42	0,20	0,04	0,01	0,01	0,18	0,44	0,00	2,45	0,02	0,18	0,0016	1132
14:30	0,77	0,25	8,06	18,87	0,00	57,45	0,38	0,62	0,00	0,03	0,01	0,31	0,72	0,00	2,20	0,01	0,56	0,0000	1086
15:00	6,19	0,29	4,94	8,47	0,00	59,20	0,30	5,72	0,03	0,23	0,01	0,18	0,31	0,00	2,18	0,01	4,91	0,0010	1084
15:30	1,24	0,25	4,06	10,18	0,00	56,05	0,42	1,11	0,04	0,04	0,01	0,15	0,37	0,00	2,01	0,01	0,93	0,0014	1092
16:00	1,50	0,24	5,10	11,01	0,00	62,44	0,42	1,25	0,04	0,05	0,01	0,19	0,40	0,00	2,27	0,02	1,08	0,0015	1094
16:30	4,58	0,24	3,81	8,76	0,00	58,91	0,63	4,20	0,00	0,17	0,01	0,14	0,33	0,00	2,19	0,02	3,71	0,0000	1087
17:00	2,14	0,28	4,57	12,56	0,00	65,97	0,47	1,93	0,03	0,08	0,01	0,17	0,46	0,00	2,41	0,02	1,71	0,0010	1089
17:30	4,01	0,24	6,76	20,53	0,00	60,46	0,57	3,55	0,04	0,15	0,01	0,25	0,76	0,00	2,25	0,02	3,17	0,0015	1103
18:00	1,72	0,24	3,94	8,38	0,00	57,48	0,70	1,50	0,04	0,06	0,01	0,14	0,30	0,00	2,07	0,03	1,33	0,0015	1085
18:30	18,72	0,16	8,77	27,78	0,00	54,62	0,76	6,31	0,00	0,67	0,01	0,31	0,99	0,00	1,94	0,03	5,35	0,0000	1071
19:00	0,41	0,08	7,66	19,64	0,00	62,85	0,83	5,73	0,03	0,02	0,00	0,28	0,73	0,00	2,33	0,03	4,93	0,0010	1116
19:30	0,15	0,03	5,76	11,42	0,00	60,53	0,86	5,79	0,04	0,01	0,00	0,22	0,43	0,00	2,29	0,03	5,04	0,0016	1122
20:00	4,91	0,03	2,63	3,03	0,00	59,97	0,90	5,82	0,04	0,19	0,00	0,10	0,11	0,00	2,26	0,03	5,02	0,0015	1101
20:30	3,02	0,04	3,15	13,31	0,00	59,09	0,89	5,91	0,00	0,12	0,00	0,12	0,51	0,00	2,28	0,03	5,17	0,0000	1099
21:00	3,93	0,17	5,74	23,14	0,00	64,70	0,88	5,78	0,03	0,15	0,01	0,22	0,88	0,00	2,46	0,03	5,09	0,0010	1101
21:30	0,27	0,25	6,36	20,51	0,00	63,39	0,88	4,69	0,04	0,01	0,01	0,25	0,79	0,00	2,46	0,03	4,20	0,0016	1120
22:00	0,93	0,35	9,97	28,26	0,00	61,93	0,77	0,85	0,04	0,04	0,01	0,38	1,08	0,00	2,37	0,03	0,77	0,0016	1129
22:30	0,63	0,39	9,61	22,00	0,00	63,70	0,90	0,55	0,00	0,02	0,02	0,38	0,87	0,00	2,51	0,04	0,51	0,0000	1150
23:00	1,24	0,44	9,39	15,93	0,00	63,43	0,78	1,15	0,03	0,05	0,02	0,37	0,62	0,00	2,48	0,03	1,05	0,0011	1107
23:30	0,97	0,44	4,66	10,54	0,00	65,38	0,48	0,90	0,04	0,04	0,02	0,18	0,41	0,00	2,54	0,02	0,82	0,0016	1121
00:00	0,58	0,40	4,72	10,01	0,00	60,44	0,61	0,50	0,04	0,02	0,02	0,18	0,39	0,00	2,34	0,02	0,46	0,0016	1122
Min	0,03	0,03	2,50	2,54	0,00	53,93	0,15	0,20	0,00	0,00	0,00	0,10	0,10	0,00	1,94	0,01	0,18	0,0000	1071
Max	18,72	0,44	26,81	45,01	0,00	67,90	0,90	6,31	0,04	0,67	0,02	1,04	1,74	0,00	2,67	0,04	5,44	0,0016	1150
Commentaires	2,08	0,25	6,93	15,12	0,00	61,23	0,45	2,68	0,03	3,76	0,46	12,77	27,81	0,00	112,56	0,82	113,35	0,0482	1103
	CO	COT	HCL	SO ₂	POUSSIÈRES	NO _x	NH ₃												

Synthèse des dépassements & indisponibilité	seuil	CO	COT	HCL	SO ₂	NO _x	NH ₃	POUSSIÈRES	Hg	Global
Compt. dépassement VLE 10 et 30 journalier	/	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00		00:00		00:00
Compt. dépassement VLE 10 et 30 annuel	60 h	00:00	00:30	00:00	00:00	00:00		00:00		00:30
Compt. dépassement VLE 24hs journalier	/	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Compt. dépassement VLE 24hs annuel	/	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Nbr. dépassement VLE Flux journalier	/	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Nbr. dépassement VLE Flux annuel	/	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Compt. indisponibilité AMS journalier	/				00:00			00:00	00:00	
Compt. indisponibilité AMS annuel	/				00:00			00:00	00:00	
Dioxin / Furanes % journalier	>85% en cummul annuel				100,00					
Dioxin / Furanes % annuel	>85% en cummul annuel				99,90					
Nombre moyenne jour invalide par jour	5	0	0	0	0	0	0	0	0	
Nombre moyenne jour invalide par an	10 Jours	0	0	0	0	0	0	0	0	

Commentaires :