



Paramètre	mesures corrigées à 11% d'O ₂ -IC 95%									Flux massique									Process
	CO	COT	HCL	SO ₂	POUSSIÈRES	NOx	NH ₃	CO ₂	Hg	CO	COT	HCL	SO ₂	POUSSIÈRES	NOx	NH ₃	CO ₂	Hg	T2S
Unité	mg/m ³	mg/Nm ³	mg/Nm ³	mg/Nm ³	mg/Nm ³	mg/Nm ³	mg/Nm ³	-	µg/Nm ³	kg/h	kg/h	kg/h	kg/h	kg/h	kg/h	kg/h	-	g/h	°C
VLE 30 min	20	60	200	30	400	30	0												
VLE max	100	20		150															
VLE jour	45	9	9	40	5	80	30	0		86,00	17,00	17,00	77,00	10,00	154,00	48,00	0,00	0,00	
Seuils min																			850
00:30	1,16	0,47	10,23	19,81	0,00	58,85	0,48	1,07	0,00	0,04	0,02	0,39	0,76	0,00	2,25	0,02	0,96	0,0000	1107
01:00	1,65	0,42	3,95	3,82	0,00	62,22	0,42	1,53	0,03	0,06	0,02	0,15	0,15	0,00	2,41	0,02	1,39	0,0010	1111
01:30	0,55	0,27	5,99	11,87	0,00	63,15	0,46	0,49	0,04	0,02	0,01	0,24	0,47	0,00	2,48	0,02	0,45	0,0016	1118
02:00	0,82	0,26	4,79	7,89	0,00	62,04	0,48	0,71	0,04	0,03	0,01	0,19	0,30	0,00	2,40	0,02	0,65	0,0016	1109
02:30	0,73	0,25	4,90	7,81	0,00	61,75	0,49	0,67	0,00	0,03	0,01	0,19	0,30	0,00	2,39	0,02	0,62	0,0000	1115
03:00	1,45	0,27	4,55	7,88	0,00	61,52	0,41	1,35	0,03	0,06	0,01	0,18	0,31	0,00	2,40	0,02	1,23	0,0010	1132
03:30	0,67	0,22	5,93	11,74	0,00	64,43	0,48	0,59	0,04	0,03	0,01	0,23	0,46	0,00	2,54	0,02	0,54	0,0016	1134
04:00	0,85	0,23	5,17	7,92	0,00	61,44	0,49	0,78	0,04	0,03	0,01	0,20	0,31	0,00	2,38	0,02	0,71	0,0016	1124
04:30	0,57	0,22	4,86	9,06	0,00	59,84	0,42	0,50	0,00	0,02	0,01	0,19	0,36	0,00	2,39	0,02	0,46	0,0000	1144
05:00	1,05	0,31	4,85	7,96	0,00	63,05	0,35	0,86	0,03	0,04	0,01	0,19	0,31	0,00	2,42	0,01	0,79	0,0011	1122
05:30	1,13	0,24	5,10	10,93	0,00	62,15	0,40	1,06	0,04	0,04	0,01	0,20	0,43	0,00	2,44	0,02	0,97	0,0017	1138
06:00	1,36	0,22	3,74	4,31	0,00	60,62	0,32	1,26	0,04	0,05	0,01	0,14	0,17	0,00	2,34	0,01	1,15	0,0017	1142
06:30	0,68	0,13	2,67	7,14	0,00	61,39	0,45	3,36	0,00	0,03	0,01	0,11	0,28	0,00	2,42	0,02	3,07	0,0000	1127
07:00	1,15	0,07	4,07	15,03	0,00	61,27	0,44	5,86	0,03	0,05	0,00	0,16	0,60	0,00	2,44	0,02	5,35	0,0011	1124
07:30	0,26	0,07	4,03	13,91	0,00	60,95	0,47	5,88	0,04	0,01	0,00	0,16	0,56	0,00	2,44	0,02	5,37	0,0016	1123
08:00	0,57	0,06	6,29	16,19	0,00	59,48	0,41	5,88	0,04	0,02	0,00	0,25	0,64	0,00	2,36	0,02	5,33	0,0016	1106
08:30	0,28	0,04	4,04	9,16	0,00	61,40	0,40	5,94	0,00	0,01	0,00	0,16	0,37	0,00	2,45	0,02	5,35	0,0000	1120
09:00	0,70	0,08	4,61	15,38	0,00	61,07	0,42	6,01	0,03	0,03	0,00	0,18	0,61	0,00	2,41	0,02	5,33	0,0010	1128
09:30	0,15	0,05	5,75	14,78	0,00	61,56	0,41	6,06	0,04	0,01	0,00	0,23	0,60	0,00	2,48	0,02	5,43	0,0016	1136
10:00	0,08	0,05	5,04	10,14	0,00	61,57	0,41	5,94	0,04	0,00	0,00	0,20	0,40	0,00	2,44	0,02	5,30	0,0016	1131
10:30	0,01	0,04	4,19	6,83	0,00	63,47	0,43	5,94	0,00	0,00	0,00	0,17	0,27	0,00	2,53	0,02	5,38	0,0000	1138
11:00	0,59	0,10	4,57	10,04	0,00	58,41	0,38	6,00	0,02	0,02	0,00	0,18	0,40	0,00	2,33	0,02	5,36	0,0010	1126
11:30	0,13	0,07	4,94	10,29	0,00	63,20	0,39	6,14	0,04	0,01	0,00	0,20	0,42	0,00	2,59	0,02	5,52	0,0016	1141
12:00	0,05	0,05	4,82	10,37	0,00	61,70	0,40	5,98	0,04	0,00	0,00	0,20	0,42	0,00	2,50	0,02	5,43	0,0016	1126
12:30	0,06	0,05	4,70	11,59	0,00	56,76	0,41	6,01	0,00	0,00	0,00	0,19	0,46	0,00	2,25	0,02	5,37	0,0000	1133
13:00	0,91	0,09	6,52	13,48	0,00	62,87	0,40	6,07	0,03	0,04	0,00	0,26	0,54	0,00	2,54	0,02	5,45	0,0011	1129
13:30	0,03	0,02	3,72	5,18	0,00	61,94	0,42	6,00	0,04	0,00	0,00	0,15	0,21	0,00	2,49	0,02	5,38	0,0016	1130
14:00	0,00	0,01	4,54	8,46	0,00	61,45	0,43	5,72	0,04	0,00	0,00	0,18	0,33	0,00	2,42	0,02	5,20	0,0016	1139
14:30	0,00	0,03	3,54	5,94	0,00	63,01	0,41	5,90	0,00	0,00	0,00	0,14	0,24	0,00	2,52	0,02	5,34	0,0000	1127
15:00	1,94	0,08	3,46	12,36	0,00	58,31	0,43	5,99	0,03	0,08	0,00	0,14	0,49	0,00	2,31	0,02	5,30	0,0010	1120
15:30	0,13	0,12	3,44	11,61	0,00	63,02	0,45	5,93	0,04	0,01	0,00	0,13	0,45	0,00	2,45	0,02	5,21	0,0015	1132
16:00	0,04	0,14	3,93	11,32	0,00	62,68	0,48	5,85	0,04	0,00	0,01	0,15	0,44	0,00	2,45	0,02	5,25	0,0016	1145
16:30	0,21	0,16	4,67	15,11	0,00	62,44	0,47	5,87	0,00	0,01	0,01	0,18	0,59	0,00	2,46	0,02	5,29	0,0000	1137
17:00	0,58	0,19	4,66	12,97	0,00	60,71	0,52	5,84	0,03	0,02	0,01	0,18	0,51	0,00	2,37	0,02	5,27	0,0010	1129
17:30	14,02	0,26	4,66	22,10	0,00	58,00	0,52	5,92	0,04	0,54	0,01	0,18	0,85	0,00	2,22	0,02	5,17	0,0015	1101
18:00	0,12	0,26	3,85	10,48	0,00	62,07	0,62	2,62	0,04	0,00	0,01	0,14	0,39	0,00	2,31	0,02	2,23	0,0015	1118
18:30	0,07	0,27	4,46	17,53	0,00	60,50	0,55	2,57	0,00	0,00	0,01	0,16	0,64	0,00	2,22	0,02	2,14	0,0000	1142
19:00	10,10	0,32	4,29	18,13	0,00	63,40	0,59	6,07	0,03	0,38	0,01	0,16	0,69	0,00	2,41	0,02	5,10	0,0010	1156
19:30	0,03	0,13	5,04	19,65	0,00	61,64	0,69	6,02	0,04	0,00	0,00	0,19	0,74	0,00	2,32	0,03	5,08	0,0015	1136
20:00	0,16	0,11	3,66	8,03	0,00	63,49	0,86	5,74	0,04	0,01	0,00	0,14	0,30	0,00	2,40	0,03	5,05	0,0015	1153
20:30	0,14	0,08	4,46	15,29	0,00	55,91	0,94	5,71	0,00	0,01	0,00	0,17	0,57	0,00	2,10	0,04	5,05	0,0000	1131
21:00	0,54	0,10	6,57	20,22	0,00	58,14	0,95	5,81	0,03	0,02	0,00	0,25	0,76	0,00	2,19	0,04	5,05	0,0010	1122
21:30	0,02	0,04	5,04	8,85	0,00	64,03	1,01	5,60	0,04	0,00	0,00	0,19	0,33	0,00	2,38	0,04	4,94	0,0015	1128
22:00	0,33	0,22	3,04	6,78	0,00	66,09	1,04	0,15	0,04	0,01	0,01	0,12	0,27	0,00	2,59	0,04	0,14	0,0016	1147
22:30	0,18	0,23	4,95	13,03	0,00	63,35	0,86	0,00	0,00	0,01	0,01	0,19	0,50	0,00	2,43	0,03	0,00	0,0000	1117
23:00	0,90	0,27	6,70	15,65	0,00	62,57	0,74	0,64	0,03	0,03	0,01	0,26	0,61	0,00	2,43	0,03	0,58	0,0011	1125
23:30	0,54	0,22	4,36	6,62	0,00	58,39	0,73	0,44	0,04	0,02	0,01	0,17	0,26	0,00	2,28	0,03	0,40	0,0016	1138
00:00	0,21	0,22	4,40	8,55	0,00	62,34	0,75	0,00	0,04	0,01	0,01	0,17	0,33	0,00	2,43	0,03	0,00	0,0016	1133
Min	0,00	0,01	2,67	3,82	0,00	55,91	0,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,11	0,15	0,00	2,10	0,01	0,00	0,0000	1101
Max	14,02	0,47	10,23	22,10	0,00	66,09	1,04	6,14	0,04	0,54	0,02	0,39	0,85	0,00	2,59	0,04	5,52	0,0017	1156
Commentaires	1,00	0,16	4,74	11,44	0,00	61,45	0,53	3,88	0,03	1,85	0,30	8,89	21,39	0,00	115,20	0,99	166,12	0,0504	1129
	CO	COT	HCL	SO ₂	POUSSIÈRES	NOx	NH ₃												

Synthèse des dépassements & indisponibilité	seuil	CO	COT	HCL	SO ₂	NOx	NH ₃	POUSSIÈRES	Hg	Global
Compt. dépassement VLE 10 et 30 journalier	/	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00		00:00		00:00
Compt. dépassement VLE 10 et 30 annuel	60 h	00:00	00:30	00:00	00:00	00:00		00:00		00:30
Compt. dépassement VLE 24hs journalier	/	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Compt. dépassement VLE 24hs annuel	/	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Nbr. dépassement VLE Flux journalier	/	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Nbr. dépassement VLE Flux annuel	/	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Compt. indisponibilité AMS journalier	/				00:00			00:00	00:00	
Compt. indisponibilité AMS annuel	/				00:00			00:00	00:00	
Dioxin / Furanes % journalier	>85% en cummul annuel				100,00					
Dioxin / Furanes % annuel	>85% en cummul annuel				99,90					
Nombre moyenne jour invalide par jour	5	0	0	0	0	0	0	0	0	
Nombre moyenne jour invalide par an	10 Jours	0	0	0	0	0	0	0	0	

Commentaires :