



Paramètre	mesures corrigées à 11% d'O ₂ -IC 95%									Flux massique									Process
	CO	COT	HCL	SO ₂	POUSSIÈRES	NOx	NH ₃	CO ₂	Hg	CO	COT	HCL	SO ₂	POUSSIÈRES	NOx	NH ₃	CO ₂	Hg	T2S
Unité	mg/m ³	mg/Nm ³	mg/Nm ³	mg/Nm ³	mg/Nm ³	mg/Nm ³	mg/Nm ³	-	µg/Nm ³	kg/h	kg/h	kg/h	kg/h	kg/h	kg/h	kg/h	-	g/h	°C
VLE 30 min	20	60	200	30	400	30	0												
VLE max	100	20		150															
VLE jour	45	9	9	40	5	80	30	0		86,00	17,00	17,00	77,00	10,00	154,00	48,00	0,00	0,00	
Seuils min																			850
00:30	0,13	0,19	4,27	9,08	0,00	60,01	1,43	5,97	0,00	0,01	0,01	0,17	0,36	0,00	2,38	0,06	5,38	0,0000	1122
01:00	24,35	1,67	4,79	14,02	0,00	63,35	1,35	6,10	0,02	0,98	0,07	0,19	0,56	0,00	2,55	0,05	5,51	0,0010	1134
01:30	0,20	0,07	3,80	8,14	0,00	61,72	1,33	6,02	0,04	0,01	0,00	0,15	0,33	0,00	2,49	0,05	5,48	0,0015	1121
02:00	0,11	0,12	6,13	16,39	0,00	59,22	1,26	6,00	0,04	0,00	0,00	0,24	0,65	0,00	2,37	0,05	5,40	0,0015	1114
02:30	0,18	0,19	4,43	9,11	0,00	61,65	1,26	5,95	0,00	0,01	0,01	0,17	0,36	0,00	2,41	0,05	5,30	0,0000	1112
03:00	5,23	0,22	4,36	10,92	0,00	61,32	1,22	6,08	0,03	0,21	0,01	0,18	0,44	0,00	2,47	0,05	5,44	0,0010	1134
03:30	0,01	0,26	4,26	9,24	0,00	62,55	1,18	5,98	0,04	0,00	0,01	0,17	0,37	0,00	2,48	0,05	5,36	0,0016	1130
04:00	0,00	0,21	3,80	8,14	0,00	63,64	1,14	5,94	0,04	0,00	0,01	0,15	0,32	0,00	2,53	0,05	5,38	0,0016	1130
04:30	0,22	0,09	5,07	15,05	0,00	62,22	0,96	5,93	0,02	0,01	0,00	0,20	0,59	0,00	2,43	0,04	5,29	0,0007	1117
05:00	0,38	0,10	5,47	16,36	0,00	59,69	0,78	6,05	0,03	0,01	0,00	0,22	0,65	0,00	2,36	0,03	5,38	0,0014	1110
05:30	0,00	0,05	8,73	24,24	0,00	54,94	0,64	6,12	0,04	0,00	0,00	0,34	0,93	0,00	2,12	0,02	5,22	0,0014	1104
06:00	0,07	0,19	11,10	23,34	0,00	63,56	0,64	2,39	0,04	0,00	0,01	0,42	0,88	0,00	2,40	0,02	2,05	0,0014	1116
06:30	0,29	0,20	8,10	19,26	0,00	62,95	0,70	2,85	0,00	0,01	0,01	0,31	0,73	0,00	2,39	0,03	2,46	0,0000	1106
07:00	0,51	0,40	5,95	11,73	0,00	65,98	0,65	2,56	0,02	0,02	0,02	0,23	0,45	0,00	2,55	0,03	2,24	0,0009	1118
07:30	0,81	0,60	6,75	12,99	0,00	59,83	0,58	0,73	0,04	0,03	0,02	0,26	0,50	0,00	2,29	0,02	0,64	0,0015	1107
08:00	0,40	0,66	8,06	21,82	0,00	60,82	0,60	0,27	0,04	0,02	0,03	0,31	0,84	0,00	2,33	0,02	0,24	0,0015	1103
08:30	0,71	0,37	7,04	18,30	0,00	79,34	0,58	0,64	0,00	0,03	0,01	0,27	0,70	0,00	3,02	0,02	0,56	0,0000	1098
09:00	1,06	0,38	6,86	18,19	0,00	68,35	0,65	0,96	0,02	0,04	0,01	0,27	0,70	0,00	2,65	0,03	0,86	0,0009	1109
09:30	18,31	0,32	10,38	42,82	0,00	50,30	0,67	17,82	0,05	0,71	0,01	0,40	1,66	0,00	1,95	0,03	15,52	0,0019	1091
10:00	0,76	0,27	8,65	22,12	0,00	62,30	0,61	0,67	0,10	0,03	0,01	0,33	0,85	0,00	2,38	0,02	0,57	0,0040	1106
10:30	1,09	0,24	5,48	9,54	0,00	66,86	0,63	1,02	0,15	0,04	0,01	0,21	0,36	0,00	2,54	0,02	0,90	0,0058	1109
11:00	1,82	0,25	5,62	11,34	0,00	58,14	0,50	1,73	0,05	0,07	0,01	0,22	0,44	0,00	2,26	0,02	1,54	0,0020	1125
11:30	1,28	0,22	6,49	17,61	0,00	61,22	0,90	1,21	0,04	0,05	0,01	0,25	0,68	0,00	2,35	0,03	1,08	0,0015	1112
12:00	0,49	0,23	9,15	18,22	0,00	62,80	0,99	0,41	0,04	0,02	0,01	0,33	0,66	0,00	2,28	0,04	0,35	0,0015	1094
12:30	3,00	0,23	5,35	10,30	0,00	57,84	1,17	2,75	0,00	0,11	0,01	0,19	0,37	0,00	2,05	0,04	2,30	0,0000	1109
13:00	1,69	0,27	5,07	10,17	0,00	57,66	1,20	1,48	0,02	0,06	0,01	0,17	0,34	0,00	1,95	0,04	1,21	0,0008	1101
13:30	4,75	0,21	4,43	5,82	0,00	54,21	1,31	4,27	0,04	0,16	0,01	0,15	0,19	0,00	1,81	0,04	3,44	0,0013	1101
14:00	8,43	0,24	3,49	2,59	0,00	54,69	1,64	7,41	0,04	0,28	0,01	0,12	0,09	0,00	1,85	0,06	6,19	0,0014	1118
14:30	1,24	0,22	3,84	6,10	0,00	57,68	1,64	1,06	0,00	0,04	0,01	0,13	0,20	0,00	1,88	0,05	0,84	0,0000	1099
15:00	1,90	0,27	4,35	6,46	0,00	59,12	1,60	1,57	0,02	0,06	0,01	0,14	0,20	0,00	1,86	0,05	1,23	0,0008	1102
15:30	2,02	0,22	4,36	9,34	0,00	51,74	1,76	1,79	0,04	0,06	0,01	0,14	0,29	0,00	1,61	0,05	1,36	0,0012	1096
16:00	1,45	0,24	4,56	4,95	0,00	53,61	1,92	1,24	0,04	0,04	0,01	0,13	0,14	0,00	1,53	0,05	0,89	0,0012	1103
16:30	6,48	0,28	5,26	10,81	0,00	42,50	1,90	5,83	0,03	0,19	0,01	0,15	0,31	0,00	1,22	0,05	4,07	0,0009	1113
17:00	61,28	0,45	7,47	11,91	0,00	32,22	1,96	55,58	0,05	1,80	0,01	0,22	0,35	0,00	0,95	0,06	38,01	0,0015	1125
17:30	16,50	0,25	5,09	7,24	0,00	35,67	2,45	15,39	0,04	0,47	0,01	0,15	0,21	0,00	1,02	0,07	10,31	0,0011	1138
18:00	1,17	0,22	4,87	5,73	0,00	44,66	2,80	1,01	0,04	0,04	0,01	0,15	0,17	0,00	1,36	0,09	0,73	0,0012	1129
18:30	0,58	0,15	4,04	3,82	0,00	51,31	2,89	2,84	0,00	0,02	0,00	0,12	0,11	0,00	1,50	0,08	2,15	0,0000	1090
19:00	29,07	0,19	3,46	5,78	0,00	51,01	2,33	5,78	0,02	0,91	0,01	0,11	0,18	0,00	1,60	0,07	4,22	0,0007	1124
19:30	0,13	0,02	3,65	4,95	0,00	49,92	2,16	5,62	0,04	0,00	0,00	0,11	0,14	0,00	1,45	0,06	3,95	0,0012	1110
20:00	0,18	0,00	3,59	5,42	0,00	55,84	1,99	5,75	0,04	0,01	0,00	0,11	0,16	0,00	1,64	0,06	3,99	0,0012	1136
20:30	17,79	0,14	4,10	7,53	0,00	40,70	1,87	5,82	0,00	0,54	0,00	0,12	0,23	0,00	1,23	0,06	4,09	0,0000	1122
21:00	9,78	0,37	4,34	6,91	0,00	38,39	1,91	5,90	0,02	0,30	0,01	0,13	0,21	0,00	1,17	0,06	4,12	0,0007	1125
21:30	1,48	0,23	4,89	9,99	0,00	53,46	1,96	6,07	0,04	0,05	0,01	0,16	0,32	0,00	1,73	0,06	4,42	0,0012	1141
22:00	0,73	0,11	4,19	6,23	0,00	57,19	1,97	5,99	0,04	0,02	0,00	0,14	0,21	0,00	1,92	0,07	4,60	0,0013	1144
22:30	27,40	2,95	4,94	13,63	0,00	61,83	1,79	6,12	0,00	1,00	0,11	0,18	0,50	0,00	2,25	0,07	4,96	0,0000	1145
23:00	1,49	0,32	4,76	10,79	0,00	63,59	1,66	6,10	0,02	0,06	0,01	0,18	0,42	0,00	2,47	0,06	5,28	0,0009	1108
23:30	0,93	0,29	5,41	11,42	0,00	60,80	1,42	6,01	0,04	0,04	0,01	0,21	0,44	0,00	2,32	0,05	5,19	0,0014	1092
00:00	0,00	0,19	4,65	8,43	0,00	63,59	1,32	5,99	0,04	0,00	0,01	0,18	0,32	0,00	2,44	0,05	5,22	0,0014	1109
Min	0,00	0,00	3,46	2,59	0,00	32,22	0,50	0,27	0,00	0,00	0,00	0,11	0,09	0,00	0,95	0,02	0,24	0,0000	1090
Max	61,28	2,95	11,10	42,82	0,00	79,34	2,89	55,58	0,15	1,80	0,11	0,42	1,66	0,00	3,02	0,09	38,01	0,0058	1145
Moyenne	5,37	0,32	5,52	11,96	0,00	57,12	1,37	4,49	0,03	8,55	0,56	9,54	21,13	0,00	98,81	2,25	210,92	0,0562	1115
CO	COT	HCL	SO ₂	POUSSIÈRES	NOx	NH ₃													

Synthèse des dépassements & indisponibilité	seuil	CO	COT	HCL	SO ₂	NOx	NH ₃	POUSSIÈRES	Hg	Global
Compt. dépassement VLE 10 et 30 journalier	/	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00		00:00		00:00
Compt. dépassement VLE 10 et 30 annuel	60 h	00:00	00:30	00:00	00:00	00:00		00:00		00:30
Compt. dépassement VLE 24hs journalier	/	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Compt. dépassement VLE 24hs annuel	/	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Nbr. dépassement VLE Flux journalier	/	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Nbr. dépassement VLE Flux annuel	/	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Compt. indisponibilité AMS journalier	/				00:00			00:00	00:00	
Compt. indisponibilité AMS annuel	/				00:00			00:00	00:00	
Dioxin / Furanes % journalier	>85% en cummul annuel				100,00					
Dioxin / Furanes % annuel	>85% en cummul annuel				99,90					
Nombre moyenne jour invalide par jour	5	0	0	0	0	0	0	0	0	
Nombre moyenne jour invalide par an	10 Jours	0	0	0	0	0	0	0	0	

Commentaires :

Bon fonctionnement de l'UVE. Respect des normes européennes et françaises.