



Paramètre	mesures corrigées à 11% d'O ₂ -IC 95%									Flux massique									Process
	CO	COT	HCL	SO ₂	POUSSIÈRES	NOx	NH ₃	CO ₂	Hg	CO	COT	HCL	SO ₂	POUSSIÈRES	NOx	NH ₃	CO ₂	Hg	T2S
Unité	mg/m ³	mg/Nm ³	mg/Nm ³	mg/Nm ³	mg/Nm ³	mg/Nm ³	mg/Nm ³	-	µg/Nm ³	kg/h	kg/h	kg/h	kg/h	kg/h	kg/h	kg/h	-	g/h	°C
VLE 30 min	20	60	200	30	400	30	0												
VLE max	100	20		150															
VLE jour	45	9	9	40	5	80	30	0		86,00	17,00	17,00	77,00	10,00	154,00	48,00	0,00	0,00	
Seuils min																			850
00:30	1,05	0,35	4,72	7,96	0,00	73,94	0,20	0,95	0,00	0,04	0,01	0,18	0,30	0,00	2,82	0,01	0,86	0,0000	1109
01:00	1,76	0,34	4,43	11,45	0,00	66,67	0,30	1,64	0,00	0,07	0,01	0,17	0,45	0,00	2,60	0,01	1,49	0,0000	1109
01:30	0,96	0,28	5,68	13,80	0,00	68,13	0,18	0,87	0,00	0,04	0,01	0,22	0,52	0,00	2,59	0,01	0,79	0,0000	1093
02:00	1,08	0,26	5,03	10,90	0,00	67,40	0,24	0,97	0,00	0,04	0,01	0,19	0,41	0,00	2,55	0,01	0,88	0,0000	1101
02:30	2,54	0,27	4,95	15,55	0,00	71,32	0,32	2,36	0,00	0,10	0,01	0,19	0,61	0,00	2,78	0,01	2,16	0,0000	1110
03:00	1,24	0,31	5,24	13,73	0,00	66,92	0,19	1,12	0,00	0,05	0,01	0,20	0,53	0,00	2,57	0,01	1,02	0,0000	1101
03:30	1,34	0,38	4,56	13,21	0,00	70,63	0,26	1,17	0,00	0,05	0,01	0,17	0,50	0,00	2,67	0,01	1,07	0,0000	1095
04:00	1,35	0,41	4,63	10,36	0,00	68,34	0,27	1,22	0,00	0,05	0,02	0,18	0,39	0,00	2,59	0,01	1,11	0,0000	1106
04:30	1,07	0,28	5,41	16,33	0,00	65,68	0,28	0,99	0,00	0,04	0,01	0,21	0,63	0,00	2,53	0,01	0,90	0,0000	1105
05:00	1,07	0,29	5,95	14,09	0,00	71,86	0,18	0,92	0,00	0,04	0,01	0,23	0,54	0,00	2,76	0,01	0,84	0,0000	1089
05:30	0,76	0,32	2,90	3,71	0,00	72,18	0,25	0,69	0,00	0,03	0,01	0,11	0,14	0,00	2,81	0,01	0,63	0,0000	1129
06:00	0,76	0,57	4,37	19,66	0,00	62,79	0,23	0,68	0,00	0,03	0,02	0,17	0,76	0,00	2,42	0,01	0,62	0,0000	1121
06:30	0,40	0,29	4,59	11,33	0,00	69,38	0,35	2,98	0,00	0,02	0,01	0,18	0,44	0,00	2,69	0,01	2,66	0,0000	1112
07:00	0,57	0,16	4,42	15,36	0,00	68,25	0,46	6,09	0,00	0,02	0,01	0,18	0,63	0,00	2,79	0,02	5,49	0,0000	1139
07:30	0,04	0,31	5,72	19,75	0,00	65,19	0,43	6,03	0,00	0,00	0,01	0,23	0,79	0,00	2,62	0,02	5,41	0,0000	1135
08:00	0,00	0,27	5,77	11,08	0,00	71,76	0,44	5,95	0,00	0,00	0,01	0,23	0,44	0,00	2,88	0,02	5,39	0,0000	1121
08:30	0,16	0,13	2,52	3,42	0,00	67,72	0,43	6,00	0,00	0,01	0,01	0,10	0,14	0,00	2,73	0,02	5,43	0,0000	1118
09:00	1,65	0,15	2,71	15,31	0,00	61,22	0,43	6,17	0,00	0,07	0,01	0,11	0,63	0,00	2,53	0,02	5,55	0,0000	1146
09:30	0,05	0,10	4,98	17,95	0,00	71,44	0,44	6,08	0,00	0,00	0,00	0,20	0,71	0,00	2,84	0,02	5,36	0,0000	1123
10:00	0,00	0,06	4,60	13,77	0,00	69,31	0,42	6,09	0,00	0,00	0,00	0,18	0,55	0,00	2,76	0,02	5,34	0,0000	1141
10:30	0,11	0,05	4,11	16,33	0,00	65,75	0,41	6,11	0,00	0,00	0,00	0,16	0,65	0,00	2,61	0,02	5,35	0,0000	1138
11:00	0,55	0,06	4,24	12,72	0,00	69,85	0,43	6,18	0,00	0,02	0,00	0,17	0,52	0,00	2,85	0,02	5,50	0,0000	1164
11:30	0,00	0,04	4,14	14,61	0,00	68,74	0,39	6,09	0,00	0,00	0,00	0,17	0,58	0,00	2,74	0,02	5,41	0,0000	1135
12:00	0,14	0,01	4,54	15,18	0,00	61,71	0,44	6,16	0,00	0,01	0,00	0,19	0,63	0,00	2,55	0,02	5,56	0,0000	1161
12:30	0,23	0,02	5,03	12,45	0,00	72,18	0,45	5,81	0,00	0,01	0,00	0,20	0,49	0,00	2,84	0,02	5,28	0,0000	1162
13:00	0,73	0,04	4,56	12,21	0,00	71,93	0,47	6,02	0,00	0,03	0,00	0,19	0,50	0,00	2,94	0,02	5,50	0,0000	1152
13:30	0,01	0,01	4,49	8,78	0,00	68,77	0,47	5,81	0,00	0,00	0,00	0,18	0,34	0,00	2,69	0,02	5,27	0,0000	1125
14:00	0,00	0,00	4,11	10,74	0,00	69,21	0,49	5,73	0,00	0,00	0,00	0,16	0,42	0,00	2,71	0,02	5,23	0,0000	1146
14:30	0,50	0,20	8,74	19,86	0,00	62,26	0,48	1,39	0,00	0,02	0,01	0,33	0,76	0,00	2,37	0,02	1,25	0,0000	1109
15:00	0,72	0,25	5,18	9,77	0,00	69,49	0,34	0,44	0,00	0,03	0,01	0,19	0,37	0,00	2,62	0,01	0,38	0,0000	1114
15:30	0,63	0,21	4,23	7,87	0,00	67,54	0,44	0,58	0,00	0,02	0,01	0,16	0,29	0,00	2,52	0,02	0,51	0,0000	1112
16:00	0,23	0,21	4,18	7,00	0,00	70,34	0,37	0,08	0,00	0,01	0,01	0,16	0,26	0,00	2,62	0,01	0,07	0,0000	1113
16:30	0,27	0,21	4,58	10,15	0,00	63,97	0,33	0,00	0,00	0,01	0,01	0,17	0,38	0,00	2,39	0,01	0,00	0,0000	1114
17:00	0,63	0,24	5,44	10,94	0,00	63,69	0,35	0,48	0,00	0,02	0,01	0,20	0,41	0,00	2,37	0,01	0,42	0,0000	1101
17:30	0,08	0,21	5,27	12,15	0,00	68,85	0,48	0,00	0,00	0,00	0,01	0,20	0,46	0,00	2,58	0,02	0,00	0,0000	1106
18:00	0,05	0,21	5,10	9,53	0,00	67,98	0,48	0,00	0,00	0,00	0,01	0,19	0,36	0,00	2,54	0,02	0,00	0,0000	1105
18:30	30,46	0,91	5,01	14,85	0,00	62,80	0,49	2,54	0,00	1,18	0,04	0,19	0,58	0,00	2,44	0,02	2,25	0,0000	1123
19:00	0,68	0,24	5,27	16,78	0,00	66,78	0,34	0,34	0,00	0,03	0,01	0,20	0,64	0,00	2,55	0,01	0,29	0,0000	1113
19:30	0,57	0,22	4,99	10,21	0,00	66,94	0,59	0,46	0,00	0,02	0,01	0,19	0,38	0,00	2,51	0,02	0,40	0,0000	1100
20:00	21,20	0,24	5,26	16,01	0,00	65,72	0,59	20,11	0,00	0,83	0,01	0,21	0,63	0,00	2,57	0,02	17,84	0,0000	1118
20:30	0,28	0,22	4,27	8,69	0,00	67,02	0,55	0,00	0,00	0,01	0,01	0,16	0,33	0,00	2,52	0,02	0,00	0,0000	1108
21:00	0,99	0,25	4,66	13,25	0,00	68,67	0,72	0,88	0,00	0,04	0,01	0,18	0,52	0,00	2,70	0,03	0,79	0,0000	1116
21:30	27,59	3,54	4,79	14,14	0,00	66,17	0,84	3,69	0,00	1,08	0,14	0,19	0,56	0,00	2,60	0,03	3,36	0,0000	1114
22:00	2,39	0,13	4,53	14,11	0,00	71,10	0,95	5,77	0,00	0,09	0,00	0,18	0,55	0,00	2,79	0,04	5,27	0,0000	1105
22:30	0,42	0,03	4,69	14,15	0,00	69,20	0,87	5,84	0,00	0,02	0,00	0,19	0,56	0,00	2,74	0,03	5,33	0,0000	1098
23:00	0,88	0,04	4,83	18,34	0,00	71,49	0,82	5,95	0,00	0,04	0,00	0,19	0,74	0,00	2,87	0,03	5,43	0,0000	1098
23:30	0,12	0,01	4,17	15,33	0,00	69,31	0,71	5,84	0,00	0,00	0,00	0,17	0,61	0,00	2,75	0,03	5,34	0,0000	1095
00:00	0,48	0,02	3,83	12,90	0,00	66,29	0,55	5,78	0,00	0,02	0,00	0,15	0,51	0,00	2,60	0,02	5,27	0,0000	1081
Min	0,00	0,00	2,52	3,42	0,00	61,22	0,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,14	0,00	2,37	0,01	0,00	0,0000	1081
Max	30,46	3,54	8,74	19,86	0,00	73,94	0,95	20,11	0,00	1,18	0,14	0,33	0,79	0,00	2,94	0,04	17,84	0,0000	1164
Moyenne	2,27	0,28	4,74	12,87	0,00	68,00	0,44	3,48	0,00	4,24	0,52	8,84	24,12	0,00	127,09	0,83	150,32	0,0000	1117
CO	COT	HCL	SO ₂	POUSSIÈRES	NOx	NH ₃													

Synthèse des dépassements & indisponibilités	seuil	CO	COT	HCL	SO ₂	NOx	NH ₃	POUSSIÈRES	Hg	Global
Compt. dépassement VLE 10 et 30 journalier	/	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00		00:00		00:00
Compt. dépassement VLE 10 et 30 annuel	60 h	00:00	00:30	00:00	00:00	00:00		00:00		00:30
Compt. dépassement VLE 24hs journalier	/	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Compt. dépassement VLE 24hs annuel	/	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Nbr. dépassement VLE Flux journalier	/	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Nbr. dépassement VLE Flux annuel	/	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Compt. indisponibilité AMS journalier	/				00:00			00:00	00:00	
Compt. indisponibilité AMS annuel	/				00:00			00:00	00:00	
Dioxin / Furanes % journalier	>85% en cummul annuel				100,00					
Dioxin / Furanes % annuel	>85% en cummul annuel				99,90					
Nombre moyenne jour invalide par jour	5	0	0	0	0	0	0	0	0	
Nombre moyenne jour invalide par an	10 Jours	0	0	0	0	0	0	0	0	

Commentaires :

Bon fonctionnement de l'UVE. Respect des normes européennes et françaises.