



	mesures corrigées à 11% d'O ₂ -IC 95%									Flux massique									Process
Paramètre	CO	COT	HCL	SO ₂	POUSSIÈRES	NOx	NH ₃	CO ₂	Hg	CO	COT	HCL	SO ₂	POUSSIÈRES	NOx	NH ₃	CO ₂	Hg	T2S
Unité	mg/m ³	mg/Nm ³	mg/Nm ³	mg/Nm ³	mg/Nm ³	mg/Nm ³	mg/Nm ³	-	µg/Nm ³	kg/h	kg/h	kg/h	kg/h	kg/h	kg/h	kg/h	-	g/h	°C
VLE 30 min	20	60	200	30	400	30	0												
VLE max	100	20		150															
VLE jour	45	9	9	40	5	80	30	0		86,00	17,00	17,00	77,00	10,00	154,00	48,00	0,00	0,00	
Seuils min																			850
00:30	1,08	0,01	4,03	11,85	0,00	68,17	0,55	5,87	0,00	0,04	0,00	0,16	0,47	0,00	2,71	0,02	5,36	0,0000	1102
01:00	0,45	0,06	4,42	15,88	0,00	66,16	0,48	5,88	0,00	0,02	0,00	0,17	0,62	0,00	2,59	0,02	5,30	0,0000	1091
01:30	0,00	0,01	4,44	13,28	0,00	68,35	0,47	5,93	0,00	0,00	0,00	0,18	0,52	0,00	2,69	0,02	5,32	0,0000	1112
02:00	0,06	0,02	4,47	13,79	0,00	66,20	0,43	6,01	0,00	0,00	0,00	0,18	0,54	0,00	2,61	0,02	5,34	0,0000	1104
02:30	0,14	0,03	4,08	11,43	0,00	69,35	0,42	5,87	0,00	0,01	0,00	0,16	0,44	0,00	2,70	0,02	5,25	0,0000	1103
03:00	4,43	0,06	4,70	15,73	0,00	64,17	0,42	6,06	0,00	0,18	0,00	0,19	0,64	0,00	2,59	0,02	5,47	0,0000	1097
03:30	0,38	0,03	4,32	12,22	0,00	71,60	0,43	5,79	0,00	0,01	0,00	0,17	0,47	0,00	2,78	0,02	5,24	0,0000	1085
04:00	0,26	0,03	4,22	10,98	0,00	68,57	0,42	5,82	0,00	0,01	0,00	0,17	0,43	0,00	2,68	0,02	5,27	0,0000	1097
04:30	0,85	0,03	4,40	14,83	0,00	63,29	0,39	5,96	0,00	0,03	0,00	0,18	0,59	0,00	2,53	0,02	5,39	0,0000	1096
05:00	2,59	0,06	4,00	11,50	0,00	69,77	0,39	6,03	0,00	0,10	0,00	0,16	0,46	0,00	2,80	0,02	5,42	0,0000	1109
05:30	0,58	0,02	4,17	10,18	0,00	67,79	0,38	5,93	0,00	0,02	0,00	0,16	0,40	0,00	2,66	0,01	5,30	0,0000	1098
06:00	0,64	0,13	3,83	8,14	0,00	74,71	0,37	3,19	0,00	0,02	0,01	0,15	0,31	0,00	2,87	0,01	2,87	0,0000	1111
06:30	0,64	0,14	4,79	14,34	0,00	58,71	0,28	3,06	0,00	0,03	0,01	0,19	0,56	0,00	2,30	0,01	2,74	0,0000	1097
07:00	1,59	0,03	4,96	15,06	0,00	68,06	0,33	6,04	0,00	0,06	0,00	0,20	0,61	0,00	2,75	0,01	5,42	0,0000	1107
07:30	0,48	0,03	4,71	10,44	0,00	71,05	0,35	5,91	0,00	0,02	0,00	0,19	0,42	0,00	2,84	0,01	5,37	0,0000	1106
08:00	1,46	0,07	4,54	12,95	0,00	66,49	0,32	5,92	3,01	0,06	0,00	0,18	0,52	0,00	2,68	0,01	5,40	0,1213	1106
08:30	0,49	0,04	4,07	10,44	0,00	69,38	0,37	5,92	2,50	0,02	0,00	0,16	0,42	0,00	2,81	0,01	5,40	0,1012	1123
09:00	1,67	0,08	4,77	14,02	0,00	67,79	0,36	5,88	0,00	0,07	0,00	0,19	0,56	0,00	2,71	0,01	5,37	0,0000	1094
09:30	1,19	0,06	4,41	10,02	0,00	67,92	0,34	5,85	0,00	0,05	0,00	0,17	0,40	0,00	2,70	0,01	5,34	0,0000	1084
10:00	1,46	0,07	4,93	10,92	0,00	67,42	0,33	5,93	0,00	0,06	0,00	0,19	0,43	0,00	2,64	0,01	5,31	0,0000	1081
10:30	1,09	0,03	3,19	5,70	0,00	67,33	0,37	5,98	0,00	0,04	0,00	0,13	0,23	0,00	2,70	0,01	5,40	0,0000	1106
11:00	1,96	0,06	4,30	9,27	0,00	67,64	0,38	6,08	0,03	0,08	0,00	0,18	0,38	0,00	2,76	0,02	5,49	0,0011	1107
11:30	0,75	0,02	3,66	5,62	0,00	74,74	0,37	5,70	5,40	0,03	0,00	0,14	0,22	0,00	2,91	0,01	5,20	0,2099	1116
12:00	0,81	0,01	4,78	10,40	0,00	63,27	0,33	5,75	1,17	0,03	0,00	0,19	0,41	0,00	2,48	0,01	5,24	0,0457	1115
12:30	2,17	0,01	4,10	5,57	0,00	69,52	0,37	5,74	0,36	0,08	0,00	0,16	0,22	0,00	2,71	0,01	5,24	0,0139	1111
13:00	0,97	0,06	4,93	13,28	0,00	67,34	0,38	5,89	0,02	0,04	0,00	0,20	0,53	0,00	2,68	0,02	5,36	0,0010	1101
13:30	0,00	0,00	5,12	10,50	0,00	71,40	0,36	5,89	0,04	0,00	0,00	0,20	0,41	0,00	2,78	0,01	5,22	0,0015	1118
14:00	0,16	0,00	3,87	9,27	0,00	67,64	0,37	5,95	0,04	0,01	0,00	0,15	0,37	0,00	2,67	0,01	5,34	0,0015	1142
14:30	0,50	0,00	4,13	8,26	0,00	70,86	0,39	5,99	0,00	0,02	0,00	0,16	0,33	0,00	2,80	0,02	5,34	0,0000	1138
15:00	1,04	0,01	4,57	14,55	0,00	66,67	0,35	6,13	0,02	0,04	0,00	0,18	0,59	0,00	2,70	0,01	5,49	0,0010	1149
15:30	0,66	0,00	4,46	9,11	0,00	69,74	0,36	6,09	0,04	0,03	0,00	0,18	0,37	0,00	2,84	0,01	5,52	0,0016	1137
16:00	0,72	0,00	3,86	8,36	0,00	69,07	0,35	5,91	0,04	0,03	0,00	0,15	0,33	0,00	2,76	0,01	5,39	0,0016	1124
16:30	0,88	0,00	7,43	22,94	0,00	64,25	0,38	5,85	0,00	0,03	0,00	0,29	0,89	0,00	2,49	0,01	5,20	0,0000	1100
17:00	0,39	0,03	7,15	16,28	0,00	66,20	0,38	6,17	0,02	0,02	0,00	0,28	0,64	0,00	2,62	0,02	5,32	0,0009	1137
17:30	1,39	0,00	6,61	17,55	0,00	67,20	0,39	6,18	0,04	0,05	0,00	0,26	0,69	0,00	2,65	0,02	5,26	0,0015	1134
18:00	0,83	0,10	5,41	13,99	0,00	65,16	0,48	2,62	0,04	0,03	0,00	0,21	0,54	0,00	2,52	0,02	2,21	0,0015	1139
18:30	0,09	0,12	5,00	9,23	0,00	69,57	0,59	2,39	0,00	0,00	0,00	0,19	0,35	0,00	2,60	0,02	2,03	0,0000	1123
19:00	0,37	0,04	4,18	9,30	0,00	65,26	0,65	6,12	0,05	0,01	0,00	0,16	0,36	0,00	2,52	0,03	5,24	0,0018	1147
19:30	0,00	0,02	4,02	12,48	0,00	62,85	0,68	6,20	0,04	0,00	0,00	0,16	0,49	0,00	2,46	0,03	5,33	0,0015	1134
20:00	0,00	0,02	4,27	9,91	0,00	71,90	0,69	6,05	0,04	0,00	0,00	0,17	0,39	0,00	2,80	0,03	5,30	0,0015	1143
20:30	0,70	0,00	2,99	6,00	0,00	71,88	0,79	6,04	0,00	0,03	0,00	0,12	0,24	0,00	2,86	0,03	5,40	0,0000	1136
21:00	0,48	0,00	3,66	11,23	0,00	68,75	0,70	6,12	0,03	0,02	0,00	0,15	0,45	0,00	2,76	0,03	5,47	0,0011	1148
21:30	0,07	0,00	5,06	13,73	0,00	66,35	0,66	5,97	0,07	0,00	0,00	0,20	0,54	0,00	2,62	0,03	5,36	0,0028	1142
22:00	0,41	0,13	4,45	10,54	0,00	66,51	0,44	1,75	0,08	0,02	0,01	0,18	0,41	0,00	2,61	0,02	1,60	0,0030	1143
22:30	1,19	0,19	5,73	13,14	0,00	67,10	0,47	1,10	0,18	0,05	0,01	0,22	0,51	0,00	2,63	0,02	1,00	0,0072	1121
23:00	1,26	0,22	6,88	16,36	0,00	68,74	0,38	1,15	0,06	0,05	0,01	0,27	0,63	0,00	2,66	0,01	1,04	0,0025	1097
23:30	1,58	0,19	5,18	9,16	0,00	71,11	0,41	1,45	0,04	0,06	0,01	0,20	0,35	0,00	2,72	0,02	1,32	0,0015	1106
00:00	1,40	0,18	4,30	10,28	0,00	67,57	0,38	1,30	0,04	0,05	0,01	0,17	0,40	0,00	2,63	0,01	1,19	0,0015	1118
Min	0,00	0,00	2,99	5,57	0,00	58,71	0,28	1,10	0,00	0,00	0,00	0,12	0,22	0,00	2,30	0,01	1,00	0,0000	1081
Max	4,43	0,22	7,43	22,94	0,00	74,74	0,79	6,20	5,40	0,18	0,01	0,29	0,89	0,00	2,91	0,03	5,52	0,2099	1149
Moyenne	0,88	0,05	4,62	11,67	0,00	67,93	0,43	5,22	0,28	1,68	0,10	8,73	22,09	0,00	128,58	0,82	224,39	0,5297	1115
	CO	COT	HCL	SO ₂	POUSSIÈRES	NOx	NH ₃												

Synthèse des dépassements & indisponibilité	seuil	CO	COT	HCL	SO ₂	NOx	NH ₃	POUSSIÈRES	Hg	Global
Compt. dépassement VLE 10 et 30 journalier	/	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00		00:00		00:00
Compt. dépassement VLE 10 et 30 annuel	60 h	00:00	00:30	00:00	00:00	00:00		00:00		00:30
Compt. dépassement VLE 24hs journalier	/	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Compt. dépassement VLE 24hs annuel	/	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Nbr. dépassement VLE Flux journalier	/	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Nbr. dépassement VLE Flux annuel	/	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Compt. indisponibilité AMS journalier	/				00:00			00:00	00:00	
Compt. indisponibilité AMS annuel	/				00:00			00:00	00:00	
Dioxin / Furanes % journalier	>85% en cummul annuel				98,56					
Dioxin / Furanes % annuel	>85% en cummul annuel				99,89					
Nombre moyenne jour invalide par jour	5	0	0	0	0	0	0	0	0	
Nombre moyenne jour invalide par an	10 Jours	0	0	0	0	0	0	0	0	

Commentaires :

Bon fonctionnement de l'UVE. Respect des normes européennes et françaises