



Paramètre	mesures corrigées à 11% d'O ₂ -IC 95%									Flux massique									Process
	CO	COT	HCL	SO ₂	POUSSIÈRES	NOx	NH ₃	CO ₂	Hg	CO	COT	HCL	SO ₂	POUSSIÈRES	NOx	NH ₃	CO ₂	Hg	T2S
Unité	mg/m ³	mg/Nm ³	mg/Nm ³	mg/Nm ³	mg/Nm ³	mg/Nm ³	mg/Nm ³	-	µg/Nm ³	kg/h	kg/h	kg/h	kg/h	kg/h	kg/h	kg/h	-	g/h	°C
VLE 30 min	20	60	200	30	400	30	0												
VLE max	100	20		150															
VLE jour	45	9	9	40	5	80	30	0		86,00	17,00	17,00	77,00	10,00	154,00	48,00	0,00	0,00	
Seuils min																			850
00:30	3,73	0,19	5,58	14,48	0,00	67,51	0,51	3,45	0,00	0,14	0,01	0,22	0,56	0,00	2,62	0,02	3,15	0,0000	1093
01:00	1,52	0,22	4,61	9,34	0,00	70,00	0,50	1,41	0,02	0,06	0,01	0,18	0,36	0,00	2,73	0,02	1,28	0,0010	1113
01:30	0,91	0,20	4,14	8,30	0,00	66,58	0,43	0,81	0,04	0,03	0,01	0,16	0,32	0,00	2,55	0,02	0,74	0,0015	1107
02:00	1,12	0,20	4,44	10,26	0,00	71,36	0,53	1,02	0,04	0,04	0,01	0,17	0,39	0,00	2,73	0,02	0,93	0,0015	1101
02:30	1,48	0,21	5,25	13,57	0,00	64,95	0,38	1,35	0,00	0,06	0,01	0,20	0,52	0,00	2,50	0,01	1,23	0,0000	1103
03:00	2,22	0,25	6,76	15,68	0,00	68,22	0,38	2,01	0,02	0,09	0,01	0,26	0,61	0,00	2,64	0,01	1,82	0,0010	1100
03:30	1,40	0,21	8,37	22,26	0,00	71,60	0,39	1,31	0,04	0,05	0,01	0,33	0,87	0,00	2,79	0,02	1,19	0,0016	1116
04:00	1,50	0,20	5,38	13,37	0,00	68,12	0,34	1,37	0,04	0,06	0,01	0,21	0,52	0,00	2,63	0,01	1,25	0,0016	1111
04:30	0,69	0,19	4,36	6,97	0,00	71,52	0,35	0,59	0,00	0,03	0,01	0,17	0,27	0,00	2,75	0,01	0,54	0,0000	1121
05:00	4,43	0,25	3,37	5,08	0,00	65,32	0,47	4,02	0,03	0,17	0,01	0,13	0,19	0,00	2,50	0,02	3,67	0,0010	1110
05:30	1,68	0,25	4,31	11,07	0,00	64,48	0,27	1,55	0,04	0,06	0,01	0,17	0,43	0,00	2,49	0,01	1,41	0,0016	1102
06:00	1,62	0,19	4,67	10,26	0,00	72,89	0,35	1,49	0,04	0,06	0,01	0,18	0,40	0,00	2,83	0,01	1,36	0,0016	1125
06:30	0,55	0,12	4,65	11,90	0,00	67,99	0,42	3,10	0,00	0,02	0,00	0,18	0,46	0,00	2,62	0,02	2,83	0,0000	1108
07:00	1,52	0,06	4,22	12,00	0,00	67,84	0,38	5,99	0,03	0,06	0,00	0,17	0,49	0,00	2,75	0,02	5,47	0,0010	1136
07:30	0,22	0,02	4,44	10,93	0,00	70,96	0,41	5,87	0,04	0,01	0,00	0,18	0,43	0,00	2,82	0,02	5,36	0,0016	1126
08:00	0,00	0,01	4,09	10,87	0,00	66,99	0,40	5,92	0,09	0,00	0,00	0,16	0,44	0,00	2,69	0,02	5,41	0,0038	1132
08:30	0,17	0,01	4,12	9,89	0,00	68,22	0,41	5,86	0,20	0,01	0,00	0,16	0,39	0,00	2,71	0,02	5,35	0,0080	1122
09:00	1,69	0,07	4,96	13,12	0,00	64,92	0,40	5,84	0,06	0,07	0,00	0,20	0,52	0,00	2,55	0,02	5,33	0,0025	1104
09:30	2,83	0,02	8,05	29,11	0,00	65,41	0,38	6,09	0,04	0,11	0,00	0,32	1,15	0,00	2,59	0,01	5,45	0,0015	1110
10:00	0,23	0,00	4,03	5,24	0,00	72,15	0,41	6,03	0,04	0,01	0,00	0,16	0,21	0,00	2,85	0,02	5,42	0,0015	1130
10:30	0,64	0,00	3,23	5,56	0,00	68,96	0,37	5,99	0,00	0,03	0,00	0,13	0,22	0,00	2,73	0,01	5,41	0,0000	1122
11:00	2,07	0,03	4,71	14,68	0,00	64,33	0,40	6,09	0,02	0,08	0,00	0,19	0,59	0,00	2,58	0,02	5,53	0,0010	1126
11:30	0,36	0,00	4,41	8,16	0,00	73,11	0,39	5,99	0,04	0,01	0,00	0,18	0,33	0,00	2,91	0,02	5,45	0,0016	1143
12:00	0,77	0,00	3,78	9,96	0,00	65,90	0,39	6,09	0,04	0,03	0,00	0,15	0,41	0,00	2,68	0,02	5,56	0,0016	1161
12:30	0,11	0,00	4,50	10,84	0,00	68,41	0,37	6,03	0,00	0,00	0,00	0,18	0,43	0,00	2,74	0,02	5,51	0,0000	1121
13:00	23,04	1,83	5,25	14,49	0,00	65,62	0,37	5,83	0,02	0,89	0,07	0,20	0,56	0,00	2,55	0,01	5,27	0,0009	1118
13:30	0,30	0,01	6,19	15,30	0,00	66,05	0,38	5,80	0,04	0,01	0,00	0,24	0,59	0,00	2,55	0,01	5,27	0,0015	1098
14:00	0,09	0,00	4,51	11,68	0,00	67,85	0,43	5,77	0,06	0,00	0,00	0,17	0,45	0,00	2,60	0,02	5,21	0,0024	1112
14:30	0,25	0,00	6,19	18,11	0,00	69,96	0,40	5,99	0,19	0,01	0,00	0,24	0,71	0,00	2,75	0,02	5,38	0,0073	1112
15:00	1,29	0,04	5,33	20,01	0,00	67,18	0,42	6,06	0,04	0,05	0,00	0,21	0,80	0,00	2,70	0,02	5,50	0,0016	1123
15:30	0,13	0,00	9,36	26,15	0,00	70,60	0,38	5,98	0,04	0,01	0,00	0,37	1,05	0,00	2,83	0,02	5,45	0,0016	1117
16:00	0,20	0,00	9,95	35,13	0,00	63,97	0,37	6,02	0,04	0,01	0,00	0,40	1,40	0,00	2,55	0,01	5,42	0,0016	1091
16:30	0,16	0,00	8,68	24,44	0,00	65,42	0,37	6,22	0,00	0,01	0,00	0,34	0,96	0,00	2,58	0,01	5,40	0,0000	1113
17:00	0,82	0,03	6,08	15,93	0,00	69,51	0,37	6,17	0,02	0,03	0,00	0,24	0,62	0,00	2,73	0,01	5,33	0,0009	1134
17:30	0,05	0,00	5,91	15,28	0,00	69,67	0,38	6,24	0,04	0,00	0,00	0,24	0,61	0,00	2,79	0,02	5,46	0,0015	1146
18:00	0,05	0,10	6,45	15,11	0,00	68,09	0,26	2,68	0,04	0,00	0,00	0,25	0,59	0,00	2,65	0,01	2,35	0,0015	1136
18:30	0,23	0,10	9,13	21,97	0,00	69,51	0,25	3,07	0,00	0,01	0,00	0,36	0,86	0,00	2,73	0,01	2,72	0,0000	1131
19:00	0,50	0,05	8,80	20,84	0,00	69,76	0,31	6,04	0,02	0,02	0,00	0,34	0,81	0,00	2,72	0,01	5,29	0,0009	1127
19:30	0,11	0,00	5,44	15,58	0,00	69,24	0,32	6,22	0,04	0,00	0,00	0,22	0,64	0,00	2,85	0,01	5,60	0,0016	1141
20:00	0,17	0,02	5,18	14,50	0,00	70,45	0,30	6,06	0,04	0,01	0,00	0,21	0,59	0,00	2,84	0,01	5,52	0,0015	1114
20:30	0,00	0,01	4,85	11,70	0,00	65,01	0,31	6,04	0,00	0,00	0,00	0,20	0,47	0,00	2,61	0,01	5,51	0,0000	1116
21:00	1,06	0,07	4,00	8,07	0,00	68,57	0,32	6,03	0,02	0,04	0,00	0,16	0,32	0,00	2,76	0,01	5,50	0,0009	1127
21:30	0,02	0,03	4,88	14,07	0,00	66,48	0,28	6,04	0,04	0,00	0,00	0,20	0,57	0,00	2,68	0,01	5,50	0,0015	1109
22:00	0,11	0,01	3,89	7,45	0,00	71,09	0,30	5,91	0,04	0,00	0,00	0,15	0,29	0,00	2,81	0,01	5,38	0,0015	1128
22:30	0,77	0,00	2,97	4,00	0,00	67,20	0,37	5,95	0,00	0,03	0,00	0,12	0,16	0,00	2,68	0,01	5,44	0,0000	1132
23:00	3,40	0,06	3,44	11,37	0,00	64,56	0,31	5,99	0,02	0,14	0,00	0,14	0,46	0,00	2,59	0,01	5,47	0,0009	1120
23:30	0,40	0,02	6,10	19,44	0,00	68,54	0,30	5,90	0,04	0,02	0,00	0,24	0,77	0,00	2,70	0,01	5,37	0,0015	1087
00:00	0,02	0,00	4,65	13,51	0,00	70,08	0,30	5,93	0,04	0,00	0,00	0,18	0,53	0,00	2,77	0,01	5,39	0,0016	1107
Min	0,00	0,00	2,97	4,00	0,00	63,97	0,25	0,59	0,00	0,00	0,00	0,12	0,16	0,00	2,49	0,01	0,54	0,0000	1087
Max	23,04	1,83	9,95	35,13	0,00	73,11	0,53	6,24	0,20	0,89	0,07	0,40	1,40	0,00	2,91	0,02	5,60	0,0080	1161
Commentaires	1,39	0,11	5,37	13,90	0,00	68,17	0,37	4,73	0,04	2,60	0,21	10,15	26,32	0,00	129,01	0,70	205,36	0,0692	1118
	CO	COT	HCL	SO ₂	POUSSIÈRES	NOx	NH ₃												

Synthèse des dépassements & indisponibilité	seuil	CO	COT	HCL	SO ₂	NOx	NH ₃	POUSSIÈRES	Hg	Global
Compt. dépassement VLE 10 et 30 journalier	/	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00		00:00		00:00
Compt. dépassement VLE 10 et 30 annuel	60 h	00:00	00:30	00:00	00:00	00:00		00:00		00:30
Compt. dépassement VLE 24hs journalier	/	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Compt. dépassement VLE 24hs annuel	/	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Nbr. dépassement VLE Flux journalier	/	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Nbr. dépassement VLE Flux annuel	/	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Compt. indisponibilité AMS journalier	/				00:00			00:00	00:00	
Compt. indisponibilité AMS annuel	/				00:00			00:00	00:00	
Dioxin / Furanes % journalier	>85% en cummul annuel				100,00					
Dioxin / Furanes % annuel	>85% en cummul annuel				99,90					
Nombre moyenne jour invalide par jour	5	0	0	0	0	0	0	0	0	
Nombre moyenne jour invalide par an	10 Jours	0	0	0	0	0	0	0	0	

Commentaires :