

	mesures corrigées à 11% d'O2 -IC 95%									Flux massique										Process
Paramètre	CO	COT	HCL	SO2	POUSSIÈRES	NOx	NH3	CO2	Hg	CO	COT	HCL	SO2	POUSSIÈRES	NOx	NH3	CO2	Hg	T2S	
																			Foyer	
Unité	mg/m³	mg/Nm³	mg/Nm³	mg/Nm³	mg/Nm³	mg/Nm³	mg/Nm³	-	µg/Nm³	kg/h	kg/h	kg/h	kg/h	kg/h	kg/h	kg/h	-	g/h	°C	
VLE 30 min		20	60	200	30	400	30	0												
VLE max	100	20			150															
VLE jour	45	9	9	40	5	80	30	0		86,00	17,00	17,00	77,00	10,00	154,00	48,00	0,00	0,00		
Seuils min																			850	
00:30	1,16	0,22	4,76	11,44	0,00	64,15	0,49	1,06	0,00	0,05	0,01	0,19	0,45	0,00	2,50	0,02	0,97	0,0000	1105	
01:00	1,22	0,29	6,40	15,34	0,00	66,95	0,42	1,04	0,02	0,05	0,01	0,25	0,59	0,00	2,58	0,02	0,94	0,0010	1097	
01:30	1,15	0,23	4,71	9,36	0,00	68,31	0,53	1,07	0,04	0,04	0,01	0,18	0,36	0,00	2,65	0,02	0,97	0,0015	1106	
02:00	0,61	0,23	4,96	11,05	0,00	70,14	0,50	0,53	0,04	0,02	0,01	0,19	0,42	0,00	2,67	0,02	0,48	0,0016	1090	
02:30	1,06	0,23	6,56	14,81	0,00	72,29	0,43	0,95	0,00	0,04	0,01	0,25	0,57	0,00	2,78	0,02	0,86	0,0000	1105	
03:00	2,00	0,28	6,38	16,83	0,00	65,95	0,46	1,87	0,03	0,08	0,01	0,25	0,65	0,00	2,56	0,02	1,69	0,0010	1099	
03:30	1,05	0,25	9,00	26,40	0,00	65,29	0,45	0,98	0,04	0,04	0,01	0,35	1,02	0,00	2,51	0,02	0,88	0,0015	1098	
04:00	1,48	0,25	8,07	16,71	0,00	69,73	0,50	1,38	0,10	0,06	0,01	0,31	0,65	0,00	2,70	0,02	1,25	0,0037	1096	
04:30	1,01	0,25	7,66	17,33	0,00	69,86	0,44	0,87	0,18	0,04	0,01	0,29	0,67	0,00	2,69	0,02	0,79	0,0070	1109	
05:00	1,63	0,25	9,43	21,98	0,00	68,27	0,53	1,52	0,07	0,06	0,01	0,37	0,85	0,00	2,66	0,02	1,38	0,0026	1102	
05:30	1,95	0,24	9,42	22,61	0,00	65,71	0,42	1,83	0,04	0,08	0,01	0,37	0,89	0,00	2,57	0,02	1,66	0,0016	1098	
06:00	1,50	0,30	6,92	13,55	0,00	69,49	0,44	1,39	0,04	0,06	0,01	0,27	0,52	0,00	2,68	0,02	1,26	0,0016	1100	
06:30	1,12	0,16	4,34	7,53	0,00	71,36	0,37	3,39	0,00	0,04	0,01	0,17	0,30	0,00	2,80	0,01	3,09	0,0000	1113	
07:00	1,28	0,09	3,85	8,49	0,00	68,03	0,26	5,93	0,03	0,05	0,00	0,15	0,34	0,00	2,71	0,01	5,41	0,0010	1118	
07:30	1,14	0,07	3,61	6,90	0,00	70,75	0,26	5,49	0,04	0,05	0,00	0,14	0,27	0,00	2,80	0,01	5,01	0,0016	1115	
08:00	2,34	0,25	4,41	9,17	0,00	67,97	0,28	2,14	0,04	0,09	0,01	0,17	0,35	0,00	2,61	0,01	1,96	0,0016	1096	
08:30	1,62	0,24	5,19	10,22	0,00	71,28	0,38	1,49	0,00	0,06	0,01	0,20	0,39	0,00	2,73	0,01	1,36	0,0000	1103	
09:00	27,07	2,10	5,60	12,52	0,00	67,60	0,31	24,99	0,03	1,05	0,08	0,22	0,48	0,00	2,61	0,01	22,81	0,0010	1096	
09:30	3,13	0,25	10,53	19,68	0,00	65,60	0,37	2,93	0,04	0,12	0,01	0,41	0,77	0,00	2,57	0,01	2,67	0,0016	1103	
10:00	1,27	0,23	4,70	7,58	0,00	71,06	0,27	1,16	0,04	0,05	0,01	0,18	0,29	0,00	2,75	0,01	1,06	0,0016	1119	
10:30	0,57	0,21	7,92	14,59	0,00	74,97	0,32	1,12	0,00	0,02	0,01	0,30	0,56	0,00	2,89	0,01	1,02	0,0000	1115	
11:00	0,17	0,03	7,41	19,21	0,00	55,47	0,28	6,01	0,02	0,01	0,00	0,30	0,78	0,00	2,25	0,01	5,49	0,0010	1131	
11:30	0,24	0,05	9,95	22,00	0,00	57,87	0,26	5,90	0,04	0,01	0,00	0,38	0,85	0,00	2,24	0,01	5,24	0,0015	1097	
12:00	0,19	0,03	8,51	17,96	0,00	65,28	0,26	5,95	0,04	0,01	0,00	0,33	0,70	0,00	2,53	0,01	5,29	0,0015	1104	
12:30	0,02	0,04	6,64	12,99	0,00	61,40	0,23	5,86	0,04	0,00	0,00	0,26	0,51	0,00	2,41	0,01	5,31	0,0015	1104	
13:00	0,49	0,04	8,36	20,29	0,00	57,66	0,26	5,95	0,02	0,02	0,00	0,33	0,79	0,00	2,24	0,01	5,32	0,0009	1087	
13:30	23,33	0,05	7,35	11,62	0,00	54,99	0,26	6,05	0,04	0,91	0,00	0,29	0,46	0,00	2,15	0,01	5,34	0,0015	1103	
14:00	1,96	0,08	8,49	23,87	0,00	36,64	0,26	6,04	0,04	0,08	0,00	0,33	0,93	0,00	1,43	0,01	5,35	0,0015	1111	
14:30	1,24	0,02	4,66	6,56	0,00	65,51	0,29	6,05	0,00	0,05	0,00	0,18	0,26	0,00	2,59	0,01	5,39	0,0000	1119	
15:00	1,46	0,07	3,19	15,47	0,00	60,77	0,27	6,11	0,02	0,06	0,00	0,13	0,62	0,00	2,44	0,01	5,51	0,0009	1115	
15:30	0,83	0,66	4,33	16,66	0,00	64,49	0,30	6,22	0,04	0,03	0,03	0,18	0,68	0,00	2,65	0,01	5,64	0,0015	1140	
16:00	1,19	0,02	4,35	14,69	0,00	62,30	0,25	5,97	0,04	0,05	0,00	0,17	0,59	0,00	2,49	0,01	5,45	0,0015	1119	
16:30	1,10	0,01	4,43	17,63	0,00	60,57	0,28	5,75	0,00	0,04	0,00	0,17	0,67	0,00	2,32	0,01	5,21	0,0000	1089	
17:00	0,51	0,00	4,85	14,11	0,00	61,54	0,28	5,82	0,02	0,02	0,00	0,18	0,54	0,00	2,34	0,01	5,20	0,0009	1103	
17:30	1,08	0,00	4,28	10,48	0,00	65,81	0,30	5,78	0,04	0,04	0,00	0,16	0,40	0,00	2,52	0,01	5,21	0,0016	1122	
18:00	1,10	0,08	5,61	17,65	0,00	58,41	0,41	3,40	0,04	0,04	0,00	0,23	0,71	0,00	2,35	0,02	3,08	0,0015	1139	
18:30	0,42	0,09	5,55	14,41	0,00	56,98	0,43	3,04	0,00	0,02	0,00	0,22	0,56	0,00	2,22	0,02	2,74	0,0000	1101	
19:00	0,28	0,00	4,29	10,93	0,00	58,85	0,60	5,86	0,02	0,01	0,00	0,17	0,43	0,00	2,30	0,02	5,27	0,0009	1099	
19:30	0,50	0,00	3,62	8,16	0,00	63,44	0,67	5,89	0,04	0,02	0,00	0,14	0,32	0,00	2,51	0,03	5,33	0,0015	1108	
20:00	0,17	0,00	4,28	13,98	0,00	64,46	0,65	5,99	0,04	0,01	0,00	0,17	0,56	0,00	2,56	0,03	5,41	0,0015	1107	
20:30	24,36	1,31	4,65	15,51	0,00	61,46	0,61	5,90	0,00	0,97	0,05	0,19	0,62	0,00	2,45	0,02	5,37	0,0000	1109	
21:00	0,67	0,00	4,16	8,51	0,00	59,60	0,57	5,83	0,02	0,03	0,00	0,16	0,34	0,00	2,35	0,02	5,33	0,0010	1109	
21:30	0,84	0,00	4,16	10,94	0,00	58,50	0,54	5,89	0,04	0,03	0,00	0,17	0,43	0,00	2,33	0,02	5,37	0,0016	1094	
22:00	1,16	0,00	3,96	11,70	0,00	60,87	0,52	5,99	0,04	0,05	0,00	0,16	0,46	0,00	2,40	0,02	5,34	0,0015	1119	
22:30	0,03	0,01	5,24	13,81	0,00	65,08	0,51	6,02	0,00	0,00	0,00	0,20	0,54	0,00	2,54	0,02	5,33	0,0000	1123	
23:00	0,01	0,01	3,86	9,09	0,00	62,24	0,50	6,07	0,02	0,00	0,00	0,15	0,36	0,00	2,47	0,02	5,40	0,0009	1140	
23:30	0,10	0,01	4,53	10,51	0,00	60,17	0,48	6,05	0,04	0,00	0,00	0,18	0,42	0,00	2,39	0,02	5,39	0,0015	1122	
00:00	0,37	0,00	4,30	11,56	0,00	61,18	0,53	6,16	0,04	0,02	0,00	0,18	0,47	0,00	2,51	0,02	5,56	0,0015	1145	
Min	0,01	0,00	3,19	6,56	0,00	36,64	0,23	0,53	0,00	0,00	0,00	0,13	0,26	0,00	1,43	0,01	0,48	0,0000	1087	
Max	27,07	2,10	10,53	26,40	0,00	74,97	0,67	24,99	0,18	1,05	0,08	0,41	1,02	0,00	2,89	0,03	22,81	0,0070	1145	
mesure de la température ambiante	2,48	0,19	5,82	14,05	0,00	63,88	0,40	4,56	0,03	4,66	0,36	10,92	26,39	0,00	119,96	0,75	197,39	0,0606	1109	
	CO	COT	HCL	SO2	POUSSIÈRES	NOx	NH3													

[illegible]

Commentaires :

Bon fonctionnement de l'UVE. Respect des normes européennes et françaises.