Rapport DREAL journalier: 20/08/2026

	mesures corrigées à 11% d´O2 -IC 95%									Flux massique									Process
Paramétre	CO	COT	HCL	SO2	POUSSIERES	NOx	NH3	CO2	Hg	CO	COT	HCL	SO2	POUSSIERES	NOx	NH3	CO2	Hg	T2S
																			Foyer
Unité	mg/m³	mg/Nm³	mg/Nm³	mg/Nm³	mg/Nm³	mg/Nm³	mg/Nm³	-	µg/Nm³	kg/h	kg/h	kg/h	kg/h	kg/h	kg/h	kg/h	-	g/h	°C
VLE 30 min		20	60	200	30	400	30	0											
VLE max	100	20			150														
VLE jour	45	9	9	40	5	80	30	0		86,00	17,00	17,00	77,00	10,00	154,00	48,00	0,00	0,00	
Seuils min																			850
00:30	0,12	0,01	4,26	10,57	0,00	61,34	0,49	6,16	0,00	0,00	0,00	0,17	0,43	0,00	2,51	0,02	5,59	0,0000	1137
01:00	0,17	0,03	4,66	12,85	0,00	60,31	0,45	5,99	0,02	0,01	0,00	0,19	0,51	0,00	2,42	0,02	5,43	0,0010	1116
01:30	0,05	0,02	4,18	8,03	0,00	63,13	0,49	5,96	0,04	0,00	0,00	0,17	0,32	0,00	2,53	0,02	5,41	0,0015	1126
02:00	0,18	0,04	4,32	11,32	0,00	61,48	0,51	6,02	0,04	0,01	0,00	0,17	0,46	0,00	2,48	0,02	5,47	0,0015	1123
02:30	0,21	0,05	4,11	9,27	0,00	59,89	0,50	6,05	0,00	0,01	0,00	0,17	0,37	0,00	2,41	0,02	5,46	0,0000	1126
03:00	0,18	0,04	4,41	10,99	0,00	63,33	0,47	6,08	0,02	0,01	0,00	0,18	0,45	0,00	2,58	0,02	5,51	0,0009	1132
03:30	0,12	0,02	4,03	8,00	0,00	62,67	0,49	5,98	0,04	0,00	0,00	0,16	0,32	0,00	2,53	0,02	5,45	0,0016	1131
04:00	0,17	0,02	4,32	11,38	0,00	61,90	0,49	5,97	0,04	0,01	0,00	0,17	0,46	0,00	2,49	0,02	5,44	0,0016	1129
04:30	0,08	0,01	5,31	13,56	0,00	59,07	0,49	5,91	0,00	0,00	0,00	0,21	0,54	0,00	2,36	0,02	5,40	0,0000	1113
05:00	0,36	0,01	4,42	10,10	0,00	63,60	0,46	5,87	0,02	0,01	0,00	0,18	0,40	0,00	2,53	0,02	5,35	0,0010	1107
05:30	0,51	0,02	10,16	23,44	0,00	51,87	0,44	5,96	0,04	0,02	0,00	0,40	0,92	0,00	2,05	0,02	5,29	0,0015	1103
06:00	41,24	3,21	6,02	20,43	0,00	58,81	0,32	41,83	0,04	1,64	0,13	0,24	0,81	0,00	2,34	0,01	37,19	0,0015	1120
06:30	1,98	0,13	4,34	5,79	0,00	55,36	0,29	4,68	0,00	0,08	0,01	0,17	0,23	0,00	2,21	0,01	4,24	0,0000	1118
07:00	0,70	0,02	4,14	10,81	0,00	58,96	0,42	5,97	0,02	0,03	0,00	0,17	0,44	0,00	2,38	0,02	5,45	0,0010	1102
07:30	0,89	0,02	3,84	9,86	0,00	55,81	0,39	5,89	0,04	0,04	0,00	0,15	0,39	0,00	2,22	0,02	5,37	0,0015	1090
08:00	0,41	0,02	4,48	10,01	0,00	64,12	0,37	5,91	0,04	0,02	0,00	0,18	0,40	0,00	2,55	0,01	5,38	0,0016	1094
08:30	0,65	0,02	4,95	18,98	0,00	60,04	0,39	5,95	0,00	0,03	0,00	0,20	0,76	0,00	2,39	0,02	5,38	0,0000	1090
09:00	0,42	0,02	4,62	13,45	0,00	60,29	0,38	5,97	0,02	0,02	0,00	0,18	0,53	0,00	2,36	0,02	5,27	0,0010	1096
09:30	0,14	0,00	3,73	5,97	0,00	62,62	0,38	5,96	0,04	0,01	0,00	0,14	0,23	0,00	2,39	0,01	5,20	0,0015	1110
10:00	0,60	0,00	3,39	6,28	0,00	64,86	0,40	6,09	0,04	0,02	0,00	0,13	0,25	0,00	2,57	0,02	5,42	0,0015	1126
10:30	0,66	0,00	4,14	11,25	0,00	59,94	0,39	6,10	0,00	0,03	0,00	0,17	0,45	0,00	2,41	0,02	5,49	0,0000	1122
11:00	1,26	0,00	4,56	12,08	0,00	64,02	0,40	5,98	0,02	0,05	0,00	0,18	0,48	0,00	2,56	0,02	5,45	0,0010	1132
11:30	1,76	0,01	5,30	20,53	0,00	58,48	0,39	6,01	0,04	0,07	0,00	0,21	0,82	0,00	2,35	0,02	5,48	0,0016	1117
12:00	3,65	0,03	5,68	15,54	0,00	63,31	0,40	5,96	0,04	0,15	0,00	0,23	0,62	0,00	2,52	0,02	5,42	0,0016	1103
12:30	1,37	0,03	6,73	25,24	0,00	61,20	0,37	5,99	0,00	0,05	0,00	0,27	1,01	0,00	2,45	0,01	5,45	0,0000	1096
13:00	5,58	0,05	11,81	32,72	0,00	57,62	0,38	6,03	0,02	0,22	0,00	0,48	1,32	0,00	2,32	0,02	5,44	0,0009	1096
13:30	0,72	0,04	13,96	26,62	0,00	64,37	0,38	5,95	0,04	0,03	0,00	0,55	1,06	0,00	2,55	0,01	5,38	0,0015	1105
14:00	1,18	0,04	22,14	38,04	0,00	56,57	0,42	5,95	0,04	0,05	0,00	0,87	1,50	0,00	2,23	0,02	5,35	0,0015	1106
14:30	1,33	0,02	13,13	18,13	0,00	67,10	0,40	6,01	0,00	0,05	0,00	0,52	0,72	0,00	2,65	0,02	5,34	0,0000	1113
15:00	1,51	0,01	12,33	17,14	0,00	64,71	0,41	5,97	0,02	0,06	0,00	0,49	0,68	0,00	2,58	0,02	5,41	0,0010	1108
15:30	1,23	0,00	9,84	21,96	0,00	55,91	0,35	6,02	0,04	0,05	0,00	0,39	0,88	0,00	2,23	0,01	5,42	0,0016	1103
16:00	2,11	0,00	9,55	15,56	0,00	59,04	0,38	6,19	0,04	0,09	0,00	0,38	0,63	0,00	2,38	0,02	5,48	0,0015	1108
16:30	11,20	0,00	5,29	15,16	0,00	58,50	0,34	6,20	0,00	0,44	0,00	0,21	0,60	0,00	2,31	0,01	5,37	0,0000	1107
17:00	2,46	0,17	7,11	13,22	0,00	64,16	0,52	1,51	0,02	0,09	0,01	0,27	0,51	0,00	2,48	0,02	1,30	0,0009	1111
17:30	1,05	0,20	4,79	9,64	0,00	60,20	0,58	0,91	0,04	0,04	0,01	0,18	0,37	0,00	2,31	0,02	0,79	0,0015	1108
18:00	2,90	0,21	4,96	7,37	0,00	59,23	0,46	2,70	0,04	0,11	0,01	0,19	0,28	0,00	2,29	0,02	2,34	0,0015	1106
18:30	27,82	0,13	4,54	14,83	0,00	57,02	0,41	7,93	0,00	1,09	0,01	0,18	0,58	0,00	2,24	0,02	6,82	0,0000	1110
19:00	3,39	0,00	5,79	12,98	0,00	62,14	0,35	6,23	0,02	0,14	0,00	0,23	0,52	0,00	2,49	0,01	5,44	0,0010	1111
19:30	0,65	0,14	5,28	8,66	0,00	63,02	0,32	2,44	0,04	0,03	0,01	0,21	0,34	0,00	2,49	0,01	2,18	0,0016	1110
20:00	1,23	0,20	3,54	5,43	0,00	63,65	0,30	1,16	0,04	0,05	0,01	0,14	0,21	0,00	2,48	0,01	1,04	0,0016	1102
20:30	1,22	0,20	4,05	7,01	0,00	62,59	0,30	1,13	0,00	0,05	0,01	0,16	0,27	0,00	2,42	0,01	1,01	0,0000	1108
21:00	0,86	0,21	5,30	13,17	0,00	61,95	0,23	0,78	0,03	0,03	0,01	0,21	0,52	0,00	2,44	0,01	0,71	0,0010	1118
21:30	2,14	0,21	4,42	6,26	0,00	61,83	0,23	2,00	0,04	0,08	0,01	0,17	0,24	0,00	2,42	0,01	1,82	0,0016	1114
22:00	2,04	0,23	4,14	8,16	0,00	61,54	0,35	1,87	0,04	0,08	0,01	0,16	0,31	0,00	2,37	0,01	1,71	0,0015	1105
22:30	1,90	0,23	6,64	14,54	0,00	60,89	0,32	1,77	0,00	0,07	0,01	0,26	0,57	0,00	2,37	0,01	1,61	0,0000	1096
23:00	1,64	0,23	6,50	12,40	0,00	63,71	0,29	1,55	0,02	0,06	0,01	0,26	0,49	0,00	2,51	0,01	1,41	0,0010	1117
23:30	0,79	0,24	4,52	6,95	0,00	61,39	0,22	0,64	0,04	0,03	0,01	0,17	0,27	0,00	2,36	0,01	0,58	0,0016	1105
00:00	0,78	0,23	4,43	9,02	0,00	62,32	0,38	0,68	0,04	0,03	0,01	0,17	0,35	0,00	2,40	0,01	0,61	0,0016	1108
Min	**0,05**	**0,00**	**3,39**	**5,43**	**0,00**	**51,87**	**0,22**	**0,64**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,13**	**0,21**	**0,00**	**2,05**	**0,01**	**0,58**	**0,0000**	**1090**
Max	**41,24**	**3,21**	**22,14**	**38,04**	**0,00**	**67,10**	**0,58**	**41,83**	**0,04**	**1,64**	**0,13**	**0,87**	**1,50**	**0,00**	**2,65**	**0,02**	**37,19**	**0,0016**	**1137**
Moyenne jour Flux jour	**2,78**	**0,14**	**6,13**	**13,56**	**0,00**	**60,96**	**0,39**	**4,77**	**0,03**	**5,29**	**0,27**	**11,66**	**25,83**	**0,00**	**115,90**	**0,75**	**238,56**	**0,0486**	**1111**
Total fonctionnement																			
	CO	COT	HCL	SO2	POUSSIERES	NOx	NH3												

Synthèse des dépass. & Indispo.	seuil	CO	COT	HCL	SO2	NOx	NH3	POUSSIERES	Hg	Global
Compt. dépassement VLE 10 et 30 journalier	/	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00		00:00		00:00
Compt. dépassement VLE 10 et 30 annuel	60 h	00:00	00:30	00:00	00:00	00:00		00:00		00:30
Compt. dépassement VLE 24hs journalier	/	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Compt. dépassement VLE 24hs annuel	/	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Nbr. dépass VLE Flux journalier	/	0	0	0	0	0	0	0		0
Nbr. dépass VLE Flux annuel	/	0	0	0	0	0	0	0		0
Compt. Indisponibilité AMS journalier	/	00:00						00:00	00:00	
Compt. Indisponibilité AMS annuel	/	00:00						00:00	00:00	
Dioxin / Furanes % journalier	>85% en cummul annuel	100,00								
Dioxin / Furanes % annuel	>85% en cummul annuel	99,90								
Nombre moyennne jour invalide par jour	5	0	0	0	0	0	0	0	0	
Nombre moyennne jour invalide par an	10 Jours	0	0	0	0	0	0	0	0	

Commentaires :

Bon fonctionnement de l'UVE. Respect des normes européennes et françaises.