

mesures corrigées à 11% d'O2 -IC 95%										Flux massique									Process
Paramètre	CO	COT	HCL	SO2	POUSSIÈRES	NOx	NH3	Res1	Hg	CO	COT	HCL	SO2	POUSSIÈRES	NOx	NH3	Res1	Hg	T2S
Unité	mg/m³	mg/Nm³	mg/Nm³	mg/Nm³	mg/Nm³	mg/Nm³	mg/Nm³	-	mg/Nm³	kg/h	kg/h	kg/h	kg/h	kg/h	kg/h	kg/h	-	g/h	Foyer
VLE 30 min		20	60	200	30	400		0											°C
VLE max	100	20			150														
VLE jour	45	9	9	40	5	80	25	0		86.00	17.00	17.00	77.00	10.00	154.00	48.00	0.00	0.00	
Seuils min																			850
00:30	1.06	0.23	5.66	12.63	0.00	59.40	0.24	0.98	0.00	0.04	0.01	0.22	0.48	0.00	2.28	0.01	0.89	0.0000	1099
01:00	1.92	0.22	4.41	8.04	0.00	61.83	0.27	1.80	0.03	0.07	0.01	0.17	0.31	0.00	2.40	0.01	1.62	0.0010	1113
01:30	0.71	0.22	7.62	20.39	0.00	61.35	0.24	0.67	0.04	0.03	0.01	0.30	0.79	0.00	2.39	0.01	0.60	0.0015	1108
02:00	1.21	0.22	5.19	13.76	0.00	59.29	0.26	1.15	0.04	0.05	0.01	0.20	0.53	0.00	2.28	0.01	1.02	0.0015	1105
02:30	0.81	0.22	4.59	11.94	0.00	63.47	0.32	0.75	0.00	0.03	0.01	0.18	0.46	0.00	2.44	0.01	0.66	0.0000	1113
03:00	5.64	0.22	6.86	27.99	0.00	58.71	0.31	5.29	0.02	0.22	0.01	0.27	1.09	0.00	2.29	0.01	4.64	0.0010	1117
03:30	29.45	0.29	7.19	18.17	0.00	58.92	0.32	28.76	0.04	1.15	0.01	0.28	0.71	0.00	2.31	0.01	25.16	0.0015	1121
04:00	0.40	0.21	4.94	13.39	0.00	59.02	0.32	0.32	0.04	0.02	0.01	0.19	0.52	0.00	2.29	0.01	0.29	0.0015	1117
04:30	0.56	0.21	5.00	10.17	0.00	62.42	0.25	0.36	0.00	0.02	0.01	0.19	0.40	0.00	2.42	0.01	0.32	0.0000	1114
05:00	0.95	0.22	4.71	11.67	0.00	62.82	0.29	0.80	0.02	0.04	0.01	0.18	0.45	0.00	2.45	0.01	0.71	0.0010	1111
05:30	0.81	0.21	4.30	8.96	0.00	58.45	0.36	0.73	0.04	0.03	0.01	0.16	0.34	0.00	2.24	0.01	0.65	0.0015	1104
06:00	0.33	0.21	7.08	15.56	0.00	64.87	0.32	0.12	0.04	0.01	0.01	0.27	0.59	0.00	2.48	0.01	0.10	0.0015	1111
06:30	1.57	0.12	5.06	10.79	0.00	56.82	0.40	3.05	0.00	0.06	0.00	0.20	0.43	0.00	2.25	0.02	2.67	0.0000	1119
07:00	0.45	0.02	3.71	6.30	0.00	65.73	0.51	6.15	0.02	0.02	0.00	0.15	0.25	0.00	2.64	0.02	5.45	0.0010	1113
07:30	0.33	0.02	3.72	7.94	0.00	59.83	0.55	6.10	0.04	0.01	0.00	0.15	0.32	0.00	2.40	0.02	5.45	0.0016	1108
08:00	1.02	0.02	5.04	13.59	0.00	63.87	0.50	6.10	0.04	0.04	0.00	0.20	0.55	0.00	2.58	0.02	5.48	0.0016	1114
08:30	0.24	0.02	4.50	12.35	0.00	59.37	0.49	6.04	0.00	0.01	0.00	0.18	0.50	0.00	2.39	0.02	5.48	0.0000	1102
09:00	1.20	0.02	7.73	24.81	0.00	59.87	0.51	6.09	0.02	0.05	0.00	0.31	1.01	0.00	2.43	0.02	5.50	0.0010	1100
09:30	0.62	0.03	9.81	38.20	0.00	67.90	0.50	6.09	0.04	0.02	0.00	0.40	1.54	0.00	2.74	0.02	5.51	0.0016	1106
10:00	0.61	0.04	9.27	47.19	0.00	73.04	0.53	6.12	0.04	0.02	0.00	0.37	1.89	0.00	2.92	0.02	5.47	0.0016	1107
10:30	9.90	0.05	3.75	20.43	0.00	61.32	0.51	6.04	0.05	0.40	0.00	0.15	0.83	0.00	2.49	0.02	5.49	0.0021	1110
11:00	1.55	0.03	4.12	15.57	0.00	65.10	0.62	5.80	0.05	0.06	0.00	0.16	0.61	0.00	2.55	0.02	5.29	0.0019	1119
11:30	1.48	0.04	4.83	17.17	0.00	64.73	0.55	5.96	0.04	0.06	0.00	0.19	0.69	0.00	2.60	0.02	5.44	0.0016	1142
12:00	1.57	0.05	5.71	18.83	0.00	59.51	0.53	5.78	0.04	0.06	0.00	0.22	0.73	0.00	2.31	0.02	5.27	0.0016	1103
12:30	1.35	0.03	5.08	16.52	0.00	60.11	0.54	5.91	0.00	0.05	0.00	0.20	0.66	0.00	2.39	0.02	5.39	0.0000	1092
13:00	1.91	0.04	6.23	25.63	0.00	61.11	0.52	6.03	0.03	0.08	0.00	0.25	1.03	0.00	2.45	0.02	5.48	0.0010	1103
13:30	0.93	0.01	4.89	9.44	0.00	62.95	0.51	5.94	0.04	0.04	0.00	0.19	0.38	0.00	2.50	0.02	5.41	0.0016	1111
14:00	0.65	0.00	3.08	5.47	0.00	59.76	0.55	5.78	0.04	0.03	0.00	0.12	0.21	0.00	2.33	0.02	5.27	0.0016	1116
14:30	1.89	0.03	7.03	44.67	0.00	61.38	0.49	6.04	0.00	0.07	0.00	0.28	1.75	0.00	2.41	0.02	5.33	0.0000	1090
15:00	2.59	0.03	7.36	24.07	0.00	61.91	0.52	6.05	0.03	0.10	0.00	0.29	0.96	0.00	2.47	0.02	5.41	0.0010	1103
15:30	0.24	0.02	6.85	17.02	0.00	60.40	0.51	5.96	0.04	0.01	0.00	0.28	0.68	0.00	2.43	0.02	5.38	0.0016	1117
16:00	0.49	0.02	5.84	14.71	0.00	64.27	0.54	5.90	0.04	0.02	0.00	0.23	0.58	0.00	2.55	0.02	5.37	0.0016	1106
16:30	0.98	0.01	5.33	13.03	0.00	61.23	0.49	5.92	0.00	0.04	0.00	0.21	0.52	0.00	2.45	0.02	5.40	0.0000	1107
17:00	1.82	0.02	7.28	19.01	0.00	58.97	0.49	6.00	0.03	0.07	0.00	0.29	0.77	0.00	2.39	0.02	5.45	0.0010	1093
17:30	0.97	0.01	4.58	7.97	0.00	61.96	0.50	5.86	0.04	0.04	0.00	0.18	0.32	0.00	2.46	0.02	5.33	0.0016	1094
18:00	1.70	0.12	5.05	9.90	0.00	61.12	0.43	4.10	0.04	0.07	0.00	0.20	0.39	0.00	2.43	0.02	3.71	0.0016	1106
18:30	0.15	0.11	5.06	9.90	0.00	61.01	0.37	2.69	0.00	0.01	0.00	0.20	0.39	0.00	2.39	0.01	2.40	0.0000	1107
19:00	1.27	0.00	3.90	5.35	0.00	65.31	0.41	6.00	0.02	0.05	0.00	0.16	0.21	0.00	2.61	0.02	5.40	0.0010	1111
19:30	0.70	0.00	3.77	4.81	0.00	58.08	0.44	5.95	0.04	0.03	0.00	0.15	0.19	0.00	2.33	0.02	5.43	0.0016	1131
20:00	0.51	0.00	4.66	9.31	0.01	67.98	0.41	5.86	0.04	0.02	0.00	0.18	0.37	0.00	2.69	0.02	5.35	0.0016	1118
20:30	0.83	0.00	4.10	6.47	0.00	60.27	0.44	5.91	0.00	0.03	0.00	0.16	0.26	0.00	2.41	0.02	5.40	0.0000	1107
21:00	1.15	0.01	5.04	12.95	0.00	59.10	0.41	5.89	0.02	0.05	0.00	0.20	0.52	0.00	2.36	0.02	5.38	0.0010	1101
21:30	0.93	0.02	4.49	5.02	0.00	64.56	0.46	5.85	0.04	0.04	0.00	0.18	0.20	0.00	2.53	0.02	5.34	0.0016	1101
22:00	1.22	0.02	4.40	9.33	0.00	57.27	0.42	5.87	0.04	0.05	0.00	0.17	0.37	0.00	2.26	0.02	5.36	0.0016	1110
22:30	1.12	0.04	4.19	6.94	0.00	61.84	0.41	5.95	0.00	0.05	0.00	0.17	0.28	0.00	2.49	0.02	5.43	0.0000	1108
23:00	1.07	0.02	4.65	10.90	0.00	60.10	0.40	6.00	0.02	0.04	0.00	0.19	0.44	0.00	2.43	0.02	5.48	0.0009	1109
23:30	0.42	0.02	4.68	10.90	0.00	62.15	0.40	5.96	0.04	0.02	0.00	0.19	0.43	0.00	2.47	0.02	5.40	0.0016	1104
00:00	0.41	0.02	4.80	13.23	0.00	60.90	0.39	5.99	0.04	0.02	0.00	0.19	0.52	0.00	2.40	0.02	5.37	0.0015	1107
Min	0.15	0.00	3.08	4.81	0.00	56.82	0.24	0.12	0.00	0.01	0.00	0.12	0.19	0.00	2.24	0.01	0.10	0.0000	1090
Max	29.45	0.29	9.81	47.19	0.01	73.04	0.62	28.76	0.05	1.15	0.01	0.40	1.89	0.00	2.92	0.02	25.16	0.0021	1142
Moyenne	1.87	0.08	5.36	14.97	0.00	61.70	0.43	4.67	0.03	3.54	0.15	10.18	28.47	0.00	117.21	0.82	223.85	0.0526	1109

Synthèse des dépassements & indisponibilités	seuil	CO	COT	HCL	SO ₂	NO _x	NH ₃	POUSSIÈRES	Hg	Global
Compt. dépassement VLE 10 et 30 journalier	/	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00		00:00		00:00
Compt. dépassement VLE 10 et 30 annuel	60 h	00:00	00:30	00:00	00:00	00:00		00:00		00:30
Compt. dépassement VLE 24hs journalier	/	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Compt. dépassement VLE 24hs annuel	/	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Nbr. dépassement VLE Flux journalier	/	0	0	0	0	0	0	0		0
Nbr. dépassement VLE Flux annuel	/	0	0	0	0	0	0	0		0
Compt. indisponibilité AMS journalier	/				00:00			00:00		00:00
Compt. indisponibilité AMS annuel	/				00:00			00:00		00:00
Dioxin / Furanes % journalier	>85% en cumul annuel				100,00					
Dioxin / Furanes % annuel	>85% en cumul annuel				99,90					
Nombre moyenne jour invalide par jour	5	0	0	0	0	0	0	0	0	
Nombre moyenne jour invalide par an	10 Jours	0	0	0	0	0	0	0	0	

Commentaires :

Bon fonctionnement de l'UVE. Respect des normes européennes et françaises.