



Paramètre	mesures corrigées à 11% d'O ₂ -IC 95%									Flux massique									Process
	CO	COT	HCL	SO ₂	POUSSIÈRES	NO _x	NH ₃	CO ₂	Hg	CO	COT	HCL	SO ₂	POUSSIÈRES	NO _x	NH ₃	CO ₂	Hg	T2S
Unité	mg/m ³	mg/Nm ³	mg/Nm ³	mg/Nm ³	mg/Nm ³	mg/Nm ³	mg/Nm ³	-	µg/Nm ³	kg/h	kg/h	kg/h	kg/h	kg/h	kg/h	kg/h	-	g/h	°C
VLE 30 min	20	60	200	30	400	30	0												
VLE max	100	20		150															
VLE jour	45	9	9	40	5	80	30	0		86,00	17,00	17,00	77,00	10,00	154,00	48,00	0,00	0,00	
Seuils min																			850
00:30	0,68	0,10	4,60	12,28	0,00	62,80	0,40	5,90	0,10	0,03	0,00	0,18	0,49	0,00	2,51	0,02	5,36	0,0042	1128
01:00	0,95	0,09	4,24	11,87	0,00	57,89	0,41	5,98	0,04	0,04	0,00	0,17	0,48	0,00	2,34	0,02	5,44	0,0016	1121
01:30	0,65	0,07	4,46	11,78	0,00	63,18	0,38	5,97	0,04	0,03	0,00	0,18	0,47	0,00	2,52	0,02	5,39	0,0015	1125
02:00	1,36	0,07	6,09	16,80	0,00	60,46	0,40	6,04	0,04	0,05	0,00	0,25	0,68	0,00	2,44	0,02	5,48	0,0015	1128
02:30	0,88	0,08	5,29	13,70	0,00	64,02	0,40	6,02	0,01	0,04	0,00	0,21	0,55	0,00	2,57	0,02	5,41	0,0005	1132
03:00	1,19	0,09	3,77	9,70	0,00	59,82	0,36	6,02	0,04	0,05	0,00	0,15	0,38	0,00	2,36	0,01	5,32	0,0015	1121
03:30	0,39	0,08	4,04	14,23	0,00	59,07	0,39	6,04	0,04	0,02	0,00	0,16	0,56	0,00	2,31	0,02	5,29	0,0014	1120
04:00	0,34	0,09	5,96	17,26	0,00	60,85	0,39	6,14	0,04	0,01	0,00	0,23	0,67	0,00	2,35	0,02	5,24	0,0014	1127
04:30	0,25	0,09	10,73	27,83	0,00	59,46	0,38	6,19	0,02	0,01	0,00	0,42	1,09	0,00	2,32	0,01	5,26	0,0009	1139
05:00	1,75	0,09	10,27	22,21	0,00	55,14	0,35	6,39	0,03	0,07	0,00	0,40	0,87	0,00	2,17	0,01	5,29	0,0013	1130
05:30	0,05	0,07	6,86	13,10	0,00	68,13	0,39	6,21	0,05	0,00	0,00	0,27	0,51	0,00	2,63	0,01	5,22	0,0020	1146
06:00	0,68	0,17	5,07	10,57	0,00	61,34	0,38	6,35	0,06	0,03	0,01	0,20	0,42	0,00	2,46	0,02	5,04	0,0024	1151
06:30	0,96	0,16	12,54	26,75	0,00	61,42	0,40	6,66	0,29	0,04	0,01	0,49	1,05	0,00	2,42	0,02	3,25	0,0114	1114
07:00	0,63	0,08	6,84	14,29	0,00	63,13	0,35	6,17	0,22	0,03	0,00	0,27	0,57	0,00	2,52	0,01	5,47	0,0088	1137
07:30	25,31	0,99	7,98	17,13	0,00	60,58	0,40	6,16	0,32	1,03	0,04	0,32	0,70	0,00	2,46	0,02	5,54	0,0129	1132
08:00	0,54	0,12	6,89	12,73	0,00	62,60	0,40	6,11	0,30	0,02	0,00	0,28	0,52	0,00	2,55	0,02	5,54	0,0122	1123
08:30	0,24	0,10	5,38	9,01	0,00	61,71	0,43	6,09	0,38	0,01	0,00	0,22	0,36	0,00	2,50	0,02	5,51	0,0156	1134
09:00	0,67	0,07	9,83	17,91	0,00	61,24	0,38	6,14	0,04	0,03	0,00	0,40	0,74	0,00	2,51	0,02	5,57	0,0018	1133
09:30	0,53	0,03	8,59	15,85	0,00	61,38	0,38	6,14	0,04	0,02	0,00	0,35	0,65	0,00	2,50	0,02	5,55	0,0016	1130
10:00	0,75	0,02	9,78	16,86	0,00	62,54	0,39	6,15	0,04	0,03	0,00	0,39	0,68	0,00	2,52	0,02	5,52	0,0015	1137
10:30	0,68	0,00	4,46	7,37	0,00	63,55	0,41	6,17	0,07	0,03	0,00	0,18	0,30	0,00	2,61	0,02	5,61	0,0027	1160
11:00	1,52	0,01	6,01	13,12	0,00	60,39	0,40	6,21	0,06	0,06	0,00	0,25	0,54	0,00	2,50	0,02	5,66	0,0023	1141
11:30	2,01	0,00	4,37	5,32	0,00	61,51	0,40	6,10	0,04	0,08	0,00	0,18	0,22	0,00	2,52	0,02	5,57	0,0015	1148
12:00	0,70	0,00	3,04	3,75	0,00	57,73	0,42	6,06	0,04	0,03	0,00	0,12	0,15	0,00	2,36	0,02	5,53	0,0015	1139
12:30	1,87	0,00	3,90	7,82	0,00	62,97	0,39	6,11	0,06	0,08	0,00	0,16	0,32	0,00	2,60	0,02	5,58	0,0024	1125
13:00	0,92	0,00	4,76	9,42	0,00	63,81	0,42	6,10	0,05	0,04	0,00	0,19	0,38	0,00	2,61	0,02	5,57	0,0019	1138
13:30	0,47	0,00	4,56	7,50	0,00	64,17	0,40	6,06	0,04	0,02	0,00	0,18	0,30	0,00	2,60	0,02	5,53	0,0015	1127
14:00	0,61	0,00	5,02	10,36	0,00	61,76	0,39	6,06	0,04	0,02	0,00	0,20	0,42	0,00	2,49	0,02	5,51	0,0015	1144
14:30	2,42	0,00	4,89	7,37	0,00	60,10	0,39	6,08	0,10	0,10	0,00	0,20	0,30	0,00	2,44	0,02	5,54	0,0040	1144
15:00	0,50	0,00	3,23	5,72	0,00	56,13	0,44	5,91	0,05	0,02	0,00	0,13	0,23	0,00	2,21	0,02	5,36	0,0020	1139
15:30	1,75	0,00	4,63	8,95	0,00	65,25	0,41	6,19	0,04	0,07	0,00	0,19	0,37	0,00	2,68	0,02	5,61	0,0015	1143
16:00	1,06	0,00	5,93	14,35	0,00	59,24	0,37	6,16	0,04	0,04	0,00	0,25	0,59	0,00	2,45	0,02	5,62	0,0015	1144
16:30	1,26	0,00	9,68	19,22	0,00	61,85	0,41	6,19	0,00	0,05	0,00	0,40	0,80	0,00	2,57	0,02	5,60	0,0002	1138
17:00	1,26	0,20	5,30	7,92	0,00	60,53	0,59	1,21	0,02	0,05	0,01	0,21	0,31	0,00	2,39	0,02	1,08	0,0008	1135
17:30	2,86	0,20	6,82	12,14	0,00	62,64	0,54	2,82	0,04	0,12	0,01	0,28	0,49	0,00	2,54	0,02	2,53	0,0015	1137
18:00	1,36	0,19	5,29	8,01	0,00	62,41	0,47	1,31	0,04	0,05	0,01	0,21	0,32	0,00	2,49	0,02	1,18	0,0015	1137
18:30	0,37	0,10	6,86	14,14	0,00	62,12	0,56	3,24	0,04	0,01	0,00	0,27	0,56	0,00	2,47	0,02	2,89	0,0016	1142
19:00	1,76	0,00	4,96	8,73	0,00	60,85	0,45	6,15	0,07	0,07	0,00	0,20	0,35	0,00	2,47	0,02	5,54	0,0027	1136
19:30	1,70	0,02	5,89	19,35	0,00	57,48	0,46	6,33	0,08	0,07	0,00	0,24	0,79	0,00	2,35	0,02	5,60	0,0034	1129
20:00	0,62	0,00	7,96	17,33	0,00	67,02	0,47	6,30	0,21	0,03	0,00	0,32	0,70	0,00	2,72	0,02	5,53	0,0084	1138
20:30	0,41	0,00	7,71	22,50	0,00	58,01	0,45	6,26	0,47	0,02	0,00	0,31	0,91	0,00	2,35	0,02	5,52	0,0192	1132
21:00	0,34	0,01	8,95	20,55	0,00	62,10	0,45	6,28	0,11	0,01	0,00	0,36	0,84	0,00	2,53	0,02	5,55	0,0045	1136
21:30	0,81	0,04	9,99	25,56	0,00	60,54	0,46	6,36	0,14	0,03	0,00	0,41	1,04	0,00	2,47	0,02	5,60	0,0056	1129
22:00	0,05	0,01	3,60	3,60	0,00	64,26	0,46	6,20	0,26	0,00	0,00	0,15	0,15	0,00	2,63	0,02	5,56	0,0106	1144
22:30	0,30	0,03	3,78	11,40	0,00	60,19	0,46	6,18	0,35	0,01	0,00	0,15	0,47	0,00	2,47	0,02	5,57	0,0145	1136
23:00	1,49	0,03	5,40	15,03	0,00	60,35	0,44	6,28	0,08	0,06	0,00	0,22	0,62	0,00	2,48	0,02	5,62	0,0033	1136
23:30	1,41	0,05	4,50	13,02	0,00	58,76	0,42	6,28	0,04	0,06	0,00	0,18	0,53	0,00	2,40	0,02	5,57	0,0015	1120
00:00	0,65	0,03	3,73	6,74	0,00	64,97	0,46	6,25	0,04	0,03	0,00	0,15	0,28	0,00	2,66	0,02	5,58	0,0015	1126
Min	0,05	0,00	3,04	3,60	0,00	55,14	0,35	1,21	0,00	0,00	0,00	0,12	0,15	0,00	2,17	0,01	1,08	0,0002	1114
Max	25,31	0,99	12,54	27,83	0,00	68,13	0,59	6,39	0,47	1,03	0,04	0,49	1,09	0,00	2,72	0,02	5,66	0,0192	1160
max 30 min	1,46	0,07	6,13	13,29	0,00	61,41	0,42	5,70	0,10	2,84	0,14	11,88	25,72	0,00	118,99	0,81	244,90	0,1906	1134
	CO	COT	HCL	SO ₂	POUSSIÈRES	NO _x	NH ₃												

Synthèse des dépasse. & Indispo.	seuil	CO	COT	HCL	SO2	NOx	NH3	POUSSIÈRES	Hg	Global
Compt. dépassement VLE 10 et 30 journalier	/	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00		00:00		00:00
Compt. dépassement VLE 10 et 30 annuel	60 h	00:00	00:30	00:00	00:00	00:00		00:00		00:30
Compt. dépassement VLE 24hs journalier	/	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Compt. dépassement VLE 24hs annuel	/	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Nbr. dépasse VLE Flux journalier	/	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Nbr. dépasse VLE Flux annuel	/	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Compt. Indisponibilité AMS journalier	/	00:00						00:00	00:00	
Compt. Indisponibilité AMS annuel	/	00:00						00:00	00:00	
Dioxin / Furanes % journalier	>85% en cummul annuel	100,00								
Dioxin / Furanes % annuel	>85% en cummul annuel	99,90								
Nombre moyenne jour invalide par jour	5	0	0	0	0	0	0	0	0	
Nombre moyenne jour invalide par an	10 Jours	0	0	0	0	0	0	0	0	