



	mesures corrigées à 11% d'O ₂ -IC 95%									Flux massique									Process
Paramètre	CO	COT	HCL	SO ₂	POUSSIÈRES	NOx	NH ₃	CO ₂	Hg	CO	COT	HCL	SO ₂	POUSSIÈRES	NOx	NH ₃	CO ₂	Hg	T2S
Unité	mg/m ³	mg/Nm ³	mg/Nm ³	mg/Nm ³	mg/Nm ³	mg/Nm ³	mg/Nm ³	-	µg/Nm ³	kg/h	kg/h	kg/h	kg/h	kg/h	kg/h	kg/h	-	g/h	°C
VLE 30 min	20	60	200	30	400	30	0												
VLE max	100	20		150															
VLE jour	45	9	9	40	5	80	30	0		86,00	17,00	17,00	77,00	10,00	154,00	48,00	0,00	0,00	
Seuils min																			850
00:30	0,64	0,03	3,57	9,42	0,00	61,02	0,44	6,15	0,10	0,03	0,00	0,15	0,39	0,00	2,50	0,02	5,55	0,0041	1140
01:00	5,49	0,03	4,54	10,55	0,00	60,94	0,44	6,20	0,05	0,23	0,00	0,19	0,44	0,00	2,52	0,02	5,58	0,0022	1142
01:30	0,59	0,04	4,64	11,43	0,00	62,22	0,46	6,18	0,04	0,02	0,00	0,19	0,47	0,00	2,57	0,02	5,58	0,0014	1139
02:00	0,24	0,02	4,36	11,57	0,00	60,33	0,47	6,14	0,04	0,01	0,00	0,18	0,47	0,00	2,47	0,02	5,57	0,0015	1135
02:30	1,52	0,02	4,03	8,80	0,00	61,51	0,45	6,15	0,04	0,06	0,00	0,17	0,36	0,00	2,53	0,02	5,56	0,0018	1140
03:00	0,25	0,02	3,92	9,62	0,00	59,99	0,48	6,18	0,05	0,01	0,00	0,16	0,39	0,00	2,46	0,02	5,55	0,0020	1144
03:30	0,63	0,03	4,31	9,60	0,00	61,54	0,46	6,26	0,04	0,03	0,00	0,18	0,40	0,00	2,59	0,02	5,68	0,0015	1147
04:00	0,60	0,03	4,53	9,97	0,00	64,36	0,46	5,98	0,04	0,02	0,00	0,18	0,40	0,00	2,60	0,02	5,44	0,0015	1142
04:30	1,13	0,04	4,61	12,36	0,00	58,45	0,45	6,05	0,03	0,05	0,00	0,19	0,50	0,00	2,38	0,02	5,52	0,0011	1122
05:00	0,25	0,05	5,60	15,44	0,00	60,76	0,45	5,95	0,04	0,01	0,00	0,22	0,60	0,00	2,36	0,02	5,25	0,0016	1102
05:30	0,74	0,06	9,81	26,33	0,00	61,57	0,43	6,22	0,05	0,03	0,00	0,38	1,03	0,00	2,40	0,02	5,30	0,0021	1142
06:00	0,60	0,16	4,21	6,99	0,00	64,80	0,41	2,96	0,09	0,02	0,01	0,16	0,27	0,00	2,54	0,02	2,70	0,0035	1127
06:30	0,52	0,16	7,69	16,27	0,00	60,52	0,42	3,34	0,17	0,02	0,01	0,30	0,63	0,00	2,35	0,02	3,01	0,0068	1105
07:00	4,02	0,20	11,11	19,92	0,00	60,43	0,54	5,16	0,05	0,16	0,01	0,44	0,79	0,00	2,38	0,02	4,65	0,0018	1105
07:30	1,11	0,26	6,37	9,11	0,00	63,66	0,48	0,93	0,05	0,04	0,01	0,25	0,35	0,00	2,48	0,02	0,85	0,0018	1100
08:00	1,51	0,26	10,93	19,75	0,00	61,01	0,35	1,40	0,04	0,06	0,01	0,42	0,76	0,00	2,36	0,01	1,28	0,0017	1089
08:30	1,73	0,28	12,58	20,24	0,00	63,52	0,30	1,60	0,00	0,07	0,01	0,49	0,78	0,00	2,46	0,01	1,46	0,0000	1086
09:00	1,01	0,28	9,10	11,49	0,00	63,77	0,56	0,92	0,02	0,04	0,01	0,35	0,44	0,00	2,45	0,02	0,84	0,0009	1091
09:30	3,68	0,29	8,06	14,18	0,00	60,64	0,46	3,41	0,04	0,14	0,01	0,31	0,55	0,00	2,36	0,02	3,12	0,0015	1084
10:00	1,71	0,27	5,89	9,72	0,00	60,91	0,41	1,57	0,04	0,07	0,01	0,23	0,37	0,00	2,34	0,02	1,43	0,0015	1080
10:30	1,50	0,28	9,81	16,23	0,00	56,75	0,44	1,38	0,04	0,06	0,01	0,38	0,63	0,00	2,19	0,02	1,26	0,0014	1078
11:00	6,99	0,26	10,01	19,68	0,00	59,80	0,45	6,71	0,25	0,27	0,01	0,39	0,77	0,00	2,34	0,02	5,94	0,0099	1093
11:30	1,59	0,26	8,89	15,74	0,00	57,23	0,46	1,38	0,66	0,06	0,01	0,35	0,61	0,00	2,23	0,02	1,23	0,0256	1093
12:00	2,12	0,25	11,14	19,36	0,00	63,36	0,55	1,95	1,15	0,08	0,01	0,43	0,75	0,00	2,45	0,02	1,73	0,0446	1096
12:30	1,01	0,24	10,09	17,18	0,00	63,49	0,39	0,88	0,83	0,04	0,01	0,40	0,68	0,00	2,50	0,02	0,79	0,0326	1106
13:00	1,51	0,24	5,94	10,03	0,00	57,49	0,60	1,29	0,11	0,06	0,01	0,23	0,39	0,00	2,25	0,02	1,16	0,0044	1110
13:30	4,92	0,26	5,77	8,28	0,00	60,97	0,41	4,49	0,05	0,20	0,01	0,23	0,33	0,00	2,43	0,02	4,07	0,0019	1115
14:00	1,76	0,25	4,27	6,45	0,00	60,30	0,37	1,44	0,04	0,07	0,01	0,17	0,25	0,00	2,34	0,01	1,31	0,0015	1102
14:30	1,70	0,25	5,06	9,77	0,00	63,02	0,48	1,56	0,14	0,07	0,01	0,20	0,38	0,00	2,44	0,02	1,38	0,0054	1100
15:00	4,34	0,25	10,09	22,99	0,00	60,49	0,59	3,78	0,29	0,17	0,01	0,39	0,89	0,00	2,35	0,02	3,28	0,0113	1122
15:30	1,24	0,26	8,39	12,59	0,00	63,24	0,49	1,00	0,05	0,05	0,01	0,33	0,49	0,00	2,45	0,02	0,89	0,0020	1105
16:00	0,38	0,25	12,54	23,26	0,00	62,33	0,42	0,07	0,04	0,01	0,01	0,49	0,91	0,00	2,44	0,02	0,06	0,0018	1109
16:30	0,46	0,25	9,00	15,15	0,00	60,77	0,48	0,29	0,00	0,02	0,01	0,35	0,58	0,00	2,33	0,02	0,26	0,0001	1103
17:00	4,33	0,26	11,26	21,58	0,00	60,39	0,39	4,00	0,13	0,17	0,01	0,44	0,84	0,00	2,34	0,02	3,51	0,0050	1101
17:30	0,73	0,25	6,37	9,77	0,00	66,23	0,51	0,50	0,34	0,03	0,01	0,25	0,38	0,00	2,61	0,02	0,45	0,0135	1119
18:00	1,38	0,23	2,93	1,66	0,00	57,51	0,36	1,30	0,80	0,05	0,01	0,12	0,07	0,00	2,26	0,01	1,17	0,0316	1115
18:30	1,68	0,13	3,89	9,80	0,00	64,61	0,45	4,31	1,20	0,07	0,01	0,16	0,39	0,00	2,58	0,02	3,85	0,0481	1116
19:00	0,25	0,03	4,24	11,42	0,00	61,71	0,33	5,87	0,29	0,01	0,00	0,17	0,46	0,00	2,47	0,01	5,25	0,0116	1125
19:30	1,85	0,24	6,68	16,87	0,00	61,47	0,09	1,78	0,07	0,07	0,01	0,27	0,68	0,00	2,47	0,00	1,61	0,0029	1121
20:00	1,25	0,24	4,35	9,49	0,00	62,75	0,11	1,18	0,00	0,05	0,01	0,17	0,37	0,00	2,46	0,00	1,07	0,0000	1112
20:30	1,95	0,24	4,83	11,72	0,00	61,82	0,09	1,85	0,00	0,08	0,01	0,19	0,46	0,00	2,42	0,00	1,66	0,0000	1112
21:00	1,20	0,24	4,82	10,97	0,00	61,53	0,09	1,09	0,12	0,05	0,01	0,19	0,43	0,00	2,40	0,00	0,98	0,0049	1117
21:30	2,23	0,25	6,04	14,43	0,00	64,36	0,11	2,14	0,00	0,09	0,01	0,24	0,58	0,00	2,56	0,00	1,94	0,0000	1136
22:00	1,37	0,24	6,04	13,03	0,00	58,42	0,10	1,28	0,00	0,05	0,01	0,24	0,51	0,00	2,29	0,00	1,17	0,0000	1119
22:30	3,76	0,24	5,83	10,97	0,00	63,91	0,16	3,55	0,00	0,15	0,01	0,23	0,43	0,00	2,52	0,01	3,23	0,0000	1111
23:00	1,60	0,22	4,25	7,40	0,00	62,77	0,10	1,51	0,00	0,06	0,01	0,17	0,29	0,00	2,47	0,00	1,38	0,0000	1119
23:30	2,55	0,24	5,42	12,10	0,00	61,91	0,13	2,42	0,00	0,10	0,01	0,21	0,48	0,00	2,45	0,00	2,20	0,0000	1102
00:00	2,47	0,22	2,95	3,25	0,00	59,17	0,11	2,37	0,00	0,10	0,01	0,12	0,13	0,00	2,36	0,00	2,16	0,0000	1114
Min	0,24	0,02	2,93	1,66	0,00	56,75	0,09	0,07	0,00	0,01	0,00	0,12	0,07	0,00	2,19	0,00	0,06	0,0000	1078
Max	6,99	0,29	12,58	26,33	0,00	66,23	0,60	6,71	1,20	0,27	0,01	0,49	1,03	0,00	2,61	0,02	5,94	0,0481	1147
Moyenne	1,79	0,19	6,68	13,00	0,00	61,45	0,38	3,13	0,16	0,39	0,36	12,60	24,56	0,00	116,48	0,72	134,88	0,3001	1113
CO	COT	HCL	SO ₂	POUSSIÈRES	NOx	NH ₃													

Synthèse des dépassements & indisponibilité	seuil	CO	COT	HCL	SO ₂	NOx	NH ₃	POUSSIÈRES	Hg	Global
Compt. dépassement VLE 10 et 30 journalier	/	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00		00:00		00:00
Compt. dépassement VLE 10 et 30 annuel	60 h	00:00	00:30	00:00	00:00	00:00		00:00		00:30
Compt. dépassement VLE 24hs journalier	/	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Compt. dépassement VLE 24hs annuel	/	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Nbr. dépassement VLE Flux journalier	/	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Nbr. dépassement VLE Flux annuel	/	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Compt. indisponibilité AMS journalier	/				00:00			00:00	00:00	
Compt. indisponibilité AMS annuel	/				00:00			00:00	00:00	
Dioxin / Furanes % journalier	>85% en cummul annuel				100,00					
Dioxin / Furanes % annuel	>85% en cummul annuel				99,90					
Nombre moyenne jour invalide par jour	5	0	0	0	0	0	0	0	0	
Nombre moyenne jour invalide par an	10 Jours	0	0	0	0	0	0	0	0	

Commentaires :

Bon fonctionnement de l'UVE. Respect des normes européennes et françaises.