



Paramètre	mesures corrigées à 11% d'O ₂ -IC 95%								Flux massique								Process		
	CO	COT	HCL	SO ₂	POUSSIÈRES	NOx	NH ₃	CO ₂	Hg	CO	COT	HCL	SO ₂	POUSSIÈRES	NOx	NH ₃	CO ₂	Hg	T2S
Unité	mg/m ³	mg/Nm ³	mg/Nm ³	mg/Nm ³	mg/Nm ³	mg/Nm ³	mg/Nm ³	-	µg/Nm ³	kg/h	kg/h	kg/h	kg/h	kg/h	kg/h	kg/h	-	g/h	°C
VLE 30 min	20	60	200	30	400	30	0												
VLE max	100	20		150															
VLE jour	45	9	9	40	5	80	30	0		86,00	17,00	17,00	77,00	10,00	154,00	48,00	0,00	0,00	
Seuils min																			850
00:30	1,28	0,24	3,62	11,40	0,00	62,07	0,12	1,19	0,50	0,05	0,01	0,14	0,45	0,00	2,44	0,00	1,08	0,0196	1123
01:00	1,56	0,25	5,86	17,09	0,00	60,87	0,11	1,47	0,41	0,06	0,01	0,23	0,67	0,00	2,38	0,00	1,33	0,0161	1120
01:30	2,86	0,26	7,20	20,87	0,00	60,83	0,14	2,75	0,22	0,11	0,01	0,29	0,84	0,00	2,45	0,01	2,49	0,0089	1114
02:00	1,39	0,25	6,47	13,41	0,00	63,15	0,13	1,33	0,17	0,06	0,01	0,26	0,53	0,00	2,50	0,01	1,20	0,0069	1117
02:30	1,05	0,25	4,66	9,36	0,00	62,34	0,12	1,00	0,00	0,04	0,01	0,18	0,37	0,00	2,45	0,00	0,90	0,0000	1117
03:00	1,47	0,26	5,06	10,84	0,00	60,18	0,08	1,39	0,00	0,06	0,01	0,20	0,43	0,00	2,36	0,00	1,25	0,0000	1116
03:30	1,54	0,25	4,71	10,40	0,00	63,09	0,11	1,47	0,00	0,06	0,01	0,19	0,42	0,00	2,53	0,00	1,34	0,0000	1129
04:00	3,02	0,25	5,86	14,92	0,00	58,63	0,12	2,92	0,00	0,12	0,01	0,24	0,60	0,00	2,35	0,00	2,64	0,0000	1119
04:30	1,21	0,25	4,13	6,21	0,00	60,67	0,12	1,16	0,05	0,05	0,01	0,16	0,25	0,00	2,41	0,00	1,04	0,0018	1118
05:00	0,94	0,26	4,81	13,18	0,00	63,63	0,10	0,88	0,13	0,04	0,01	0,19	0,51	0,00	2,48	0,00	0,79	0,0050	1112
05:30	2,31	0,26	5,91	14,95	0,00	62,08	0,20	2,19	0,10	0,09	0,01	0,23	0,59	0,00	2,46	0,01	1,97	0,0041	1117
06:00	1,92	0,24	5,24	11,38	0,00	57,46	0,11	1,81	0,02	0,08	0,01	0,21	0,45	0,00	2,27	0,00	1,64	0,0007	1119
06:30	0,54	0,15	5,20	12,90	0,00	62,13	0,23	3,28	0,00	0,02	0,01	0,20	0,51	0,00	2,43	0,01	2,93	0,0000	1112
07:00	1,05	0,24	4,70	7,29	0,00	65,83	0,20	1,17	0,00	0,04	0,01	0,18	0,29	0,00	2,58	0,01	1,06	0,0000	1112
07:30	3,01	0,26	5,02	10,47	0,00	59,56	0,21	2,88	0,00	0,12	0,01	0,20	0,42	0,00	2,37	0,01	2,61	0,0000	1103
08:00	1,14	0,25	6,63	14,11	0,00	60,82	0,16	1,05	0,00	0,04	0,01	0,26	0,55	0,00	2,37	0,01	0,95	0,0000	1104
08:30	1,94	0,25	4,65	7,27	0,00	64,89	0,18	1,81	0,05	0,08	0,01	0,18	0,28	0,00	2,53	0,01	1,65	0,0018	1105
09:00	1,97	0,25	4,75	8,94	0,00	61,69	0,19	1,82	0,06	0,08	0,01	0,18	0,35	0,00	2,39	0,01	1,66	0,0022	1073
09:30	2,23	0,24	4,64	9,06	0,00	61,40	0,26	2,10	0,06	0,09	0,01	0,18	0,36	0,00	2,42	0,01	1,91	0,0023	1094
10:00	2,08	0,24	6,10	13,75	0,00	62,83	0,23	1,95	0,05	0,08	0,01	0,24	0,54	0,00	2,46	0,01	1,77	0,0021	1065
10:30	1,26	0,23	5,33	9,66	0,00	60,28	0,20	1,19	0,06	0,05	0,01	0,21	0,38	0,00	2,36	0,01	1,08	0,0023	1062
11:00	2,40	0,22	4,55	8,43	0,00	61,51	0,12	2,28	0,05	0,09	0,01	0,18	0,33	0,00	2,43	0,00	2,07	0,0022	1058
11:30	2,59	0,23	4,55	9,60	0,00	62,32	0,18	2,49	0,15	0,10	0,01	0,18	0,38	0,00	2,49	0,01	2,27	0,0061	1061
12:00	1,03	0,23	5,65	10,09	0,00	63,60	0,21	0,93	0,08	0,04	0,01	0,22	0,39	0,00	2,49	0,01	0,85	0,0032	1058
12:30	1,41	0,22	4,08	6,25	0,00	60,79	0,21	1,33	0,22	0,06	0,01	0,16	0,25	0,00	2,39	0,01	1,21	0,0087	1049
13:00	1,33	0,24	5,68	10,84	0,00	61,02	0,24	1,19	0,11	0,05	0,01	0,22	0,42	0,00	2,34	0,01	1,08	0,0040	1037
13:30	1,74	0,23	4,61	7,46	0,00	61,62	0,18	1,62	0,00	0,07	0,01	0,18	0,29	0,00	2,41	0,01	1,48	0,0000	1036
14:00	0,96	0,22	3,50	6,59	0,00	59,99	0,25	0,87	0,03	0,04	0,01	0,13	0,25	0,00	2,30	0,01	0,78	0,0010	1070
14:30	0,70	0,23	5,72	13,83	0,00	60,90	0,22	0,66	0,50	0,03	0,01	0,22	0,54	0,00	2,37	0,01	0,59	0,0194	1090
15:00	1,05	0,24	6,31	13,09	0,00	61,28	0,21	0,96	0,31	0,04	0,01	0,24	0,51	0,00	2,37	0,01	0,86	0,0121	1102
15:30	1,62	0,24	5,26	10,40	0,00	61,60	0,20	1,53	0,08	0,06	0,01	0,21	0,41	0,00	2,44	0,01	1,38	0,0031	1109
16:00	1,78	0,23	5,55	9,99	0,00	63,79	0,10	1,67	0,03	0,07	0,01	0,22	0,39	0,00	2,50	0,00	1,53	0,0013	1107
16:30	1,47	0,22	3,83	4,83	0,00	62,19	0,26	1,38	0,19	0,06	0,01	0,15	0,19	0,00	2,45	0,01	1,26	0,0073	1106
17:00	0,75	0,23	12,10	21,73	0,00	58,14	0,25	0,67	0,24	0,03	0,01	0,48	0,86	0,00	2,29	0,01	0,61	0,0094	1098
17:30	2,15	0,24	11,81	17,52	0,00	65,75	0,23	2,03	0,00	0,08	0,01	0,47	0,69	0,00	2,59	0,01	1,85	0,0000	1115
18:00	0,82	0,22	4,83	7,08	0,00	61,00	0,24	0,72	0,00	0,03	0,01	0,19	0,28	0,00	2,40	0,01	0,66	0,0000	1105
18:30	0,77	0,11	5,38	11,60	0,00	56,18	0,38	3,25	0,00	0,03	0,00	0,22	0,46	0,00	2,25	0,02	2,93	0,0000	1103
19:00	0,47	0,02	5,03	10,22	0,00	62,92	0,46	6,09	0,00	0,02	0,00	0,20	0,41	0,00	2,52	0,02	5,39	0,0000	1121
19:30	0,60	0,02	4,55	8,56	0,00	61,53	0,52	6,17	0,00	0,02	0,00	0,18	0,35	0,00	2,48	0,02	5,46	0,0000	1123
20:00	0,54	0,01	4,74	9,03	0,00	61,04	0,51	5,99	0,00	0,02	0,00	0,19	0,36	0,00	2,44	0,02	5,39	0,0000	1119
20:30	6,72	0,05	2,49	1,77	0,00	46,25	0,52	5,37	0,00	0,20	0,00	0,08	0,05	0,00	1,41	0,02	4,15	0,0000	1078
21:00	0,05	0,02	1,97	1,98	0,00	63,08	0,47	5,93	0,00	0,00	0,00	0,06	0,06	0,00	2,04	0,02	4,37	0,0000	1153
21:30	1,11	0,03	2,93	7,37	0,00	62,37	0,50	5,95	0,00	0,04	0,00	0,10	0,26	0,00	2,18	0,02	4,71	0,0000	1149
22:00	0,22	0,03	6,03	17,06	0,00	62,14	0,48	5,70	0,00	0,01	0,00	0,21	0,59	0,00	2,15	0,02	4,66	0,0000	1111
22:30	0,15	0,09	6,54	15,06	0,00	68,56	0,60	4,12	0,10	0,01	0,00	0,25	0,57	0,00	2,60	0,02	3,48	0,0038	1158
23:00	1,42	0,23	5,15	7,50	0,00	62,05	0,52	1,35	0,00	0,06	0,01	0,20	0,30	0,00	2,46	0,02	1,21	0,0000	1151
23:30	2,36	0,24	5,31	12,62	0,00	58,54	0,67	2,26	0,00	0,09	0,01	0,21	0,51	0,00	2,35	0,03	2,07	0,0000	1127
00:00	4,26	0,24	11,14	17,91	0,00	60,05	0,77	4,06	0,00	0,17	0,01	0,44	0,71	0,00	2,38	0,03	3,67	0,0000	1110
Min	0,05	0,01	1,97	1,77	0,00	46,25	0,08	0,66	0,00	0,00	0,00	0,06	0,05	0,00	1,41	0,00	0,59	0,0000	1036
Max	6,72	0,26	12,10	21,73	0,00	68,56	0,77	6,17	0,50	0,20	0,01	0,48	0,86	0,00	2,60	0,03	5,46	0,0196	1158
Moyenne	1,59	0,20	5,41	10,96	0,00	61,35	0,27	2,36	0,08	2,94	0,38	10,15	20,57	0,00	114,50	0,49	99,30	0,1552	1103
	CO	COT	HCL	SO ₂	POUSSIÈRES	NOx	NH ₃												

Synthèse des dépasse. & Indispo.	seuil	CO	COT	HCL	SO ₂	NOx	NH ₃	POUSSIÈRES	Hg	Global
Compt. dépassement VLE 10 et 30 journalier	/	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00		00:00		00:00
Compt. dépassement VLE 10 et 30 annuel	60 h	00:00	00:30	00:00	00:00	00:00		00:00		00:30
Compt. dépassement VLE 24hs journalier	/	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Compt. dépassement VLE 24hs annuel	/	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Nbr. dépasse VLE Flux journalier	/	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Nbr. dépasse VLE Flux annuel	/	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Compt. Indisponibilité AMS journalier	/				00:00			00:00	00:00	
Compt. Indisponibilité AMS annuel	/				00:00			00:00	00:00	
Dioxin / Furanes % journalier	>85% en cummul annuel				100,00					
Dioxin / Furanes % annuel	>85% en cummul annuel				99,90					
Nombre moyenne jour invalide par jour	5	0	0	0	0	0	0	0	0	
Nombre moyenne jour invalide par an	10 Jours	0	0	0	0	0	0	0	0	

Commentaires :

Bon fonctionnement de l'UVE. Respect des normes européennes et françaises.

</