



Paramètre	mesures corrigées à 11% d'O ₂ -IC 95%									Flux massique									Process
	CO	COT	HCL	SO ₂	POUSSIÈRES	NOx	NH ₃	CO ₂	Hg	CO	COT	HCL	SO ₂	POUSSIÈRES	NOx	NH ₃	Res1	Hg	T2S
Unité	mg/m ³	mg/Nm ³	mg/Nm ³	mg/Nm ³	mg/Nm ³	mg/Nm ³	mg/Nm ³	-	µg/Nm ³	kg/h	kg/h	kg/h	kg/h	kg/h	kg/h	kg/h	-	g/h	°C
VLE 30 min	20	60	200	30	400	30	0												
VLE max	100	20		150															
VLE jour	45	9	9	40	5	80	30	0		86,00	17,00	17,00	77,00	10,00	154,00	48,00	0,00	0,00	
Seuils min																			850
00:30	2,82	0,26	3,05	0,43	0,00	51,58	0,20	6,80	0,03	0,13	0,01	0,14	0,02	0,00	2,30	0,01	6,65	0,0014	1130
01:00	2,23	0,25	2,19	0,00	0,00	49,43	0,26	6,96	0,03	0,10	0,01	0,10	0,00	0,00	2,16	0,01	6,52	0,0015	1135
01:30	1,27	0,27	3,93	6,86	0,00	54,87	0,21	7,11	0,04	0,05	0,01	0,17	0,29	0,00	2,35	0,01	6,41	0,0015	1138
02:00	1,20	0,26	5,01	5,38	0,00	55,75	0,23	7,20	0,04	0,05	0,01	0,22	0,23	0,00	2,41	0,01	6,51	0,0015	1152
02:30	1,77	0,26	4,73	3,24	0,00	47,89	0,22	7,10	0,03	0,08	0,01	0,21	0,14	0,00	2,10	0,01	6,57	0,0013	1152
03:00	1,38	0,27	6,15	7,54	0,00	53,09	0,26	7,07	0,03	0,06	0,01	0,27	0,33	0,00	2,34	0,01	6,58	0,0015	1118
03:30	2,95	0,27	5,07	3,47	0,00	55,92	0,24	6,89	0,04	0,13	0,01	0,22	0,15	0,00	2,45	0,01	6,50	0,0016	1120
04:00	2,19	0,27	5,29	4,21	0,01	52,88	0,23	7,06	0,04	0,10	0,01	0,24	0,19	0,00	2,39	0,01	6,76	0,0017	1113
04:30	1,73	0,27	5,72	4,74	0,00	51,42	0,25	6,98	0,03	0,08	0,01	0,26	0,21	0,00	2,30	0,01	6,67	0,0015	1108
05:00	1,74	0,26	4,98	3,11	0,00	55,16	0,21	7,04	0,03	0,08	0,01	0,23	0,14	0,00	2,49	0,01	6,76	0,0016	1136
05:30	2,33	0,28	5,85	4,01	0,00	51,83	0,25	6,89	0,04	0,11	0,01	0,26	0,18	0,00	2,34	0,01	6,70	0,0016	1105
06:00	2,73	0,27	4,89	3,66	0,01	56,48	0,27	6,55	0,04	0,12	0,01	0,22	0,16	0,00	2,53	0,01	6,39	0,0016	1107
06:30	4,07	0,25	5,70	9,88	0,00	61,52	0,22	4,63	0,03	0,18	0,01	0,25	0,44	0,00	2,71	0,01	4,52	0,0013	1107
07:00	1,81	0,26	7,03	5,20	0,00	50,36	0,14	7,00	0,03	0,08	0,01	0,32	0,23	0,00	2,27	0,01	6,67	0,0015	1089
07:30	1,61	0,25	4,92	3,53	0,00	56,08	0,10	7,18	0,03	0,07	0,01	0,21	0,15	0,00	2,44	0,00	6,49	0,0015	1108
08:00	1,39	0,24	5,48	6,02	0,00	53,30	0,16	7,30	0,04	0,06	0,01	0,24	0,27	0,00	2,38	0,01	6,75	0,0016	1138
08:30	1,34	0,24	5,03	3,74	0,00	54,53	0,17	7,12	0,03	0,06	0,01	0,23	0,17	0,00	2,46	0,01	6,76	0,0014	1139
09:00	2,95	0,24	6,64	5,45	0,01	53,38	0,19	7,39	0,04	0,14	0,01	0,32	0,26	0,00	2,55	0,01	7,22	0,0017	1132
09:30	2,49	0,22	5,02	1,67	0,02	53,93	0,21	7,25	0,04	0,12	0,01	0,24	0,08	0,00	2,56	0,01	7,11	0,0017	1143
10:00	2,69	0,23	5,51	6,00	0,01	53,57	0,17	7,29	0,04	0,13	0,01	0,26	0,29	0,00	2,56	0,01	7,16	0,0017	1149
10:30	3,27	0,00	4,52	4,18	0,01	72,19	0,33	6,10	0,04	0,13	0,00	0,19	0,17	0,00	2,97	0,01	5,57	0,0016	1139
11:00	3,45	0,00	3,80	3,29	0,01	69,74	0,38	6,02	0,03	0,14	0,00	0,15	0,13	0,00	2,82	0,02	5,50	0,0011	1143
11:30	2,32	0,00	4,65	5,20	0,01	69,96	0,34	5,95	0,04	0,09	0,00	0,19	0,21	0,00	2,79	0,01	5,43	0,0015	1104
12:00	1,89	0,00	4,18	3,82	0,01	61,95	0,35	6,00	0,04	0,07	0,00	0,16	0,15	0,00	2,44	0,01	5,30	0,0014	1119
12:30	1,79	0,00	5,22	7,08	0,01	63,97	0,35	6,19	0,00	0,07	0,00	0,21	0,29	0,00	2,59	0,01	5,52	0,0000	1112
13:00	0,94	0,00	6,30	9,40	0,00	69,24	0,34	6,23	0,03	0,04	0,00	0,25	0,38	0,00	2,76	0,01	5,43	0,0010	1111
13:30	0,42	0,00	4,66	14,88	0,00	66,08	0,34	6,30	0,04	0,02	0,00	0,18	0,58	0,00	2,56	0,01	5,28	0,0014	1112
14:00	0,61	0,00	2,91	3,59	0,00	68,74	0,37	6,16	0,04	0,02	0,00	0,11	0,14	0,00	2,63	0,01	5,25	0,0014	1141
14:30	1,33	0,00	3,91	12,00	0,01	73,39	0,34	6,28	0,00	0,05	0,00	0,16	0,48	0,00	2,97	0,01	5,52	0,0000	1137
15:00	2,11	0,00	3,68	6,22	0,02	66,93	0,39	6,23	0,02	0,09	0,00	0,15	0,26	0,00	2,77	0,02	5,68	0,0010	1133
15:30	2,42	0,00	4,47	7,43	0,00	66,38	0,36	6,21	0,04	0,10	0,00	0,19	0,31	0,00	2,76	0,01	5,67	0,0015	1115
16:00	2,54	0,00	4,70	4,07	0,01	72,46	0,34	6,10	0,04	0,10	0,00	0,19	0,17	0,00	2,97	0,01	5,56	0,0015	1118
16:30	2,68	0,00	4,11	4,69	0,02	64,11	0,36	6,15	0,01	0,11	0,00	0,17	0,19	0,00	2,66	0,01	5,62	0,0004	1123
17:00	2,03	0,00	4,70	4,12	0,00	70,35	0,35	6,12	0,03	0,08	0,00	0,19	0,17	0,00	2,88	0,01	5,58	0,0012	1105
17:30	2,26	0,00	5,49	9,83	0,00	69,17	0,36	6,24	0,04	0,09	0,00	0,23	0,41	0,00	2,88	0,02	5,70	0,0015	1122
18:00	2,22	0,00	4,01	4,59	0,01	67,64	0,36	5,19	0,04	0,09	0,00	0,16	0,18	0,00	2,72	0,01	4,73	0,0015	1120
18:30	3,21	0,15	3,76	8,79	0,01	68,52	0,33	3,49	0,00	0,13	0,01	0,15	0,35	0,00	2,70	0,01	3,19	0,0000	1122
19:00	3,35	0,00	4,82	7,62	0,01	67,77	0,41	6,21	0,02	0,14	0,00	0,20	0,32	0,00	2,81	0,02	5,67	0,0010	1104
19:30	2,40	0,00	3,82	3,28	0,01	68,73	0,41	6,11	0,04	0,10	0,00	0,16	0,13	0,00	2,81	0,02	5,58	0,0015	1126
20:00	2,64	0,00	4,58	6,24	0,01	67,29	0,40	6,09	0,04	0,11	0,00	0,19	0,25	0,00	2,74	0,02	5,56	0,0015	1109
20:30	4,67	0,00	4,15	5,15	0,01	66,59	0,44	6,16	0,00	0,19	0,00	0,17	0,21	0,00	2,76	0,02	5,61	0,0000	1117
21:00	1,75	0,00	4,57	5,13	0,00	70,35	0,43	6,17	0,02	0,07	0,00	0,19	0,21	0,00	2,91	0,02	5,63	0,0009	1121
21:30	2,23	0,00	4,40	4,67	0,01	69,72	0,44	6,00	0,04	0,09	0,00	0,18	0,19	0,00	2,81	0,02	5,48	0,0015	1123
22:00	2,93	0,00	4,14	4,90	0,01	63,21	0,48	5,78	0,04	0,11	0,00	0,16	0,19	0,00	2,45	0,02	5,28	0,0015	1113
22:30	2,36	0,00	3,64	3,43	0,02	68,32	0,41	5,85	0,00	0,09	0,00	0,14	0,13	0,00	2,67	0,02	5,32	0,0000	1118
23:00	1,04	0,00	4,43	6,47	0,00	70,43	0,42	5,97	0,03	0,04	0,00	0,17	0,25	0,00	2,68	0,02	5,18	0,0010	1108
23:30	1,68	0,00	4,25	5,14	0,02	67,82	0,44	6,04	0,04	0,07	0,00	0,17	0,20	0,00	2,64	0,02	5,30	0,0014	1141
00:00	1,28	0,00	4,88	10,30	0,01	67,49	0,41	5,99	0,04	0,05	0,00	0,19	0,40	0,00	2,65	0,02	5,35	0,0014	1116
Min	0,42	0,00	2,19	0,00	0,00	47,89	0,10	3,49	0,00	0,02	0,00	0,10	0,00	0,00	2,10	0,00	3,19	0,0000	1089
Max	4,67	0,28	7,03	14,88	0,02	73,39	0,48	7,39	0,04	0,19	0,01	0,32	0,58	0,00	2,97	0,02	7,22	0,0017	1152
Commentaires	2,18	0,11	4,69	5,49	0,01	62,12	0,31	6,38	0,03	4,42	0,24	9,54	11,00	0,01	124,89	0,62	282,15	0,0607	1123
	CO	COT	HCL	SO ₂	POUSSIÈRES	NOx	NH ₃												

Synthèse des dépassements & indisponibilités	seuil	CO	COT	HCL	SO ₂	NOx	NH ₃	POUSSIÈRES	Hg	Global
Compt. dépassement VLE 10 et 30 journalier	/	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00		00:00		00:00
Compt. dépassement VLE 10 et 30 annuel	60 h	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00		00:00		00:00
Compt. dépassement VLE 24hs journalier	/	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Compt. dépassement VLE 24hs annuel	/	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Nbr. dépassement VLE Flux journalier	/	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Nbr. dépassement VLE Flux annuel	/	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Compt. indisponibilité AMS journalier	/				00:00			00:00	00:00	
Compt. indisponibilité AMS annuel	/				00:00			00:00	00:00	
Dioxin / Furanes % journalier	>85% en cummul annuel				100,00					
Dioxin / Furanes % annuel	>85% en cummul annuel				99,35					
Nombre moyenne jour invalide par jour	5	0	0	0	0	0	0	0	0	
Nombre moyenne jour invalide par an	10 Jours	0	0	0	0	0	0	0	0	

Commentaires :

Bon fonctionnement de l'UVE. Respect des normes européennes et françaises.