



Paramètre	mesures corrigées à 11% d'O ₂ -IC 95%									Flux massique									Process
	CO	COT	HCL	SO ₂	POUSSIÈRES	NOx	NH ₃	CO ₂	Hg	CO	COT	HCL	SO ₂	POUSSIÈRES	NOx	NH ₃	Res1	Hg	T2S
Unité	mg/m ³	mg/Nm ³	mg/Nm ³	mg/Nm ³	mg/Nm ³	mg/Nm ³	mg/Nm ³	-	µg/Nm ³	kg/h	kg/h	kg/h	kg/h	kg/h	kg/h	kg/h	-	g/h	°C
VLE 30 min	20	60	200	30	400	30	0												
VLE max	100	20		150															
VLE jour	45	9	9	40	5	80	30	0		86,00	17,00	17,00	77,00	10,00	154,00	48,00	0,00	0,00	
Seuils min																			850
00:30	1,80	0,02	4,38	4,36	0,40	67,86	0,39	5,84	0,00	0,07	0,00	0,18	0,18	0,02	2,73	0,02	5,44	0,0000	1116
01:00	2,17	0,00	5,12	5,12	0,39	69,22	0,42	5,89	0,00	0,09	0,00	0,21	0,21	0,02	2,78	0,02	5,41	0,0000	1107
01:30	2,11	0,00	3,91	2,68	0,36	70,88	0,40	6,00	0,00	0,09	0,00	0,16	0,11	0,01	2,91	0,02	5,58	0,0000	1125
02:00	2,40	0,00	4,13	5,90	0,48	68,98	0,37	5,91	0,00	0,10	0,00	0,17	0,24	0,02	2,78	0,01	5,48	0,0000	1118
02:30	2,77	0,00	4,56	6,35	0,49	66,64	0,42	5,90	0,00	0,11	0,00	0,18	0,26	0,02	2,69	0,02	5,45	0,0000	1124
03:00	1,89	0,00	3,80	5,77	0,48	66,22	0,37	5,97	0,00	0,08	0,00	0,15	0,24	0,02	2,70	0,02	5,50	0,0000	1124
03:30	1,61	0,00	4,74	5,12	0,45	69,69	0,40	5,79	0,00	0,06	0,00	0,19	0,20	0,02	2,73	0,02	5,29	0,0000	1120
04:00	2,73	0,00	3,50	2,17	0,39	67,42	0,43	5,82	0,00	0,11	0,00	0,14	0,09	0,02	2,68	0,02	5,37	0,0000	1134
04:30	1,52	0,00	5,10	5,31	0,45	71,92	0,41	6,05	0,00	0,06	0,00	0,21	0,22	0,02	2,98	0,02	5,60	0,0000	1125
05:00	1,88	0,00	4,15	2,68	0,51	67,99	0,39	5,96	0,00	0,08	0,00	0,17	0,11	0,02	2,77	0,02	5,57	0,0000	1123
05:30	3,40	0,09	3,86	9,00	0,53	54,97	0,41	4,63	0,00	0,13	0,00	0,15	0,35	0,02	2,17	0,02	4,30	0,0000	1109
06:00	3,76	0,20	4,02	6,35	0,51	52,47	0,39	3,43	0,00	0,15	0,01	0,16	0,25	0,02	2,03	0,02	3,17	0,0000	1126
06:30	2,70	0,15	3,51	5,28	0,32	47,25	0,51	3,10	0,00	0,11	0,01	0,14	0,21	0,01	1,85	0,02	2,90	0,0000	1138
07:00	1,20	0,00	3,80	5,54	0,30	44,64	0,53	6,03	0,00	0,05	0,00	0,16	0,23	0,01	1,85	0,02	5,62	0,0000	1134
07:30	1,82	0,00	3,30	3,63	0,27	41,87	0,53	5,92	0,00	0,07	0,00	0,13	0,14	0,01	1,67	0,02	5,40	0,0000	1136
08:00	1,04	0,00	3,82	5,67	0,32	44,84	0,54	5,96	0,00	0,04	0,00	0,15	0,23	0,01	1,80	0,02	5,43	0,0000	1132
08:30	1,56	0,00	3,79	5,01	0,39	42,49	0,57	5,69	0,00	0,06	0,00	0,15	0,20	0,02	1,72	0,02	5,21	0,0000	1131
09:00	3,57	0,20	3,46	4,26	0,40	44,78	0,50	3,24	0,00	0,14	0,01	0,13	0,16	0,02	1,70	0,02	2,96	0,0000	1135
09:30	3,29	0,20	4,30	7,74	0,48	45,13	0,56	3,03	0,00	0,13	0,01	0,17	0,30	0,02	1,77	0,02	2,81	0,0000	1121
10:00	2,44	0,20	4,39	6,92	0,47	42,46	0,55	2,25	0,00	0,10	0,01	0,17	0,27	0,02	1,66	0,02	2,08	0,0000	1127
10:30	3,14	0,20	3,50	4,82	0,49	60,61	0,56	2,91	0,00	0,12	0,01	0,14	0,19	0,02	2,39	0,02	2,71	0,0000	1137
11:00	12,73	0,39	3,97	6,15	0,50	68,28	0,61	11,91	0,00	0,51	0,02	0,16	0,25	0,02	2,74	0,02	11,15	0,0000	1130
11:30	4,10	0,25	4,09	6,23	0,48	69,88	0,57	3,79	0,00	0,16	0,01	0,16	0,24	0,02	2,74	0,02	3,51	0,0000	1138
12:00	24,06	3,09	4,06	7,08	0,38	69,37	0,63	5,92	0,00	0,95	0,12	0,16	0,28	0,02	2,73	0,02	5,28	0,0000	1142
12:30	1,97	0,00	4,34	6,49	0,31	73,36	0,65	6,14	0,00	0,08	0,00	0,18	0,27	0,01	3,00	0,03	5,57	0,0000	1140
13:00	0,91	0,00	4,39	5,27	0,29	67,04	0,67	6,00	0,00	0,04	0,00	0,18	0,21	0,01	2,68	0,03	5,43	0,0000	1122
13:30	1,06	0,00	4,53	5,45	0,29	69,15	0,63	6,04	0,00	0,04	0,00	0,18	0,22	0,01	2,75	0,03	5,42	0,0000	1130
14:00	0,67	0,00	4,47	4,98	0,23	67,66	0,69	5,83	0,00	0,03	0,00	0,18	0,20	0,01	2,68	0,03	5,39	0,0000	1135
14:30	1,46	0,00	4,34	9,79	0,19	69,77	0,64	6,16	0,00	0,06	0,00	0,18	0,41	0,01	2,91	0,03	5,68	0,0000	1134
15:00	2,40	0,00	4,45	8,41	0,28	68,03	0,66	5,97	0,00	0,10	0,00	0,18	0,34	0,01	2,77	0,03	5,51	0,0000	1108
15:30	1,94	0,00	4,30	8,43	0,40	68,06	0,63	6,07	0,00	0,08	0,00	0,18	0,35	0,02	2,80	0,03	5,59	0,0000	1120
16:00	0,93	0,00	4,74	9,90	0,51	63,92	0,61	6,14	0,00	0,04	0,00	0,20	0,41	0,02	2,67	0,03	5,62	0,0000	1136
16:30	1,79	0,00	4,79	9,03	0,55	69,96	0,58	6,19	0,00	0,07	0,00	0,19	0,36	0,02	2,77	0,02	5,34	0,0000	1115
17:00	0,41	0,00	4,47	7,68	0,54	68,58	0,59	6,15	0,00	0,02	0,00	0,18	0,30	0,02	2,69	0,02	5,31	0,0000	1136
17:30	0,41	0,00	3,61	7,04	0,58	67,24	0,56	6,16	0,00	0,02	0,00	0,14	0,28	0,02	2,68	0,02	5,42	0,0000	1138
18:00	1,68	0,01	4,83	9,49	0,62	71,01	0,55	5,11	0,00	0,07	0,00	0,19	0,38	0,02	2,81	0,02	4,52	0,0000	1136
18:30	2,35	0,16	5,32	10,90	0,62	67,31	0,41	2,79	0,00	0,09	0,01	0,21	0,43	0,02	2,65	0,02	2,53	0,0000	1132
19:00	1,86	0,00	4,61	5,62	0,65	72,01	0,34	6,12	0,00	0,08	0,00	0,19	0,23	0,03	2,92	0,01	5,54	0,0000	1118
19:30	1,88	0,00	3,79	7,71	0,67	65,35	0,36	6,14	0,00	0,08	0,00	0,15	0,31	0,03	2,65	0,01	5,54	0,0000	1128
20:00	1,33	0,00	4,62	10,07	0,68	64,54	0,34	6,19	0,00	0,05	0,00	0,19	0,41	0,03	2,64	0,01	5,58	0,0000	1125
20:30	1,11	0,00	4,64	7,66	0,70	71,80	0,37	6,21	0,00	0,04	0,00	0,19	0,31	0,03	2,92	0,02	5,55	0,0000	1135
21:00	1,55	0,00	4,32	7,44	0,66	69,40	0,34	6,15	0,00	0,06	0,00	0,17	0,30	0,03	2,78	0,01	5,47	0,0000	1126
21:30	2,00	0,00	4,67	8,92	0,71	67,94	0,34	6,16	0,00	0,08	0,00	0,19	0,36	0,03	2,75	0,01	5,54	0,0000	1127
22:00	1,62	0,00	4,38	7,60	0,82	68,65	0,34	6,09	0,00	0,07	0,00	0,18	0,31	0,03	2,79	0,01	5,58	0,0000	1133
22:30	2,63	0,00	4,59	9,37	0,85	66,62	0,38	5,91	0,00	0,11	0,00	0,18	0,37	0,03	2,66	0,02	5,45	0,0000	1102
23:00	1,41	0,00	3,75	6,65	0,80	68,95	0,38	5,97	0,00	0,06	0,00	0,15	0,26	0,03	2,73	0,01	5,40	0,0000	1112
23:30	1,32	0,00	4,58	6,21	0,74	69,20	0,36	5,96	0,00	0,05	0,00	0,18	0,24	0,03	2,71	0,01	5,35	0,0000	1121
00:00	2,01	0,00	4,72	4,93	0,77	68,41	0,39	6,00	0,00	0,08	0,00	0,19	0,20	0,03	2,74	0,02	5,46	0,0000	1130
Min	0,41	0,00	3,30	2,17	0,19	41,87	0,34	2,25	0,00	0,02	0,00	0,13	0,09	0,01	1,66	0,01	2,08	0,0000	1102
Max	24,06	3,09	5,32	10,90	0,85	73,36	0,69	11,91	0,00	0,95	0,12	0,21	0,43	0,03	3,00	0,03	11,15	0,0000	1142
Commentaires	2,63	0,11	4,26	6,55	0,49	63,75	0,48	5,60	0,00	5,04	0,20	8,20	12,60	0,95	122,71	0,93	244,98	0,0000	1127
	CO	COT	HCL	SO ₂	POUSSIÈRES	NOx	NH ₃												

Synthèse des dépassements & indisponibilité	seuil	CO	COT	HCL	SO ₂	NOx	NH ₃	POUSSIÈRES	Hg	Global
Compt. dépassement VLE 10 et 30 journalier	/	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00		00:00		00:00
Compt. dépassement VLE 10 et 30 annuel	60 h	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00		00:00		00:00
Compt. dépassement VLE 24hs journalier	/	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Compt. dépassement VLE 24hs annuel	/	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Nbr. dépassement VLE Flux journalier	/	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Nbr. dépassement VLE Flux annuel	/	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Compt. indisponibilité AMS journalier	/				00:00			00:00	00:00	
Compt. indisponibilité AMS annuel	/				00:00			00:00	00:00	
Dioxin / Furanes % journalier	>85% en cummul annuel				100,00					
Dioxin / Furanes % annuel	>85% en cummul annuel				99,53					
Nombre moyenne jour invalide par jour	5	0	0	0	0	0	0	0	0	
Nombre moyenne jour invalide par an	10 Jours	0	0	0	0	0	0	0	0	

Commentaires :

Bon fonctionnement de l'UVE. Respect des normes européennes et françaises.