



Paramètre	mesures corrigées à 11% d'O ₂ -IC 95%									Flux massique									Process
	CO	COT	HCL	SO ₂	POUSSIÈRES	NOx	NH ₃	CO ₂	Hg	CO	COT	HCL	SO ₂	POUSSIÈRES	NOx	NH ₃	Res1	Hg	T2S
Unité	mg/m ³	mg/Nm ³	mg/Nm ³	mg/Nm ³	mg/Nm ³	mg/Nm ³	mg/Nm ³	-	µg/Nm ³	kg/h	kg/h	kg/h	kg/h	kg/h	kg/h	kg/h	-	g/h	°C
VLE 30 min	20	60	200	30	400	30	0												
VLE max	100	20		150															
VLE jour	45	9	9	40	5	80	30	0		86,00	17,00	17,00	77,00	10,00	154,00	48,00	0,00	0,00	
Seuils min																			850
00:30	1,77	0,00	3,55	4,91	0,76	65,29	0,38	6,09	0,00	0,07	0,00	0,14	0,20	0,03	2,66	0,02	5,56	0,0000	1135
01:00	1,68	0,00	4,41	6,99	0,67	71,22	0,36	6,03	0,00	0,07	0,00	0,18	0,28	0,03	2,87	0,01	5,52	0,0000	1116
01:30	2,35	0,00	4,54	5,29	0,51	67,67	0,34	5,98	0,00	0,09	0,00	0,18	0,21	0,02	2,71	0,01	5,46	0,0000	1112
02:00	2,04	0,00	4,24	3,79	0,40	67,52	0,35	5,94	0,00	0,08	0,00	0,17	0,15	0,02	2,71	0,01	5,48	0,0000	1135
02:30	1,83	0,00	4,12	3,56	0,40	68,60	0,38	5,92	0,00	0,07	0,00	0,16	0,14	0,02	2,74	0,02	5,45	0,0000	1116
03:00	2,11	0,00	5,23	22,37	0,60	82,61	0,36	5,96	0,06	0,08	0,00	0,21	0,89	0,02	3,27	0,01	5,40	0,0022	1106
03:30	1,10	0,00	3,18	3,56	0,46	71,17	0,34	5,96	0,00	0,04	0,00	0,12	0,14	0,02	2,75	0,01	5,26	0,0000	1122
04:00	0,36	0,00	4,44	4,85	0,37	62,93	0,32	6,09	0,00	0,01	0,00	0,17	0,19	0,01	2,46	0,01	5,27	0,0000	1120
04:30	1,25	0,00	4,66	4,25	0,30	74,65	0,32	6,14	0,00	0,05	0,00	0,18	0,16	0,01	2,90	0,01	5,27	0,0000	1128
05:00	0,76	0,00	4,24	3,34	0,36	67,52	0,32	6,11	0,00	0,03	0,00	0,17	0,13	0,01	2,64	0,01	5,35	0,0000	1144
05:30	0,51	0,00	4,21	3,42	0,49	69,09	0,33	6,01	0,00	0,02	0,00	0,16	0,13	0,02	2,71	0,01	5,35	0,0000	1136
06:00	2,71	0,11	4,54	3,92	0,60	68,05	0,52	4,21	0,00	0,10	0,00	0,18	0,15	0,02	2,63	0,02	3,86	0,0000	1138
06:30	2,70	0,17	4,44	4,58	0,59	68,43	0,62	2,95	0,00	0,10	0,01	0,17	0,18	0,02	2,65	0,02	2,73	0,0000	1131
07:00	2,36	0,00	4,64	5,11	0,57	67,35	0,47	5,97	0,00	0,10	0,00	0,19	0,21	0,02	2,75	0,02	5,55	0,0000	1133
07:30	2,23	0,00	4,70	4,21	0,44	66,29	0,45	5,93	0,00	0,09	0,00	0,18	0,16	0,02	2,58	0,02	5,30	0,0000	1096
08:00	0,85	0,00	3,55	3,22	0,39	71,25	0,45	5,66	2,14	0,03	0,00	0,14	0,12	0,02	2,74	0,02	4,96	0,0823	1113
08:30	1,79	0,22	5,09	5,31	0,47	69,71	0,53	1,64	0,09	0,07	0,01	0,19	0,20	0,02	2,59	0,02	1,45	0,0033	1110
09:00	2,36	0,22	4,94	5,61	0,54	69,60	0,53	2,19	0,05	0,09	0,01	0,19	0,21	0,02	2,64	0,02	1,96	0,0020	1116
09:30	2,65	0,21	5,12	5,58	0,57	71,18	0,52	2,43	0,04	0,10	0,01	0,20	0,21	0,02	2,72	0,02	2,21	0,0015	1116
10:00	2,93	0,23	5,18	6,09	0,63	66,03	0,54	2,70	0,04	0,11	0,01	0,20	0,23	0,02	2,49	0,02	2,41	0,0015	1095
10:30	4,27	0,24	5,03	4,07	0,67	72,50	0,55	3,91	0,00	0,16	0,01	0,19	0,15	0,03	2,75	0,02	3,53	0,0000	1123
11:00	1,99	0,21	6,22	9,56	0,72	64,22	0,48	1,90	0,02	0,08	0,01	0,25	0,38	0,03	2,56	0,02	1,73	0,0009	1119
11:30	2,45	0,22	6,54	10,94	0,67	62,10	0,48	2,30	0,04	0,09	0,01	0,24	0,40	0,02	2,27	0,02	1,96	0,0014	1087
12:00	2,03	0,21	4,63	9,56	0,60	69,91	0,48	1,97	0,04	0,08	0,01	0,17	0,35	0,02	2,59	0,02	1,64	0,0014	1114
12:30	2,40	0,19	4,06	6,71	0,55	55,57	0,47	2,35	0,00	0,09	0,01	0,15	0,25	0,02	2,09	0,02	1,96	0,0000	1091
13:00	4,84	0,18	2,32	1,88	0,50	61,46	0,46	4,71	0,02	0,18	0,01	0,08	0,07	0,02	2,23	0,02	3,82	0,0009	1108
13:30	0,97	0,18	2,89	5,16	0,49	72,18	0,53	0,94	0,04	0,04	0,01	0,11	0,19	0,02	2,70	0,02	0,79	0,0014	1148
14:00	2,06	0,20	5,27	12,92	0,64	64,84	0,59	1,88	0,04	0,08	0,01	0,20	0,49	0,02	2,44	0,02	1,69	0,0015	1114
14:30	2,58	0,23	6,17	12,20	0,63	69,23	0,48	2,35	0,00	0,09	0,01	0,23	0,45	0,02	2,54	0,02	2,06	0,0000	1076
15:00	1,73	0,20	5,68	8,92	0,58	65,90	0,52	1,63	0,02	0,06	0,01	0,20	0,32	0,02	2,37	0,02	1,36	0,0009	1088
15:30	1,50	0,19	4,13	5,39	0,63	74,89	0,50	1,43	0,04	0,06	0,01	0,15	0,20	0,02	2,76	0,02	1,21	0,0014	1129
16:00	3,26	0,20	4,05	9,73	0,71	68,56	0,49	3,08	0,04	0,12	0,01	0,15	0,37	0,03	2,61	0,02	2,70	0,0014	1142
16:30	3,94	0,20	3,85	7,25	0,79	71,49	0,60	3,67	0,00	0,15	0,01	0,15	0,28	0,03	2,80	0,02	3,37	0,0000	1151
17:00	4,69	0,20	5,04	10,25	0,66	69,27	0,56	4,41	0,02	0,19	0,01	0,20	0,41	0,03	2,79	0,02	4,12	0,0010	1130
17:30	5,03	0,19	5,36	10,42	0,62	68,68	0,57	4,78	0,04	0,20	0,01	0,22	0,42	0,03	2,80	0,02	4,47	0,0015	1103
18:00	4,84	0,18	4,32	7,59	0,64	69,40	0,55	4,54	0,04	0,19	0,01	0,17	0,30	0,03	2,79	0,02	4,24	0,0015	1135
18:30	3,97	0,16	5,28	9,28	0,79	67,87	0,57	4,07	0,00	0,16	0,01	0,21	0,37	0,03	2,70	0,02	3,75	0,0000	1122
19:00	4,59	0,00	4,02	4,09	0,83	66,99	0,46	6,06	0,02	0,19	0,00	0,16	0,17	0,03	2,74	0,02	5,61	0,0010	1135
19:30	3,63	0,00	4,25	4,74	0,85	66,89	0,47	6,07	0,04	0,15	0,00	0,17	0,19	0,03	2,74	0,02	5,64	0,0015	1128
20:00	2,42	0,00	4,54	7,20	0,85	68,68	0,46	6,10	0,04	0,10	0,00	0,19	0,30	0,04	2,84	0,02	5,63	0,0015	1124
20:30	3,68	0,00	4,42	5,11	0,83	68,63	0,45	6,06	0,00	0,15	0,00	0,18	0,21	0,03	2,80	0,02	5,55	0,0000	1136
21:00	3,41	0,00	3,35	4,89	0,84	67,54	0,45	5,97	0,03	0,14	0,00	0,13	0,20	0,03	2,70	0,02	5,47	0,0010	1145
21:30	2,18	0,00	3,53	4,60	0,84	69,12	0,48	5,81	0,04	0,08	0,00	0,13	0,18	0,03	2,65	0,02	5,22	0,0015	1124
22:00	2,52	0,00	3,64	7,76	0,81	64,66	0,48	6,14	0,04	0,10	0,00	0,15	0,32	0,03	2,63	0,02	5,53	0,0015	1135
22:30	1,52	0,00	5,04	7,45	0,81	72,30	0,47	6,06	0,00	0,06	0,00	0,20	0,29	0,03	2,84	0,02	5,34	0,0000	1134
23:00	2,28	0,00	3,25	3,44	0,80	67,46	0,48	5,97	0,03	0,09	0,00	0,13	0,14	0,03	2,66	0,02	5,39	0,0010	1136
23:30	2,74	0,00	3,49	6,72	0,83	65,51	0,52	5,94	0,04	0,11	0,00	0,14	0,27	0,03	2,60	0,02	5,38	0,0015	1130
00:00	0,68	0,00	4,06	6,86	0,76	70,17	0,46	5,88	0,04	0,03	0,00	0,15	0,26	0,03	2,65	0,02	5,13	0,0014	1107
Min	0,36	0,00	2,32	1,88	0,30	55,57	0,32	0,94	0,00	0,01	0,00	0,08	0,07	0,01	2,09	0,01	0,79	0,0000	1076
Max	5,03	0,24	6,54	22,37	0,85	82,61	0,62	6,14	2,14	0,20	0,01	0,25	0,89	0,04	3,27	0,02	5,64	0,0823	1151
compt. dépassement	2,47	0,09	4,45	6,56	0,63	68,38	0,47	4,50	0,06	4,63	0,17	8,30	12,24	1,17	127,82	0,87	194,06	0,1197	1122
	CO	COT	HCL	SO ₂	POUSSIÈRES	NOx	NH ₃												

Synthèse des dépassements & indisponibilité	seuil	CO	COT	HCL	SO ₂	NOx	NH ₃	POUSSIÈRES	Hg	Global
Compt. dépassement VLE 10 et 30 journalier	/	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00		00:00		00:00
Compt. dépassement VLE 10 et 30 annuel	60 h	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00		00:00		00:00
Compt. dépassement VLE 24hs journalier	/	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Compt. dépassement VLE 24hs annuel	/	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Nbr. dépassement VLE Flux journalier	/	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Nbr. dépassement VLE Flux annuel	/	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Compt. indisponibilité AMS journalier	/				00:00			00:00	00:00	
Compt. indisponibilité AMS annuel	/				00:00			00:00	00:00	
Dioxin / Furanes % journalier	>85% en cummul annuel				100,00					
Dioxin / Furanes % annuel	>85% en cummul annuel				99,55					
Nombre moyenne jour invalide par jour	5	0	0	0	0	0	0	0	0	
Nombre moyenne jour invalide par an	10 Jours	0	0	0	0	0	0	0	0	