



	mesures corrigées à 11% d'O ₂ -IC 95%									Flux massique									Process
Paramètre	CO	COT	HCL	SO ₂	POUSSIÈRES	NOx	NH ₃	CO ₂	Hg	CO	COT	HCL	SO ₂	POUSSIÈRES	NOx	NH ₃	Res1	Hg	T2S
Unité	mg/m ³	mg/Nm ³	mg/Nm ³	mg/Nm ³	mg/Nm ³	mg/Nm ³	mg/Nm ³	-	µg/Nm ³	kg/h	kg/h	kg/h	kg/h	kg/h	kg/h	kg/h	-	g/h	°C
VLE 30 min	20	60	200	30	400	30	0												
VLE max	100	20		150															
VLE jour	45	9	9	40	5	80	30	0		86,00	17,00	17,00	77,00	10,00	154,00	48,00	0,00	0,00	
Seuils min																			850
00:30	0,55	0,00	4,29	6,37	0,74	68,26	0,46	5,85	0,00	0,02	0,00	0,16	0,24	0,03	2,57	0,02	5,10	0,0000	1113
01:00	1,28	0,00	4,24	5,71	0,66	67,33	0,46	6,00	0,02	0,05	0,00	0,16	0,21	0,02	2,49	0,02	5,01	0,0009	1100
01:30	0,70	0,00	4,47	5,41	0,37	71,29	0,45	6,07	0,04	0,03	0,00	0,17	0,21	0,01	2,71	0,02	5,18	0,0014	1138
02:00	1,06	0,00	4,58	6,50	0,36	67,57	0,43	6,07	0,04	0,04	0,00	0,18	0,25	0,01	2,64	0,02	5,28	0,0014	1121
02:30	2,36	0,00	4,05	3,69	0,40	70,77	0,45	6,02	0,00	0,09	0,00	0,16	0,14	0,02	2,77	0,02	5,33	0,0000	1121
03:00	0,97	0,00	4,56	6,67	0,36	66,52	0,45	6,02	0,02	0,04	0,00	0,18	0,26	0,01	2,63	0,02	5,38	0,0009	1112
03:30	1,76	0,00	4,83	6,01	0,36	71,65	0,44	6,06	0,04	0,07	0,00	0,19	0,24	0,01	2,82	0,02	5,37	0,0014	1116
04:00	2,82	0,00	4,17	3,30	0,48	64,11	0,43	6,11	0,04	0,11	0,00	0,16	0,13	0,02	2,52	0,02	5,42	0,0014	1112
04:30	2,78	0,00	3,71	2,21	0,50	71,16	0,48	5,96	0,00	0,11	0,00	0,15	0,09	0,02	2,80	0,02	5,40	0,0000	1132
05:00	2,83	0,00	3,68	4,35	0,61	69,78	0,42	6,06	0,02	0,12	0,00	0,15	0,18	0,02	2,86	0,02	5,63	0,0009	1124
05:30	1,89	0,04	4,70	5,76	0,60	65,40	0,39	4,37	0,04	0,08	0,00	0,19	0,23	0,02	2,64	0,02	3,97	0,0015	1105
06:00	1,81	0,21	5,04	8,52	0,65	69,23	0,31	1,72	0,04	0,07	0,01	0,20	0,34	0,03	2,74	0,01	1,56	0,0015	1140
06:30	0,92	0,16	5,01	8,37	0,58	71,06	0,31	1,45	0,00	0,04	0,01	0,20	0,34	0,02	2,85	0,01	1,30	0,0000	1140
07:00	1,78	0,00	3,80	4,00	0,64	69,79	0,51	6,07	0,02	0,07	0,00	0,16	0,16	0,03	2,85	0,02	5,57	0,0010	1140
07:30	2,31	0,00	4,00	5,31	0,60	69,30	0,50	6,06	0,04	0,10	0,00	0,17	0,22	0,02	2,87	0,02	5,62	0,0015	1132
08:00	1,23	0,00	3,97	5,38	0,63	66,54	0,52	6,07	0,04	0,05	0,00	0,16	0,22	0,03	2,69	0,02	5,50	0,0015	1136
08:30	1,35	0,00	4,16	4,73	0,66	66,84	0,51	6,06	0,00	0,05	0,00	0,17	0,19	0,03	2,71	0,02	5,50	0,0000	1131
09:00	2,06	0,00	4,09	5,77	0,68	69,29	0,50	5,77	0,02	0,08	0,00	0,17	0,24	0,03	2,83	0,02	5,26	0,0010	1128
09:30	1,63	0,19	5,56	7,74	0,70	63,70	0,34	1,54	0,04	0,06	0,01	0,21	0,30	0,03	2,43	0,01	1,36	0,0015	1111
10:00	2,05	0,19	4,74	3,74	0,69	70,37	0,39	1,93	0,04	0,08	0,01	0,18	0,14	0,03	2,73	0,02	1,73	0,0015	1139
10:30	3,38	0,20	4,37	4,03	0,72	68,71	0,37	3,18	0,00	0,13	0,01	0,17	0,16	0,03	2,69	0,01	2,89	0,0000	1116
11:00	1,53	0,19	5,90	5,78	0,71	68,34	0,39	1,46	0,03	0,06	0,01	0,23	0,23	0,03	2,68	0,02	1,31	0,0010	1102
11:30	1,77	0,19	4,77	8,45	0,62	67,81	0,35	1,73	0,04	0,07	0,01	0,18	0,32	0,02	2,58	0,01	1,47	0,0014	1110
12:00	4,80	0,19	4,97	9,31	0,62	70,76	0,36	4,72	0,04	0,19	0,01	0,19	0,36	0,02	2,77	0,01	4,10	0,0014	1123
12:30	3,56	0,18	4,66	7,20	0,60	70,58	0,38	3,41	0,00	0,14	0,01	0,19	0,29	0,02	2,83	0,02	3,12	0,0000	1144
13:00	2,76	0,19	5,04	5,89	0,64	72,44	0,46	2,58	0,02	0,11	0,01	0,20	0,23	0,03	2,83	0,02	2,35	0,0009	1132
13:30	2,96	0,18	5,40	7,37	0,47	66,17	0,40	2,76	0,04	0,12	0,01	0,21	0,29	0,02	2,60	0,02	2,54	0,0015	1138
14:00	2,43	0,20	6,95	8,38	0,42	64,48	0,39	2,20	0,04	0,09	0,01	0,26	0,31	0,02	2,41	0,01	1,99	0,0015	1098
14:30	2,94	0,21	5,42	9,34	0,37	72,06	0,35	2,73	0,00	0,11	0,01	0,20	0,35	0,01	2,68	0,01	2,39	0,0000	1094
15:00	2,85	0,18	4,21	5,37	0,35	68,39	0,33	2,70	0,03	0,11	0,01	0,16	0,21	0,01	2,62	0,01	2,38	0,0010	1129
15:30	4,00	0,19	3,10	11,07	0,43	69,44	0,37	3,69	0,04	0,15	0,01	0,12	0,42	0,02	2,65	0,01	3,32	0,0015	1128
16:00	6,39	0,19	5,29	22,21	0,66	70,16	0,35	6,05	0,04	0,26	0,01	0,21	0,89	0,03	2,81	0,01	5,59	0,0015	1134
16:30	8,67	0,23	5,21	12,88	0,70	69,20	0,39	8,25	0,01	0,35	0,01	0,21	0,51	0,03	2,76	0,02	7,56	0,0004	1119
17:00	5,63	0,19	4,45	9,41	0,70	67,17	0,33	5,28	0,03	0,22	0,01	0,18	0,37	0,03	2,64	0,01	4,83	0,0012	1128
17:30	4,57	0,19	6,43	14,22	0,67	66,87	0,38	4,33	0,04	0,18	0,01	0,26	0,57	0,03	2,66	0,02	3,97	0,0015	1107
18:00	3,22	0,18	4,80	7,80	0,69	68,97	0,42	3,07	0,04	0,13	0,01	0,19	0,30	0,03	2,69	0,02	2,74	0,0015	1119
18:30	3,56	0,14	3,96	9,67	0,71	70,07	0,43	3,93	0,00	0,14	0,01	0,15	0,38	0,03	2,74	0,02	3,49	0,0000	1144
19:00	3,78	0,00	5,02	9,03	0,72	67,96	0,42	6,20	0,02	0,15	0,00	0,21	0,37	0,03	2,78	0,02	5,57	0,0009	1145
19:30	2,75	0,00	3,92	6,77	0,77	68,19	0,42	6,16	0,04	0,11	0,00	0,16	0,28	0,03	2,81	0,02	5,64	0,0015	1135
20:00	3,11	0,00	4,50	6,32	0,76	65,28	0,42	6,15	0,03	0,13	0,00	0,18	0,26	0,03	2,66	0,02	5,54	0,0014	1115
20:30	3,27	0,00	3,82	5,02	0,77	69,34	0,41	6,15	0,00	0,13	0,00	0,15	0,20	0,03	2,80	0,02	5,51	0,0000	1138
21:00	2,07	0,00	4,60	7,46	0,76	67,92	0,45	6,23	0,02	0,09	0,00	0,19	0,31	0,03	2,80	0,02	5,60	0,0009	1128
21:30	2,27	0,00	4,76	6,02	0,77	68,18	0,41	6,24	0,03	0,09	0,00	0,19	0,24	0,03	2,77	0,02	5,55	0,0014	1129
22:00	2,55	0,00	3,97	5,01	0,78	67,92	0,43	6,04	0,04	0,10	0,00	0,16	0,20	0,03	2,68	0,02	5,37	0,0014	1141
22:30	2,07	0,00	4,37	6,61	0,78	65,26	0,45	6,20	0,00	0,09	0,00	0,18	0,27	0,03	2,71	0,02	5,64	0,0000	1129
23:00	1,30	0,00	4,69	7,94	0,89	66,39	0,40	6,09	0,03	0,05	0,00	0,19	0,32	0,04	2,68	0,02	5,47	0,0010	1109
23:30	2,18	0,00	5,24	16,37	0,87	71,87	0,42	6,18	0,04	0,09	0,00	0,20	0,64	0,03	2,81	0,02	5,37	0,0014	1111
00:00	1,33	0,00	4,20	16,15	0,85	62,82	0,38	6,34	0,04	0,05	0,00	0,17	0,64	0,03	2,51	0,02	5,50	0,0014	1111
Min	0,55	0,00	3,10	2,21	0,35	62,82	0,31	1,45	0,00	0,02	0,00	0,12	0,09	0,01	2,41	0,01	1,30	0,0000	1094
Max	8,67	0,23	6,95	22,21	0,89	72,44	0,52	8,25	0,04	0,35	0,01	0,26	0,89	0,04	2,87	0,02	7,56	0,0015	1145
Commentaire	2,62	0,08	4,62	7,51	0,63	68,39	0,41	4,82	0,02	4,99	0,16	8,76	14,25	1,19	129,80	0,78	207,26	0,0467	1124
	CO	COT	HCL	SO ₂	POUSSIÈRES	NOx	NH ₃												

Synthèse des dépassements & indisponibilité	seuil	CO	COT	HCL	SO ₂	NOx	NH ₃	POUSSIÈRES	Hg	Global
Compt. dépassement VLE 10 et 30 journalier	/	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00		00:00		00:00
Compt. dépassement VLE 10 et 30 annuel	60 h	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00		00:00		00:00
Compt. dépassement VLE 24hs journalier	/	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Compt. dépassement VLE 24hs annuel	/	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Nbr. dépassement VLE Flux journalier	/	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Nbr. dépassement VLE Flux annuel	/	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Compt. indisponibilité AMS journalier	/				00:00			00:00	00:00	
Compt. indisponibilité AMS annuel	/				00:00			00:00	00:00	
Dioxin / Furanes % journalier	>85% en cummul annuel				100,00					
Dioxin / Furanes % annuel	>85% en cummul annuel				99,58					
Nombre moyenne jour invalide par jour	5	0	0	0	0	0	0	0	0	
Nombre moyenne jour invalide par an	10 Jours	0	0	0	0	0	0	0	0	

Commentaires :

Bon fonctionnement de l'UVE. Respect des normes européennes et françaises.