

UVE	Mesures corrigées à 11% d'O ₂ - IC 95%						Flux massique en kg							Process
Ligne 1	HCl	SO ₂	NO _x	COT	NH ₃	Poussières	Q-HCl	Q-CO	Q-SO ₂	Q-NO _x	Q-COT	Q-NH ₃	Q-Pouss	T2S
Unité	mg/Nm ³	mg/Nm ³	mg/Nm ³	mg/Nm ³	mg/Nm ³	mg/Nm ³	kg	kg	kg	kg	kg	kg	kg	°C
VLE Jour	9	40	80	9	30	5	17.0	86.0	77.0	154.0	17.0	48.0	10.0	
VLE 30 min	60	200	400	20	30	30								
Autre seuil						150								850.00
Moy.	24h	24h	24h	24h	24h	24h	24h	24h	24h	24h	24h	24h	24h	24h
00:30	5,65	3,33	55,57	0,22	0,38	0,26	0,25	0,11	0,15	2,49	0,01	0,02	0,01	1137
01:00	5,17	2,84	59,42	0,23	0,33	0,28	0,22	0,08	0,12	2,51	0,01	0,01	0,01	1084
01:30	6,77	9,38	55,47	0,22	0,34	0,27	0,30	0,08	0,41	2,42	0,01	0,01	0,01	1084
02:00	6,46	3,58	59,04	0,23	0,31	0,28	0,27	0,07	0,15	2,45	0,01	0,01	0,01	1105
02:30	6,22	5,90	57,11	0,22	0,31	0,27	0,27	0,07	0,25	2,46	0,01	0,01	0,01	1113
03:00	5,89	4,96	57,58	0,22	0,32	0,27	0,26	0,07	0,22	2,50	0,01	0,01	0,01	1104
03:30	6,73	7,69	59,46	0,22	0,31	0,27	0,29	0,05	0,33	2,57	0,01	0,01	0,01	1109
04:00	6,11	5,47	55,43	0,23	0,31	0,27	0,25	0,05	0,23	2,30	0,01	0,01	0,01	1114
04:30	6,65	7,58	58,26	0,22	0,31	0,27	0,28	0,06	0,32	2,49	0,01	0,01	0,01	1106
05:00	6,36	7,05	56,07	0,23	0,30	0,27	0,27	0,06	0,30	2,37	0,01	0,01	0,01	1106
05:30	6,45	7,25	56,43	0,22	0,28	0,26	0,28	0,05	0,31	2,43	0,01	0,01	0,01	1105
06:00	5,89	6,32	59,44	0,30	0,33	0,18	0,25	0,05	0,27	2,50	0,01	0,01	0,01	1140
06:30	7,07	10,09	68,12	0,36	0,28	0,10	0,30	0,05	0,43	2,88	0,02	0,01	0,00	1114
07:00	7,11	8,00	67,04	0,30	0,30	0,14	0,31	0,07	0,35	2,94	0,01	0,01	0,01	1103
07:30	5,51	3,80	56,21	0,22	0,23	0,26	0,24	0,09	0,17	2,46	0,01	0,01	0,01	1132
08:00	7,23	11,50	57,76	0,22	0,28	0,26	0,32	0,10	0,51	2,57	0,01	0,01	0,01	1120
08:30	6,10	5,26	58,04	0,22	0,30	0,26	0,27	0,08	0,24	2,61	0,01	0,01	0,01	1151
09:00	6,34	4,86	50,04	0,22	0,28	0,25	0,28	0,09	0,21	2,19	0,01	0,01	0,01	1117
09:30	6,87	6,18	52,87	0,16	0,35	0,14	0,30	0,09	0,27	2,33	0,01	0,02	0,01	1129
10:00	6,71	5,56	52,40	0,15	0,34	0,15	0,30	0,08	0,25	2,33	0,01	0,01	0,01	1101
10:30	7,36	4,29	56,47	0,15	0,33	0,14	0,32	0,12	0,19	2,47	0,01	0,01	0,01	1116
11:00	8,57	6,58	58,46	0,15	0,32	0,14	0,37	0,06	0,28	2,53	0,01	0,01	0,01	1107
11:30	7,99	5,81	57,65	0,18	0,28	0,18	0,35	0,05	0,26	2,55	0,01	0,01	0,01	1134
12:00	8,47	8,62	55,86	0,21	0,30	0,25	0,37	0,07	0,38	2,47	0,01	0,01	0,01	1141
12:30	4,89	1,82	60,06	0,21	0,29	0,25	0,22	0,08	0,08	2,68	0,01	0,01	0,01	1128
13:00	8,59	10,81	56,65	0,21	0,25	0,24	0,38	0,06	0,48	2,51	0,01	0,01	0,01	1126
13:30	8,34	7,67	58,88	0,22	0,27	0,25	0,37	0,08	0,34	2,60	0,01	0,01	0,01	1114
14:00	6,78	3,69	56,91	0,22	0,31	0,26	0,30	0,07	0,16	2,48	0,01	0,01	0,01	1125
14:30	7,89	9,58	57,73	0,21	0,29	0,25	0,36	0,07	0,44	2,62	0,01	0,01	0,01	1133
15:00	7,67	6,77	57,71	0,21	0,28	0,25	0,35	0,07	0,31	2,62	0,01	0,01	0,01	1153
15:30	7,85	9,23	57,61	0,21	0,31	0,25	0,36	0,09	0,42	2,61	0,01	0,01	0,01	1116
16:00	7,81	13,51	59,52	0,21	0,35	0,25	0,37	0,09	0,64	2,80	0,01	0,02	0,01	1136
16:30	6,77	9,94	58,05	0,21	0,34	0,25	0,31	0,07	0,46	2,69	0,01	0,02	0,01	1135
17:00	6,74	9,54	58,43	0,21	0,35	0,25	0,31	0,07	0,44	2,71	0,01	0,02	0,01	1136
17:30	5,14	4,73	56,64	0,22	0,36	0,26	0,23	0,07	0,21	2,53	0,01	0,02	0,01	1108
18:00	4,99	6,37	58,73	0,26	0,40	0,14	0,22	0,07	0,28	2,59	0,01	0,02	0,01	1123
18:30	5,60	8,37	69,24	0,34	0,45	0,10	0,25	0,07	0,37	3,08	0,02	0,02	0,00	1117
19:00	8,07	19,32	62,74	0,30	0,43	0,10	0,37	0,06	0,89	2,89	0,01	0,02	0,00	1124
19:30	9,37	12,80	57,31	0,14	0,27	0,13	0,43	0,06	0,58	2,60	0,01	0,01	0,01	1131
20:00	7,22	8,43	55,49	0,14	0,27	0,13	0,33	0,06	0,38	2,53	0,01	0,01	0,01	1147
20:30	7,88	9,36	56,38	0,18	0,26	0,19	0,35	0,06	0,42	2,53	0,01	0,01	0,01	1127
21:00	7,86	5,56	59,49	0,21	0,27	0,25	0,35	0,07	0,25	2,67	0,01	0,01	0,01	1128
21:30	6,73	4,48	55,85	0,21	0,26	0,24	0,31	0,05	0,21	2,56	0,01	0,01	0,01	1151
22:00	8,15	9,35	57,42	0,15	0,29	0,14	0,36	0,05	0,42	2,55	0,01	0,01	0,01	1135
22:30	8,06	7,57	60,67	0,14	0,23	0,13	0,36	0,04	0,33	2,68	0,01	0,01	0,01	1145
23:00	6,97	5,18	56,85	0,14	0,28	0,13	0,31	0,04	0,23	2,51	0,01	0,01	0,01	1162
23:30	6,27	8,00	58,51	0,14	0,27	0,13	0,28	0,07	0,35	2,59	0,01	0,01	0,01	1157
00:00	7,26	11,46	55,79	0,14	0,23	0,13	0,33	0,04	0,52	2,53	0,01	0,01	0,01	1133
min	4,89	1,82	50,04	0,14	0,23	0,10	0,22	0,04	0,08	2,19	0,01	0,01	0,00	1084
max	9,37	19,32	69,24	0,36	0,45	0,28	0,43	0,12	0,89	3,08	0,02	0,02	0,01	1162
moyenne	6,93	7,40	57,98	0,21	0,31	0,21								1126
Total							14,72	10,11	15,80	123,00	0,45	0,65	0,45	

Synthèse des dépassements & indisponibilités	seuil	HCl	SO ₂	CO	NO _x	NH ₃	COT	Poussières
Compteur dépassement VLE 30 min	60H/An	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00
Nombre de dépassement moyenne jour	/	0	0	0	0	0	0	0
% de moyennes 10min <150 mg/Nm ³	/			100,00	4,76			
Nombre de dépassement VLE Flux Jour	/	0	0	0	0	0	0	0
Nombre de moyenne jour invalide	10j/An	0	0	0	0	0	0	0
Compteur indisponibilité AMS	60H/An			00:00				
Compteur indisponibilité Opacimètre	60H/An							00:00
Compteur indisponibilité 10h consécutive (Indispo)	10H			0				0
Disponibilité AMESA %	>85% en cumul annuel				100,00			

Commentaires :

Bon fonctionnement de l'UVE. Respect des normes européennes et françaises.