

mesures corrigées à 11% d'O2 -IC 95%										Flux massique									Process
Paramètre	CO	COT	HCL	SO2	POUSSIÈRES	NOx	NH3	Res1	Hg	CO	COT	HCL	SO2	POUSSIÈRES	NOx	NH3	Res1	Hg	T2S
																			Foyer
Unité	mg/Nm³	mg/Nm³	mg/Nm³	mg/Nm³	mg/Nm³	mg/Nm³	mg/Nm³	-	µg/Nm³	kg/h	kg/h	kg/h	kg/h	kg/h	kg/h	kg/h	-	g/h	°C
VLE 30 min		20	60	200	30	400													
VLE max	100	20			150														
VLE jour	45	9	9	40	5	80	25			86,00	17,00	17,00	77,00	10,00	154,00	48,00	0,00	0,00	
Seuils min																			850
00:30	4,67	0,00	4,37	3,11	1,27	61,51	0,33	5,85	0,00	0,18	0,00	0,17	0,12	0,05	2,35	0,01	5,23	0,0000	1109
01:00	2,10	0,00	4,00	7,56	1,20	60,49	0,35	6,13	0,00	0,08	0,00	0,16	0,30	0,05	2,36	0,01	5,34	0,0000	1116
01:30	0,95	0,00	4,84	10,64	1,18	62,35	0,38	6,23	0,00	0,04	0,00	0,19	0,42	0,05	2,47	0,01	5,43	0,0000	1130
02:00	0,96	0,00	4,24	6,38	1,17	62,15	0,35	6,25	0,00	0,04	0,00	0,17	0,25	0,05	2,42	0,01	5,35	0,0000	1137
02:30	2,09	0,00	4,38	7,28	1,18	62,11	0,35	6,22	0,00	0,08	0,00	0,17	0,28	0,05	2,43	0,01	5,36	0,0000	1137
03:00	1,37	0,00	4,89	8,52	1,17	59,84	0,34	6,26	0,00	0,05	0,00	0,19	0,34	0,05	2,38	0,01	5,45	0,0000	1131
03:30	1,49	0,00	4,78	7,34	1,21	64,30	0,34	6,23	0,00	0,06	0,00	0,19	0,29	0,05	2,58	0,01	5,47	0,0000	1135
04:00	2,72	0,00	4,75	5,88	1,20	60,63	0,32	6,22	0,10	0,11	0,00	0,19	0,24	0,05	2,45	0,01	5,55	0,0042	1140
04:30	1,17	0,00	3,93	5,51	1,20	62,09	0,35	6,23	0,00	0,05	0,00	0,16	0,23	0,05	2,54	0,01	5,61	0,0000	1140
05:00	2,15	0,00	4,49	4,74	1,20	62,57	0,37	6,19	0,00	0,09	0,00	0,18	0,19	0,05	2,56	0,02	5,60	0,0000	1133
05:30	1,60	0,00	4,04	5,34	1,17	58,87	0,36	6,20	0,00	0,07	0,00	0,17	0,22	0,05	2,42	0,01	5,65	0,0000	1133
06:00	2,48	0,03	3,76	4,82	1,12	61,20	0,39	5,39	0,00	0,10	0,00	0,15	0,19	0,05	2,47	0,02	4,95	0,0000	1137
06:30	3,19	0,15	4,69	7,08	1,04	61,68	0,50	3,85	0,00	0,12	0,01	0,18	0,28	0,04	2,42	0,02	3,53	0,0000	1131
07:00	1,86	0,00	4,46	5,17	0,91	62,34	0,35	5,94	0,00	0,07	0,00	0,18	0,20	0,04	2,45	0,01	5,35	0,0000	1110
07:30	2,10	0,00	3,83	4,27	0,81	62,96	0,39	6,05	0,00	0,08	0,00	0,15	0,17	0,03	2,44	0,02	5,29	0,0000	1119
08:00	1,00	0,00	4,17	6,13	0,82	62,44	0,40	6,03	0,00	0,04	0,00	0,16	0,24	0,03	2,42	0,02	5,26	0,0000	1121
08:30	2,02	0,00	5,16	9,97	0,77	58,80	0,43	6,16	0,00	0,08	0,00	0,21	0,40	0,03	2,34	0,02	5,41	0,0000	1132
09:00	1,44	0,00	4,47	7,38	0,68	62,15	0,42	6,22	0,00	0,06	0,00	0,17	0,28	0,03	2,59	0,02	5,27	0,0000	1118
09:30	0,78	0,00	4,61	10,38	0,68	65,08	0,38	6,27	0,00	0,03	0,00	0,18	0,41	0,03	2,35	0,01	5,36	0,0000	1139
10:00	0,82	0,00	4,21	8,57	0,68	59,95	0,40	6,17	0,00	0,03	0,00	0,16	0,34	0,03	2,34	0,02	5,38	0,0000	1139
10:30	1,81	0,00	4,46	7,89	0,71	64,22	0,41	6,13	0,00	0,07	0,00	0,18	0,31	0,03	2,54	0,02	5,41	0,0000	1140
11:00	1,27	0,00	5,47	11,55	0,69	59,74	0,43	6,20	0,00	0,05	0,00	0,22	0,46	0,03	2,37	0,02	5,46	0,0000	1135
11:30	0,73	0,00	4,33	4,69	0,71	56,68	0,45	5,88	0,00	0,03	0,00	0,16	0,18	0,03	2,12	0,02	5,11	0,0000	1106
12:00	0,18	0,00	4,41	4,55	0,76	61,64	0,40	5,84	0,00	0,01	0,00	0,16	0,16	0,03	2,21	0,01	4,90	0,0000	1101
12:30	0,34	0,00	3,73	2,55	0,77	64,54	0,39	5,97	0,00	0,01	0,00	0,13	0,09	0,03	2,28	0,01	4,82	0,0000	1118
13:00	0,80	0,00	3,60	2,69	0,80	60,43	0,43	6,11	0,00	0,03	0,00	0,13	0,10	0,03	2,18	0,02	4,96	0,0000	1145
13:30	0,39	0,00	4,80	7,74	0,73	62,11	0,42	6,23	0,00	0,01	0,00	0,18	0,29	0,03	2,31	0,02	5,11	0,0000	1155
14:00	0,11	0,00	4,66	6,70	0,74	61,61	0,45	5,92	0,00	0,00	0,00	0,17	0,24	0,03	2,22	0,02	4,95	0,0000	1147
14:30	1,27	0,00	4,52	7,51	0,67	61,21	0,42	6,20	0,00	0,05	0,00	0,17	0,28	0,02	2,29	0,02	5,13	0,0000	1142
15:00	0,42	0,00	3,82	4,88	0,63	62,33	0,40	6,16	0,00	0,02	0,00	0,14	0,18	0,02	2,31	0,02	5,08	0,0000	1160
15:30	0,89	0,00	3,54	5,89	0,61	60,12	0,44	6,15	0,00	0,03	0,00	0,13	0,22	0,02	2,27	0,02	5,17	0,0000	1163
16:00	1,86	0,00	4,40	7,78	0,60	63,93	0,42	6,19	0,00	0,07	0,00	0,17	0,30	0,02	2,49	0,02	5,32	0,0000	1167
16:30	0,75	0,00	4,59	5,07	0,62	58,26	0,45	5,96	0,00	0,03	0,00	0,17	0,19	0,02	2,18	0,02	5,11	0,0000	1153
17:00	0,74	0,00	3,60	4,22	0,69	52,83	0,42	6,08	0,00	0,03	0,00	0,13	0,16	0,03	1,96	0,02	5,07	0,0000	1160
17:30	0,99	0,00	3,90	5,92	0,85	63,18	0,45	6,08	0,00	0,04	0,00	0,14	0,22	0,03	2,32	0,02	5,03	0,0000	1153
18:00	0,84	0,01	4,03	4,93	0,90	57,95	0,43	4,37	0,00	0,03	0,00	0,14	0,17	0,03	2,03	0,02	3,60	0,0000	1149
18:30	1,35	0,14	4,14	6,43	0,96	60,44	0,49	2,10	0,00	0,05	0,01	0,15	0,23	0,03	2,15	0,02	1,76	0,0000	1150
19:00	1,09	0,00	3,69	4,21	1,05	63,35	0,48	5,97	0,00	0,04	0,00	0,14	0,15	0,04	2,32	0,02	5,01	0,0000	1148
19:30	0,42	0,00	4,07	6,89	1,09	60,00	0,49	5,96	0,00	0,02	0,00	0,15	0,25	0,04	2,15	0,02	4,93	0,0000	1134
20:00	0,62	0,00	4,61	6,55	1,07	63,16	0,47	6,02	0,00	0,02	0,00	0,17	0,24	0,04	2,28	0,02	4,96	0,0000	1135
20:30	0,88	0,00	4,17	6,45	1,04	62,56	0,46	6,02	0,00	0,03	0,00	0,15	0,23	0,04	2,26	0,02	4,94	0,0000	1140
21:00	0,15	0,00	4,19	5,17	0,98	59,00	0,48	5,96	0,00	0,01	0,00	0,15	0,18	0,03	2,07	0,02	4,81	0,0000	1140
21:30	0,77	0,00	4,26	5,79	0,99	63,78	0,50	5,99	0,00	0,03	0,00	0,16	0,21	0,04	2,33	0,02	5,03	0,0000	1140
22:00	1,36	0,00	3,91	5,59	0,98	60,56	0,52	5,90	0,00	0,05	0,00	0,15	0,21	0,04	2,31	0,02	5,21	0,0000	1146
22:30	0,54	0,00	4,33	8,17	0,95	63,78	0,52	6,10	0,00	0,02	0,00	0,17	0,32	0,04	2,48	0,02	5,34	0,0000	1142
23:00	0,89	0,00	3,83	5,47	1,00	59,87	0,48	5,92	0,00	0,03	0,00	0,15	0,21	0,04	2,28	0,02	5,21	0,0000	1138
23:30	1,05	0,00	4,38	7,42	0,94	62,85	0,48	6,00	0,00	0,04	0,00	0,17	0,28	0,04	2,41	0,02	5,23	0,0000	1136
00:00	0,27	0,00	4,25	6,47	0,95	63,69	0,51	6,01	0,00	0,01	0,00	0,16	0,25	0,04	2,45	0,02	5,25	0,0000	1134
Min	0,11	0,00	3,54	2,55	0,60	52,83	0,32	2,10	0,00	0,00	0,00	0,13	0,09	0,02	1,96	0,01	1,76	0,0000	1101
Max	4,67	0,15	5,47	11,55	1,27	65,08	0,52	6,27	0,10	0,18	0,01	0,22	0,46	0,05	2,58	0,02	5,65	0,0042	1167
	1,24	0,01	4,29	6,36	0,92	61,40	0,42	5,91	0,00	2,31	0,01	7,85	11,69	1,69	112,35	0,77	243,76	0,0042	1137
Données moyennées																			

[illegible]

Commentaires :

Bon fonctionnement de l'UVE. Respect des normes européennes et françaises.