

UVE	Mesures corrigées à 11% d'O ₂ - IC 95%						Flux massique en kg							Process
Ligne 1	HCl	SO ₂	NO _x	COT	NH ₃	Poussières	Q-HCL	Q-CO	Q-SO ₂	Q-NO _x	Q-COT	Q-NH ₃	Q-Pouss	T2S
Unité	mg/Nm ³	mg/Nm ³	mg/Nm ³	mg/Nm ³	mg/Nm ³	mg/Nm ³	kg	kg	kg	kg	kg	kg	kg	°C
VLE Jour	9	40	80	9	30	5	17.0	86.0	77.0	154.0	17.0	48.0	10.0	
VLE 30 min	60	200	400	20	30	30								
Autre seuil						150								850.00
Moy.	24h	24h	24h	24h	24h	24h	24h	24h	24h	24h	24h	24h	24h	24h
00:30	4.97	3.94	56.89	0.34	0.31	0.48	0.23	0.03	0.18	2.63	0.02	0.01	0.02	1155
01:00	5.38	7.93	58.79	0.35	0.34	0.49	0.25	0.04	0.37	2.74	0.02	0.02	0.02	1148
01:30	6.07	8.13	57.91	0.36	0.35	0.50	0.29	0.12	0.38	2.74	0.02	0.02	0.02	1179
02:00	5.51	9.63	54.90	0.34	0.34	0.48	0.27	0.04	0.47	2.66	0.02	0.02	0.02	1153
02:30	6.74	10.25	57.15	0.34	0.33	0.48	0.32	0.04	0.49	2.71	0.02	0.02	0.02	1156
03:00	4.40	2.09	61.46	0.35	0.37	0.49	0.21	0.04	0.10	2.93	0.02	0.02	0.02	1171
03:30	4.29	4.60	55.37	0.35	0.36	0.49	0.20	0.04	0.22	2.64	0.02	0.02	0.02	1157
04:00	7.41	10.50	60.95	0.35	0.34	0.49	0.35	0.05	0.50	2.91	0.02	0.02	0.02	1161
04:30	5.40	6.02	56.89	0.34	0.34	0.49	0.26	0.05	0.29	2.70	0.02	0.02	0.02	1158
05:00	4.26	3.53	58.88	0.35	0.37	0.49	0.20	0.05	0.17	2.79	0.02	0.02	0.02	1156
05:30	4.66	5.75	56.25	0.35	0.40	0.49	0.22	0.05	0.27	2.68	0.02	0.02	0.02	1169
06:00	6.87	10.75	52.50	0.35	0.33	0.49	0.33	0.05	0.51	2.50	0.02	0.02	0.02	1180
06:30	7.74	12.31	59.62	0.34	0.35	0.49	0.37	0.06	0.59	2.85	0.02	0.02	0.02	1140
07:00	5.57	5.45	66.69	0.26	0.37	0.36	0.26	0.07	0.25	3.10	0.01	0.02	0.02	1160
07:30	3.99	2.43	65.82	0.22	0.28	0.33	0.18	0.08	0.11	3.03	0.01	0.01	0.02	1144
08:00	4.16	4.38	61.81	0.38	0.29	0.43	0.19	0.05	0.20	2.85	0.02	0.01	0.02	1137
08:30	5.35	6.13	58.65	0.35	0.28	0.50	0.25	0.05	0.28	2.72	0.02	0.01	0.02	1146
09:00	4.86	4.23	57.10	0.35	0.28	0.50	0.23	0.09	0.20	2.65	0.02	0.01	0.02	1142
09:30	5.89	5.98	57.62	0.36	0.28	0.50	0.27	0.06	0.28	2.67	0.02	0.01	0.02	1151
10:00	4.87	3.11	57.04	0.36	0.31	0.50	0.23	0.06	0.14	2.66	0.02	0.01	0.02	1175
10:30	4.95	3.56	55.35	0.38	0.33	0.55	0.23	0.12	0.16	2.52	0.02	0.02	0.03	1164
11:00	7.40	10.18	59.48	0.36	0.28	0.52	0.35	0.06	0.48	2.80	0.02	0.01	0.02	1145
11:30	9.06	12.21	57.69	0.41	0.28	0.59	0.42	0.05	0.56	2.67	0.02	0.01	0.03	1115
12:00	6.93	8.66	55.74	0.42	0.25	0.61	0.32	0.06	0.41	2.61	0.02	0.01	0.03	1124
12:30	4.58	0.96	63.23	0.43	0.32	0.62	0.21	0.07	0.04	2.93	0.02	0.01	0.03	1162
13:00	3.95	4.21	53.89	0.42	0.28	0.62	0.18	0.09	0.20	2.52	0.02	0.01	0.03	1164
13:30	4.99	3.69	61.33	0.43	0.28	0.63	0.23	0.06	0.17	2.82	0.02	0.01	0.03	1180
14:00	4.10	2.33	55.56	0.43	0.32	0.63	0.19	0.04	0.11	2.54	0.02	0.01	0.03	1172
14:30	6.28	17.83	57.00	0.41	0.27	0.61	0.30	0.08	0.85	2.72	0.02	0.01	0.03	1165
15:00	6.72	14.93	55.28	0.42	0.24	0.61	0.32	0.09	0.71	2.62	0.02	0.01	0.03	1121
15:30	8.57	16.44	54.07	0.42	0.23	0.61	0.40	0.08	0.76	2.52	0.02	0.01	0.03	1122
16:00	9.00	32.27	55.32	0.41	0.23	0.59	0.41	1.23	1.48	2.54	0.02	0.01	0.03	1129
16:30	5.74	21.26	58.94	0.41	0.23	0.60	0.26	0.49	0.96	2.67	0.02	0.01	0.03	1133
17:00	5.75	21.61	51.75	0.41	0.22	0.60	0.26	0.07	0.99	2.37	0.02	0.01	0.03	1124
17:30	4.40	2.89	63.51	0.42	0.27	0.62	0.20	0.05	0.13	2.93	0.02	0.01	0.03	1167
18:00	3.63	5.18	59.08	0.41	0.32	0.61	0.17	0.05	0.25	2.80	0.02	0.02	0.03	1155
18:30	5.09	10.15	56.47	0.42	0.28	0.62	0.24	0.07	0.47	2.63	0.02	0.01	0.03	1168
19:00	4.67	8.81	65.85	0.35	0.39	0.62	0.22	0.06	0.41	3.04	0.02	0.02	0.03	1143
19:30	5.21	11.08	65.46	0.20	0.42	0.62	0.24	0.07	0.51	3.00	0.01	0.02	0.03	1157
20:00	7.77	13.08	51.33	0.30	0.35	0.63	0.36	0.06	0.60	2.37	0.01	0.02	0.03	1144
20:30	7.99	17.57	38.04	0.43	0.31	0.64	0.36	0.07	0.79	1.70	0.02	0.01	0.03	1136
21:00	8.35	8.86	58.69	0.44	0.31	0.65	0.36	0.03	0.38	2.51	0.02	0.01	0.03	1144
21:30	4.29	2.79	60.08	0.43	0.34	0.63	0.19	0.04	0.13	2.70	0.02	0.02	0.03	1164
22:00	4.30	7.50	64.48	0.43	0.32	0.64	0.20	0.05	0.34	2.93	0.02	0.01	0.03	1151
22:30	4.91	6.41	58.53	0.42	0.34	0.63	0.23	0.07	0.30	2.72	0.02	0.02	0.03	1156
23:00	6.52	14.96	47.67	0.42	0.34	0.62	0.30	0.07	0.70	2.22	0.02	0.02	0.03	1125
23:30	8.33	24.54	46.37	0.42	0.27	0.62	0.39	2.07	1.13	2.14	0.02	0.01	0.03	1129
00:00	4.66	14.05	51.39	0.42	0.27	0.61	0.22	0.14	0.66	2.41	0.02	0.01	0.03	1128
min	3,63	0,96	38,04	0,20	0,22	0,33	0,17	0,03	0,04	1,70	0,01	0,01	0,02	1115
max	9,06	32,27	66,69	0,44	0,42	0,65	0,42	2,07	1,48	3,10	0,02	0,02	0,03	1180
moyenne	5,76	9,27	57,37	0,38	0,31	0,55								1150
Total							12,86	14,57	20,68	128,11	0,84	0,69	1,24	

Synthèse des dépassements & indisponibilités	seuil	HCl	SO ₂	CO	NO _x	NH ₃	COT	Poussières
Compteur dépassement VLE 30 min	60H/An	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00
Nombre de dépassement moyenne jour	/	0	0	0	0	0	0	0
% de moyennes 10min <150 mg/Nm ³	/			100,00	6,52			
Nombre de dépassement VLE Flux Jour	/	0	0	0	0	0	0	0
Nombre de moyenne jour invalide	10j/An	0	0	0	0	0	0	0
Compteur indisponibilité AMS	60H/An				00:00			
Compteur indisponibilité Opacimètre	60H/An							00:00
Compteur indisponibilité 10h consécutive (Indispo)	10H			0				0
Disponibilité AMESA %	>85% en cumul annuel				100,00			

Commentaires :

Bon fonctionnement de l'UVE. Respect des normes européennes et françaises.