

UVE	Mesures corrigées à 11% d'O ₂ - IC 95%						Flux massique en kg							Process
Ligne 1	HCl	SO ₂	NO _x	COT	NH ₃	Poussières	Q-HCL	Q-CO	Q-SO ₂	Q-NO _x	Q-COT	Q-NH ₃	Q-Pouss	T2S
Unité	mg/Nm ³	mg/Nm ³	mg/Nm ³	mg/Nm ³	mg/Nm ³	mg/Nm ³	kg	kg	kg	kg	kg	kg	kg	°C
VLE Jour	9	40	80	9	30	5	17.0	86.0	77.0	154.0	17.0	48.0	10.0	
VLE 30 min	60	200	400	20	30	30								
Autre seuil						150								850.00
Moy.	24h	24h	24h	24h	24h	24h	24h	24h	24h	24h	24h	24h	24h	24h
00:30	7.04	8.43	66.41	0.25	0.43	0.11	0.31	0.07	0.38	2.96	0.01	0.02	0.00	1138
01:00	9.88	11.82	60.53	0.23	0.36	0.11	0.43	0.06	0.52	2.66	0.01	0.02	0.00	1108
01:30	11.61	13.06	66.03	0.26	0.39	0.11	0.49	0.14	0.56	2.81	0.01	0.02	0.00	1123
02:00	7.83	5.85	67.63	0.24	0.38	0.11	0.33	0.04	0.25	2.84	0.01	0.02	0.00	1122
02:30	7.89	7.10	67.02	0.24	0.36	0.11	0.33	0.06	0.29	2.77	0.01	0.01	0.00	1125
03:00	7.73	11.64	67.49	0.27	0.37	0.11	0.33	0.05	0.50	2.89	0.01	0.02	0.00	1120
03:30	6.00	5.04	65.84	0.24	0.36	0.11	0.26	0.05	0.22	2.87	0.01	0.02	0.00	1130
04:00	6.69	7.36	64.22	0.23	0.38	0.11	0.29	0.13	0.32	2.76	0.01	0.02	0.00	1130
04:30	7.73	8.72	68.02	0.30	0.41	0.11	0.34	0.06	0.39	3.03	0.01	0.02	0.00	1169
05:00	7.94	7.97	65.67	0.26	0.40	0.11	0.34	0.06	0.34	2.79	0.01	0.02	0.00	1122
05:30	8.97	9.49	64.73	0.23	0.39	0.11	0.38	0.05	0.41	2.76	0.01	0.02	0.00	1118
06:00	8.48	9.09	60.45	0.23	0.39	0.11	0.35	0.07	0.37	2.48	0.01	0.02	0.00	1126
06:30	8.30	10.27	71.72	0.25	0.40	0.10	0.36	0.04	0.44	3.08	0.01	0.02	0.00	1141
07:00	5.89	5.02	65.43	0.23	0.38	0.10	0.25	0.05	0.21	2.79	0.01	0.02	0.00	1131
07:30	6.41	5.45	68.51	0.22	0.35	0.11	0.27	0.05	0.23	2.92	0.01	0.01	0.00	1136
08:00	7.98	8.17	65.39	0.23	0.37	0.10	0.35	0.04	0.36	2.84	0.01	0.02	0.00	1143
08:30	8.45	8.84	65.79	0.23	0.40	0.10	0.36	0.05	0.38	2.82	0.01	0.02	0.00	1115
09:00	7.99	8.18	65.47	0.22	0.35	0.13	0.34	0.15	0.35	2.78	0.01	0.01	0.01	1131
09:30	7.88	6.46	67.18	0.14	0.33	0.23	0.35	0.05	0.29	2.99	0.01	0.01	0.01	1134
10:00	7.10	2.61	73.00	0.15	0.36	0.25	0.30	0.05	0.11	3.12	0.01	0.02	0.01	1117
10:30	6.56	4.83	64.86	0.14	0.39	0.24	0.30	0.10	0.22	2.96	0.01	0.02	0.01	1130
11:00	9.44	9.08	67.70	0.15	0.34	0.25	0.42	0.07	0.40	3.02	0.01	0.02	0.01	1115
11:30	7.81	3.07	67.26	0.15	0.40	0.26	0.34	0.12	0.13	2.94	0.01	0.02	0.01	1123
12:00	5.82	0.11	64.95	0.15	0.41	0.26	0.25	0.07	0.00	2.81	0.01	0.02	0.01	1158
12:30	5.87	3.39	71.07	0.20	0.33	0.19	0.26	0.10	0.15	3.09	0.01	0.01	0.01	1136
13:00	8.64	10.02	63.67	0.26	0.28	0.11	0.37	0.07	0.43	2.76	0.01	0.01	0.00	1115
13:30	7.44	7.36	62.07	0.23	0.22	0.11	0.31	0.08	0.31	2.62	0.01	0.01	0.00	1128
14:00	10.91	18.43	52.05	0.19	0.36	0.22	0.46	0.07	0.77	2.18	0.01	0.01	0.01	1146
14:30	6.42	17.13	63.01	0.15	0.38	0.27	0.28	0.07	0.75	2.74	0.01	0.02	0.01	1157
15:00	6.29	23.15	66.34	0.23	0.40	0.40	0.28	1.27	1.03	2.96	0.01	0.02	0.02	1135
15:30	9.88	23.53	60.19	0.23	0.33	0.40	0.44	0.08	1.05	2.69	0.01	0.01	0.02	1129
16:00	9.90	15.57	63.71	0.23	0.32	0.39	0.42	0.04	0.66	2.72	0.01	0.01	0.02	1121
16:30	7.14	12.93	67.61	0.22	0.36	0.38	0.30	0.05	0.55	2.87	0.01	0.02	0.02	1153
17:00	7.41	15.26	72.12	0.23	0.37	0.39	0.32	0.97	0.67	3.14	0.01	0.02	0.02	1162
17:30	8.62	13.16	69.29	0.23	0.35	0.40	0.39	0.06	0.59	3.12	0.01	0.02	0.02	1143
18:00	5.30	6.61	65.31	0.24	0.41	0.41	0.24	0.07	0.29	2.91	0.01	0.02	0.02	1139
18:30	5.71	12.66	69.34	0.25	0.39	0.44	0.26	0.07	0.57	3.10	0.01	0.02	0.02	1146
19:00	7.71	15.75	64.35	0.27	0.33	0.35	0.34	0.08	0.70	2.86	0.01	0.01	0.02	1114
19:30	8.78	12.70	65.76	0.30	0.26	0.24	0.38	0.07	0.56	2.87	0.01	0.01	0.01	1116
20:00	7.64	9.16	63.71	0.29	0.25	0.25	0.32	0.07	0.38	2.67	0.01	0.01	0.01	1112
20:30	9.26	19.27	54.47	0.33	0.27	0.24	0.36	0.10	0.76	2.14	0.01	0.01	0.01	1116
21:00	8.58	14.56	62.56	0.32	0.23	0.27	0.31	0.04	0.53	2.29	0.01	0.01	0.01	1146
21:30	7.99	17.35	65.70	0.23	0.30	0.39	0.32	0.04	0.69	2.61	0.01	0.01	0.02	1160
22:00	7.32	13.92	74.64	0.24	0.31	0.41	0.31	0.07	0.60	3.21	0.01	0.01	0.02	1124
22:30	8.52	42.40	61.46	0.23	0.28	0.40	0.37	1.36	1.83	2.66	0.01	0.01	0.02	1128
23:00	7.89	33.34	63.08	0.22	0.29	0.39	0.35	0.11	1.47	2.77	0.01	0.01	0.02	1122
23:30	5.92	21.02	71.33	0.19	0.32	0.33	0.26	0.08	0.91	3.10	0.01	0.01	0.01	1114
00:00	6.32	17.51	67.90	0.15	0.33	0.26	0.28	0.07	0.77	2.99	0.01	0.01	0.01	1129
min	5,30	0,11	52,05	0,14	0,22	0,10	0,24	0,04	0,00	2,14	0,01	0,01	0,00	1108
max	11,61	42,40	74,64	0,33	0,43	0,44	0,49	1,36	1,83	3,21	0,01	0,02	0,02	1169
moyenne	7,77	11,95	65,67	0,23	0,35	0,23								1130
Total							16,02	17,44	24,68	135,77	0,47	0,72	0,48	

Synthèse des dépassements & indisponibilités	seuil	HCl	SO ₂	CO	NO _x	NH ₃	COT	Poussières
Compteur dépassement VLE 30 min	60H/An	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00
Nombre de dépassement moyenne jour	/	0	0	0	0	0	0	0
% de moyennes 10min <150 mg/Nm ³	/			100,00	8,38			
Nombre de dépassement VLE Flux Jour	/	0	0	0	0	0	0	0
Nombre de moyenne jour invalide	10j/An	0	0	0	0	0	0	0
Compteur indisponibilité AMS	60H/An				00:00			
Compteur indisponibilité Opacimètre	60H/An							00:00
Compteur indisponibilité 10h consécutive (Indispo)	10H			0				0
Disponibilité AMESA %	>85% en cumul annuel				100,00			

Commentaires :

Bon fonctionnement de l'UVE. Respect des normes européennes et françaises.