

UVE	Mesures corrigées à 11% d'O ₂ - IC 95%						Flux massique en kg							Process
Classe	HCl	SO ₂	NO _x	COT	NH ₃	Poussières	Q-HCL	Q-CO	Q-SO ₂	Q-NO _x	Q-COT	Q-NH ₃	Q-Pouss	T2S
Ligne 1														
Unité	mg/Nm ³	mg/Nm ³	mg/Nm ³	mg/Nm ³	mg/Nm ³	mg/Nm ³	kg	kg	kg	kg	kg	kg	kg	°C
VLE Jour	9	40	80	9	30	5	17.0	86.0	77.0	154.0	17.0	48.0	10.0	
VLE 30 min	60	200	400	20	30	30								
Autre seuil						150								850.00
Moy.	24h	24h	24h	24h	24h	24h	24h	24h	24h	24h	24h	24h	24h	24h
00:30	9.42	13.04	49.56	0.15	0.36	0.22	0.39	0.07	0.54	2.06	0.01	0.01	0.01	1115
01:00	8.27	9.82	58.92	0.16	0.37	0.21	0.34	0.06	0.40	2.43	0.01	0.02	0.01	1135
01:30	6.44	7.45	61.63	0.15	0.39	0.21	0.27	0.05	0.31	2.55	0.01	0.02	0.01	1160
02:00	8.76	9.83	57.97	0.17	0.36	0.21	0.37	0.06	0.42	2.48	0.01	0.02	0.01	1158
02:30	8.27	10.07	61.70	0.16	0.38	0.21	0.35	0.08	0.42	2.59	0.01	0.02	0.01	1141
03:00	8.99	10.55	58.76	0.17	0.36	0.21	0.38	0.11	0.45	2.50	0.01	0.02	0.01	1143
03:30	7.23	8.38	59.18	0.62	0.39	0.21	0.31	1.47	0.36	2.54	0.03	0.02	0.01	1147
04:00	8.98	12.20	57.83	0.19	0.39	0.17	0.38	0.11	0.51	2.44	0.01	0.02	0.01	1142
04:30	5.98	5.04	60.43	0.18	0.38	0.09	0.25	0.09	0.21	2.56	0.01	0.02	0.00	1128
05:00	6.60	7.84	58.09	0.17	0.35	0.09	0.28	0.07	0.33	2.47	0.01	0.02	0.00	1135
05:30	4.89	8.70	62.28	0.19	0.42	0.09	0.21	0.07	0.38	2.70	0.01	0.02	0.00	1147
06:00	7.64	9.29	58.69	0.17	0.37	0.09	0.32	0.07	0.39	2.46	0.01	0.02	0.00	1137
06:30	10.46	12.91	59.25	0.19	0.41	0.09	0.45	0.14	0.55	2.52	0.01	0.02	0.00	1134
07:00	7.10	10.48	58.36	0.18	0.38	0.09	0.30	0.11	0.44	2.48	0.01	0.02	0.00	1134
07:30	6.48	8.36	60.13	0.16	0.36	0.09	0.28	0.06	0.36	2.57	0.01	0.02	0.00	1146
08:00	6.65	13.01	62.23	0.16	0.42	0.09	0.28	0.07	0.55	2.65	0.01	0.02	0.00	1146
08:30	6.67	14.59	62.45	0.17	0.35	0.09	0.29	0.07	0.63	2.70	0.01	0.02	0.00	1151
09:00	6.68	9.51	60.26	0.18	0.37	0.13	0.29	0.07	0.41	2.62	0.01	0.02	0.01	1139
09:30	7.00	12.33	60.40	0.25	0.40	0.43	0.32	0.11	0.56	2.72	0.01	0.02	0.02	1137
10:00	7.91	12.93	63.41	0.28	0.41	0.47	0.35	0.06	0.58	2.85	0.01	0.02	0.02	1138
10:30	6.81	9.44	61.53	0.28	0.43	0.48	0.30	0.07	0.42	2.75	0.01	0.02	0.02	1144
11:00	6.82	9.70	60.94	0.28	0.41	0.48	0.30	0.07	0.43	2.72	0.01	0.02	0.02	1156
11:30	8.98	14.14	61.07	0.31	0.40	0.53	0.41	0.07	0.64	2.76	0.01	0.02	0.02	1139
12:00	10.18	11.81	62.12	0.31	0.39	0.54	0.45	0.07	0.52	2.73	0.01	0.02	0.02	1131
12:30	7.05	6.94	63.41	0.31	0.45	0.53	0.32	0.06	0.31	2.85	0.01	0.02	0.02	1152
13:00	7.93	8.03	60.09	0.31	0.43	0.53	0.36	0.07	0.36	2.73	0.01	0.02	0.02	1142
13:30	8.16	7.01	60.71	0.31	0.44	0.53	0.37	0.06	0.32	2.74	0.01	0.02	0.02	1134
14:00	7.02	4.62	61.59	0.32	0.48	0.55	0.31	0.07	0.20	2.73	0.01	0.02	0.02	1142
14:30	7.76	8.73	62.50	0.33	0.41	0.57	0.35	0.06	0.39	2.79	0.01	0.02	0.03	1139
15:00	8.08	8.62	62.09	0.33	0.41	0.56	0.36	0.06	0.39	2.80	0.01	0.02	0.03	1146
15:30	7.55	8.11	59.92	0.32	0.38	0.55	0.34	0.06	0.36	2.66	0.01	0.02	0.02	1145
16:00	7.74	8.29	61.29	0.31	0.43	0.54	0.35	0.07	0.37	2.76	0.01	0.02	0.02	1143
16:30	6.96	5.84	61.74	0.32	0.45	0.55	0.31	0.07	0.26	2.77	0.01	0.02	0.02	1130
17:00	8.50	7.86	60.46	0.32	0.46	0.54	0.38	0.06	0.35	2.70	0.01	0.02	0.02	1133
17:30	8.11	8.15	60.01	0.31	0.43	0.54	0.37	0.06	0.37	2.70	0.01	0.02	0.02	1141
18:00	8.91	8.70	61.96	0.32	0.40	0.54	0.39	0.07	0.38	2.73	0.01	0.02	0.02	1137
18:30	7.45	4.86	63.59	0.31	0.40	0.54	0.33	0.06	0.22	2.84	0.01	0.02	0.02	1141
19:00	7.47	7.77	61.06	0.23	0.39	0.39	0.34	0.07	0.35	2.78	0.01	0.02	0.02	1166
19:30	8.07	8.03	58.54	0.14	0.36	0.22	0.36	0.15	0.36	2.61	0.01	0.02	0.01	1167
20:00	7.68	8.02	60.35	0.13	0.32	0.14	0.33	0.08	0.35	2.61	0.01	0.01	0.01	1131
20:30	8.38	12.96	55.31	0.22	0.33	0.09	0.37	0.07	0.57	2.44	0.01	0.01	0.00	1129
21:00	7.85	8.62	59.16	0.18	0.35	0.14	0.34	0.06	0.37	2.55	0.01	0.02	0.01	1131
21:30	8.58	7.29	57.69	0.23	0.33	0.35	0.38	0.07	0.32	2.56	0.01	0.01	0.02	1145
22:00	7.51	9.06	61.41	0.15	0.08	0.09	0.32	0.05	0.39	2.61	0.01	0.00	0.00	1141
22:30	7.64	8.92	63.59	0.15	0.09	0.09	0.33	0.04	0.39	2.77	0.01	0.00	0.00	1165
23:00	9.19	31.15	62.81	0.17	0.06	0.09	0.39	0.04	1.33	2.68	0.01	0.00	0.00	1137
23:30	6.71	29.15	77.00	0.18	0.08	0.08	0.28	0.04	1.22	3.23	0.01	0.00	0.00	1145
00:00	5.03	11.91	59.56	0.18	0.12	0.09	0.21	0.04	0.50	2.51	0.01	0.00	0.00	1143
min	4,89	4,62	49,56	0,13	0,06	0,08	0,21	0,04	0,20	2,06	0,01	0,00	0,00	1115
max	10,46	31,15	77,00	0,62	0,48	0,57	0,45	1,47	1,33	3,23	0,03	0,02	0,03	1167
moyenne	7,68	10,21	60,69	0,24	0,36	0,30								1142
Total							16,07	14,45	21,27	126,98	0,50	0,76	0,63	

Synthèse des dépassements & indisponibilités	seuil	HCl	SO ₂	CO	NO _x	NH ₃	COT	Poussières
Compteur dépassement VLE 30 min	60H/An	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00
Nombre de dépassement moyenne jour	/	0	0	0	0	0	0	0
% de moyennes 10min <150 mg/Nm ³ & moyenne jour CO	/			100,00	6,89			
Nombre de dépassement VLE Flux Jour	/	0	0	0	0	0	0	0
Nombre de moyenne jour invalide	10j/An	0	0	0	0	0	0	0
Compteur indisponibilité AMS	60H/An				00:00			
Compteur indisponibilité Opacimètre	60H/An							00:00
Compteur indisponibilité 10h consécutive (Indispo)	10H				0			0
Disponibilité AMESA %	>85% en cumul annuel				100,00			

Commentaires :

Bon fonctionnement de l'UVE. Respect des normes européennes et françaises.