



Paramètre	mesures corrigées à 11% d'O ₂ -IC 95%									Flux massique									Process
	CO	COT	HCL	SO ₂	POUSSIÈRES	NOx	NH ₃	CO ₂	Hg	CO	COT	HCL	SO ₂	POUSSIÈRES	NOx	NH ₃	CO ₂	Hg	T2S
Unité	mg/m ³	mg/Nm ³	mg/Nm ³	mg/Nm ³	mg/Nm ³	mg/Nm ³	mg/Nm ³	-	µg/Nm ³	kg/h	kg/h	kg/h	kg/h	kg/h	kg/h	kg/h	-	g/h	°C
VLE 30 min	20	60	200	30	400	30	0												
VLE max	100	20		150															
VLE jour	45	9	9	40	5	80	30	0		86,00	17,00	17,00	77,00	10,00	154,00	48,00	0,00	0,00	
Seuils min																			850
00:30	0,86	0,26	5,33	11,54	0,00	60,69	0,34	0,78	0,00	0,03	0,01	0,21	0,45	0,00	2,35	0,01	0,70	0,0000	1112
01:00	0,95	0,25	5,30	7,42	0,00	64,58	0,56	0,89	0,00	0,04	0,01	0,21	0,29	0,00	2,50	0,02	0,80	0,0000	1125
01:30	0,98	0,24	4,73	9,39	0,00	59,88	0,30	0,93	0,00	0,04	0,01	0,18	0,37	0,00	2,34	0,01	0,83	0,0000	1133
02:00	1,55	0,24	4,61	8,27	0,00	60,83	0,43	1,48	0,00	0,06	0,01	0,18	0,33	0,00	2,41	0,02	1,33	0,0000	1147
02:30	2,91	0,25	4,30	6,54	0,00	63,09	0,52	2,76	0,00	0,11	0,01	0,17	0,26	0,00	2,48	0,02	2,50	0,0000	1157
03:00	1,28	0,23	5,30	12,63	0,00	61,08	0,50	1,24	0,00	0,05	0,01	0,21	0,51	0,00	2,48	0,02	1,13	0,0000	1141
03:30	0,84	0,25	5,28	6,51	0,00	60,30	0,23	0,76	0,00	0,03	0,01	0,20	0,25	0,00	2,33	0,01	0,69	0,0000	1104
04:00	1,56	0,25	5,16	8,17	0,00	62,72	0,39	1,45	0,00	0,06	0,01	0,20	0,31	0,00	2,41	0,02	1,29	0,0000	1110
04:30	0,52	0,24	4,78	8,52	0,00	61,36	0,42	0,43	0,00	0,02	0,01	0,19	0,34	0,00	2,42	0,02	0,38	0,0000	1136
05:00	0,97	0,23	5,10	8,01	0,00	62,45	0,47	0,88	0,00	0,04	0,01	0,20	0,32	0,00	2,47	0,02	0,80	0,0000	1136
05:30	0,46	0,24	5,00	8,53	0,00	61,48	0,34	0,29	0,00	0,02	0,01	0,19	0,33	0,00	2,39	0,01	0,26	0,0000	1119
06:00	0,80	0,25	4,99	8,25	0,00	58,67	0,38	0,56	0,00	0,03	0,01	0,19	0,32	0,00	2,25	0,01	0,49	0,0000	1125
06:30	0,59	0,14	4,81	9,76	0,00	63,50	0,39	3,65	0,00	0,02	0,01	0,19	0,38	0,00	2,49	0,02	3,24	0,0000	1115
07:00	0,18	0,05	4,15	10,20	0,00	59,45	0,36	6,10	0,00	0,01	0,00	0,17	0,41	0,00	2,38	0,01	5,42	0,0000	1122
07:30	0,93	0,05	4,73	10,72	0,00	62,42	0,38	6,11	0,00	0,04	0,00	0,19	0,42	0,00	2,47	0,01	5,38	0,0000	1108
08:00	0,44	0,08	4,33	11,03	0,00	62,14	0,39	6,14	2,44	0,02	0,00	0,17	0,44	0,00	2,50	0,02	5,48	0,0983	1121
08:30	34,91	0,70	6,28	28,08	0,00	54,37	0,35	6,25	0,40	1,43	0,03	0,26	1,15	0,00	2,22	0,01	5,56	0,0163	1117
09:00	0,86	0,05	6,35	18,28	0,00	126,73	0,34	6,09	0,15	0,04	0,00	0,26	0,74	0,00	5,14	0,01	5,50	0,0061	1118
09:30	1,11	0,03	5,40	15,25	0,00	75,27	0,39	5,95	0,04	0,04	0,00	0,21	0,60	0,00	2,97	0,02	5,40	0,0016	1092
10:00	2,19	0,02	3,24	4,11	0,00	67,20	0,38	6,03	0,04	0,09	0,00	0,13	0,17	0,00	2,70	0,02	5,49	0,0015	1123
10:30	1,53	0,03	3,42	8,41	0,00	59,79	0,35	6,00	0,15	0,06	0,00	0,14	0,34	0,00	2,41	0,01	5,47	0,0060	1109
11:00	6,79	0,04	4,78	14,56	0,00	61,07	0,38	6,05	0,05	0,27	0,00	0,19	0,58	0,00	2,44	0,02	5,49	0,0021	1107
11:30	0,95	0,01	4,25	7,78	0,00	63,29	0,36	6,02	0,05	0,04	0,00	0,17	0,31	0,00	2,54	0,01	5,48	0,0019	1124
12:00	0,65	0,00	3,44	5,82	0,00	62,51	0,39	5,97	0,06	0,03	0,00	0,14	0,23	0,00	2,51	0,02	5,45	0,0022	1137
12:30	1,96	0,00	4,01	7,19	0,00	58,08	0,39	5,80	0,00	0,08	0,00	0,16	0,28	0,00	2,26	0,02	5,29	0,0000	1137
13:00	3,10	0,02	4,17	10,33	0,00	61,28	0,36	5,94	0,02	0,12	0,00	0,16	0,41	0,00	2,41	0,01	5,39	0,0009	1095
13:30	0,56	0,00	4,59	6,83	0,00	62,06	0,39	6,03	0,11	0,02	0,00	0,18	0,26	0,00	2,39	0,02	5,27	0,0042	1133
14:00	1,47	0,00	3,82	4,96	0,00	66,87	0,39	5,89	0,12	0,06	0,00	0,15	0,19	0,00	2,57	0,01	5,26	0,0044	1136
14:30	2,23	0,00	4,45	10,43	0,00	57,79	0,36	6,04	0,21	0,09	0,00	0,18	0,42	0,00	2,30	0,01	5,46	0,0082	1141
15:00	2,03	0,00	4,09	7,45	0,00	62,58	0,40	6,07	0,65	0,08	0,00	0,16	0,30	0,00	2,51	0,02	5,51	0,0262	1134
15:30	1,25	0,00	5,52	13,13	0,00	60,78	0,37	5,99	0,98	0,05	0,00	0,22	0,52	0,00	2,41	0,01	5,44	0,0389	1102
16:00	2,21	0,00	4,25	7,32	0,00	63,11	0,36	6,04	0,85	0,09	0,00	0,17	0,29	0,00	2,53	0,01	5,51	0,0343	1136
16:30	2,14	0,00	4,48	9,41	0,00	58,38	0,36	5,96	0,94	0,09	0,00	0,18	0,37	0,00	2,32	0,01	5,44	0,0372	1107
17:00	1,62	0,00	4,01	6,62	0,00	62,43	0,36	5,97	0,34	0,06	0,00	0,16	0,26	0,00	2,44	0,01	5,35	0,0134	1103
17:30	1,06	0,00	4,34	8,25	0,00	61,23	0,33	6,07	0,49	0,04	0,00	0,17	0,33	0,00	2,45	0,01	5,47	0,0196	1119
18:00	1,68	0,10	5,68	8,36	0,00	61,11	0,72	3,35	0,43	0,07	0,00	0,23	0,33	0,00	2,43	0,03	3,05	0,0171	1145
18:30	25,79	0,15	4,29	12,08	0,00	61,67	0,63	25,51	0,17	1,03	0,01	0,17	0,48	0,00	2,47	0,03	23,28	0,0069	1118
19:00	1,80	0,00	4,38	9,39	0,00	61,34	0,45	6,09	0,05	0,07	0,00	0,18	0,38	0,00	2,47	0,02	5,56	0,0021	1125
19:30	1,60	0,00	4,05	9,24	0,00	60,49	0,45	6,12	0,05	0,06	0,00	0,16	0,38	0,00	2,46	0,02	5,58	0,0019	1114
20:00	0,99	0,00	5,02	11,11	0,00	61,22	0,47	6,07	0,12	0,04	0,00	0,20	0,44	0,00	2,44	0,02	5,49	0,0047	1112
20:30	0,73	0,02	4,60	9,67	0,00	62,43	0,45	6,09	0,26	0,03	0,00	0,18	0,39	0,00	2,49	0,02	5,43	0,0104	1120
21:00	1,05	0,05	4,77	9,09	0,00	58,38	0,45	6,21	0,23	0,04	0,00	0,19	0,36	0,00	2,34	0,02	5,52	0,0091	1111
21:30	1,42	0,04	4,90	10,34	0,00	62,65	0,41	6,31	0,63	0,06	0,00	0,20	0,41	0,00	2,50	0,02	5,49	0,0251	1122
22:00	0,23	0,06	2,89	3,05	0,00	60,12	0,43	6,17	0,86	0,01	0,00	0,12	0,12	0,00	2,40	0,02	5,46	0,0342	1121
22:30	6,11	0,20	4,07	8,51	0,00	62,82	0,45	6,22	0,88	0,24	0,01	0,16	0,34	0,00	2,50	0,02	5,49	0,0351	1124
23:00	0,72	0,10	4,92	15,54	0,00	59,92	0,42	6,33	0,34	0,03	0,00	0,20	0,63	0,00	2,41	0,02	5,54	0,0138	1112
23:30	0,76	0,08	3,79	6,36	0,00	64,19	0,43	6,22	0,11	0,03	0,00	0,15	0,26	0,00	2,59	0,02	5,55	0,0043	1126
00:00	0,56	0,08	3,47	8,66	0,00	61,29	0,45	6,24	0,04	0,02	0,00	0,14	0,36	0,00	2,52	0,02	5,63	0,0015	1141
Min	0,18	0,00	2,89	3,05	0,00	54,37	0,23	0,29	0,00	0,01	0,00	0,12	0,12	0,00	2,22	0,01	0,26	0,0000	1092
Max	34,91	0,70	6,35	28,08	0,00	126,73	0,72	25,51	2,44	1,43	0,03	0,26	1,15	0,00	5,14	0,03	23,28	0,0983	1157
Commentaires	2,66	0,11	4,58	9,61	0,00	63,06	0,41	4,68	0,25	5,13	0,20	8,71	18,35	0,00	120,22	0,78	221,02	0,4892	1122
	CO	COT	HCL	SO ₂	POUSSIÈRES	NOx	NH ₃												

Synthèse des dépassements & indisponibilité	seuil	CO	COT	HCL	SO ₂	NOx	NH ₃	POUSSIÈRES	Hg	Global
Compt. dépassement VLE 10 et 30 journalier	/	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00		00:00		00:00
Compt. dépassement VLE 10 et 30 annuel	60 h	00:00	00:30	00:00	00:00	00:00		00:00		00:30
Compt. dépassement VLE 24hs journalier	/	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Compt. dépassement VLE 24hs annuel	/	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Nbr. dépassement VLE Flux journalier	/	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Nbr. dépassement VLE Flux annuel	/	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Compt. indisponibilité AMS journalier	/				00:00			00:00	00:00	
Compt. indisponibilité AMS annuel	/				00:00			00:00	00:00	
Dioxin / Furanes % journalier	>85% en cummul annuel				100,00					
Dioxin / Furanes % annuel	>85% en cummul annuel				99,90					
Nombre moyenne jour invalide par jour	5	0	0	0	0	0	0	0	0	
Nombre moyenne jour invalide par an	10 Jours	0	0	0	0	0	0	0	0	

Commentaires :

Bon fonctionnement de l'UVE. Respect