

UVE	Mesures corrigées à 11% d'O2 - IC 95%						Flux massique en kg							Process
Classe	HCl	SO2	NOx	COT	NH3	Poussières	Q-HCL	Q-CO	Q-SO2	Q-NOX	Q-COT	Q-NH3	Q-Pouss	T2S
Ligne 1														
Unité	mg/Nm3	mg/Nm3	mg/Nm3	mg/Nm3	mg/Nm3	mg/Nm3	kg	kg	kg	kg	kg	kg	kg	°C
VLE Jour	9	40	80	9	30	5	17.0	86.0	77.0	154.0	17.0	48.0	10.0	
VLE 30 min	60	200	400	20	30	30								
Autre seuil						150								850.00
Moy.	24h	24h	24h	24h	24h	24h	24h	24h	24h	24h	24h	24h	24h	24h
00:30	6,45	12,89	57,06	0,58	0,15	0,91	0,27	0,04	0,54	2,41	0,02	0,01	0,04	1143
01:00	7,60	22,25	56,95	0,57	0,21	0,88	0,33	0,02	0,96	2,45	0,02	0,01	0,04	1156
01:30	7,39	12,22	56,98	0,57	0,21	0,88	0,32	0,03	0,53	2,48	0,02	0,01	0,04	1159
02:00	7,04	14,80	55,52	0,58	0,18	0,91	0,31	0,05	0,66	2,47	0,03	0,01	0,04	1145
02:30	6,56	10,01	59,87	0,58	0,16	0,90	0,28	0,02	0,43	2,55	0,02	0,01	0,04	1137
03:00	6,42	10,67	57,92	0,57	0,21	0,90	0,28	0,02	0,47	2,55	0,03	0,01	0,04	1156
03:30	7,06	15,13	57,95	0,65	0,19	1,06	0,32	0,03	0,68	2,60	0,03	0,01	0,05	1151
04:00	5,91	3,91	58,37	0,89	0,21	1,47	0,26	0,05	0,17	2,55	0,04	0,01	0,06	1174
04:30	4,90	10,11	59,32	0,89	0,21	1,43	0,22	0,06	0,45	2,67	0,04	0,01	0,06	1163
05:00	8,03	17,97	58,03	0,95	0,22	1,56	0,35	0,04	0,79	2,55	0,04	0,01	0,07	1137
05:30	6,44	10,30	56,90	1,00	0,23	1,66	0,29	0,05	0,46	2,52	0,04	0,01	0,07	1146
06:00	7,21	13,14	57,68	0,82	0,20	1,52	0,31	0,04	0,57	2,51	0,04	0,01	0,07	1127
06:30	7,67	14,94	73,66	0,24	0,18	1,28	0,33	0,07	0,64	3,16	0,01	0,01	0,06	1132
07:00	4,66	3,49	67,72	0,22	0,24	2,16	0,20	0,09	0,15	2,98	0,01	0,01	0,09	1126
07:30	5,61	15,23	59,57	0,90	0,25	2,78	0,26	0,08	0,70	2,73	0,04	0,01	0,13	1126
08:00	10,41	22,44	58,44	1,00	0,22	2,28	0,47	0,06	1,02	2,66	0,05	0,01	0,10	1082
08:30	6,79	16,35	60,80	0,25	0,26	1,37	0,29	0,05	0,70	2,59	0,01	0,01	0,06	1105
09:00	6,48	9,87	63,23	0,23	0,27	0,96	0,27	0,04	0,41	2,59	0,01	0,01	0,04	1119
09:30	5,19	8,28	68,55	0,23	0,29	0,98	0,22	0,02	0,35	2,88	0,01	0,01	0,04	1137
10:00	7,13	14,91	67,34	0,22	0,27	1,06	0,30	0,04	0,63	2,84	0,01	0,01	0,04	1133
10:30	6,04	12,78	67,75	0,24	0,27	1,12	0,25	0,02	0,54	2,85	0,01	0,01	0,05	1120
11:00	7,64	11,55	65,51	0,23	0,28	0,92	0,32	0,03	0,48	2,70	0,01	0,01	0,04	1129
11:30	5,03	4,05	70,57	0,23	0,30	0,92	0,21	0,03	0,17	2,95	0,01	0,01	0,04	1150
12:00	4,63	9,15	64,58	0,22	0,27	1,06	0,20	0,03	0,39	2,76	0,01	0,01	0,05	1146
12:30	4,99	5,81	69,01	0,23	0,31	1,46	0,22	0,05	0,25	3,00	0,01	0,01	0,06	1122
13:00	8,39	22,11	62,34	0,24	0,27	1,38	0,36	0,05	0,96	2,70	0,01	0,01	0,06	1092
13:30	5,84	6,00	70,26	0,22	0,27	1,17	0,25	0,03	0,26	3,02	0,01	0,01	0,05	1108
14:00	5,86	12,90	65,59	0,23	0,28	1,37	0,25	0,03	0,55	2,78	0,01	0,01	0,06	1103
14:30	8,64	16,46	65,26	0,25	0,30	0,72	0,36	0,02	0,69	2,75	0,01	0,01	0,03	1126
15:00	5,54	7,12	58,71	0,43	0,30	0,64	0,24	0,03	0,31	2,57	0,02	0,01	0,03	1148
15:30	5,34	11,80	57,82	0,49	0,28	0,73	0,24	0,03	0,53	2,58	0,02	0,01	0,03	1145
16:00	9,17	27,22	57,00	0,38	0,26	0,71	0,40	0,05	1,20	2,51	0,02	0,01	0,03	1109
16:30	6,24	13,14	63,41	0,29	0,29	0,90	0,27	0,03	0,57	2,77	0,01	0,01	0,04	1122
17:00	8,24	17,79	58,44	0,49	0,25	0,75	0,36	0,02	0,79	2,58	0,02	0,01	0,03	1110
17:30	8,00	16,66	58,60	0,57	0,25	0,88	0,35	0,03	0,72	2,54	0,02	0,01	0,04	1109
18:00	6,24	6,86	62,44	0,49	0,30	1,01	0,27	0,05	0,30	2,73	0,02	0,01	0,04	1134
18:30	6,40	15,22	60,65	0,45	0,29	1,12	0,29	0,04	0,69	2,75	0,02	0,01	0,05	1134
19:00	8,23	19,10	56,28	0,60	0,19	0,93	0,37	0,02	0,85	2,51	0,03	0,01	0,04	1122
19:30	8,10	12,02	58,22	0,67	0,21	1,03	0,36	0,04	0,54	2,60	0,03	0,01	0,05	1120
20:00	7,13	15,46	58,70	0,60	0,24	0,95	0,32	0,04	0,69	2,63	0,03	0,01	0,04	1142
20:30	5,99	12,76	58,62	0,61	0,23	0,93	0,27	0,05	0,57	2,63	0,03	0,01	0,04	1132
21:00	7,02	15,54	57,13	0,69	0,23	1,09	0,32	0,05	0,71	2,59	0,03	0,01	0,05	1129
21:30	8,08	12,58	58,36	0,82	0,23	1,32	0,37	0,06	0,57	2,65	0,04	0,01	0,06	1125
22:00	5,18	8,39	58,21	1,01	0,23	1,66	0,23	0,06	0,38	2,62	0,05	0,01	0,07	1139
22:30	7,60	20,07	56,22	0,92	0,22	1,49	0,35	0,04	0,92	2,57	0,04	0,01	0,07	1130
23:00	7,60	12,09	57,52	0,89	0,20	1,44	0,34	0,03	0,54	2,57	0,04	0,01	0,06	1113
23:30	6,90	16,49	55,90	0,85	0,19	1,37	0,31	0,04	0,73	2,48	0,04	0,01	0,06	1125
00:00	8,02	17,12	57,16	0,86	0,21	1,37	0,35	0,04	0,74	2,46	0,04	0,01	0,06	1150
min	4,63	3,49	55,52	0,22	0,15	0,64	0,20	0,02	0,15	2,41	0,01	0,01	0,03	1082
max	10,41	27,22	73,66	1,01	0,31	2,78	0,47	0,09	1,20	3,16	0,05	0,01	0,13	1174
moyenne	6,81	13,27	60,88	0,54	0,24	1,20								1133
Total							14,31	7,46	27,92	127,60	1,15	0,50	2,52	

Synthèse des dépassements & indisponibilités	seuil	HCl	SO2	CO	NOx	NH3	COT	Poussieres
Compteur dépassement VLE 30 min	60H/An	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00
Nombre de dépassement moyenne jour	/	0	0	0	0	0	0	0
% de moyennes 10min <150 mg/Nm3	/			100,00	3,54			
Nombre de dépassement VLE Flux Jour	/	0	0	0	0	0	0	0
Nombre de moyenne jour invalide	10j/An	0	0	0	0	0	0	0
Compteur indisponibilité AMS	60H/An				00:00			
Compteur indisponibilité Opacimètre	60H/An							00:00
Compteur indisponibilité 10h consécutive (Indispo)	10H				0			0
Disponibilité AMESA %	>85% en cumul annuel				100,00			

Commentaires :

Bon fonctionnement de l'UVE. Respect des normes européennes et françaises.