



Paramètre	mesures corrigées à 11% d'O ₂ -IC 95%									Flux massique									Process
	CO	COT	HCL	SO ₂	POUSSIÈRES	NOx	NH ₃	Res1	Hg	CO	COT	HCL	SO ₂	POUSSIÈRES	NOx	NH ₃	Res1	Hg	T2S
Unité	mg/Nm ³	mg/Nm ³	mg/Nm ³	mg/Nm ³	mg/Nm ³	mg/Nm ³	mg/Nm ³	-	µg/Nm ³	kg/h	kg/h	kg/h	kg/h	kg/h	kg/h	kg/h	-	g/h	°C
VLE 30 min		20	60	200	30	400													
VLE max	100	20			150														
VLE jour	45	9	9	40	5	80	25			86.00	17.00	17.00	77.00	10.00	154.00	48.00	0.00	0.00	
Seuils min																			850
00:30	2,42	0,33	4,88	16,64	0,01	60,00	0,29	2,32	0,00	0,09	0,01	0,19	0,65	0,00	2,33	0,01	2,05	0,0000	1100
01:00	4,00	0,32	5,04	19,09	0,01	61,32	0,34	3,93	0,00	0,16	0,01	0,20	0,77	0,00	2,46	0,01	3,51	0,0000	1133
01:30	2,42	0,31	4,89	15,57	0,01	62,57	0,36	2,37	0,00	0,10	0,01	0,20	0,62	0,00	2,51	0,01	2,12	0,0000	1128
02:00	2,19	0,32	6,61	33,75	0,00	58,12	0,29	2,14	0,00	0,09	0,01	0,26	1,32	0,00	2,27	0,01	1,87	0,0000	1089
02:30	2,25	0,31	4,31	16,90	0,00	65,44	0,36	2,19	0,00	0,09	0,01	0,17	0,66	0,00	2,56	0,01	1,92	0,0000	1115
03:00	30,12	2,25	5,22	35,65	0,01	63,65	0,33	29,73	0,00	1,20	0,09	0,21	1,43	0,00	2,55	0,01	26,28	0,0000	1120
03:30	1,59	0,32	5,16	27,73	0,00	61,16	0,24	1,54	0,00	0,06	0,01	0,20	1,09	0,00	2,40	0,01	1,36	0,0000	1115
04:00	2,40	0,30	5,01	18,43	0,01	61,81	0,30	2,32	0,00	0,09	0,01	0,20	0,73	0,00	2,44	0,01	2,07	0,0000	1118
04:30	2,94	0,29	4,83	20,38	0,01	58,40	0,35	2,89	0,00	0,12	0,01	0,20	0,83	0,00	2,38	0,01	2,61	0,0000	1140
05:00	3,10	0,30	5,66	22,00	0,01	62,37	0,31	3,06	0,00	0,13	0,01	0,23	0,89	0,00	2,53	0,01	2,74	0,0000	1128
05:30	3,33	0,31	4,61	9,95	0,02	59,68	0,32	3,15	0,00	0,13	0,01	0,18	0,39	0,00	2,36	0,01	2,87	0,0000	1136
06:00	3,53	0,31	5,19	15,36	0,03	64,41	0,26	3,33	0,00	0,14	0,01	0,21	0,61	0,00	2,54	0,01	3,04	0,0000	1124
06:30	2,83	0,17	5,01	12,28	0,02	57,66	0,35	4,79	0,00	0,11	0,01	0,20	0,49	0,00	2,29	0,01	4,38	0,0000	1119
07:00	2,65	0,08	3,51	17,84	0,02	52,21	0,35	6,07	0,00	0,11	0,00	0,14	0,72	0,00	2,11	0,01	5,52	0,0000	1108
07:30	1,76	0,07	4,31	18,53	0,00	63,13	0,36	6,10	0,00	0,07	0,00	0,17	0,74	0,00	2,54	0,01	5,49	0,0000	1111
08:00	2,03	0,05	4,62	21,19	0,00	57,73	0,39	6,32	0,00	0,08	0,00	0,19	0,88	0,00	2,39	0,02	5,69	0,0000	1126
08:30	17,59	1,65	4,87	22,85	0,00	61,94	0,38	6,22	0,00	0,70	0,07	0,19	0,90	0,00	2,45	0,02	5,45	0,0000	1104
09:00	1,83	0,05	4,59	16,13	0,00	62,62	0,39	6,31	0,00	0,07	0,00	0,18	0,64	0,00	2,49	0,02	5,47	0,0000	1120
09:30	2,10	0,03	5,28	17,99	0,00	59,55	0,39	6,31	0,00	0,08	0,00	0,21	0,72	0,00	2,39	0,02	5,52	0,0000	1136
10:00	19,03	0,12	4,07	9,55	0,00	62,94	0,35	6,26	0,00	0,76	0,00	0,16	0,38	0,00	2,52	0,01	5,47	0,0000	1134
10:30	1,13	0,03	4,65	15,45	0,00	59,42	0,39	6,29	0,00	0,05	0,00	0,19	0,62	0,00	2,40	0,02	5,52	0,0000	1126
11:00	9,36	0,16	4,79	18,58	0,00	60,13	0,38	6,32	0,00	0,38	0,01	0,19	0,75	0,00	2,43	0,02	5,54	0,0000	1120
11:30	2,54	0,02	4,47	9,81	0,00	63,33	0,38	6,18	0,00	0,10	0,00	0,18	0,39	0,00	2,54	0,02	5,50	0,0000	1109
12:00	3,33	0,02	3,96	8,17	0,01	63,54	0,33	6,18	0,00	0,14	0,00	0,16	0,33	0,00	2,59	0,01	5,56	0,0000	1134
12:30	2,20	0,01	4,11	9,92	0,02	60,05	0,38	6,20	0,00	0,09	0,00	0,17	0,41	0,00	2,48	0,02	5,63	0,0000	1127
13:00	2,70	0,02	4,98	11,25	0,01	60,43	0,35	6,18	0,00	0,11	0,00	0,20	0,46	0,00	2,48	0,01	5,62	0,0000	1108
13:30	3,00	0,11	3,81	4,89	0,02	62,76	0,37	4,77	0,00	0,12	0,00	0,15	0,20	0,00	2,53	0,01	4,34	0,0000	1110
14:00	1,86	0,26	6,53	14,69	0,02	56,90	0,40	1,74	0,00	0,07	0,01	0,26	0,58	0,00	2,23	0,02	1,59	0,0000	1114
14:30	2,75	0,25	4,20	7,38	0,00	69,63	0,39	2,63	0,00	0,11	0,01	0,17	0,29	0,00	2,75	0,02	2,37	0,0000	1114
15:00	2,79	0,26	6,62	17,74	0,00	56,33	0,37	2,68	0,00	0,11	0,01	0,26	0,69	0,00	2,20	0,01	2,37	0,0000	1089
15:30	1,32	0,25	4,40	8,45	0,00	62,44	0,38	1,27	0,00	0,05	0,01	0,17	0,32	0,00	2,37	0,01	1,10	0,0000	1097
16:00	2,36	0,24	4,58	10,79	0,00	60,09	0,36	2,33	0,00	0,09	0,01	0,18	0,41	0,00	2,30	0,01	1,97	0,0000	1110
16:30	1,69	0,24	5,57	16,16	0,00	62,10	0,42	1,68	0,00	0,06	0,01	0,21	0,62	0,00	2,38	0,02	1,41	0,0000	1123
17:00	1,35	0,24	5,36	13,03	0,00	63,45	0,51	1,33	0,00	0,05	0,01	0,21	0,51	0,00	2,47	0,02	1,13	0,0000	1144
17:30	0,71	0,25	5,63	17,67	0,00	63,56	0,33	0,69	0,00	0,03	0,01	0,22	0,68	0,00	2,43	0,01	0,58	0,0000	1123
18:00	2,12	0,25	5,53	12,66	0,00	59,11	0,39	2,10	0,00	0,08	0,01	0,22	0,50	0,00	2,32	0,02	1,81	0,0000	1138
18:30	2,08	0,14	5,01	21,63	0,01	61,57	0,34	4,49	0,00	0,08	0,01	0,20	0,86	0,00	2,45	0,01	3,92	0,0000	1120
19:00	1,69	0,06	5,01	31,04	0,00	58,77	0,31	6,36	0,00	0,07	0,00	0,20	1,23	0,00	2,34	0,01	5,46	0,0000	1113
19:30	2,57	0,05	4,26	18,33	0,00	63,75	0,30	6,37	0,00	0,10	0,00	0,17	0,71	0,00	2,47	0,01	5,34	0,0000	1100
20:00	1,06	0,04	3,95	14,30	0,00	58,48	0,30	6,38	0,00	0,04	0,00	0,15	0,56	0,00	2,30	0,01	5,37	0,0000	1129
20:30	0,68	0,05	4,61	10,63	0,00	67,24	0,31	6,30	0,00	0,03	0,00	0,18	0,41	0,00	2,62	0,01	5,36	0,0000	1129
21:00	2,32	0,06	4,80	14,93	0,00	56,69	0,31	6,51	0,00	0,09	0,00	0,20	0,61	0,00	2,31	0,01	5,58	0,0000	1146
21:30	0,73	0,05	4,77	11,38	0,01	66,54	0,34	6,42	0,00	0,03	0,00	0,20	0,47	0,00	2,73	0,01	5,61	0,0000	1148
22:00	4,82	0,06	5,01	15,27	0,01	54,99	0,28	6,30	0,00	0,19	0,00	0,20	0,61	0,00	2,20	0,01	5,52	0,0000	1110
22:30	1,61	0,06	4,01	8,85	0,00	66,45	0,27	6,27	0,00	0,06	0,00	0,16	0,35	0,00	2,62	0,01	5,43	0,0000	1113
23:00	2,31	0,07	4,58	12,76	0,01	63,13	0,31	6,31	0,00	0,09	0,00	0,19	0,52	0,00	2,55	0,01	5,54	0,0000	1118
23:30	3,11	0,08	5,31	15,45	0,01	60,59	0,31	6,21	0,00	0,12	0,00	0,21	0,62	0,00	2,43	0,01	5,51	0,0000	1097
00:00	2,81	0,07	4,42	9,97	0,01	59,80	0,30	6,24	0,00	0,11	0,00	0,18	0,40	0,00	2,43	0,01	5,56	0,0000	1102
Min	0,68	0,01	3,51	4,89	0,00	52,21	0,24	0,69	0,00	0,03	0,00	0,14	0,20	0,00	2,11	0,01	0,58	0,0000	1089
Max	30,12	2,25	6,62	35,65	0,03	69,63	0,51	29,73	0,00	1,20	0,09	0,26	1,43	0,00	2,75	0,02	26,28	0,0000	1148
Maximum journalier	3,69	0,24	4,85	16,02	0,01	61,21	0,34	4,48	0,00	7,06	0,45	9,25	30,58	0,01	116,84	0,66	211,69	0,0000	1119

Synthèse des dépassements & indisponibilité	seuil	CO	COT	HCL	SO ₂	NOx	NH ₃	POUSSIÈRES	Hg	Global	Global
Compt. dépassement VLE 10 et 30 journalier	/	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00		00:00		00:00	00:00
Compt. dépassement VLE 10 et 30 annuel	60 h	00:00	00:30	00:00	00:00	00:00		00:00		00:30	00:00
Compt. dépassement VLE 24h journalier	/	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Compt. dépassement VLE 24h annuel	/	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Nbr. dépassement VLE Flux journalier	/	0	0	0	0	0	0	0		0	0
Nbr. dépassement VLE Flux annuel	/	0	0	0	0	0	0	0		0	0
Compt. indisponibilité AMS journalier	/							00:00	00:00		
Compt. indisponibilité AMS annuel	/							00:00	00:00		
Dioxin / Furanes % journalier	>85% en cumul annuel				100,00						
Dioxin / Furanes % annuel	>85% en cumul annuel				99,88						
Nombre moyenne jour invalide par jour	/	0	0	0	0	0	0	0	0		
Nombre moyenne jour invalide par an	10 Jours	0	0	0	0	0	0	0	0		

Commentaires :

Bon fonctionnement de l'UVE. Respect des normes européennes et françaises.