

UVE	Mesures corrigées à 11% d'O ₂ - IC 95%						Flux massique en kg							Process
Ligne 1	HCl	SO ₂	NO _x	COT	NH ₃	Poussières	Q-HCl	Q-CO	Q-SO ₂	Q-NO _x	Q-COT	Q-NH ₃	Q-Pouss	T2S
Unité	mg/Nm ³	mg/Nm ³	mg/Nm ³	mg/Nm ³	mg/Nm ³	mg/Nm ³	kg	kg	kg	kg	kg	kg	kg	°C
VLE Jour	9	40	80	9	30	5	17.0	86.0	77.0	154.0	17.0	48.0	10.0	
VLE 30 min	60	200	400	20	30	30								
Autre seuil						150								850.00
Moy.	24h	24h	24h	24h	24h	24h	24h	24h	24h	24h	24h	24h	24h	24h
00:30	9.26	24.29	59.65	0.79	0.24	1.27	0.43	0.13	1.13	2.78	0.04	0.01	0.06	1133
01:00	7.51	9.03	54.69	0.79	0.23	1.27	0.35	0.17	0.42	2.53	0.04	0.01	0.06	1125
01:30	3.98	2.43	58.11	0.82	0.26	1.30	0.18	0.12	0.11	2.61	0.04	0.01	0.06	1123
02:00	5.38	8.41	55.97	0.81	0.23	1.32	0.24	0.13	0.37	2.48	0.04	0.01	0.06	1131
02:30	8.70	10.01	58.81	0.83	0.24	1.34	0.37	0.07	0.43	2.51	0.04	0.01	0.06	1129
03:00	6.71	6.13	53.69	0.82	0.28	1.31	0.29	0.12	0.27	2.35	0.04	0.01	0.06	1129
03:30	5.13	5.03	57.62	0.80	0.27	1.29	0.23	0.10	0.23	2.58	0.04	0.01	0.06	1156
04:00	7.31	20.01	57.19	0.79	0.25	1.29	0.33	0.11	0.91	2.59	0.04	0.01	0.06	1131
04:30	11.17	31.26	57.15	0.78	0.24	1.24	0.49	0.05	1.37	2.51	0.03	0.01	0.05	1137
05:00	10.61	30.77	60.47	0.59	0.19	0.93	0.46	0.09	1.33	2.61	0.03	0.01	0.04	1138
05:30	11.56	24.78	66.25	0.23	0.12	0.44	0.49	0.06	1.04	2.78	0.01	0.00	0.02	1129
06:00	5.99	15.42	62.60	0.24	0.12	0.44	0.25	0.07	0.65	2.62	0.01	0.01	0.02	1124
06:30	4.37	13.85	68.74	0.23	0.12	0.41	0.18	0.04	0.55	2.75	0.01	0.00	0.02	1124
07:00	4.55	8.04	62.00	0.65	0.18	1.00	0.20	0.08	0.35	2.67	0.03	0.01	0.04	1178
07:30	4.93	7.97	59.27	0.77	0.21	1.24	0.22	0.09	0.36	2.69	0.04	0.01	0.06	1156
08:00	8.02	16.40	58.36	0.79	0.22	1.28	0.37	0.15	0.75	2.68	0.04	0.01	0.06	1145
08:30	7.23	12.76	57.53	0.82	0.12	1.32	0.32	0.07	0.56	2.51	0.04	0.01	0.06	1113
09:00	5.93	8.57	56.91	0.85	0.12	1.41	0.25	0.14	0.36	2.37	0.04	0.01	0.06	1121
09:30	5.09	8.38	56.57	0.83	0.19	1.32	0.21	0.05	0.35	2.34	0.03	0.01	0.05	1142
10:00	5.96	9.30	58.46	0.82	0.15	1.31	0.25	0.11	0.39	2.43	0.03	0.01	0.05	1152
10:30	4.36	1.92	45.44	0.88	0.19	1.41	0.17	0.07	0.07	1.77	0.03	0.01	0.05	1129
11:00	6.75	21.34	50.52	0.84	0.11	1.32	0.27	0.08	0.87	2.05	0.03	0.00	0.05	1115
11:30	10.64	20.03	58.00	0.81	0.13	1.29	0.43	0.03	0.81	2.36	0.03	0.01	0.05	1110
12:00	10.58	22.94	60.64	0.77	0.16	1.22	0.45	0.07	0.97	2.57	0.03	0.01	0.05	1154
12:30	9.50	29.76	58.45	0.75	0.18	1.18	0.43	0.12	1.35	2.65	0.03	0.01	0.05	1147
13:00	7.37	19.04	57.82	0.71	0.18	1.14	0.34	0.08	0.89	2.71	0.03	0.01	0.05	1121
13:30	4.44	8.54	53.48	0.67	0.16	1.06	0.20	0.05	0.38	2.36	0.03	0.01	0.05	1133
14:00	7.91	12.15	61.99	0.69	0.20	1.08	0.35	0.07	0.54	2.73	0.03	0.01	0.05	1144
14:30	6.58	8.13	58.37	0.67	0.17	1.04	0.30	0.11	0.38	2.69	0.03	0.01	0.05	1137
15:00	5.17	9.64	57.50	0.67	0.14	1.06	0.23	0.06	0.44	2.60	0.03	0.01	0.05	1115
15:30	7.64	13.51	57.61	0.65	0.12	1.02	0.34	0.07	0.59	2.53	0.03	0.01	0.04	1146
16:00	7.66	10.94	57.82	0.64	0.20	1.01	0.35	0.06	0.50	2.67	0.03	0.01	0.05	1143
16:30	6.98	9.58	58.37	0.72	0.15	1.13	0.32	0.07	0.44	2.68	0.03	0.01	0.05	1143
17:00	8.71	21.19	53.24	0.53	0.20	0.87	0.39	0.06	0.94	2.37	0.02	0.01	0.04	1116
17:30	9.03	31.90	68.02	0.21	0.36	0.59	0.37	0.05	1.32	2.82	0.01	0.02	0.02	1146
18:00	9.25	27.55	66.87	0.20	0.36	0.60	0.39	0.06	1.16	2.82	0.01	0.02	0.03	1147
18:30	6.42	16.57	63.58	0.21	0.35	0.65	0.28	0.06	0.71	2.74	0.01	0.02	0.03	1133
19:00	6.22	11.76	64.34	0.81	0.24	1.37	0.28	0.08	0.53	2.90	0.04	0.01	0.06	1142
19:30	6.57	25.14	57.23	0.95	0.19	1.52	0.30	0.06	1.14	2.60	0.04	0.01	0.07	1133
20:00	6.44	25.49	60.26	0.79	0.25	1.27	0.29	0.09	1.16	2.74	0.04	0.01	0.06	1157
20:30	7.30	83.93	57.97	0.79	0.21	1.27	0.33	0.14	3.85	2.66	0.04	0.01	0.06	1113
21:00	4.77	57.83	56.18	0.79	0.20	1.27	0.22	0.10	2.62	2.54	0.04	0.01	0.06	1119
21:30	4.28	47.09	57.77	0.79	0.20	1.27	0.19	0.11	2.13	2.61	0.04	0.01	0.06	1119
22:00	5.08	38.51	58.92	0.83	0.23	1.36	0.23	0.12	1.77	2.71	0.04	0.01	0.06	1129
22:30	7.05	31.19	59.85	0.97	0.22	1.57	0.33	0.11	1.44	2.77	0.04	0.01	0.07	1145
23:00	9.44	30.88	56.13	0.79	0.21	1.28	0.44	0.08	1.44	2.61	0.04	0.01	0.06	1127
23:30	6.46	20.71	57.05	0.79	0.25	1.27	0.30	0.09	0.97	2.67	0.04	0.01	0.06	1133
00:00	7.86	19.85	56.46	0.79	0.23	1.26	0.36	0.09	0.91	2.58	0.04	0.01	0.06	1121
min	3,98	1,92	45,44	0,20	0,11	0,41	0,17	0,03	0,07	1,77	0,01	0,00	0,02	1110
max	11,56	83,93	68,74	0,97	0,36	1,57	0,49	0,17	3,85	2,90	0,04	0,02	0,07	1178
moyenne	7,08	19,79	58,54	0,70	0,20	1,15								1134
Total							14,98	12,55	42,22	123,86	1,50	0,43	2,44	

Synthèse des dépassements & indisponibilités	seuil	HCl	SO ₂	CO	NO _x	NH ₃	COT	Poussières
Compteur dépassement VLE 30 min	60H/An	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00
Nombre de dépassement moyenne jour	/	0	0	0	0	0	0	0
% de moyennes 10min <150 mg/Nm ³ & moyenne jour CO	/			100,00	5.89			
Nombre de dépassement VLE Flux Jour	/	0	0	0	0	0	0	0
Nombre de moyenne jour invalide	10j/An	0	0	0	0	0	0	0
Compteur indisponibilité AMS	60H/An			00:00				
Compteur indisponibilité Opacimètre	60H/An							00:00
Compteur indisponibilité 10h consécutive (Indispo)	10H			0				0
Disponibilité AMESA %	>85% en cumul annuel						100,00	

Commentaires :

Bon fonctionnement de l'UVE. Respect des normes européennes et françaises.