

UVE	Mesures corrigées à 11% d'O ₂ - IC 95%						Flux massique en kg							Process
Ligne 1	HCl	SO ₂	NO _x	COT	NH ₃	Poussières	Q-HCl	Q-CO	Q-SO ₂	Q-NO _x	Q-COT	Q-NH ₃	Q-Pouss	T2S
Unité	mg/Nm ³	mg/Nm ³	mg/Nm ³	mg/Nm ³	mg/Nm ³	mg/Nm ³	kg	kg	kg	kg	kg	kg	kg	°C
VLE Jour	9	40	80	9	30	5	17.0	86.0	77.0	154.0	17.0	48.0	10.0	
VLE 30 min	60	200	400	20	30	30								
Autre seuil						150								850.00
Moy.	24h	24h	24h	24h	24h	24h	24h	24h	24h	24h	24h	24h	24h	24h
00:30	7,21	28,91	59,21	0,29	0,35	0,40	0,33	0,09	1,33	2,73	0,01	0,02	0,02	1118
01:00	5,45	19,58	55,43	0,29	0,38	0,39	0,26	0,06	0,92	2,60	0,01	0,02	0,02	1119
01:30	5,01	19,25	60,61	0,29	0,34	0,40	0,24	0,10	0,90	2,84	0,01	0,02	0,02	1095
02:00	5,27	18,18	49,71	0,28	0,36	0,39	0,25	1,73	0,87	2,38	0,01	0,02	0,02	1118
02:30	6,40	10,22	58,44	0,28	0,35	0,39	0,31	0,06	0,49	2,80	0,01	0,02	0,02	1125
03:00	6,38	13,58	46,19	0,24	0,34	0,30	0,30	0,05	0,64	2,19	0,01	0,02	0,01	1102
03:30	7,23	10,44	58,19	0,20	0,35	0,24	0,35	0,09	0,50	2,79	0,01	0,02	0,01	1119
04:00	5,92	7,81	56,94	0,21	0,36	0,25	0,28	0,06	0,37	2,70	0,01	0,02	0,01	1112
04:30	5,56	6,58	58,64	0,21	0,35	0,25	0,26	0,06	0,31	2,78	0,01	0,02	0,01	1123
05:00	5,36	5,90	59,23	0,21	0,33	0,25	0,25	0,06	0,28	2,76	0,01	0,02	0,01	1121
05:30	5,36	7,37	55,88	0,21	0,36	0,25	0,25	0,05	0,35	2,63	0,01	0,02	0,01	1123
06:00	6,03	8,76	66,66	0,26	0,40	0,19	0,27	0,06	0,39	3,00	0,01	0,02	0,01	1136
06:30	6,44	11,47	69,48	0,27	0,35	0,22	0,29	0,07	0,52	3,18	0,01	0,02	0,01	1139
07:00	9,07	16,43	66,09	0,25	0,42	0,23	0,42	0,08	0,77	3,08	0,01	0,02	0,01	1125
07:30	8,36	12,96	57,18	0,21	0,27	0,25	0,40	0,13	0,61	2,71	0,01	0,01	0,01	1141
08:00	9,27	23,20	57,62	0,24	0,27	0,23	0,43	0,07	1,08	2,68	0,01	0,01	0,01	1113
08:30	5,06	9,04	69,61	0,25	0,32	0,23	0,23	0,10	0,41	3,18	0,01	0,01	0,01	1134
09:00	3,82	4,07	64,04	0,25	0,32	0,23	0,18	0,12	0,19	2,98	0,01	0,02	0,01	1162
09:30	4,48	9,26	63,95	0,29	0,32	0,22	0,21	0,25	0,44	3,01	0,01	0,02	0,01	1177
10:00	9,68	30,15	63,79	0,27	0,33	0,23	0,43	0,05	1,32	2,80	0,01	0,01	0,01	1133
10:30	7,44	25,09	70,98	0,25	0,31	0,23	0,34	0,06	1,14	3,21	0,01	0,01	0,01	1125
11:00	8,17	26,58	63,13	0,24	0,31	0,23	0,37	0,06	1,21	2,87	0,01	0,01	0,01	1126
11:30	12,58	30,55	71,37	0,24	0,27	0,22	0,56	0,06	1,37	3,20	0,01	0,01	0,01	1144
12:00	12,76	18,73	61,78	0,25	0,29	0,23	0,58	0,08	0,85	2,79	0,01	0,01	0,01	1128
12:30	5,32	10,11	65,10	0,23	0,26	0,22	0,24	0,04	0,46	2,99	0,01	0,01	0,01	1130
13:00	2,83	2,22	56,91	0,23	0,27	0,22	0,13	0,09	0,10	2,55	0,01	0,01	0,01	1125
13:30	3,64	10,17	63,76	0,23	0,28	0,22	0,16	0,03	0,44	2,74	0,01	0,01	0,01	1132
14:00	5,32	9,57	61,08	0,24	0,26	0,22	0,23	0,02	0,42	2,66	0,01	0,01	0,01	1144
14:30	7,05	14,15	60,36	0,25	0,22	0,22	0,30	0,04	0,61	2,59	0,01	0,01	0,01	1130
15:00	7,04	9,63	70,64	0,25	0,30	0,23	0,30	0,06	0,42	3,06	0,01	0,01	0,01	1125
15:30	6,34	11,62	66,46	0,24	0,32	0,22	0,29	0,06	0,53	3,06	0,01	0,01	0,01	1126
16:00	6,07	13,46	70,22	0,25	0,27	0,23	0,28	0,08	0,62	3,24	0,01	0,01	0,01	1139
16:30	5,28	10,93	68,81	0,22	0,32	0,30	0,25	0,07	0,52	3,24	0,01	0,01	0,01	1124
17:00	9,27	19,97	64,39	0,25	0,31	0,32	0,42	0,07	0,91	2,94	0,01	0,01	0,01	1123
17:30	4,18	10,18	70,14	0,24	0,32	0,23	0,19	0,09	0,47	3,22	0,01	0,01	0,01	1138
18:00	2,72	9,34	62,69	0,24	0,29	0,23	0,12	0,09	0,42	2,85	0,01	0,01	0,01	1127
18:30	5,51	43,13	68,70	0,25	0,30	0,23	0,25	0,07	1,99	3,16	0,01	0,01	0,01	1121
19:00	7,30	37,27	65,30	0,28	0,30	0,26	0,33	0,14	1,70	2,98	0,01	0,01	0,01	1156
19:30	10,33	32,02	59,63	0,29	0,37	0,40	0,49	0,09	1,51	2,82	0,01	0,02	0,02	1135
20:00	9,73	19,79	55,65	0,29	0,34	0,40	0,46	0,07	0,93	2,62	0,01	0,02	0,02	1121
20:30	8,45	18,98	57,87	0,29	0,33	0,39	0,40	0,06	0,90	2,75	0,01	0,02	0,02	1125
21:00	6,44	13,64	56,33	0,29	0,30	0,39	0,30	0,05	0,64	2,65	0,01	0,01	0,02	1133
21:30	5,98	13,39	55,80	0,29	0,28	0,40	0,27	0,06	0,61	2,55	0,01	0,01	0,02	1141
22:00	7,51	13,94	60,39	0,29	0,31	0,39	0,35	0,05	0,66	2,84	0,01	0,01	0,02	1157
22:30	7,50	16,75	58,08	0,29	0,33	0,40	0,35	0,06	0,78	2,70	0,01	0,02	0,02	1124
23:00	6,49	19,33	59,44	0,29	0,33	0,40	0,30	0,07	0,90	2,77	0,01	0,02	0,02	1130
23:30	6,84	27,02	47,68	0,29	0,34	0,39	0,33	0,72	1,28	2,27	0,01	0,02	0,02	1117
00:00	5,68	8,00	57,97	0,29	0,35	0,39	0,27	0,06	0,38	2,74	0,01	0,02	0,02	1123
min	2,72	2,22	46,19	0,20	0,22	0,19	0,12	0,02	0,10	2,19	0,01	0,01	0,01	1095
max	12,76	43,13	71,37	0,29	0,42	0,40	0,58	1,73	1,99	3,24	0,01	0,02	0,02	1177
moyenne	6,69	16,02	61,41	0,26	0,32	0,29								1131
Total							14,82	17,75	35,47	135,88	0,57	0,71	0,64	

Synthèse des dépassements & indisponibilités	seuil	HCl	SO ₂	CO	NO _x	NH ₃	COT	Poussières
Compteur dépassement VLE 30 min	60H/An	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00
Nombre de dépassement moyenne jour	/	0	0	0	0	0	0	0
% de moyennes 10min <150 mg/Nm ³ & moyenne jour CO	/			100,00	6,66			
Nombre de dépassement VLE Flux Jour	/	0	0	0	0	0	0	0
Nombre de moyenne jour invalide	10j/An	0	0	0	0	0	0	0
Compteur indisponibilité AMS	60H/An			00:00				
Compteur indisponibilité Opacimètre	60H/An							00:00
Compteur indisponibilité 10h consécutive (Indispo)	10H			0				0
Disponibilité AMESA %	>85% en cumul annuel						100,00	

Commentaires :

Bon fonctionnement de l'UVE. Respect des normes européennes et françaises.