

UVE	Mesures corrigées à 11% d'O ₂ - IC 95%						Flux massique en kg							Process
Ligne 1	HCl	SO ₂	NO _x	COT	NH ₃	Poussières	Q-HCL	Q-CO	Q-SO ₂	Q-NO _x	Q-COT	Q-NH ₃	Q-Pouss	T2S
Unité	mg/Nm ³	mg/Nm ³	mg/Nm ³	mg/Nm ³	mg/Nm ³	mg/Nm ³	kg	kg	kg	kg	kg	kg	kg	°C
VLE Jour	9	40	80	9	30	5	17.0	86.0	77.0	154.0	17.0	48.0	10.0	
VLE 30 min	60	200	400	20	30	30								
Autre seuil						150								850.00
Moy.	24h	24h	24h	24h	24h	24h	24h	24h	24h	24h	24h	24h	24h	24h
00:30	5,13	11,59	59,91	0,23	0,43	0,38	0,24	0,07	0,53	2,75	0,01	0,02	0,02	1128
01:00	5,21	13,07	61,20	0,31	0,48	0,40	0,21	0,06	0,54	2,52	0,01	0,02	0,02	1113
01:30	3,68	4,80	57,77	0,26	0,43	0,40	0,15	0,04	0,19	2,34	0,01	0,02	0,02	1121
02:00	4,68	9,24	61,91	0,26	0,33	0,38	0,19	0,02	0,37	2,45	0,01	0,01	0,02	1152
02:30	6,61	19,28	60,87	0,29	0,43	0,36	0,26	0,02	0,77	2,42	0,01	0,02	0,01	1174
03:00	7,60	22,63	62,08	0,26	0,39	0,36	0,30	0,02	0,90	2,47	0,01	0,02	0,01	1164
03:30	6,97	19,67	61,17	1,37	0,36	0,26	0,30	0,04	0,86	2,67	0,06	0,02	0,01	1186
04:00	6,88	14,61	63,68	0,24	0,37	0,23	0,31	0,05	0,67	2,91	0,01	0,02	0,01	1164
04:30	7,62	16,42	67,38	0,24	0,40	0,35	0,34	0,04	0,74	3,03	0,01	0,02	0,02	1134
05:00	7,88	16,67	64,21	0,23	0,34	0,37	0,36	0,05	0,76	2,94	0,01	0,02	0,02	1143
05:30	7,69	13,95	69,86	0,23	0,39	0,37	0,34	0,07	0,63	3,13	0,01	0,02	0,02	1131
06:00	5,83	8,59	65,08	0,26	0,36	0,35	0,26	0,11	0,38	2,90	0,01	0,02	0,02	1123
06:30	6,64	12,21	70,21	0,24	0,39	0,34	0,30	0,05	0,56	3,21	0,01	0,02	0,02	1134
07:00	7,13	14,11	65,71	0,25	0,39	0,35	0,33	0,06	0,66	3,06	0,01	0,02	0,02	1136
07:30	8,87	35,73	57,57	0,30	0,34	0,41	0,42	0,07	1,68	2,71	0,01	0,02	0,02	1155
08:00	7,66	22,24	57,76	0,30	0,43	0,41	0,37	0,08	1,06	2,76	0,01	0,02	0,02	1164
08:30	7,46	14,40	55,53	0,33	0,39	0,47	0,35	0,08	0,68	2,62	0,02	0,02	0,02	1146
09:00	6,43	9,54	26,90	0,36	0,48	0,52	0,30	0,08	0,45	1,26	0,02	0,02	0,02	1153
09:30	5,28	7,43	49,96	0,36	0,51	0,53	0,25	0,08	0,35	2,32	0,02	0,02	0,02	1141
10:00	9,66	13,89	56,52	0,36	0,53	0,53	0,46	0,10	0,66	2,67	0,02	0,02	0,03	1136
10:30	16,09	20,05	59,02	0,36	0,44	0,53	0,76	0,08	0,95	2,80	0,02	0,02	0,02	1142
11:00	16,14	29,84	57,57	0,36	0,44	0,53	0,76	0,07	1,41	2,71	0,02	0,02	0,02	1146
11:30	13,95	18,21	63,73	0,30	0,56	0,46	0,66	0,07	0,86	3,03	0,01	0,03	0,02	1166
12:00	6,36	6,40	68,04	0,24	0,57	0,38	0,30	0,07	0,30	3,16	0,01	0,03	0,02	1167
12:30	4,33	2,38	67,40	0,21	0,51	0,38	0,20	0,08	0,11	3,13	0,01	0,02	0,02	1156
13:00	4,92	6,82	65,54	0,20	0,56	0,38	0,23	0,07	0,32	3,08	0,01	0,03	0,02	1180
13:30	13,23	18,82	60,36	0,23	0,52	0,39	0,60	0,07	0,86	2,76	0,01	0,02	0,02	1133
14:00	13,79	19,22	64,67	0,24	0,53	0,40	0,62	0,06	0,86	2,91	0,01	0,02	0,02	1133
14:30	10,18	21,96	62,79	0,22	0,47	0,38	0,47	0,05	1,02	2,92	0,01	0,02	0,02	1157
15:00	5,76	21,73	51,81	0,22	0,49	0,38	0,26	0,06	0,97	2,32	0,01	0,02	0,02	1136
15:30	2,53	1,13	62,54	0,21	0,45	0,37	0,11	0,05	0,05	2,73	0,01	0,02	0,02	1147
16:00	2,08	6,83	59,29	0,22	0,43	0,37	0,09	0,27	0,30	2,59	0,01	0,02	0,02	1145
16:30	2,26	6,63	67,08	0,29	0,45	0,37	0,10	0,07	0,29	2,98	0,01	0,02	0,02	1156
17:00	3,24	21,23	61,56	0,23	0,53	0,37	0,15	0,07	0,99	2,86	0,01	0,02	0,02	1153
17:30	4,12	49,32	57,82	0,22	0,44	0,37	0,19	0,25	2,27	2,66	0,01	0,02	0,02	1165
18:00	3,61	33,40	65,49	0,23	0,44	0,38	0,16	0,08	1,50	2,95	0,01	0,02	0,02	1158
18:30	5,14	32,81	59,85	0,22	0,44	0,38	0,24	0,09	1,51	2,75	0,01	0,02	0,02	1157
19:00	6,16	74,03	60,90	0,27	0,34	0,42	0,29	0,09	3,45	2,84	0,01	0,02	0,02	1123
19:30	3,48	10,24	52,60	0,37	0,27	0,53	0,16	0,11	0,47	2,44	0,02	0,01	0,02	1157
20:00	5,27	39,89	52,80	0,36	0,27	0,52	0,25	0,10	1,90	2,52	0,02	0,01	0,02	1154
20:30	5,27	41,25	53,27	0,36	0,26	0,52	0,25	0,09	1,96	2,53	0,02	0,01	0,02	1136
21:00	4,96	44,94	53,06	0,36	0,26	0,52	0,24	0,15	2,15	2,54	0,02	0,01	0,02	1137
21:30	3,69	36,80	54,26	0,30	0,31	0,47	0,17	0,06	1,73	2,55	0,01	0,01	0,02	1140
22:00	3,27	32,48	62,41	0,25	0,44	0,38	0,15	0,12	1,46	2,81	0,01	0,02	0,02	1160
22:30	4,17	62,78	68,00	0,22	0,49	0,37	0,19	0,09	2,91	3,15	0,01	0,02	0,02	1151
23:00	3,41	56,65	64,42	0,23	0,49	0,38	0,16	0,06	2,58	2,93	0,01	0,02	0,02	1131
23:30	2,68	31,95	68,63	0,23	0,46	0,38	0,12	0,08	1,43	3,07	0,01	0,02	0,02	1155
00:00	3,33	32,66	64,52	0,23	0,47	0,38	0,15	0,06	1,48	2,92	0,01	0,02	0,02	1140
min	2,08	1,13	26,90	0,20	0,26	0,23	0,09	0,02	0,05	1,26	0,01	0,01	0,01	1113
max	16,14	74,03	70,21	1,37	0,57	0,53	0,76	0,27	3,45	3,21	0,06	0,03	0,03	1186
moyenne	6,42	22,51	60,51	0,29	0,43	0,41								1149
Total							14,09	14,77	49,52	131,78	0,64	0,93	0,89	

Synthèse des dépassements & indisponibilités	seuil	HCl	SO ₂	CO	NO _x	NH ₃	COT	Poussières
Compteur dépassement VLE 30 min	60H/An	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00
Nombre de dépassement moyenne jour	/	0	0	0	0	0	0	0
% de moyennes 10min <150 mg/Nm ³ & moyenne jour CO	/			100,00	6,75			
Nombre de dépassement VLE Flux Jour	/	0	0	0	0	0	0	0
Nombre de moyenne jour invalide	10j/An	0	0	0	0	0	0	0
Compteur indisponibilité AMS	60H/An			00:00				
Compteur indisponibilité Opacimètre	60H/An							00:00
Compteur indisponibilité 10h consécutive (Indispo)	10H			0				0
Disponibilité AMESA %	>85% en cumul annuel						100,00	

Commentaires :

Bon fonctionnement de l'UVE. Respect des normes européennes et françaises.