

mesures corrigées à 11% d'O2 -IC 95%										Flux massique									Process
Paramètre	CO	COT	HCL	SO2	POUSSIÈRES	NOx	NH3	Res1	Hg	CO	COT	HCL	SO2	POUSSIÈRES	NOx	NH3	Res1	Hg	T2S
																			Foyer
Unité	mg/Nm³	mg/Nm³	mg/Nm³	mg/Nm³	mg/Nm³	mg/Nm³	mg/Nm³	-	µg/Nm³	kg/h	kg/h	kg/h	kg/h	kg/h	kg/h	kg/h	-	g/h	°C
VLE 30 min		20	60	200	30	400													
VLE max	100	20			150														
VLE jour	45	9	9	40	5	80	25			86,00	17,00	17,00	77,00	10,00	154,00	48,00	0,00	0,00	
Seuils min																			850
00:30	0,69	0,00	4,29	6,43	1,01	60,85	0,50	5,99	0,00	0,03	0,00	0,16	0,24	0,04	2,31	0,02	5,21	0,0000	1131
01:00	1,10	0,00	4,83	6,12	1,13	61,63	0,48	5,99	0,00	0,04	0,00	0,18	0,23	0,04	2,34	0,02	5,20	0,0000	1130
01:30	0,45	0,00	4,42	7,54	1,29	62,68	0,48	6,03	0,00	0,02	0,00	0,17	0,28	0,05	2,36	0,02	5,19	0,0000	1110
02:00	0,29	0,00	4,25	6,32	1,34	62,19	0,47	6,06	0,00	0,01	0,00	0,16	0,24	0,05	2,38	0,02	5,24	0,0000	1127
02:30	1,47	0,00	4,43	5,50	1,37	60,91	0,50	6,06	0,00	0,06	0,00	0,17	0,21	0,05	2,32	0,02	5,24	0,0000	1126
03:00	0,31	0,00	4,21	6,51	1,43	61,18	0,51	5,88	0,00	0,01	0,00	0,15	0,24	0,05	2,23	0,02	5,00	0,0000	1109
03:30	0,69	0,00	4,33	4,37	1,33	62,89	0,50	5,85	0,00	0,03	0,00	0,16	0,16	0,05	2,29	0,02	4,99	0,0000	1104
04:00	0,99	0,00	4,57	6,30	1,30	60,91	0,50	5,97	0,00	0,04	0,00	0,17	0,23	0,05	2,26	0,02	5,09	0,0000	1123
04:30	0,33	0,00	4,55	5,39	1,37	60,34	0,48	5,73	0,00	0,01	0,00	0,16	0,18	0,05	2,06	0,02	4,69	0,0000	1085
05:00	0,84	0,00	4,74	5,40	1,33	62,68	0,45	6,03	0,00	0,03	0,00	0,17	0,20	0,05	2,29	0,02	5,02	0,0000	1115
05:30	0,40	0,00	4,44	5,84	1,31	61,58	0,48	6,05	0,00	0,01	0,00	0,16	0,22	0,05	2,29	0,02	5,09	0,0000	1126
06:00	1,69	0,05	4,59	7,06	1,30	61,57	0,51	5,40	0,00	0,06	0,00	0,17	0,26	0,05	2,26	0,02	4,59	0,0000	1128
06:30	1,31	0,17	6,09	9,45	1,36	62,11	0,37	2,15	0,00	0,05	0,01	0,22	0,34	0,05	2,21	0,01	1,80	0,0000	1111
07:00	0,44	0,00	3,64	4,65	1,33	62,30	0,37	6,07	0,00	0,02	0,00	0,13	0,17	0,05	2,30	0,01	5,07	0,0000	1121
07:30	1,49	0,00	4,36	8,92	1,36	60,51	0,37	6,03	0,00	0,05	0,00	0,16	0,33	0,05	2,22	0,01	5,01	0,0000	1110
08:00	0,33	0,00	5,07	6,44	1,44	62,78	0,41	5,71	0,00	0,01	0,00	0,17	0,22	0,05	2,16	0,01	4,71	0,0000	1089
08:30	0,71	0,00	4,20	7,15	1,39	59,59	0,36	5,90	0,00	0,02	0,00	0,14	0,25	0,05	2,04	0,01	4,67	0,0000	1096
09:00	0,84	0,00	4,05	5,60	1,31	62,69	0,36	5,90	0,00	0,03	0,00	0,13	0,18	0,04	2,06	0,01	4,49	0,0000	1108
09:30	0,00	0,00	4,18	6,63	1,32	60,56	0,33	6,08	0,00	0,00	0,00	0,14	0,23	0,04	2,07	0,01	4,65	0,0000	1135
10:00	0,00	0,00	4,26	4,90	1,37	62,15	0,36	5,87	0,00	0,00	0,00	0,14	0,16	0,04	2,03	0,01	4,43	0,0000	1120
10:30	0,89	0,00	4,40	5,37	1,36	60,80	0,38	6,00	0,00	0,03	0,00	0,14	0,18	0,04	1,99	0,01	4,44	0,0000	1139
11:00	0,01	0,00	4,17	3,12	1,37	59,88	0,40	6,03	0,00	0,00	0,00	0,14	0,11	0,05	2,02	0,01	4,58	0,0000	1149
11:30	2,03	0,00	4,85	4,48	1,37	60,82	0,37	6,12	0,00	0,07	0,00	0,17	0,15	0,05	2,08	0,01	4,67	0,0000	1146
12:00	2,40	0,00	4,68	3,54	1,37	63,99	0,35	6,07	0,00	0,08	0,00	0,16	0,12	0,05	2,24	0,01	4,73	0,0000	1139
12:30	0,32	0,00	4,60	2,42	1,43	63,46	0,38	5,96	0,00	0,01	0,00	0,16	0,09	0,05	2,26	0,01	4,80	0,0000	1127
13:00	0,78	0,00	3,82	2,27	1,44	58,66	0,36	6,01	0,00	0,03	0,00	0,14	0,08	0,05	2,15	0,01	4,99	0,0000	1143
13:30	0,34	0,00	3,99	3,23	1,41	61,35	0,39	5,92	0,00	0,01	0,00	0,15	0,12	0,05	2,23	0,01	4,95	0,0000	1126
14:00	0,17	0,00	4,34	4,46	1,50	60,49	0,42	5,60	0,00	0,01	0,00	0,15	0,16	0,05	2,14	0,01	4,80	0,0000	1124
14:30	0,88	0,00	4,52	7,12	1,40	63,88	0,38	5,88	0,00	0,03	0,00	0,17	0,26	0,05	2,33	0,01	4,94	0,0000	1112
15:00	0,24	0,00	4,31	6,63	1,40	60,94	0,38	5,88	0,00	0,01	0,00	0,16	0,24	0,05	2,23	0,01	4,96	0,0000	1124
15:30	0,14	0,00	4,26	7,57	1,45	62,35	0,41	5,97	0,00	0,01	0,00	0,16	0,28	0,05	2,32	0,02	5,04	0,0000	1120
16:00	0,99	0,00	4,63	7,22	1,51	62,74	0,41	5,98	0,00	0,04	0,00	0,17	0,27	0,06	2,35	0,02	5,11	0,0000	1124
16:30	0,99	0,00	4,27	4,25	1,49	60,01	0,37	5,87	0,00	0,04	0,00	0,16	0,16	0,06	2,23	0,01	5,08	0,0000	1118
17:00	0,48	0,00	4,44	6,39	1,51	61,79	0,40	5,84	0,00	0,02	0,00	0,16	0,24	0,06	2,29	0,02	5,05	0,0000	1125
17:30	1,78	0,00	4,31	5,09	1,62	56,72	0,40	5,76	0,00	0,06	0,00	0,15	0,18	0,06	2,03	0,01	4,88	0,0000	1117
18:00	0,46	0,03	4,23	6,06	1,68	58,98	0,44	4,26	0,00	0,02	0,00	0,15	0,21	0,06	2,07	0,02	3,51	0,0000	1118
18:30	0,49	0,16	4,73	7,62	1,62	64,81	0,58	1,40	0,00	0,02	0,01	0,16	0,26	0,06	2,24	0,02	1,14	0,0000	1134
19:00	1,07	0,00	4,60	5,35	1,61	61,26	0,46	6,07	0,00	0,04	0,00	0,17	0,20	0,06	2,24	0,02	5,02	0,0000	1142
19:30	0,21	0,00	4,45	4,70	1,62	62,65	0,44	6,06	0,00	0,01	0,00	0,17	0,17	0,06	2,33	0,02	5,07	0,0000	1129
20:00	0,46	0,00	3,70	3,34	1,69	61,63	0,46	5,97	0,00	0,02	0,00	0,14	0,12	0,06	2,26	0,02	5,01	0,0000	1135
20:30	1,34	0,00	4,43	4,49	1,68	60,03	0,50	6,02	0,00	0,05	0,00	0,17	0,17	0,06	2,24	0,02	5,11	0,0000	1140
21:00	0,29	0,00	4,53	4,98	1,71	63,39	0,49	5,86	0,00	0,01	0,00	0,17	0,18	0,06	2,32	0,02	4,99	0,0000	1110
21:30	0,88	0,00	4,60	5,77	1,68	62,12	0,50	6,01	0,00	0,03	0,00	0,18	0,22	0,06	2,38	0,02	5,24	0,0000	1137
22:00	1,79	0,00	3,64	3,23	1,78	59,01	0,50	5,66	0,00	0,06	0,00	0,13	0,12	0,06	2,13	0,02	4,94	0,0000	1106
22:30	0,03	0,00	4,42	5,31	1,77	65,70	0,46	5,68	0,00	0,00	0,00	0,15	0,19	0,06	2,30	0,02	4,75	0,0000	1091
23:00	0,80	0,00	4,64	6,39	1,77	60,86	0,47	5,83	0,00	0,03	0,00	0,17	0,23	0,06	2,21	0,02	4,95	0,0000	1114
23:30	0,90	0,00	4,74	4,86	1,74	60,96	0,46	5,85	0,00	0,03	0,00	0,17	0,18	0,06	2,21	0,02	4,94	0,0000	1101
00:00	0,35	0,00	3,79	2,64	1,75	63,60	0,48	5,84	0,00	0,01	0,00	0,14	0,10	0,06	2,35	0,02	5,03	0,0000	1121
Min	0,00	0,00	3,64	2,27	1,01	56,72	0,33	1,40	0,00	0,00	0,00	0,13	0,08	0,04	1,99	0,01	1,14	0,0000	1085
Max	2,40	0,17	6,09	9,45	1,78	65,70	0,58	6,12	0,00	0,08	0,01	0,22	0,34	0,06	2,38	0,02	5,24	0,0000	1149
	0,75	0,01	4,41	5,51	1,46	61,56	0,43	5,71	0,00	1,30	0,01	7,64	9,55	2,53	106,66	0,75	228,13	0,0000	1121
Données moyennées																			

[illegible]

Commentaires :

Bon fonctionnement de l'UVE. Respect des normes européennes et françaises.