

UVE	Mesures corrigées à 11% d'O ₂ - IC 95%						Flux massique en kg							Process
Ligne 1	HCl	SO ₂	NO _x	COT	NH ₃	Poussières	Q-HCL	Q-CO	Q-SO ₂	Q-NO _x	Q-COT	Q-NH ₃	Q-Pouss	T2S
Unité	mg/Nm ³	mg/Nm ³	mg/Nm ³	mg/Nm ³	mg/Nm ³	mg/Nm ³	kg	kg	kg	kg	kg	kg	kg	°C
VLE Jour	9	40	80	9	30	5	17.0	86.0	77.0	154.0	17.0	48.0	10.0	
VLE 30 min	60	200	400	20	30	30								
Autre seuil						150								850.00
Moy.	24h	24h	24h	24h	24h	24h	24h	24h	24h	24h	24h	24h	24h	24h
00:30	7,38	13,35	56,87	0,29	0,37	0,42	0,33	0,08	0,60	2,56	0,01	0,02	0,02	1118
01:00	5,43	10,80	66,99	0,29	0,31	0,39	0,24	0,12	0,49	3,01	0,01	0,01	0,02	1156
01:30	7,20	12,36	67,54	0,27	0,29	0,40	0,31	0,06	0,53	2,91	0,01	0,01	0,02	1122
02:00	5,65	10,70	67,01	0,26	0,33	0,39	0,24	0,06	0,46	2,90	0,01	0,01	0,02	1130
02:30	5,72	13,79	65,72	0,30	0,29	0,39	0,25	0,07	0,59	2,83	0,01	0,01	0,02	1143
03:00	7,20	17,45	61,70	0,26	0,33	0,39	0,31	0,05	0,74	2,62	0,01	0,01	0,02	1136
03:30	5,95	12,88	68,85	0,25	0,30	0,38	0,26	0,08	0,55	2,96	0,01	0,01	0,02	1147
04:00	4,93	7,72	72,01	0,30	0,28	0,39	0,21	0,09	0,33	3,03	0,01	0,01	0,02	1157
04:30	5,19	12,38	66,33	0,24	0,29	0,38	0,23	0,06	0,54	2,88	0,01	0,01	0,02	1155
05:00	7,71	20,67	64,32	0,25	0,30	0,38	0,34	0,10	0,90	2,80	0,01	0,01	0,02	1151
05:30	5,51	8,57	71,25	0,24	0,30	0,39	0,24	0,06	0,38	3,13	0,01	0,01	0,02	1161
06:00	5,01	12,01	64,93	0,27	0,30	0,38	0,23	0,12	0,55	2,96	0,01	0,01	0,02	1171
06:30	7,03	19,65	69,78	0,24	0,31	0,37	0,33	0,08	0,94	3,32	0,01	0,01	0,02	1146
07:00	5,07	11,47	60,38	0,25	0,32	0,39	0,24	0,17	0,54	2,82	0,01	0,01	0,02	1143
07:30	6,62	11,57	63,58	0,30	0,32	0,41	0,31	0,10	0,54	2,97	0,01	0,01	0,02	1164
08:00	6,94	13,25	57,68	0,32	0,33	0,45	0,32	0,09	0,61	2,66	0,01	0,02	0,02	1152
08:30	8,12	14,36	56,17	0,35	0,34	0,51	0,37	0,09	0,65	2,56	0,02	0,02	0,02	1151
09:00	6,00	5,47	55,07	0,37	0,32	0,53	0,27	0,09	0,25	2,49	0,02	0,01	0,02	1156
09:30	9,20	21,68	57,93	0,36	0,30	0,53	0,42	0,07	0,98	2,63	0,02	0,01	0,02	1130
10:00	9,03	25,73	58,63	0,35	0,33	0,51	0,41	0,06	1,16	2,65	0,02	0,01	0,02	1159
10:30	10,20	72,17	57,61	0,35	0,27	0,51	0,46	0,08	3,25	2,59	0,02	0,01	0,02	1183
11:00	4,91	8,23	64,30	0,26	0,21	0,40	0,22	0,08	0,36	2,83	0,01	0,01	0,02	1158
11:30	5,35	11,34	66,78	0,23	0,15	0,47	0,23	0,06	0,49	2,89	0,01	0,01	0,02	1158
12:00	7,35	11,94	63,55	0,26	0,18	0,50	0,32	0,08	0,52	2,76	0,01	0,01	0,02	1157
12:30	7,18	19,17	68,06	0,21	0,16	0,50	0,32	0,05	0,86	3,07	0,01	0,01	0,02	1150
13:00	7,87	18,24	66,59	0,22	0,19	0,51	0,34	0,06	0,78	2,85	0,01	0,01	0,02	1143
13:30	8,88	14,59	70,99	0,20	0,15	0,50	0,39	0,06	0,64	3,14	0,01	0,01	0,02	1170
14:00	8,97	12,29	63,01	0,25	0,16	0,51	0,39	0,07	0,53	2,74	0,01	0,01	0,02	1151
14:30	5,47	3,92	69,87	0,21	0,19	0,53	0,24	0,09	0,17	3,07	0,01	0,01	0,02	1150
15:00	5,59	8,89	66,49	0,20	0,12	0,51	0,25	0,10	0,40	3,02	0,01	0,01	0,02	1131
15:30	5,18	6,04	73,92	0,27	0,14	0,54	0,21	0,06	0,24	2,97	0,01	0,01	0,02	1140
16:00	8,60	8,88	65,22	0,22	0,16	0,52	0,36	0,06	0,38	2,76	0,01	0,01	0,02	1155
16:30	8,86	9,57	61,40	0,22	0,17	0,53	0,36	0,07	0,39	2,51	0,01	0,01	0,02	1101
17:00	9,65	15,98	58,07	0,27	0,14	0,52	0,37	0,06	0,62	2,24	0,01	0,01	0,02	1130
17:30	5,25	5,90	69,02	0,20	0,17	0,50	0,20	0,03	0,23	2,64	0,01	0,01	0,02	1174
18:00	8,54	22,74	67,68	0,22	0,22	0,50	0,34	0,04	0,89	2,66	0,01	0,01	0,02	1187
18:30	7,78	24,68	62,55	0,25	0,16	0,49	0,31	0,04	0,97	2,47	0,01	0,01	0,02	1167
19:00	6,58	15,91	68,02	0,25	0,25	0,49	0,28	0,05	0,67	2,87	0,01	0,01	0,02	1200
19:30	8,16	22,44	53,61	0,34	0,28	0,49	0,36	0,18	0,99	2,38	0,01	0,01	0,02	1159
20:00	8,09	17,67	59,95	0,34	0,29	0,49	0,37	0,05	0,80	2,72	0,02	0,01	0,02	1179
20:30	7,81	12,02	57,84	0,34	0,27	0,50	0,35	0,03	0,53	2,57	0,02	0,01	0,02	1165
21:00	4,90	3,75	57,84	0,34	0,26	0,50	0,22	0,06	0,17	2,61	0,02	0,01	0,02	1193
21:30	5,30	9,29	55,50	0,34	0,24	0,49	0,24	0,03	0,43	2,54	0,02	0,01	0,02	1172
22:00	7,36	9,68	57,63	0,34	0,23	0,50	0,34	0,03	0,45	2,66	0,02	0,01	0,02	1178
22:30	6,90	6,58	56,03	0,35	0,22	0,52	0,30	0,02	0,28	2,40	0,02	0,01	0,02	1164
23:00	7,58	10,23	53,57	0,34	0,22	0,50	0,32	0,38	0,43	2,27	0,01	0,01	0,02	1159
23:30	11,19	13,57	60,78	0,34	0,19	0,49	0,46	0,25	0,56	2,50	0,01	0,01	0,02	1161
00:00	8,34	7,14	58,66	0,34	0,21	0,50	0,35	0,06	0,30	2,47	0,01	0,01	0,02	1148
min	4,90	3,75	53,57	0,20	0,12	0,37	0,20	0,02	0,17	2,24	0,01	0,01	0,02	1101
max	11,19	72,17	73,92	0,37	0,37	0,54	0,46	0,38	3,25	3,32	0,02	0,02	0,02	1200
moyenne	7,06	14,14	63,07	0,28	0,25	0,47								1156
Total							14,74	11,43	29,68	131,89	0,59	0,52	0,97	

Synthèse des dépassements & indisponibilités	seuil	HCl	SO ₂	CO	NO _x	NH ₃	COT	Poussières
Compteur dépassement VLE 30 min	60H/An	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00
Nombre de dépassement moyenne jour	/	0	0	0	0	0	0	0
% de moyennes 10min <150 mg/Nm ³	/			100,00	5,52			
Nombre de dépassement VLE Flux Jour	/	0	0	0	0	0	0	0
Nombre de moyenne jour invalide	10j/An	0	0	0	0	0	0	0
Compteur indisponibilité AMS	60H/An				00:00			
Compteur indisponibilité Opacimètre	60H/An							00:00
Compteur indisponibilité 10h consécutive (Indispo)	10H			0				0
Disponibilité AMESA %	>85% en cumul annuel				99,72			

Commentaires :

Bon fonctionnement de l'UVE. Respect des normes européennes et françaises.