



Paramètre	mesures corrigées à 11% d'O2 -IC 95%									Flux massique									Process
	CO	COT	HCL	SO2	POUSSIÈRES	NOx	NH3	Res1	Hg	CO	COT	HCL	SO2	POUSSIÈRES	NOx	NH3	Res1	Hg	T2S
Unité	mg/m³	mg/Nm³	mg/Nm³	mg/Nm³	mg/Nm³	mg/Nm³	mg/Nm³	-	mg/Nm³	kg/h	kg/h	kg/h	kg/h	kg/h	kg/h	kg/h	-	g/h	°C
VLE 30 min	20	60	200	30	400	30	0												
VLE max	100	20		150															
VLE jour	45	9	9	40	5	80	30	0		86,00	17,00	17,00	77,00	10,00	154,00	48,00	0,00	0,00	
Seuils min																			850
00:30	2,51	0,46	5,29	5,68	0,67	58,37	0,22	0,00	0,01	0,11	0,02	0,23	0,25	0,03	2,58	0,01	0,00	0,0004	1125
01:00	2,21	0,47	5,59	7,48	0,69	53,84	0,24	0,00	0,00	0,10	0,02	0,25	0,33	0,03	2,40	0,01	0,00	0,0000	1142
01:30	3,28	0,45	5,24	7,30	0,68	60,55	0,21	0,00	0,00	0,15	0,02	0,24	0,33	0,03	2,72	0,01	0,00	0,0000	1137
02:00	3,32	0,53	4,61	4,99	0,81	61,15	0,26	0,00	0,00	0,15	0,02	0,21	0,23	0,04	2,79	0,01	0,00	0,0001	1151
02:30	5,11	0,60	4,59	6,76	0,92	58,50	0,28	0,00	0,06	0,23	0,03	0,21	0,30	0,04	2,62	0,01	0,00	0,0029	1142
03:00	3,53	0,63	5,66	13,05	0,99	57,16	0,29	0,00	0,02	0,16	0,03	0,26	0,61	0,05	2,67	0,01	0,00	0,0011	1149
03:30	3,28	0,67	6,77	9,90	1,04	56,13	0,22	0,00	0,00	0,15	0,03	0,31	0,45	0,05	2,57	0,01	0,00	0,0001	1113
04:00	3,84	0,66	5,87	19,52	1,04	59,25	0,22	0,00	0,01	0,18	0,03	0,27	0,91	0,05	2,76	0,01	0,00	0,0006	1118
04:30	4,46	0,80	7,20	49,99	1,29	62,21	0,24	0,00	0,01	0,21	0,04	0,33	2,32	0,06	2,88	0,01	0,00	0,0007	1116
05:00	5,18	0,89	4,43	33,63	1,44	58,08	0,24	0,00	0,04	0,24	0,04	0,21	1,57	0,07	2,71	0,01	0,00	0,0017	1124
05:30	7,73	0,89	5,03	56,99	1,45	52,65	0,24	0,00	0,03	0,37	0,04	0,24	2,70	0,07	2,50	0,01	0,00	0,0014	1113
06:00	6,33	0,81	5,03	27,65	1,51	62,89	0,22	0,00	0,24	0,29	0,04	0,23	1,28	0,07	2,92	0,01	0,00	0,0111	1124
06:30	6,10	0,50	6,27	57,53	1,50	62,49	0,04	0,00	1,24	0,28	0,02	0,28	2,61	0,07	2,84	0,00	0,00	0,0563	1105
07:00	6,65	0,59	4,25	40,31	1,50	69,40	0,08	0,00	0,54	0,31	0,03	0,20	1,86	0,07	3,20	0,00	0,00	0,0248	1106
07:30	6,28	0,87	3,80	42,61	1,40	55,81	0,16	0,00	0,04	0,30	0,04	0,18	2,01	0,07	2,64	0,01	0,00	0,0021	1121
08:00	5,25	0,98	3,61	29,13	1,58	58,88	0,15	0,00	0,02	0,24	0,04	0,16	1,33	0,07	2,68	0,01	0,00	0,0010	1096
08:30	3,99	0,91	3,61	35,20	1,45	55,58	0,14	0,00	0,04	0,19	0,04	0,17	1,67	0,07	2,64	0,01	0,00	0,0019	1114
09:00	4,36	0,71	4,23	33,39	1,11	54,13	0,10	0,00	0,00	0,20	0,03	0,20	1,56	0,05	2,52	0,00	0,00	0,0002	1095
09:30	4,34	0,47	5,53	30,46	0,70	59,92	0,13	0,00	0,00	0,20	0,02	0,26	1,42	0,03	2,80	0,01	0,00	0,0000	1104
10:00	4,28	0,35	6,06	25,34	0,48	58,23	0,09	0,00	0,01	0,20	0,02	0,28	1,15	0,02	2,65	0,00	0,00	0,0007	1096
10:30	5,41	0,30	5,33	26,55	0,40	56,43	0,15	0,00	0,00	0,25	0,01	0,25	1,24	0,02	2,63	0,01	0,00	0,0002	1106
11:00	4,30	0,26	5,55	23,41	0,35	59,10	0,13	0,00	0,09	0,20	0,01	0,26	1,09	0,02	2,75	0,01	0,00	0,0042	1097
11:30	5,79	0,49	5,27	14,92	0,56	63,52	0,28	0,00	0,23	0,26	0,02	0,24	0,68	0,03	2,90	0,01	0,00	0,0104	1092
12:00	5,48	0,47	6,86	25,89	0,58	67,70	0,32	0,00	0,69	0,25	0,02	0,31	1,17	0,03	3,05	0,01	0,00	0,0310	1080
12:30	5,79	0,43	6,01	20,63	0,57	65,55	0,32	0,00	0,58	0,26	0,02	0,27	0,94	0,03	2,98	0,01	0,00	0,0266	1091
13:00	5,18	0,42	5,19	22,07	0,57	66,16	0,29	0,00	0,38	0,23	0,02	0,23	0,99	0,03	2,98	0,01	0,00	0,0173	1097
13:30	6,19	0,40	5,33	23,02	0,56	68,45	0,29	0,00	0,47	0,28	0,02	0,24	1,04	0,03	3,09	0,01	0,00	0,0212	1102
14:00	6,31	0,42	4,70	11,47	0,53	69,08	0,35	0,00	0,19	0,28	0,02	0,21	0,52	0,02	3,11	0,02	0,00	0,0084	1125
14:30	7,79	0,39	5,15	23,59	0,50	67,10	0,28	0,00	0,51	0,36	0,02	0,24	1,09	0,02	3,10	0,01	0,00	0,0236	1108
15:00	11,71	0,47	4,31	13,53	0,41	67,44	0,38	0,00	1,05	0,55	0,02	0,20	0,64	0,02	3,18	0,02	0,00	0,0495	1124
15:30	7,68	0,38	6,86	15,35	0,28	70,93	0,40	0,00	8,00	0,36	0,02	0,32	0,71	0,01	3,30	0,02	0,00	0,3719	1115
16:00	7,12	0,37	4,96	10,55	0,12	59,39	0,28	0,00	0,11	0,33	0,02	0,23	0,49	0,01	2,77	0,01	0,00	0,0052	1105
16:30	5,07	0,37	5,52	4,65	0,09	65,12	0,35	0,00	0,04	0,23	0,02	0,25	0,21	0,00	2,91	0,02	0,00	0,0017	1097
17:00	4,48	0,35	3,56	4,33	0,06	69,08	0,33	0,00	0,00	0,20	0,02	0,16	0,19	0,00	3,03	0,01	0,00	0,0001	1117
17:30	7,18	0,35	4,52	8,12	0,01	71,33	0,35	0,00	0,00	0,32	0,02	0,20	0,37	0,00	3,21	0,02	0,00	0,0000	1133
18:00	7,14	0,37	4,96	8,42	0,01	66,85	0,32	0,00	0,00	0,32	0,02	0,22	0,38	0,00	2,99	0,01	0,00	0,0001	1120
18:30	7,39	0,36	5,28	10,27	0,02	65,89	0,41	0,00	0,00	0,34	0,02	0,24	0,47	0,00	3,04	0,02	0,00	0,0002	1155
19:00	7,30	0,29	5,72	7,55	0,02	62,62	0,34	0,00	0,01	0,33	0,01	0,26	0,34	0,00	2,84	0,02	0,00	0,0004	1148
19:30	5,34	0,15	4,72	6,01	0,16	56,84	0,24	0,00	0,06	0,24	0,01	0,22	0,28	0,01	2,61	0,01	0,00	0,0028	1132
20:00	5,31	0,29	7,27	8,74	0,40	58,66	0,18	0,00	0,04	0,24	0,01	0,33	0,39	0,02	2,64	0,01	0,00	0,0020	1108
20:30	6,53	0,35	5,89	6,84	0,49	59,08	0,19	0,00	0,51	0,30	0,02	0,27	0,31	0,02	2,70	0,01	0,00	0,0232	1120
21:00	30,05	0,37	5,75	16,78	0,54	57,09	0,24	0,00	0,23	1,41	0,02	0,27	0,79	0,03	2,68	0,01	0,00	0,0109	1132
21:30	6,76	0,44	5,31	9,02	0,66	60,57	0,26	0,00	0,07	0,31	0,02	0,25	0,42	0,03	2,80	0,01	0,00	0,0032	1148
22:00	6,29	0,58	2,83	0,22	0,89	57,42	0,28	0,00	0,06	0,28	0,03	0,13	0,01	0,04	2,55	0,01	0,00	0,0027	1137
22:30	6,24	0,61	3,14	5,72	0,95	56,38	0,25	0,00	0,18	0,29	0,03	0,15	0,27	0,04	2,62	0,01	0,00	0,0083	1147
23:00	3,30	0,63	5,10	12,37	0,99	56,98	0,21	0,00	0,03	0,15	0,03	0,24	0,57	0,05	2,64	0,01	0,00	0,0016	1140
23:30	4,34	0,69	6,99	9,90	1,08	59,83	0,16	0,00	0,01	0,19	0,03	0,31	0,44	0,05	2,64	0,01	0,00	0,0005	1107
00:00	3,86	0,69	5,17	8,93	1,10	55,22	0,17	0,00	0,01	0,17	0,03	0,23	0,40	0,05	2,47	0,01	0,00	0,0006	1124
Min	2,21	0,15	2,83	0,22	0,01	52,65	0,04	0,00	0,00	0,10	0,01	0,13	0,01	0,00	2,40	0,00	0,00	0,0000	1080
Max	30,05	0,98	7,27	57,53	1,58	71,33	0,41	0,00	8,00	1,41	0,04	0,33	2,70	0,07	3,30	0,02	0,00	0,3719	1155
Seuils	5,99	0,52	5,21	18,66	0,73	61,15	0,24	0,00	0,33	13,20	1,15	11,44	41,32	1,62	134,30	0,53	0,00	0,7346	1119
	CO	COT	HCL	SO2	POUSSIÈRES	NOx	NH3												

Synthèse des dépassements & indisponibilité	seuil	CO 10	COT	HCL	SO2	Res1	NOx	NH3	POUSSIÈRES	Hg	Global
Compt. dépassement VLE 10 et 30 journalier	/	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00
Compt. dépassement VLE 10 et 30 annuel	60 h	00:10	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:10
Compt. dépassement VLE 24hs journalier	/	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Compt. dépassement VLE 24hs annuel	/	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Nbr. dépassement VLE Flux journalier	/	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Nbr. dépassement VLE Flux annuel	/	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Compt. indisponibilité AMS journalier	/				00:00				00:00	07:30	
Compt. indisponibilité AMS annuel	/				01:00				00:00	07:30	
Dioxin / Furanes % journalier	>85% en cummul annuel				100,00						
Dioxin / Furanes % annuel	>85% en cummul annuel				99,92						
Nombre moyenne jour invalide par jour	5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Nombre moyenne jour invalide par an	10 Jours	0	0	0	0	0	0	0	0	2	

Commentaires :

Bon fonctionnement de l'UVE. Respect des normes européennes et françaises.