

UVE	Mesures corrigées à 11% d'O ₂ - IC 95%						Flux massique en kg							Process
Ligne 1	HCl	SO ₂	NO _x	COT	NH ₃	Poussières	Q-HCL	Q-CO	Q-SO ₂	Q-NO _x	Q-COT	Q-NH ₃	Q-Pouss	T2S
Unité	mg/Nm ³	mg/Nm ³	mg/Nm ³	mg/Nm ³	mg/Nm ³	mg/Nm ³	kg	kg	kg	kg	kg	kg	kg	°C
VLE Jour	9	40	80	9	30	5	17.0	86.0	77.0	154.0	17.0	48.0	10.0	
VLE 30 min	60	200	400	20	30	30								
Autre seuil						150								850.00
Moy.	24h	24h	24h	24h	24h	24h	24h	24h	24h	24h	24h	24h	24h	24h
00:30	5.42	25.09	61.44	0.30	0.43	0.38	0.25	0.06	1.14	2.80	0.01	0.02	0.02	1149
01:00	6.54	24.08	62.61	0.31	0.39	0.38	0.30	0.05	1.09	2.83	0.01	0.02	0.02	1156
01:30	6.92	28.52	61.42	0.35	0.44	0.38	0.32	0.06	1.33	2.87	0.02	0.02	0.02	1167
02:00	8.76	27.92	61.94	0.30	0.43	0.38	0.40	0.05	1.28	2.84	0.01	0.02	0.02	1177
02:30	8.71	26.69	55.87	0.29	0.39	0.40	0.40	0.06	1.24	2.60	0.01	0.02	0.02	1141
03:00	9.64	31.23	52.51	0.29	0.40	0.40	0.46	0.06	1.48	2.49	0.01	0.02	0.02	1152
03:30	7.14	23.51	53.52	0.29	0.42	0.40	0.34	0.05	1.13	2.57	0.01	0.02	0.02	1164
04:00	4.43	13.99	61.50	0.37	0.46	0.39	0.20	0.06	0.64	2.81	0.02	0.02	0.02	1172
04:30	4.57	17.33	60.93	0.40	0.40	0.39	0.21	0.05	0.79	2.78	0.02	0.02	0.02	1156
05:00	5.62	20.68	62.72	0.32	0.45	0.30	0.26	0.04	0.95	2.88	0.01	0.02	0.01	1156
05:30	8.17	28.92	59.99	0.34	0.47	0.24	0.38	0.06	1.34	2.79	0.02	0.02	0.01	1144
06:00	7.59	20.52	70.13	0.31	0.51	0.26	0.35	0.07	0.95	3.24	0.01	0.02	0.01	1166
06:30	5.59	12.31	63.99	0.33	0.47	0.24	0.26	0.07	0.57	2.95	0.02	0.02	0.01	1154
07:00	5.60	12.02	68.98	0.30	0.47	0.24	0.25	0.06	0.54	3.11	0.01	0.02	0.01	1135
07:30	6.52	14.00	63.82	0.31	0.43	0.24	0.30	0.07	0.64	2.91	0.01	0.02	0.01	1139
08:00	6.58	16.36	66.66	0.35	0.40	0.30	0.30	0.05	0.75	3.06	0.02	0.02	0.01	1130
08:30	8.36	23.71	59.08	0.30	0.39	0.41	0.39	0.06	1.10	2.74	0.01	0.02	0.02	1124
09:00	6.47	13.74	55.92	0.29	0.42	0.41	0.30	0.07	0.64	2.59	0.01	0.02	0.02	1150
09:30	5.38	20.29	59.56	0.29	0.42	0.41	0.25	0.06	0.95	2.79	0.01	0.02	0.02	1143
10:00	8.02	28.01	57.35	0.29	0.42	0.40	0.38	0.07	1.34	2.74	0.01	0.02	0.02	1149
10:30	6.04	14.53	57.65	0.31	0.46	0.44	0.28	0.06	0.67	2.65	0.01	0.02	0.02	1163
11:00	6.28	20.96	56.82	0.35	0.41	0.50	0.29	0.05	0.97	2.63	0.02	0.02	0.02	1133
11:30	7.54	19.51	54.41	0.36	0.37	0.52	0.35	0.06	0.91	2.54	0.02	0.02	0.02	1146
12:00	4.92	9.16	59.68	0.36	0.37	0.53	0.22	0.04	0.42	2.72	0.02	0.02	0.02	1145
12:30	3.92	7.57	59.91	0.36	0.33	0.52	0.19	0.05	0.36	2.83	0.02	0.02	0.02	1150
13:00	8.33	27.33	56.50	0.36	0.35	0.52	0.39	0.05	1.28	2.65	0.02	0.02	0.02	1141
13:30	10.43	42.90	57.75	0.36	0.38	0.52	0.49	0.05	2.01	2.71	0.02	0.02	0.02	1148
14:00	6.23	32.95	58.83	0.36	0.37	0.53	0.29	0.04	1.52	2.71	0.02	0.02	0.02	1150
14:30	5.32	41.69	60.06	0.35	0.36	0.51	0.25	0.05	2.00	2.88	0.02	0.02	0.02	1154
15:00	5.64	28.57	58.12	0.35	0.39	0.52	0.27	0.05	1.37	2.78	0.02	0.02	0.02	1135
15:30	7.21	27.49	58.74	0.37	0.39	0.54	0.34	0.05	1.29	2.76	0.02	0.02	0.03	1133
16:00	7.40	19.78	57.60	0.38	0.39	0.57	0.35	0.06	0.93	2.71	0.02	0.02	0.03	1137
16:30	5.53	11.01	56.10	0.43	0.43	0.63	0.25	0.06	0.49	2.50	0.02	0.02	0.03	1128
17:00	6.88	22.06	49.02	0.38	0.38	0.55	0.32	0.05	1.02	2.27	0.02	0.02	0.03	1125
17:30	10.34	18.29	55.71	0.36	0.37	0.53	0.48	0.16	0.85	2.60	0.02	0.02	0.02	1131
18:00	8.58	10.87	55.75	0.37	0.34	0.53	0.39	0.08	0.50	2.56	0.02	0.02	0.02	1121
18:30	8.85	9.22	65.98	0.36	0.33	0.53	0.40	0.03	0.42	3.01	0.02	0.01	0.02	1143
19:00	7.24	8.51	61.17	0.34	0.40	0.58	0.32	0.05	0.38	2.73	0.02	0.02	0.03	1127
19:30	6.40	6.26	67.67	0.25	0.52	0.55	0.29	0.05	0.28	3.06	0.01	0.02	0.02	1158
20:00	4.45	2.54	61.59	0.29	0.50	0.54	0.20	0.03	0.12	2.79	0.01	0.02	0.02	1159
20:30	4.65	9.24	57.01	0.37	0.41	0.53	0.22	0.05	0.43	2.67	0.02	0.02	0.02	1161
21:00	8.69	25.26	58.84	0.37	0.38	0.53	0.39	0.06	1.15	2.67	0.02	0.02	0.02	1141
21:30	6.95	19.16	58.67	0.37	0.41	0.53	0.32	0.04	0.87	2.66	0.02	0.02	0.02	1128
22:00	5.92	12.24	57.05	0.36	0.44	0.53	0.27	0.05	0.56	2.61	0.02	0.02	0.02	1152
22:30	8.33	15.19	54.36	0.35	0.39	0.51	0.40	0.03	0.72	2.58	0.02	0.02	0.02	1156
23:00	6.14	8.17	61.58	0.36	0.40	0.51	0.29	0.04	0.38	2.86	0.02	0.02	0.02	1153
23:30	7.23	11.89	58.73	0.35	0.37	0.51	0.34	0.05	0.57	2.80	0.02	0.02	0.02	1156
00:00	6.10	9.16	57.43	0.35	0.42	0.52	0.29	0.04	0.43	2.69	0.02	0.02	0.02	1156
min	3,92	2,54	49,02	0,25	0,33	0,24	0,19	0,03	0,12	2,27	0,01	0,01	0,01	1121
max	10,43	42,90	70,13	0,43	0,52	0,63	0,49	0,16	2,01	3,24	0,02	0,02	0,03	1177
moyenne	6,82	19,18	59,43	0,34	0,41	0,45								1148
Total							15,18	9,87	42,78	132,03	0,75	0,91	1,01	

Synthèse des dépassements & indisponibilités	seuil	HCl	SO ₂	CO	NO _x	NH ₃	COT	Poussières
Compteur dépassement VLE 30 min	60H/An	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00
Nombre de dépassement moyenne jour	/	0	0	0	0	0	0	0
% de moyennes 10min <150 mg/Nm ³ & moyenne jour CO	/			100,00	4,42			
Nombre de dépassement VLE Flux Jour	/	0	0	0	0	0	0	0
Nombre de moyenne jour invalide	10j/An	0	0	0	0	0	0	0
Compteur indisponibilité AMS	60H/An			00:00				
Compteur indisponibilité Opacimètre	60H/An							00:00
Compteur indisponibilité 10h consécutive (Indispo)	10H			0				0
Disponibilité AMESA %	>85% en cumul annuel						100,00	

Commentaires :

Bon fonctionnement de l'UVE. Respect des normes européennes et françaises.