

UVE	Mesures corrigées à 11% d'O2 - IC 95%						Flux massique en kg							Process
	HCl	SO2	NOx	COT	NH3	Poussières	Q-HCl	Q-CO	Q-SO2	Q-NOx	Q-COT	Q-NH3	Q-Pouss	T2S
Unité	mg/Nm3	mg/Nm3	mg/Nm3	mg/Nm3	mg/Nm3	mg/Nm3	kg	kg	kg	kg	kg	kg	kg	°C
VLE Jour	9	40	80	9	30	5	17.0	86.0	77.0	154.0	17.0	48.0	10.0	
VLE 30 min	60	200	400	20	30	30								
Autre seuil						150								850.00
Moy.	24h	24h	24h	24h	24h	24h	24h	24h	24h	24h	24h	24h	24h	24h
00:30	9,26	28,83	61,90	0,15	0,29	0,25	0,41	0,08	1,27	2,73	0,01	0,01	0,01	1099
01:00	9,09	21,81	67,07	0,14	0,30	0,25	0,40	0,08	0,96	2,96	0,01	0,01	0,01	1118
01:30	7,58	17,59	70,21	0,14	0,34	0,25	0,34	0,07	0,78	3,11	0,01	0,02	0,01	1139
02:00	6,76	16,85	66,16	0,15	0,35	0,25	0,30	0,08	0,76	2,97	0,01	0,02	0,01	1130
02:30	7,09	14,28	66,25	0,15	0,30	0,25	0,31	0,08	0,63	2,91	0,01	0,01	0,01	1128
03:00	8,11	18,93	65,79	0,15	0,32	0,25	0,36	0,10	0,84	2,91	0,01	0,01	0,01	1128
03:30	8,32	17,43	67,87	0,15	0,35	0,25	0,37	0,05	0,77	2,98	0,01	0,02	0,01	1134
04:00	7,19	17,00	66,81	0,15	0,35	0,25	0,32	0,09	0,75	2,95	0,01	0,02	0,01	1128
04:30	7,48	24,75	67,70	0,14	0,36	0,25	0,33	0,06	1,10	3,00	0,01	0,02	0,01	1125
05:00	7,21	21,50	69,04	0,12	0,36	0,19	0,32	0,06	0,95	3,04	0,01	0,02	0,01	1137
05:30	8,33	26,97	63,59	0,12	0,33	0,20	0,37	0,05	1,20	2,83	0,01	0,01	0,01	1125
06:00	6,79	14,65	64,44	0,41	0,45	0,11	0,29	0,07	0,62	2,74	0,02	0,02	0,00	1137
06:30	6,77	20,39	65,95	0,38	0,49	0,09	0,28	0,05	0,86	2,77	0,02	0,02	0,00	1117
07:00	5,99	10,74	67,12	0,50	0,47	0,10	0,26	0,06	0,46	2,88	0,02	0,02	0,00	1150
07:30	6,19	10,66	67,98	0,47	0,44	0,10	0,26	0,07	0,45	2,89	0,02	0,02	0,00	1158
08:00	7,87	11,67	63,37	0,37	0,46	0,10	0,34	0,06	0,51	2,74	0,02	0,02	0,00	1127
08:30	8,86	11,66	68,10	0,36	0,46	0,11	0,38	0,05	0,50	2,95	0,02	0,02	0,00	1144
09:00	8,28	8,90	66,60	0,24	0,43	0,13	0,35	0,10	0,38	2,85	0,01	0,02	0,01	1149
09:30	7,53	4,91	67,52	0,14	0,39	0,25	0,34	0,07	0,22	3,05	0,01	0,02	0,01	1137
10:00	6,94	4,56	66,78	0,21	0,29	0,18	0,31	0,09	0,20	2,98	0,01	0,01	0,01	1126
10:30	6,71	5,30	67,73	0,28	0,22	0,11	0,30	0,09	0,23	3,00	0,01	0,01	0,00	1141
11:00	9,80	12,83	55,22	0,80	0,25	0,11	0,44	0,12	0,57	2,46	0,04	0,01	0,00	1097
11:30	8,38	8,28	64,98	0,23	0,24	0,11	0,37	0,08	0,37	2,89	0,01	0,01	0,00	1122
12:00	6,64	4,64	67,51	0,26	0,19	0,11	0,29	0,07	0,20	2,96	0,01	0,01	0,00	1127
12:30	5,75	2,18	62,84	0,27	0,24	0,12	0,23	0,10	0,09	2,55	0,01	0,01	0,00	1079
13:00	6,75	5,19	63,45	0,27	0,24	0,12	0,26	0,06	0,20	2,49	0,01	0,01	0,00	1092
13:30	9,31	8,36	67,19	0,24	0,22	0,11	0,37	0,04	0,33	2,68	0,01	0,01	0,00	1125
14:00	7,49	3,59	67,12	0,25	0,23	0,12	0,31	0,06	0,15	2,76	0,01	0,01	0,00	1133
14:30	7,10	5,89	67,67	0,24	0,22	0,11	0,30	0,07	0,25	2,87	0,01	0,01	0,00	1141
15:00	8,11	8,19	67,13	0,26	0,19	0,11	0,35	0,14	0,36	2,93	0,01	0,01	0,00	1127
15:30	7,60	5,16	68,29	0,24	0,27	0,11	0,33	0,07	0,22	2,98	0,01	0,01	0,00	1131
16:00	10,10	15,16	58,94	0,25	0,20	0,11	0,44	0,10	0,66	2,57	0,01	0,01	0,00	1118
16:30	9,30	16,61	59,50	0,40	0,21	0,11	0,39	0,29	0,70	2,50	0,02	0,01	0,00	1109
17:00	7,78	7,69	68,17	0,22	0,22	0,11	0,32	0,05	0,32	2,83	0,01	0,01	0,00	1130
17:30	7,86	9,30	67,68	0,23	0,20	0,11	0,33	0,05	0,39	2,82	0,01	0,01	0,00	1145
18:00	5,34	2,65	69,81	0,22	0,26	0,11	0,22	0,08	0,11	2,91	0,01	0,01	0,00	1146
18:30	6,19	6,77	63,67	0,23	0,26	0,13	0,26	0,05	0,29	2,70	0,01	0,01	0,01	1145
19:00	7,94	7,11	68,84	0,25	0,22	0,16	0,34	0,06	0,30	2,92	0,01	0,01	0,01	1144
19:30	7,34	5,09	66,74	0,23	0,26	0,12	0,31	0,07	0,22	2,85	0,01	0,01	0,01	1148
20:00	6,96	6,50	65,18	0,60	0,29	0,11	0,31	0,08	0,29	2,93	0,03	0,01	0,00	1153
20:30	8,50	8,98	64,18	0,23	0,23	0,11	0,38	0,08	0,40	2,83	0,01	0,01	0,00	1144
21:00	8,22	5,92	69,23	0,23	0,23	0,13	0,36	0,09	0,26	3,00	0,01	0,01	0,01	1151
21:30	7,57	2,13	67,10	0,15	0,30	0,26	0,33	0,09	0,09	2,96	0,01	0,01	0,01	1159
22:00	7,66	2,65	65,79	0,15	0,36	0,26	0,34	0,09	0,12	2,89	0,01	0,02	0,01	1145
22:30	7,95	5,12	63,97	0,15	0,29	0,26	0,35	0,09	0,23	2,82	0,01	0,01	0,01	1124
23:00	8,90	6,19	68,19	0,15	0,27	0,26	0,39	0,06	0,27	2,97	0,01	0,01	0,01	1118
23:30	7,04	2,56	66,45	0,15	0,31	0,26	0,31	0,09	0,11	2,93	0,01	0,01	0,01	1140
00:00	7,65	5,55	68,49	0,15	0,31	0,25	0,34	0,07	0,25	3,03	0,01	0,01	0,01	1135
min	5,34	2,13	55,22	0,12	0,19	0,09	0,22	0,04	0,09	2,46	0,01	0,01	0,00	1079
max	10,10	28,83	70,21	0,80	0,49	0,26	0,44	0,29	1,27	3,11	0,04	0,02	0,01	1159
moyenne	7,66	10,62	66,07	0,25	0,30	0,16								1133
Total							15,92	15,57	22,18	137,28	0,52	0,63	0,34	

Synthèse des dépassements & indisponibilités	seuil	HCl	SO2	CO	NOx	NH3	COT	Poussieres
Compteur dépassement VLE 30 min	60H/An	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00
Nombre de dépassement moyenne jour	/	0	0	0	0	0	0	0
% de moyennes 10min <150 mg/Nm3	/			100,00	7,43			
Nombre de dépassement VLE Flux Jour	/	0	0	0	0	0	0	0
Nombre de moyenne jour invalide	10j/An	0	0	0	0	0	0	0
Compteur indisponibilité AMS	60H/An			00:00				
Compteur indisponibilité Opacimètre	60H/An							00:00
Compteur indisponibilité 10h consécutive (Indispo)	10H			0				0
Disponibilité AMESA %	>85% en cumul annuel				100,00			

Commentaires :

Bon fonctionnement de l'UVE. Respect des normes européennes et françaises.