

UVE	Mesures corrigées à 11% d'O2 - IC 95%						Flux massique en kg							Process
Classe	HCl	SO2	NOx	COT	NH3	Poussières	Q-HCL	Q-CO	Q-SO2	Q-NOX	Q-COT	Q-NH3	Q-Pouss	T2S
Ligne 1														
Unité	mg/Nm3	mg/Nm3	mg/Nm3	mg/Nm3	mg/Nm3	mg/Nm3	kg	kg	kg	kg	kg	kg	kg	°C
VLE Jour	9	40	80	9	30	5	17.0	86.0	77.0	154.0	17.0	48.0	10.0	
VLE 30 min	60	200	400	20	30	30								
Autre seuil						150								850.00
Moy.	24h	24h	24h	24h	24h	24h	24h	24h	24h	24h	24h	24h	24h	24h
00:30	5,32	1,88	57,13	0,44	0,14	0,65	0,24	0,06	0,09	2,60	0,02	0,01	0,03	1166
01:00	8,78	5,52	54,75	0,44	0,10	0,65	0,40	0,05	0,25	2,48	0,02	0,00	0,03	1139
01:30	7,07	5,17	61,60	0,44	0,12	0,64	0,32	0,05	0,24	2,82	0,02	0,01	0,03	1157
02:00	6,84	2,90	53,59	0,44	0,11	0,66	0,31	0,05	0,13	2,43	0,02	0,01	0,03	1133
02:30	6,69	6,10	59,91	0,44	0,09	0,65	0,31	0,05	0,28	2,74	0,02	0,00	0,03	1131
03:00	6,11	5,63	58,58	0,45	0,10	0,67	0,28	0,04	0,26	2,68	0,02	0,00	0,03	1140
03:30	7,74	6,28	58,15	0,46	0,11	0,67	0,35	0,05	0,29	2,65	0,02	0,00	0,03	1135
04:00	6,56	6,30	55,08	0,44	0,12	0,66	0,31	0,05	0,29	2,56	0,02	0,01	0,03	1157
04:30	5,29	2,07	59,43	0,46	0,11	0,68	0,24	0,05	0,10	2,74	0,02	0,01	0,03	1132
05:00	7,38	8,20	57,93	0,45	0,10	0,67	0,34	0,05	0,38	2,70	0,02	0,00	0,03	1137
05:30	6,60	5,82	56,81	0,43	0,11	0,64	0,31	0,05	0,27	2,63	0,02	0,01	0,03	1143
06:00	5,20	3,89	59,99	0,43	0,13	0,65	0,24	0,06	0,18	2,76	0,02	0,01	0,03	1140
06:30	5,55	7,39	59,05	0,44	0,12	0,65	0,25	0,04	0,34	2,70	0,02	0,01	0,03	1141
07:00	7,00	7,65	57,50	0,44	0,12	0,65	0,33	0,03	0,36	2,68	0,02	0,01	0,03	1157
07:30	5,20	2,87	56,98	0,45	0,13	0,66	0,23	0,07	0,13	2,56	0,02	0,01	0,03	1164
08:00	5,69	3,33	56,82	0,44	0,15	0,66	0,26	0,05	0,15	2,58	0,02	0,01	0,03	1152
08:30	5,27	2,11	58,80	0,46	0,15	0,68	0,24	0,04	0,09	2,63	0,02	0,01	0,03	1171
09:00	7,09	3,72	56,36	0,44	0,17	0,65	0,32	0,07	0,17	2,55	0,02	0,01	0,03	1158
09:30	5,70	1,43	57,51	0,45	0,16	0,67	0,25	0,05	0,06	2,54	0,02	0,01	0,03	1135
10:00	5,84	5,50	56,78	0,44	0,13	0,65	0,26	0,03	0,25	2,55	0,02	0,01	0,03	1168
10:30	5,34	1,34	57,32	0,46	0,13	0,67	0,23	0,06	0,06	2,46	0,02	0,01	0,03	1161
11:00	6,11	2,48	54,00	0,45	0,16	0,66	0,27	0,08	0,11	2,38	0,02	0,01	0,03	1156
11:30	5,37	1,23	59,60	0,45	0,11	0,67	0,24	0,06	0,05	2,62	0,02	0,00	0,03	1177
12:00	6,47	1,34	52,39	0,46	0,14	0,68	0,27	0,08	0,06	2,22	0,02	0,01	0,03	1152
12:30	4,40	0,11	59,58	0,45	0,15	0,67	0,19	0,06	0,00	2,56	0,02	0,01	0,03	1158
13:00	3,87	0,17	58,13	0,47	0,10	0,68	0,16	0,32	0,01	2,35	0,02	0,00	0,03	1140
13:30	4,44	1,13	56,96	0,46	0,13	0,67	0,18	0,09	0,05	2,34	0,02	0,01	0,03	1150
14:00	8,20	6,52	54,24	0,47	0,08	0,69	0,34	0,05	0,27	2,25	0,02	0,00	0,03	1131
14:30	9,53	10,36	50,70	0,46	0,11	0,66	0,41	0,10	0,45	2,19	0,02	0,00	0,03	1141
15:00	7,33	1,87	61,86	0,50	0,14	0,75	0,32	0,09	0,08	2,74	0,02	0,01	0,03	1152
15:30	7,78	4,34	54,89	0,51	0,13	0,77	0,34	0,14	0,19	2,42	0,02	0,01	0,03	1125
16:00	6,94	2,25	57,02	0,54	0,14	0,81	0,30	0,12	0,10	2,45	0,02	0,01	0,03	1133
16:30	6,77	2,42	56,23	0,56	0,11	0,84	0,27	0,09	0,10	2,26	0,02	0,00	0,03	1135
17:00	9,79	5,36	59,65	0,51	0,19	0,76	0,44	0,10	0,24	2,71	0,02	0,01	0,03	1148
17:30	6,39	2,04	59,86	0,51	0,18	0,77	0,28	0,10	0,09	2,64	0,02	0,01	0,03	1163
18:00	7,09	2,17	57,29	0,51	0,19	0,76	0,32	0,11	0,10	2,59	0,02	0,01	0,03	1147
18:30	5,84	3,33	57,13	0,50	0,21	0,75	0,27	0,10	0,15	2,59	0,02	0,01	0,03	1163
19:00	7,58	5,53	56,41	0,52	0,14	0,78	0,33	0,11	0,24	2,47	0,02	0,01	0,03	1137
19:30	8,11	7,56	59,60	0,49	0,15	0,71	0,37	0,08	0,34	2,70	0,02	0,01	0,03	1137
20:00	8,07	5,39	54,72	0,47	0,11	0,69	0,36	0,08	0,24	2,42	0,02	0,01	0,03	1118
20:30	6,61	4,38	59,75	0,44	0,13	0,65	0,29	0,27	0,19	2,65	0,02	0,01	0,03	1131
21:00	8,28	6,01	59,20	0,45	0,13	0,67	0,37	0,73	0,27	2,68	0,02	0,01	0,03	1139
21:30	7,20	2,51	59,02	0,45	0,20	0,66	0,32	0,09	0,11	2,62	0,02	0,01	0,03	1142
22:00	6,23	1,91	57,05	0,45	0,14	0,66	0,27	0,13	0,08	2,51	0,02	0,01	0,03	1140
22:30	7,61	3,13	56,33	0,45	0,15	0,65	0,34	0,12	0,14	2,48	0,02	0,01	0,03	1165
23:00	7,32	2,21	52,41	0,45	0,16	0,66	0,32	0,10	0,10	2,30	0,02	0,01	0,03	1141
23:30	6,33	1,89	57,15	0,47	0,15	0,68	0,27	0,14	0,08	2,43	0,02	0,01	0,03	1142
00:00	5,79	3,47	57,15	0,46	0,13	0,67	0,25	0,08	0,15	2,46	0,02	0,01	0,03	1149
min	3,87	0,11	50,70	0,43	0,08	0,64	0,16	0,03	0,00	2,19	0,02	0,00	0,03	1118
max	9,79	10,36	61,86	0,56	0,21	0,84	0,44	0,73	0,45	2,82	0,02	0,01	0,03	1177
moyenne	6,62	3,88	57,26	0,46	0,13	0,69								1146
Total							14,12	17,53	8,35	122,06	0,99	0,29	1,46	

Synthèse des dépassements & indisponibilités	seuil	HCl	SO2	CO	NOx	NH3	COT	Poussieres
Compteur dépassement VLE 30 min	60H/An	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00
Nombre de dépassement moyenne jour	/	0	0	0	0	0	0	0
% de moyennes 10min <150 mg/Nm3	/			100,00	8,23			
Nombre de dépassement VLE Flux Jour	/	0	0	0	0	0	0	0
Nombre de moyenne jour invalide	10j/An	0	0	0	0	0	0	0
Compteur indisponibilité AMS	60H/An				00:00			
Compteur indisponibilité Opacimètre	60H/An							00:00
Compteur indisponibilité 10h consécutive (Indispo)	10H			0				0
Disponibilité AMESA %	>85% en cumul annuel				100,00			

Commentaires :

Bon fonctionnement de l'UVE. Respect des normes européennes et françaises.