



Paramètre	mesures corrigées à 11% d'O ₂ -IC 95%									Flux massique									Process
	CO	COT	HCL	SO ₂	POUSSIÈRES	NOx	NH ₃	CO ₂	Hg	CO	COT	HCL	SO ₂	POUSSIÈRES	NOx	NH ₃	CO ₂	Hg	T2S
Unité	mg/m ³	mg/Nm ³	mg/Nm ³	mg/Nm ³	mg/Nm ³	mg/Nm ³	mg/Nm ³	-	µg/Nm ³	kg/h	kg/h	kg/h	kg/h	kg/h	kg/h	kg/h	-	g/h	°C
VLE 30 min	20	60	200	30	400	30	0												
VLE max	100	20		150															
VLE jour	45	9	9	40	5	80	30	0		86,00	17,00	17,00	77,00	10,00	154,00	48,00	0,00	0,00	
Seuils min																			850
00:30	0,93	0,14	4,45	12,54	0,00	60,65	0,42	6,21	0,02	0,04	0,01	0,18	0,51	0,00	2,49	0,02	5,60	0,0006	1132
01:00	1,46	0,26	5,34	13,34	0,00	60,94	0,42	6,24	0,14	0,06	0,01	0,22	0,55	0,00	2,53	0,02	5,68	0,0059	1143
01:30	1,53	0,24	4,80	10,06	0,01	81,76	0,43	6,10	0,59	0,06	0,01	0,19	0,40	0,00	3,29	0,02	5,51	0,0236	1112
02:00	1,40	0,12	3,16	4,43	0,00	56,48	0,42	6,07	1,15	0,06	0,00	0,13	0,18	0,00	2,29	0,02	5,54	0,0466	1124
02:30	21,93	0,75	3,35	10,03	0,00	56,46	0,46	6,05	1,22	0,89	0,03	0,14	0,41	0,00	2,28	0,02	5,53	0,0494	1130
03:00	2,31	0,09	4,79	12,05	0,00	63,16	0,45	6,05	0,25	0,09	0,00	0,19	0,49	0,00	2,55	0,02	5,52	0,0102	1120
03:30	0,88	0,04	4,87	13,05	0,00	60,63	0,47	6,00	0,07	0,04	0,00	0,20	0,52	0,00	2,43	0,02	5,48	0,0028	1128
04:00	0,96	0,06	4,39	8,75	0,00	61,73	0,47	5,95	0,05	0,04	0,00	0,18	0,35	0,00	2,46	0,02	5,43	0,0021	1126
04:30	0,78	0,08	4,64	14,80	0,00	58,90	0,43	5,99	0,07	0,03	0,00	0,18	0,59	0,00	2,34	0,02	5,40	0,0027	1107
05:00	0,78	0,12	4,38	7,74	0,00	61,97	0,41	6,00	0,05	0,03	0,00	0,17	0,30	0,00	2,37	0,02	5,23	0,0018	1109
05:30	0,53	0,20	4,14	7,24	0,00	64,16	0,64	2,79	0,04	0,02	0,01	0,16	0,28	0,00	2,47	0,02	2,49	0,0014	1124
06:00	1,10	0,33	4,96	12,19	0,00	58,25	0,80	0,97	0,04	0,04	0,01	0,19	0,46	0,00	2,20	0,03	0,87	0,0014	1109
06:30	0,70	0,20	4,83	7,83	0,00	64,28	0,54	3,53	0,06	0,03	0,01	0,19	0,30	0,00	2,47	0,02	3,16	0,0023	1111
07:00	1,69	0,08	4,08	8,79	0,00	59,86	0,39	6,03	0,05	0,07	0,00	0,16	0,35	0,00	2,40	0,02	5,46	0,0018	1125
07:30	1,44	0,09	5,18	13,12	0,00	60,17	0,41	6,04	0,04	0,06	0,00	0,20	0,52	0,00	2,36	0,02	5,36	0,0014	1097
08:00	0,78	0,06	3,77	5,05	0,00	65,20	0,42	5,98	0,04	0,03	0,00	0,15	0,20	0,00	2,60	0,02	5,44	0,0014	1114
08:30	1,29	0,05	4,67	9,35	0,01	62,10	0,39	5,91	0,08	0,05	0,00	0,18	0,37	0,00	2,46	0,02	5,39	0,0032	1102
09:00	2,01	0,08	3,97	7,12	0,00	63,73	0,42	5,96	0,05	0,08	0,00	0,16	0,28	0,00	2,54	0,02	5,44	0,0019	1117
09:30	8,92	0,10	6,11	16,73	0,03	60,65	0,40	5,95	0,04	0,35	0,00	0,24	0,66	0,00	2,41	0,02	5,44	0,0014	1099
10:00	2,53	0,04	4,00	7,25	0,02	62,00	0,41	5,82	0,04	0,10	0,00	0,16	0,28	0,00	2,40	0,02	5,31	0,0015	1089
10:30	3,53	0,04	6,72	19,75	0,00	54,38	0,39	5,96	0,08	0,14	0,00	0,27	0,78	0,00	2,16	0,02	5,40	0,0031	1086
11:00	0,95	0,04	5,25	10,08	0,00	45,12	0,37	6,09	0,11	0,04	0,00	0,21	0,40	0,00	1,79	0,01	5,37	0,0044	1111
11:30	1,35	0,03	4,33	6,61	0,00	61,01	0,43	5,95	0,68	0,05	0,00	0,17	0,26	0,00	2,42	0,02	5,40	0,0270	1122
12:00	1,88	0,00	2,14	2,54	0,00	63,30	0,46	5,98	1,00	0,08	0,00	0,09	0,10	0,00	2,53	0,02	5,46	0,0400	1133
12:30	1,34	0,01	3,74	8,73	0,00	53,10	0,37	6,00	0,88	0,05	0,00	0,15	0,35	0,00	2,12	0,01	5,47	0,0352	1111
13:00	2,02	0,02	4,60	9,32	0,01	64,72	0,43	5,99	0,13	0,08	0,00	0,18	0,37	0,00	2,58	0,02	5,47	0,0052	1122
13:30	2,47	0,00	4,47	9,79	0,01	60,01	0,44	5,97	0,04	0,10	0,00	0,18	0,39	0,00	2,40	0,02	5,45	0,0015	1131
14:00	0,93	0,00	3,82	4,08	0,01	61,66	0,44	5,70	0,05	0,04	0,00	0,15	0,16	0,00	2,35	0,02	5,20	0,0018	1127
14:30	1,27	0,00	3,16	7,67	0,00	60,04	0,44	5,87	0,07	0,05	0,00	0,12	0,30	0,00	2,36	0,02	5,36	0,0026	1125
15:00	1,58	0,00	4,39	10,41	0,00	61,35	0,43	5,84	0,29	0,06	0,00	0,17	0,41	0,00	2,41	0,02	5,33	0,0116	1096
15:30	0,65	0,00	5,63	15,79	0,00	59,70	0,40	5,99	0,17	0,03	0,00	0,22	0,63	0,00	2,37	0,02	5,41	0,0068	1108
16:00	0,61	0,00	3,95	7,71	0,00	61,37	0,40	6,04	0,04	0,02	0,00	0,16	0,30	0,00	2,41	0,02	5,36	0,0015	1113
16:30	0,68	0,00	4,27	8,79	0,00	64,65	0,41	6,08	0,09	0,03	0,00	0,16	0,34	0,00	2,50	0,02	5,27	0,0033	1123
17:00	1,54	0,00	3,88	6,48	0,00	61,35	0,41	6,18	0,05	0,06	0,00	0,16	0,26	0,00	2,46	0,02	5,50	0,0022	1139
17:30	0,67	0,00	3,98	9,24	0,00	60,71	0,40	6,08	0,52	0,03	0,00	0,16	0,37	0,00	2,46	0,02	5,54	0,0210	1134
18:00	3,45	0,13	5,53	14,47	0,00	59,72	0,66	5,60	0,92	0,13	0,00	0,21	0,56	0,00	2,31	0,03	5,01	0,0355	1104
18:30	2,75	0,10	4,93	12,21	0,00	58,85	0,53	4,78	0,89	0,11	0,00	0,19	0,47	0,00	2,27	0,02	4,18	0,0344	1097
19:00	1,16	0,00	4,13	7,10	0,00	63,48	0,35	6,22	0,10	0,05	0,00	0,17	0,29	0,00	2,55	0,01	5,50	0,0042	1148
19:30	0,16	0,00	3,62	11,62	0,00	63,54	0,34	6,40	0,04	0,01	0,00	0,15	0,47	0,00	2,59	0,01	5,59	0,0015	1138
20:00	0,05	0,00	3,47	13,66	0,00	67,94	0,33	6,49	0,04	0,00	0,00	0,14	0,56	0,00	2,79	0,01	5,64	0,0015	1138
20:30	0,05	0,00	3,47	13,66	0,00	67,94	0,33	6,49	0,04	0,00	0,00	0,14	0,56	0,00	2,79	0,01	5,64	0,0015	1138
21:00	0,05	0,00	3,47	13,66	0,00	67,94	0,33	6,49	0,04	0,00	0,00	0,14	0,56	0,00	2,79	0,01	5,64	0,0015	1138
21:30	0,05	0,00	3,47	13,66	0,00	67,94	0,33	6,49	0,04	0,00	0,00	0,14	0,56	0,00	2,79	0,01	5,64	0,0015	1138
22:00	0,05	0,00	3,47	13,66	0,00	67,94	0,33	6,49	0,04	0,00	0,00	0,14	0,56	0,00	2,79	0,01	5,64	0,0015	1138
22:30	0,05	0,00	3,47	13,66	0,00	67,94	0,33	6,49	0,04	0,00	0,00	0,14	0,56	0,00	2,79	0,01	5,64	0,0015	1138
23:00	0,05	0,00	3,47	13,66	0,00	67,94	0,33	6,49	0,04	0,00	0,00	0,14	0,56	0,00	2,79	0,01	5,64	0,0015	1138
23:30	0,05	0,00	3,47	13,66	0,00	67,94	0,33	6,49	0,04	0,00	0,00	0,14	0,56	0,00	2,79	0,01	5,64	0,0015	1138
00:00	0,05	0,00	3,47	13,66	0,00	67,94	0,33	6,49	0,04	0,00	0,00	0,14	0,56	0,00	2,79	0,01	5,64	0,0015	1138
Min	0,05	0,00	2,14	2,54	0,00	45,12	0,33	0,97	0,02	0,00	0,00	0,09	0,10	0,00	1,79	0,01	0,87	0,0006	1086
Max	21,93	0,75	6,72	19,75	0,03	81,76	0,80	6,49	1,22	0,89	0,03	0,27	0,78	0,00	3,29	0,03	5,68	0,0494	1148
max 30 min	1,74	0,07	4,24	10,56	0,00	62,34	0,42	5,85	0,22	3,32	0,14	8,12	20,29	0,00	119,52	0,81	251,33	0,4201	1121
	CO	COT	HCL	SO ₂	POUSSIÈRES	NOx	NH ₃												

Synthèse des dépassements & indisponibilité	seuil	CO	COT	HCL	SO ₂	NOx	NH ₃	POUSSIÈRES	Hg	Global
Compt. dépassement VLE 10 et 30 journalier	/	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00		00:00		00:00
Compt. dépassement VLE 10 et 30 annuel	60 h	00:00	00:30	00:00	00:00	00:00		00:00		00:30
Compt. dépassement VLE 24hs journalier	/	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Compt. dépassement VLE 24hs annuel	/	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Nbr. dépassement VLE Flux journalier	/	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Nbr. dépassement VLE Flux annuel	/	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Compt. indisponibilité AMS journalier	/				00:00			00:00	00:00	
Compt. indisponibilité AMS annuel	/				00:00			00:00	00:00	
Dioxin / Furanes % journalier	>85% en cummul annuel				100,00					
Dioxin / Furanes % annuel	>85% en cummul annuel				99,90					
Nombre moyenne jour invalide par jour	5	0	0	0	0	0	0	0	0	
Nombre moyenne jour invalide par an	10 Jours	0	0	0	0	0	0	0	0	