

	mesures corrigées à 11% d'O2 -IC 95%									Flux massique									Process
Paramètre	CO	COT	HCL	SO2	POUSSIÈRES	NOx	NH3	Res1	Hg	CO	COT	HCL	SO2	POUSSIÈRES	NOx	NH3	Res1	Hg	T2S
Unité	mg/m³	mg/Nm³	mg/Nm³	mg/Nm³	mg/Nm³	mg/Nm³	mg/Nm³	-	mg/Nm³	kg/h	kg/h	kg/h	kg/h	kg/h	kg/h	kg/h	-	g/h	°C
VLE 30 min		20	60	200	30	400		0											
VLE max	100	20			150														
VLE jour	45	9	9	40	5	80	25	0		86,00	17,00	17,00	77,00	10,00	154,00	48,00	0,00	0,00	
Seuils min																			850
00:30	2,06	0,07	4,01	6,52	0,01	66,05	0,33	6,17	0,00	0,08	0,00	0,16	0,26	0,00	2,66	0,01	5,52	0,0000	1122
01:00	2,23	0,07	4,68	10,05	0,03	61,19	0,32	6,28	0,00	0,09	0,00	0,19	0,42	0,00	2,55	0,01	5,70	0,0000	1130
01:30	4,71	0,08	5,08	13,50	0,01	49,68	0,28	6,28	0,00	0,19	0,00	0,21	0,55	0,00	2,04	0,01	5,60	0,0000	1107
02:00	1,91	0,08	3,82	5,76	0,00	62,62	0,27	6,34	0,00	0,08	0,00	0,15	0,23	0,00	2,47	0,01	5,45	0,0000	1112
02:30	1,41	0,07	4,49	7,54	0,00	68,59	0,30	6,33	0,00	0,06	0,00	0,18	0,30	0,00	2,74	0,01	5,51	0,0000	1129
03:00	1,89	0,07	4,67	9,62	0,00	60,35	0,34	6,44	0,00	0,08	0,00	0,19	0,40	0,00	2,50	0,01	5,68	0,0000	1148
03:30	1,46	0,09	5,90	10,91	0,01	61,59	0,29	6,26	0,00	0,06	0,00	0,24	0,44	0,00	2,50	0,01	5,55	0,0000	1117
04:00	2,08	0,09	4,35	8,69	0,00	56,06	0,29	6,23	0,00	0,08	0,00	0,18	0,35	0,00	2,26	0,01	5,54	0,0000	1122
04:30	2,67	0,07	4,18	7,24	0,00	68,39	0,34	6,32	0,00	0,11	0,00	0,17	0,29	0,00	2,78	0,01	5,57	0,0000	1127
05:00	1,96	0,07	4,28	9,72	0,00	62,28	0,31	6,31	0,00	0,08	0,00	0,17	0,40	0,00	2,53	0,01	5,60	0,0000	1129
05:30	1,47	0,06	4,71	8,41	0,02	63,55	0,33	6,18	0,00	0,06	0,00	0,19	0,34	0,00	2,59	0,01	5,59	0,0000	1133
06:00	1,95	0,22	5,32	10,50	0,02	57,47	0,66	3,65	0,00	0,08	0,01	0,21	0,42	0,00	2,30	0,03	3,32	0,0000	1109
06:30	1,92	0,17	5,62	10,97	0,00	59,71	0,54	4,39	0,00	0,08	0,01	0,22	0,43	0,00	2,35	0,02	3,83	0,0000	1084
07:00	1,11	0,07	4,51	13,11	0,01	63,97	0,31	6,37	0,00	0,04	0,00	0,18	0,52	0,00	2,56	0,01	5,48	0,0000	1127
07:30	6,06	0,08	5,52	22,70	0,00	56,16	0,31	6,37	0,00	0,24	0,00	0,22	0,90	0,00	2,22	0,01	5,43	0,0000	1100
08:00	4,81	0,07	4,33	14,10	0,00	63,66	0,32	6,36	0,00	0,19	0,00	0,17	0,55	0,00	2,50	0,01	5,36	0,0000	1116
08:30	1,03	0,05	4,41	10,19	0,00	60,28	0,31	6,26	0,00	0,04	0,00	0,17	0,40	0,00	2,37	0,01	5,36	0,0000	1115
09:00	2,83	0,07	5,24	13,60	0,00	60,58	0,29	6,36	0,00	0,11	0,00	0,21	0,54	0,00	2,40	0,01	5,39	0,0000	1105
09:30	4,38	0,09	3,91	10,00	0,00	61,81	0,32	6,44	0,00	0,18	0,00	0,16	0,40	0,00	2,48	0,01	5,51	0,0000	1129
10:00	1,31	0,12	5,15	11,82	0,00	61,22	0,31	6,41	0,00	0,05	0,00	0,20	0,47	0,00	2,43	0,01	5,46	0,0000	1114
10:30	3,07	0,11	5,28	12,12	0,00	67,41	0,32	6,38	0,00	0,12	0,00	0,21	0,48	0,00	2,68	0,01	5,45	0,0000	1123
11:00	1,15	0,11	7,13	19,93	0,00	56,13	0,33	6,35	0,00	0,05	0,00	0,29	0,80	0,00	2,25	0,01	5,48	0,0000	1117
11:30	3,53	0,07	4,56	9,25	0,00	60,32	0,30	6,34	0,00	0,14	0,00	0,18	0,36	0,00	2,36	0,01	5,36	0,0000	1095
12:00	5,80	0,05	4,20	9,75	0,00	63,40	0,31	6,31	0,00	0,23	0,00	0,16	0,38	0,00	2,47	0,01	5,30	0,0000	1101
12:30	0,42	0,01	4,26	6,42	0,00	63,39	0,30	6,27	0,00	0,02	0,00	0,17	0,25	0,00	2,47	0,01	5,33	0,0000	1128
13:00	1,22	0,01	3,85	5,28	0,00	59,15	0,31	6,31	0,00	0,05	0,00	0,15	0,21	0,00	2,38	0,01	5,43	0,0000	1113
13:30	0,56	0,01	5,37	9,89	0,00	61,91	0,30	6,30	0,00	0,02	0,00	0,22	0,40	0,00	2,53	0,01	5,54	0,0000	1122
14:00	1,42	0,01	3,90	5,65	0,02	62,02	0,33	6,07	0,00	0,06	0,00	0,16	0,22	0,00	2,47	0,01	5,41	0,0000	1108
14:30	0,89	0,02	5,43	14,34	0,00	62,22	0,29	6,19	0,00	0,04	0,00	0,22	0,57	0,00	2,49	0,01	5,46	0,0000	1104
15:00	2,59	0,07	39,68	75,37	0,01	172,95	0,30	6,47	0,00	0,10	0,00	1,59	3,01	0,00	6,91	0,01	5,41	0,0000	1096
15:30	2,00	0,25	4,11	7,71	0,00	40,35	0,43	2,23	0,00	0,08	0,01	0,16	0,30	0,00	1,57	0,02	1,89	0,0000	1099
16:00	1,62	0,28	5,48	11,11	0,00	41,19	0,44	1,59	0,00	0,06	0,01	0,21	0,42	0,00	1,56	0,02	1,33	0,0000	1114
16:30	2,01	0,28	4,99	9,37	0,00	37,80	0,54	1,97	0,00	0,08	0,01	0,19	0,36	0,00	1,45	0,02	1,68	0,0000	1125
17:00	3,31	0,25	5,13	10,48	0,00	36,69	0,48	3,31	0,00	0,13	0,01	0,20	0,42	0,00	1,46	0,02	2,87	0,0000	1162
17:30	1,84	0,25	7,43	14,02	0,00	41,07	0,58	1,83	0,00	0,07	0,01	0,29	0,55	0,00	1,62	0,02	1,58	0,0000	1139
18:00	3,02	0,26	5,06	9,06	0,01	33,27	0,49	2,94	0,00	0,12	0,01	0,20	0,36	0,00	1,33	0,02	2,64	0,0000	1146
18:30	2,49	0,14	4,40	9,26	0,01	40,97	0,51	4,35	0,00	0,10	0,01	0,17	0,37	0,00	1,63	0,02	3,89	0,0000	1114
19:00	2,32	0,02	4,59	9,23	0,00	56,90	0,58	6,09	0,00	0,09	0,00	0,19	0,38	0,00	2,33	0,02	5,52	0,0000	1128
19:30	2,25	0,01	5,39	18,42	0,02	59,74	0,59	6,29	0,00	0,10	0,00	0,23	0,78	0,00	2,52	0,02	5,73	0,0000	1145
20:00	1,45	0,03	6,24	16,09	0,00	60,81	0,55	6,02	0,00	0,06	0,00	0,25	0,63	0,00	2,39	0,02	5,34	0,0000	1080
20:30	5,67	0,02	4,36	11,93	0,00	55,91	0,53	6,35	0,00	0,22	0,00	0,17	0,46	0,00	2,15	0,02	5,26	0,0000	1092
21:00	50,13	0,16	4,18	16,28	0,00	60,89	0,48	6,49	0,00	1,96	0,01	0,16	0,64	0,00	2,38	0,02	5,28	0,0000	1120
21:30	3,14	0,02	4,33	11,03	0,04	61,21	0,50	6,45	0,00	0,12	0,00	0,16	0,41	0,00	2,30	0,02	5,12	0,0000	1112
22:00	3,66	0,01	4,82	9,00	0,00	61,57	0,55	6,27	0,00	0,14	0,00	0,19	0,35	0,00	2,39	0,02	5,25	0,0000	1163
22:30	0,21	0,01	4,23	5,84	0,00	63,54	0,53	6,43	0,00	0,01	0,00	0,17	0,23	0,00	2,51	0,02	5,36	0,0000	1166
23:00	1,30	0,01	6,95	15,07	0,00	55,53	0,52	6,57	0,00	0,05	0,00	0,29	0,62	0,00	2,29	0,02	5,56	0,0000	1154
23:30	0,19	0,01	4,63	8,31	0,01	65,80	0,53	6,24	0,00	0,01	0,00	0,19	0,34	0,00	2,67	0,02	5,46	0,0000	1137
00:00	0,19	0,03	6,36	9,44	0,00	62,01	0,55	6,21	0,00	0,01	0,00	0,26	0,38	0,00	2,52	0,02	5,51	0,0000	1120
Min	0,19	0,01	3,82	5,28	0,00	33,27	0,27	1,59	0,00	0,01	0,00	0,15	0,21	0,00	1,33	0,01	1,33	0,0000	1080
Max	50,13	0,28	39,68	75,37	0,04	172,95	0,66	6,57	0,00	1,96	0,01	1,59	3,01	0,00	6,91	0,03	5,73	0,0000	1166
	3,27	0,09	5,64	12,18	0,01	60,19	0,40	5,67	0,00	6,20	0,17	10,80	23,33	0,01	115,32	0,77	235,88	0,0000	1121
Données moyennées																			

Synthèse des dépassements & indisponibilité	seuil	CO	COT	HCL	SO ₂	NO _x	NH ₃	POUSSIÈRES	Hg	Global
Compt. dépassement VLE 10 et 30 journalier	/	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00		00:00		00:00
Compt. dépassement VLE 10 et 30 annuel	60 h	00:00	00:30	00:00	00:00	00:00		00:00		00:30
Compt. dépassement VLE 24hs journalier	/	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Compt. dépassement VLE 24hs annuel	/	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Nbr. dépassement VLE Flux journalier	/	0	0	0	0	0	0	0		0
Nbr. dépassement VLE Flux annuel	/	0	0	0	0	0	0	0		0
Compt. indisponibilité AMS journalier	/				00:00			00:00		00:00
Compt. indisponibilité AMS annuel	/				00:00			00:00		00:00
Dioxin / Furanes % journalier	>85% en cumul annuel				100,00					
Dioxin / Furanes % annuel	>85% en cumul annuel				99,88					
Nombre moyenne jour invalide par jour	5	0	0	0	0	0	0	0	0	
Nombre moyenne jour invalide par an	10 Jours	0	0	0	0	0	0	0	0	

Commentaires :

Bon fonctionnement de l'UVE. Respect des normes européennes et françaises.