

UVE	Mesures corrigées à 11% d'O ₂ - IC 95%						Flux massique en kg							Process
Ligne 1	HCl	SO ₂	NO _x	COT	NH ₃	Poussières	Q-HCl	Q-CO	Q-SO ₂	Q-NO _x	Q-COT	Q-NH ₃	Q-Pouss	T2S
Unité	mg/Nm ³	mg/Nm ³	mg/Nm ³	mg/Nm ³	mg/Nm ³	mg/Nm ³	kg	kg	kg	kg	kg	kg	kg	°C
VLE Jour	9	40	80	9	30	5	17.0	86.0	77.0	154.0	17.0	48.0	10.0	
VLE 30 min	60	200	400	20	30	30								
Autre seuil						150								850.00
Moy.	24h	24h	24h	24h	24h	24h	24h	24h	24h	24h	24h	24h	24h	24h
00:30	6,34	7,69	58,48	0,29	0,32	0,40	0,30	0,08	0,36	2,75	0,01	0,01	0,02	1143
01:00	5,60	6,52	57,40	0,29	0,40	0,40	0,26	0,11	0,30	2,69	0,01	0,02	0,02	1146
01:30	6,85	14,78	48,72	0,29	0,37	0,39	0,33	0,06	0,71	2,35	0,01	0,02	0,02	1111
02:00	6,45	11,17	49,37	0,29	0,35	0,39	0,30	0,16	0,53	2,33	0,01	0,02	0,02	1119
02:30	7,86	17,23	48,13	0,29	0,33	0,40	0,35	0,06	0,78	2,17	0,01	0,01	0,02	1102
03:00	6,51	16,73	47,62	0,28	0,28	0,38	0,30	0,22	0,76	2,16	0,01	0,01	0,02	1142
03:30	6,74	12,01	57,41	0,29	0,30	0,39	0,30	0,04	0,54	2,60	0,01	0,01	0,02	1134
04:00	6,30	9,70	56,60	0,29	0,32	0,39	0,30	0,05	0,46	2,66	0,01	0,01	0,02	1124
04:30	6,11	9,10	60,80	0,29	0,33	0,39	0,29	0,06	0,43	2,89	0,01	0,02	0,02	1145
05:00	7,49	21,35	51,45	0,29	0,31	0,40	0,35	0,05	0,99	2,40	0,01	0,01	0,02	1110
05:30	5,97	40,30	56,76	0,29	0,30	0,39	0,28	0,80	1,87	2,64	0,01	0,01	0,02	1124
06:00	4,95	32,43	52,29	0,26	0,29	0,36	0,23	0,05	1,52	2,46	0,01	0,01	0,02	1121
06:30	7,27	27,86	69,18	0,25	0,42	0,29	0,33	0,04	1,25	3,10	0,01	0,02	0,01	1140
07:00	7,69	23,59	66,92	0,25	0,36	0,35	0,36	0,07	1,10	3,11	0,01	0,02	0,02	1156
07:30	7,40	22,49	57,68	0,29	0,30	0,40	0,35	0,09	1,06	2,71	0,01	0,01	0,02	1141
08:00	7,21	28,61	58,80	0,29	0,27	0,40	0,34	0,09	1,35	2,76	0,01	0,01	0,02	1135
08:30	7,21	29,29	60,36	0,29	0,29	0,40	0,34	0,08	1,37	2,81	0,01	0,01	0,02	1119
09:00	4,64	10,94	52,18	0,29	0,29	0,40	0,22	0,08	0,51	2,45	0,01	0,01	0,02	1095
09:30	3,59	3,47	60,83	0,30	0,30	0,41	0,16	0,08	0,16	2,78	0,01	0,01	0,02	1105
10:00	4,57	18,45	51,34	0,29	0,29	0,40	0,22	0,49	0,88	2,44	0,01	0,01	0,02	1099
10:30	9,94	24,68	57,49	0,30	0,28	0,41	0,46	0,08	1,15	2,67	0,01	0,01	0,02	1104
11:00	7,92	13,10	58,62	0,29	0,30	0,39	0,38	0,07	0,63	2,81	0,01	0,01	0,02	1141
11:30	6,97	17,79	58,60	0,31	0,30	0,43	0,30	0,07	0,77	2,54	0,01	0,01	0,02	1158
12:00	6,75	26,98	55,78	0,30	0,27	0,41	0,31	0,08	1,23	2,54	0,01	0,01	0,02	1123
12:30	6,05	52,54	60,85	0,30	0,30	0,41	0,28	0,15	2,39	2,77	0,01	0,01	0,02	1121
13:00	4,65	54,77	53,61	0,30	0,30	0,41	0,21	0,09	2,52	2,47	0,01	0,01	0,02	1123
13:30	4,17	33,73	60,88	0,27	0,31	0,37	0,19	0,08	1,54	2,77	0,01	0,01	0,02	1112
14:00	6,26	22,67	65,84	0,27	0,27	0,37	0,27	0,05	0,99	2,87	0,01	0,01	0,02	1120
14:30	8,54	29,30	67,23	0,26	0,26	0,38	0,37	0,05	1,28	2,93	0,01	0,01	0,02	1134
15:00	5,19	27,28	69,45	0,24	0,25	0,31	0,23	0,05	1,19	3,04	0,01	0,01	0,01	1118
15:30	4,26	58,50	59,00	0,26	0,21	0,24	0,18	0,08	2,50	2,52	0,01	0,01	0,01	1121
16:00	2,85	22,95	65,94	0,28	0,22	0,26	0,12	0,05	0,96	2,77	0,01	0,01	0,01	1111
16:30	2,08	21,16	68,72	0,24	0,24	0,25	0,09	0,04	0,94	3,06	0,01	0,01	0,01	1140
17:00	2,61	26,25	37,28	0,24	0,17	0,22	0,11	0,08	1,12	1,60	0,01	0,01	0,01	1124
17:30	3,62	26,35	52,48	0,25	0,20	0,23	0,15	0,08	1,12	2,23	0,01	0,01	0,01	1126
18:00	4,43	32,04	63,22	0,24	0,18	0,24	0,19	0,04	1,38	2,73	0,01	0,01	0,01	1118
18:30	5,73	42,69	57,00	0,24	0,20	0,24	0,25	0,04	1,85	2,47	0,01	0,01	0,01	1127
19:00	4,56	17,15	68,67	0,24	0,23	0,31	0,20	0,07	0,77	3,08	0,01	0,01	0,01	1141
19:30	4,10	12,84	60,97	0,24	0,32	0,30	0,19	0,07	0,59	2,80	0,01	0,01	0,01	1125
20:00	5,46	22,17	70,14	0,22	0,32	0,25	0,25	0,06	1,00	3,18	0,01	0,01	0,01	1172
20:30	7,45	26,08	67,10	0,23	0,30	0,30	0,34	0,06	1,18	3,02	0,01	0,01	0,01	1135
21:00	8,67	23,57	67,69	0,22	0,29	0,32	0,40	0,07	1,09	3,13	0,01	0,01	0,01	1139
21:30	8,37	22,48	67,23	0,23	0,39	0,35	0,39	0,06	1,04	3,11	0,01	0,02	0,02	1129
22:00	5,89	12,96	65,37	0,23	0,33	0,36	0,27	0,08	0,59	2,97	0,01	0,01	0,02	1140
22:30	5,61	26,74	68,56	0,24	0,29	0,36	0,26	0,08	1,22	3,13	0,01	0,01	0,02	1132
23:00	4,45	61,95	117,37	0,24	0,34	0,36	0,21	0,09	2,87	5,44	0,01	0,02	0,02	1132
23:30	3,05	46,09	96,84	0,26	0,36	0,32	0,14	0,09	2,13	4,47	0,01	0,02	0,01	1120
00:00	3,23	67,40	91,10	0,29	0,31	0,28	0,15	0,09	3,04	4,11	0,01	0,01	0,01	1130
min	2,08	3,47	37,28	0,22	0,17	0,22	0,09	0,04	0,16	1,60	0,01	0,01	0,01	1095
max	9,94	67,40	117,37	0,31	0,42	0,43	0,46	0,80	3,04	5,44	0,01	0,02	0,02	1172
moyenne	5,83	25,75	61,99	0,27	0,29	0,35								1128
Total							12,78	14,90	56,02	135,50	0,59	0,65	0,77	

Synthèse des dépassements & indisponibilités	seuil	HCl	SO ₂	CO	NO _x	NH ₃	COT	Poussières
Compteur dépassement VLE 30 min	60H/An	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00
Nombre de dépassement moyenne jour	/	0	0	0	0	0	0	0
% de moyennes 10min <150 mg/Nm ³	/			100,00	6,74			
Nombre de dépassement VLE Flux Jour	/	0	0	0	0	0	0	0
Nombre de moyenne jour invalide	10j/An	0	0	0	0	0	0	0
Compteur indisponibilité AMS	60H/An				00:00			
Compteur indisponibilité Opacimètre	60H/An							00:00
Compteur indisponibilité 10h consécutive (Indispo)	10H				0			0
Disponibilité AMESA %	>85% en cumul annuel				100,00			

Commentaires :

Bon fonctionnement de l'UVE. Respect des normes européennes et françaises.