

UVE	Mesures corrigées à 11% d'O2 - IC 95%						Flux massique en kg							Process
Ligne 1	HCl	SO2	NOx	COT	NH3	Poussieres	Q-HCL	Q-CO	Q-SO2	Q-NOX	Q-COT	Q-NH3	Q-Pouss	T2S
Unité	mg/Nm3	mg/Nm3	mg/Nm3	mg/Nm3	mg/Nm3	mg/Nm3	kg	kg	kg	kg	kg	kg	kg	°C
VLE Jour	9	40	80	9	30	5	17.0	86.0	77.0	154.0	17.0	48.0	10.0	
VLE 30 min	60	200	400	20	30	30								
Autre seuil						150								850.00
Moy.	24h	24h	24h	24h	24h	24h	24h	24h	24h	24h	24h	24h	24h	24h
00:30	4.54	4.39	61.07	0.89	0.15	1.43	0.21	0.05	0.20	2.77	0.04	0.01	0.06	1148
01:00	4.92	7.55	57.42	0.88	0.14	1.42	0.22	0.07	0.34	2.62	0.04	0.01	0.06	1166
01:30	5.05	5.27	60.54	0.91	0.16	1.46	0.23	0.08	0.24	2.79	0.04	0.01	0.07	1151
02:00	6.14	10.38	53.22	0.91	0.13	1.48	0.29	0.08	0.48	2.47	0.04	0.01	0.07	1151
02:30	7.60	7.71	60.30	0.92	0.16	1.48	0.35	0.08	0.36	2.80	0.04	0.01	0.07	1128
03:00	4.76	3.66	58.10	0.99	0.17	1.61	0.22	0.09	0.17	2.68	0.05	0.01	0.07	1146
03:30	5.35	7.88	58.92	1.01	0.14	1.62	0.25	0.07	0.36	2.72	0.05	0.01	0.07	1136
04:00	7.62	9.08	48.29	0.95	0.13	1.54	0.35	0.24	0.42	2.23	0.04	0.01	0.07	1132
04:30	6.92	5.32	61.47	0.95	0.14	1.53	0.31	0.04	0.24	2.78	0.04	0.01	0.07	1143
05:00	5.06	3.27	62.63	0.67	0.23	1.63	0.22	0.07	0.14	2.70	0.03	0.01	0.07	1144
05:30	4.67	5.21	68.55	0.18	0.36	1.69	0.20	0.08	0.22	2.94	0.01	0.02	0.07	1165
06:00	4.29	3.97	65.68	0.17	0.40	1.70	0.19	0.09	0.18	2.91	0.01	0.02	0.08	1164
06:30	4.31	5.72	65.39	0.19	0.34	1.81	0.19	0.08	0.25	2.83	0.01	0.01	0.08	1135
07:00	5.42	6.01	59.82	0.95	0.23	1.63	0.25	0.06	0.27	2.73	0.04	0.01	0.07	1135
07:30	5.77	3.82	57.16	1.02	0.28	1.64	0.26	0.07	0.17	2.58	0.05	0.01	0.07	1139
08:00	6.18	5.16	59.10	0.97	0.26	1.57	0.28	0.08	0.24	2.70	0.04	0.01	0.07	1133
08:30	6.62	5.97	55.64	0.85	0.26	1.35	0.30	0.05	0.27	2.55	0.04	0.01	0.06	1116
09:00	6.02	1.90	58.51	0.77	0.25	1.22	0.28	0.08	0.09	2.69	0.04	0.01	0.06	1125
09:30	4.17	1.67	57.03	0.73	0.27	1.15	0.19	0.09	0.08	2.60	0.03	0.01	0.05	1128
10:00	4.45	3.19	55.94	0.70	0.26	1.10	0.20	0.09	0.15	2.57	0.03	0.01	0.05	1121
10:30	6.09	4.30	55.12	0.78	0.29	1.24	0.29	0.14	0.20	2.58	0.04	0.01	0.06	1163
11:00	6.27	3.38	58.51	0.77	0.29	1.20	0.30	0.07	0.16	2.79	0.04	0.01	0.06	1152
11:30	6.50	4.23	60.04	0.72	0.25	1.13	0.30	0.08	0.19	2.73	0.03	0.01	0.05	1126
12:00	5.28	0.81	57.31	0.71	0.28	1.11	0.23	0.10	0.04	2.55	0.03	0.01	0.05	1177
12:30	4.32	2.05	57.16	0.66	0.28	1.03	0.20	0.08	0.09	2.63	0.03	0.01	0.05	1147
13:00	10.76	18.76	54.74	0.67	0.25	1.05	0.50	0.09	0.87	2.54	0.03	0.01	0.05	1128
13:30	8.36	3.91	61.62	0.71	0.28	1.13	0.38	0.10	0.18	2.78	0.03	0.01	0.05	1127
14:00	8.39	22.69	42.08	0.65	0.25	0.99	0.38	0.07	1.03	1.91	0.03	0.01	0.05	1118
14:30	9.97	24.26	44.34	0.44	0.26	0.64	0.46	0.18	1.11	2.03	0.02	0.01	0.03	1147
15:00	5.79	5.96	59.01	0.39	0.23	0.55	0.26	0.08	0.27	2.63	0.02	0.01	0.02	1126
15:30	4.52	3.28	59.51	0.40	0.25	0.57	0.21	0.09	0.15	2.75	0.02	0.01	0.03	1138
16:00	4.19	7.50	60.16	0.40	0.25	0.59	0.19	0.11	0.35	2.78	0.02	0.01	0.03	1150
16:30	8.58	25.40	58.47	0.39	0.22	0.56	0.40	0.10	1.18	2.72	0.02	0.01	0.03	1145
17:00	5.40	15.39	59.54	0.33	0.28	0.65	0.24	0.12	0.69	2.68	0.01	0.01	0.03	1138
17:30	5.45	32.86	67.09	0.20	0.37	0.66	0.23	0.10	1.41	2.89	0.01	0.02	0.03	1147
18:00	5.04	28.27	66.70	0.20	0.35	0.61	0.21	0.10	1.20	2.84	0.01	0.01	0.03	1142
18:30	4.76	19.81	67.61	0.20	0.39	0.59	0.20	0.08	0.84	2.88	0.01	0.02	0.02	1149
19:00	5.39	19.63	58.46	0.36	0.30	0.54	0.24	0.11	0.87	2.60	0.02	0.01	0.02	1153
19:30	5.17	15.69	54.18	0.35	0.30	0.50	0.23	0.09	0.69	2.40	0.02	0.01	0.02	1132
20:00	4.62	11.02	60.12	0.36	0.34	0.50	0.21	0.12	0.49	2.68	0.02	0.02	0.02	1151
20:30	7.74	31.40	54.69	0.34	0.31	0.48	0.34	0.06	1.39	2.43	0.02	0.01	0.02	1132
21:00	8.84	24.07	59.93	0.35	0.33	0.49	0.39	0.08	1.05	2.61	0.02	0.01	0.02	1146
21:30	5.67	11.92	58.72	0.36	0.32	0.52	0.25	0.09	0.53	2.62	0.02	0.01	0.02	1146
22:00	4.53	6.82	56.97	0.40	0.32	0.60	0.20	0.10	0.31	2.57	0.02	0.01	0.03	1136
22:30	4.78	12.33	56.04	0.40	0.32	0.58	0.22	0.09	0.57	2.57	0.02	0.01	0.03	1141
23:00	6.38	9.09	58.73	0.41	0.29	0.59	0.29	0.11	0.41	2.65	0.02	0.01	0.03	1135
23:30	5.00	8.28	58.11	0.41	0.31	0.59	0.22	0.10	0.37	2.61	0.02	0.01	0.03	1138
00:00	5.21	7.63	58.00	0.38	0.33	0.54	0.24	0.12	0.35	2.63	0.02	0.02	0.02	1150
min	4,17	0,81	42,08	0,17	0,13	0,48	0,19	0,04	0,04	1,91	0,01	0,01	0,02	1116
max	10,76	32,86	68,55	1,02	0,40	1,81	0,50	0,24	1,41	2,94	0,05	0,02	0,08	1177
moyenne	5,89	10,16	58,49	0,59	0,26	1,05								1141
Total							12,80	13,96	21,88	126,74	1,29	0,57	2,28	

Synthèse des dépassements & indisponibilités	seuil	HCl	SO2	CO	NOx	NH3	COT	Poussieres
Compteur dépassement VLE 30 min	60H/An	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00
Nombre de dépassement moyenne jour	/	0	0	0	0	0	0	0
% de moyennes 10min <150 mg/Nm3	/			100,00	6.43			
Nombre de dépassement VLE Flux Jour	/	0	0	0	0	0	0	0
Nombre de moyenne jour invalide	10j/An	0	0	0	0	0	0	0
Compteur indisponibilité AMS	60H/An			00:00				
Compteur indisponibilité Opacimètre	60H/An							00:00
Compteur indisponibilité 10h consécutive (Indispo)	10H			0				0
Disponibilité AMESA %	>85% en cumul annuel				100,00			

Commentaires :

Bon fonctionnement de l'UVE. Respect des normes européennes et françaises.