

UVE	Mesures corrigées à 11% d'O ₂ - IC 95%						Flux massique en kg							Process
Ligne 1	HCl	SO ₂	NO _x	COT	NH ₃	Poussières	Q-HCl	Q-CO	Q-SO ₂	Q-NO _x	Q-COT	Q-NH ₃	Q-Pouss	T2S
Unité	mg/Nm ³	mg/Nm ³	mg/Nm ³	mg/Nm ³	mg/Nm ³	mg/Nm ³	kg	kg	kg	kg	kg	kg	kg	°C
VLE Jour	9	40	80	9	30	5	17.0	86.0	77.0	154.0	17.0	48.0	10.0	
VLE 30 min	60	200	400	20	30	30								
Autre seuil						150								850.00
Moy.	24h	24h	24h	24h	24h	24h	24h	24h	24h	24h	24h	24h	24h	24h
00:30	5,60	11,03	58,78	0,36	0,44	0,52	0,26	0,04	0,51	2,73	0,02	0,02	0,02	1169
01:00	7,20	16,09	55,26	0,36	0,39	0,53	0,33	0,04	0,74	2,54	0,02	0,02	0,02	1144
01:30	8,26	15,66	57,60	0,35	0,40	0,51	0,39	0,04	0,74	2,73	0,02	0,02	0,02	1141
02:00	7,42	9,23	60,17	0,35	0,40	0,51	0,35	0,05	0,44	2,84	0,02	0,02	0,02	1160
02:30	5,76	8,91	58,56	0,35	0,41	0,51	0,27	0,06	0,42	2,77	0,02	0,02	0,02	1158
03:00	4,78	7,62	56,87	0,35	0,40	0,51	0,23	0,06	0,36	2,71	0,02	0,02	0,02	1178
03:30	4,32	6,00	59,23	0,36	0,42	0,53	0,20	0,04	0,28	2,73	0,02	0,02	0,02	1163
04:00	4,04	8,04	57,88	0,36	0,40	0,52	0,19	0,05	0,37	2,68	0,02	0,02	0,02	1148
04:30	5,17	11,84	55,70	0,35	0,44	0,50	0,24	0,03	0,55	2,59	0,02	0,02	0,02	1178
05:00	7,90	18,14	58,85	0,33	0,39	0,47	0,37	0,04	0,85	2,76	0,02	0,02	0,02	1174
05:30	6,54	11,63	58,83	0,34	0,45	0,48	0,30	0,05	0,54	2,73	0,02	0,02	0,02	1163
06:00	5,98	13,51	58,50	0,35	0,46	0,51	0,28	0,05	0,64	2,77	0,02	0,02	0,02	1185
06:30	7,06	13,83	54,79	0,33	0,48	0,48	0,33	0,05	0,66	2,60	0,02	0,02	0,02	1187
07:00	6,46	11,99	63,62	0,27	0,52	0,33	0,30	0,03	0,56	2,98	0,01	0,02	0,02	1192
07:30	5,18	8,95	67,35	0,29	0,48	0,24	0,24	0,07	0,41	3,08	0,01	0,02	0,01	1169
08:00	7,04	14,10	63,20	0,31	0,45	0,33	0,33	0,03	0,66	2,95	0,01	0,02	0,02	1175
08:30	9,06	15,01	58,14	0,31	0,40	0,44	0,43	0,03	0,70	2,73	0,01	0,02	0,02	1170
09:00	9,34	13,32	57,41	0,35	0,38	0,52	0,44	0,05	0,62	2,69	0,02	0,02	0,02	1168
09:30	8,24	15,46	57,50	0,35	0,38	0,51	0,40	0,06	0,74	2,76	0,02	0,02	0,02	1159
10:00	7,39	18,06	57,44	0,35	0,41	0,52	0,35	0,04	0,87	2,75	0,02	0,02	0,02	1163
10:30	7,32	18,12	57,88	0,35	0,40	0,52	0,35	0,06	0,86	2,75	0,02	0,02	0,02	1158
11:00	8,99	19,07	58,26	0,36	0,37	0,52	0,42	0,04	0,90	2,74	0,02	0,02	0,02	1181
11:30	7,81	14,57	57,30	0,35	0,35	0,51	0,37	0,05	0,70	2,74	0,02	0,02	0,02	1157
12:00	8,64	18,61	59,09	0,35	0,34	0,52	0,41	0,05	0,89	2,81	0,02	0,02	0,02	1150
12:30	5,12	7,16	57,00	0,35	0,33	0,51	0,24	0,04	0,34	2,71	0,02	0,02	0,02	1142
13:00	7,41	16,23	57,09	0,35	0,32	0,51	0,35	0,05	0,77	2,71	0,02	0,02	0,02	1152
13:30	7,47	15,64	58,76	0,35	0,29	0,52	0,35	0,04	0,74	2,78	0,02	0,01	0,02	1160
14:00	5,86	11,11	57,67	0,37	0,41	0,53	0,27	0,07	0,51	2,66	0,02	0,02	0,02	1177
14:30	7,30	21,37	57,22	0,36	0,34	0,52	0,35	0,12	1,01	2,71	0,02	0,02	0,02	1141
15:00	6,01	15,10	60,32	0,36	0,35	0,52	0,28	0,04	0,70	2,82	0,02	0,02	0,02	1147
15:30	5,36	18,81	58,71	0,36	0,34	0,52	0,25	0,05	0,89	2,78	0,02	0,02	0,02	1165
16:00	8,80	33,70	55,52	0,35	0,34	0,51	0,42	0,04	1,61	2,66	0,02	0,02	0,02	1152
16:30	7,00	19,75	60,65	0,35	0,32	0,51	0,33	0,04	0,94	2,89	0,02	0,02	0,02	1169
17:00	5,95	18,38	55,81	0,35	0,34	0,50	0,29	0,04	0,88	2,68	0,02	0,02	0,02	1159
17:30	4,73	14,75	60,27	0,35	0,40	0,51	0,23	0,05	0,70	2,87	0,02	0,02	0,02	1192
18:00	5,20	14,69	57,77	0,35	0,41	0,51	0,25	0,03	0,71	2,79	0,02	0,02	0,02	1192
18:30	6,36	22,82	56,34	0,35	0,40	0,51	0,30	0,06	1,09	2,69	0,02	0,02	0,02	1145
19:00	6,91	18,82	63,80	0,32	0,38	0,51	0,32	0,06	0,88	2,98	0,01	0,02	0,02	1166
19:30	6,95	22,75	66,75	0,26	0,43	0,57	0,32	0,07	1,04	3,06	0,01	0,02	0,03	1157
20:00	6,39	15,16	65,47	0,30	0,38	0,54	0,29	0,05	0,69	2,96	0,01	0,02	0,02	1135
20:30	5,17	22,23	54,67	0,36	0,37	0,52	0,24	0,05	1,04	2,55	0,02	0,02	0,02	1151
21:00	7,66	28,34	58,17	0,36	0,35	0,52	0,36	0,04	1,33	2,73	0,02	0,02	0,02	1141
21:30	8,07	34,55	50,42	0,35	0,34	0,51	0,37	1,56	1,59	2,32	0,02	0,02	0,02	1152
22:00	5,50	15,92	68,23	0,35	0,36	0,51	0,26	0,05	0,75	3,21	0,02	0,02	0,02	1168
22:30	5,42	17,12	58,68	0,36	0,32	0,52	0,25	0,05	0,80	2,76	0,02	0,02	0,02	1141
23:00	6,22	14,34	58,27	0,36	0,31	0,52	0,29	0,05	0,67	2,71	0,02	0,01	0,02	1135
23:30	7,56	17,95	58,88	0,36	0,35	0,53	0,35	0,06	0,84	2,74	0,02	0,02	0,02	1144
00:00	8,18	23,51	57,51	0,35	0,33	0,51	0,39	0,03	1,12	2,73	0,02	0,02	0,02	1153
min	4,04	6,00	50,42	0,26	0,29	0,24	0,19	0,03	0,28	2,32	0,01	0,01	0,01	1135
max	9,34	34,55	68,23	0,37	0,52	0,57	0,44	1,56	1,61	3,21	0,02	0,02	0,03	1192
moyenne	6,71	16,23	58,80	0,34	0,39	0,50								1159
Total							15,15	9,84	36,65	132,65	0,78	0,87	1,13	

Synthèse des dépassements & indisponibilités	seuil	HCl	SO ₂	CO	NO _x	NH ₃	COT	Poussières
Compteur dépassement VLE 30 min	60H/An	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00
Nombre de dépassement moyenne jour	/	0	0	0	0	0	0	0
% de moyennes 10min <150 mg/Nm ³ & moyenne jour CO	/			100,00	4,38			
Nombre de dépassement VLE Flux Jour	/	0	0	0	0	0	0	0
Nombre de moyenne jour invalide	10j/An	0	0	0	0	0	0	0
Compteur indisponibilité AMS	60H/An			00:00				
Compteur indisponibilité Opacimètre	60H/An							00:00
Compteur indisponibilité 10h consécutive (Indispo)	10H			0				0
Disponibilité AMESA %	>85% en cumul annuel						100,00	

Commentaires :

Bon fonctionnement de l'UVE. Respect des normes européennes et françaises.