



Paramètre	mesures corrigées à 11% d'O2 -IC 95%									Flux massique									Process
	CO	COT	HCL	SO2	POUSSIÈRES	NOx	NH3	Res1	Hg	CO	COT	HCL	SO2	POUSSIÈRES	NOx	NH3	Res1	Hg	T2S
Unité	mg/Nm³	mg/Nm³	mg/Nm³	mg/Nm³	mg/Nm³	mg/Nm³	mg/Nm³	-	µg/Nm³	kg/h	kg/h	kg/h	kg/h	kg/h	kg/h	kg/h	-	g/h	°C
VLE 30 min		20	60	200	30	400													
VLE max	100	20			150														
VLE jour	45	9	9	40	5	80	25			86.00	17.00	17.00	77.00	10.00	154.00	48.00	0.00	0.00	
Seuils min																			850
00:30	0,47	0,02	4,47	22,56	0,00	59,58	0,51	6,27	0,00	0,02	0,00	0,18	0,89	0,00	2,35	0,02	5,37	0,0000	1115
01:00	1,25	0,04	4,26	20,08	0,00	62,02	0,54	6,14	0,02	0,05	0,00	0,17	0,78	0,00	2,42	0,02	5,28	0,0008	1127
01:30	2,89	0,00	3,40	9,66	0,00	62,94	0,52	5,86	0,04	0,11	0,00	0,13	0,36	0,00	2,35	0,02	5,07	0,0014	1142
02:00	0,51	0,02	4,33	17,28	0,00	62,87	0,51	5,98	0,04	0,02	0,00	0,17	0,70	0,00	2,53	0,02	5,46	0,0015	1131
02:30	0,57	0,03	4,55	20,90	0,00	59,19	0,44	5,95	0,00	0,02	0,00	0,18	0,84	0,00	2,38	0,02	5,43	0,0000	1110
03:00	0,61	0,05	4,19	13,33	0,00	62,47	0,49	5,74	0,02	0,02	0,00	0,16	0,51	0,00	2,40	0,02	5,21	0,0008	1100
03:30	3,42	0,03	3,23	12,49	0,00	60,22	0,50	5,88	0,04	0,13	0,00	0,13	0,49	0,00	2,37	0,02	5,32	0,0015	1126
04:00	2,79	0,08	5,18	30,24	0,00	61,00	0,45	6,05	0,04	0,11	0,00	0,21	1,23	0,00	2,48	0,02	5,52	0,0015	1113
04:30	1,49	0,05	5,25	30,93	0,00	60,82	0,41	5,92	0,00	0,06	0,00	0,21	1,24	0,00	2,43	0,02	5,41	0,0000	1085
05:00	0,99	0,05	4,90	21,27	0,00	66,03	0,43	5,98	0,02	0,04	0,00	0,20	0,85	0,00	2,64	0,02	5,46	0,0008	1100
05:30	2,51	0,01	4,65	21,36	0,02	59,98	0,46	5,98	0,04	0,10	0,00	0,19	0,86	0,00	2,42	0,02	5,46	0,0014	1125
06:00	2,46	0,15	3,95	8,93	0,01	62,83	0,50	3,83	0,04	0,09	0,01	0,15	0,34	0,00	2,41	0,02	3,49	0,0015	1129
06:30	2,38	0,13	2,57	11,83	0,01	62,75	0,51	4,12	0,00	0,10	0,01	0,10	0,48	0,00	2,55	0,02	3,77	0,0000	1142
07:00	1,34	0,06	4,77	24,04	0,00	60,52	0,51	6,13	0,02	0,06	0,00	0,20	1,00	0,00	2,52	0,02	5,59	0,0008	1144
07:30	1,62	0,05	5,64	23,68	0,01	62,25	0,51	5,92	0,04	0,07	0,00	0,23	0,98	0,00	2,57	0,02	5,41	0,0015	1128
08:00	33,16	0,84	5,94	26,13	0,00	59,38	0,47	31,41	0,11	1,31	0,03	0,24	1,04	0,00	2,35	0,02	28,67	0,0045	1123
08:30	25,48	0,72	5,44	34,41	0,01	63,69	0,53	24,40	0,28	1,01	0,03	0,22	1,37	0,00	2,53	0,02	22,12	0,0111	1097
09:00	8,39	0,29	5,11	25,49	0,00	61,68	0,49	8,04	0,07	0,33	0,01	0,20	1,01	0,00	2,44	0,02	7,24	0,0027	1094
09:30	2,96	0,26	4,91	16,54	0,00	64,13	0,50	2,85	0,07	0,12	0,01	0,19	0,64	0,00	2,50	0,02	2,51	0,0027	1101
10:00	1,28	0,23	4,13	8,41	0,00	66,46	0,49	1,23	0,24	0,05	0,01	0,16	0,33	0,00	2,65	0,02	1,11	0,0095	1140
10:30	1,16	0,23	4,82	10,24	0,00	62,70	0,58	1,10	0,12	0,05	0,01	0,19	0,41	0,00	2,49	0,02	1,00	0,0046	1134
11:00	2,12	0,25	6,88	16,23	0,00	57,17	0,41	2,04	0,03	0,09	0,01	0,28	0,65	0,00	2,29	0,02	1,86	0,0013	1116
11:30	1,49	0,22	5,31	15,54	0,00	63,34	0,60	1,41	0,04	0,06	0,01	0,21	0,60	0,00	2,45	0,02	1,26	0,0015	1106
12:00	0,19	0,01	4,59	19,84	0,00	57,89	0,42	5,69	0,05	0,01	0,00	0,18	0,80	0,00	2,33	0,02	5,05	0,0021	1110
12:30	0,48	0,00	4,15	15,91	0,00	60,20	0,47	6,13	0,09	0,02	0,00	0,16	0,63	0,00	2,37	0,02	5,34	0,0035	1098
13:00	2,69	0,02	3,96	15,99	0,00	60,76	0,44	6,43	0,06	0,11	0,00	0,16	0,65	0,00	2,47	0,02	5,52	0,0024	1120
13:30	0,60	0,00	3,07	4,84	0,00	59,42	0,44	6,28	0,11	0,02	0,00	0,12	0,19	0,00	2,38	0,02	5,43	0,0046	1126
14:00	1,30	0,00	2,85	9,53	0,00	61,13	0,48	6,13	0,29	0,05	0,00	0,12	0,39	0,00	2,51	0,02	5,53	0,0120	1148
14:30	0,91	0,01	6,16	38,68	0,00	64,55	0,48	6,21	0,21	0,04	0,00	0,25	1,59	0,00	2,65	0,02	5,54	0,0084	1122
15:00	1,01	0,04	7,31	28,42	0,00	60,44	0,49	6,17	0,03	0,04	0,00	0,29	1,14	0,00	2,42	0,02	5,40	0,0012	1101
15:30	1,47	0,02	3,05	8,56	0,00	66,14	0,53	6,03	0,04	0,06	0,00	0,12	0,34	0,00	2,63	0,02	5,37	0,0015	1123
16:00	0,98	0,00	5,23	32,03	0,00	58,96	0,56	6,25	0,04	0,04	0,00	0,21	1,29	0,00	2,38	0,02	5,47	0,0015	1119
16:30	0,53	0,00	4,97	20,76	0,00	62,05	0,61	6,21	0,00	0,02	0,00	0,20	0,83	0,00	2,47	0,02	5,40	0,0000	1128
17:00	0,68	0,01	3,23	6,16	0,00	63,39	0,70	5,89	0,02	0,03	0,00	0,12	0,23	0,00	2,37	0,03	5,04	0,0008	1129
17:30	1,62	0,00	3,63	9,35	0,00	59,68	0,78	6,29	0,04	0,06	0,00	0,15	0,38	0,00	2,39	0,03	5,46	0,0015	1158
18:00	1,52	0,09	4,60	17,18	0,00	62,81	0,84	3,85	0,04	0,06	0,00	0,19	0,70	0,00	2,54	0,03	5,38	0,0015	1173
18:30	0,95	0,14	5,17	15,22	0,00	61,64	0,98	2,97	0,00	0,04	0,01	0,20	0,58	0,00	2,34	0,04	2,65	0,0000	1125
19:00	0,67	0,06	4,55	10,52	0,00	58,56	1,02	5,70	0,02	0,02	0,00	0,16	0,38	0,00	2,11	0,04	4,92	0,0008	1113
19:30	0,52	0,01	3,71	12,19	0,00	62,63	1,11	5,99	0,35	0,02	0,00	0,14	0,46	0,00	2,34	0,04	5,10	0,0131	1134
20:00	0,05	0,02	4,92	15,46	0,00	61,83	1,10	5,86	0,56	0,00	0,00	0,18	0,55	0,00	2,21	0,04	4,87	0,0201	1116
20:30	27,90	1,89	6,08	21,92	0,00	59,34	1,10	5,97	0,32	1,03	0,07	0,22	0,81	0,00	2,19	0,04	5,00	0,0117	1118
21:00	0,44	0,04	4,29	9,69	0,00	65,54	1,03	6,27	0,06	0,02	0,00	0,17	0,38	0,00	2,55	0,04	5,31	0,0023	1144
21:30	1,20	0,04	3,61	6,92	0,00	66,38	0,98	6,24	0,04	0,05	0,00	0,15	0,28	0,00	2,67	0,04	5,49	0,0015	1159
22:00	0,23	0,04	2,62	7,05	0,00	60,22	0,78	6,22	0,04	0,01	0,00	0,11	0,29	0,00	2,44	0,03	5,52	0,0015	1169
22:30	0,90	0,10	5,04	21,98	0,00	58,17	0,67	6,29	0,00	0,04	0,00	0,21	0,90	0,00	2,39	0,03	5,61	0,0000	1144
23:00	1,92	0,23	5,99	22,26	0,00	60,43	0,61	6,24	0,02	0,08	0,01	0,25	0,93	0,00	2,52	0,03	5,68	0,0009	1130
23:30	1,44	0,25	4,45	11,81	0,00	62,58	0,58	6,11	0,07	0,06	0,01	0,18	0,48	0,00	2,55	0,02	5,57	0,0029	1120
00:00	29,44	3,27	4,77	26,52	0,00	60,94	0,54	6,19	0,47	1,21	0,13	0,20	1,09	0,00	2,51	0,02	5,64	0,0195	1121
Min	0,05	0,00	2,57	4,84	0,00	57,17	0,41	1,10	0,00	0,00	0,00	0,10	0,19	0,00	2,11	0,02	1,00	0,0000	1085
Max	33,16	3,27	7,31	38,68	0,02	66,46	1,11	31,41	0,56	1,31	0,13	0,29	1,59	0,00	2,67	0,04	28,67	0,0201	1173
Moyenne	3,77	0,21	4,58	17,72	0,00	61,66	0,61	5,84	0,09	7,16	0,40	8,72	33,87	0,00	117,27	1,15	272,32	0,1666	1124

Synthèse des dépassements & indisponibilité	seuil	CO	COT	HCL	SO2	NOx	NH3	POUSSIÈRES	Hg	Global	Global
Compt. dépassement VLE 10 et 30 journalier	/	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00		00:00		00:00	00:00
Compt. dépassement VLE 10 et 30 annuel	60 h	00:00	00:30	00:00	00:00	00:00		00:00		00:30	00:00
Compt. dépassement VLE 24h journalier	/	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Compt. dépassement VLE 24h annuel	/	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Nbr. dépassement VLE Flux journalier	/	0	0	0	0	0	0	0		0	0
Nbr. dépassement VLE Flux annuel	/	0	0	0	0	0	0	0		0	0
Compt. indisponibilité AMS journalier	/				00:00			00:00	00:00		
Compt. indisponibilité AMS annuel	/				00:00			00:00	00:00		
Dioxin / Furanes % journalier	>85% en cumul annuel				100,00						
Dioxin / Furanes % annuel	>85% en cumul annuel				99,89						
Nombre moyenne jour invalide par jour	/	0	0	0	0	0	0	0	0		
Nombre moyenne jour invalide par an	10 Jours	0	0	0	0	0	0	0	0		

Commentaires :

Bon fonctionnement de l'UVE. Respect des normes européennes et françaises.