

UVE	Mesures corrigées à 11% d'O2 - IC 95%						Flux massique en kg							Process
Ligne 1	HCl	SO2	NOx	COT	NH3	Poussières	Q-HCL	Q-CO	Q-SO2	Q-NOX	Q-COT	Q-NH3	Q-Pouss	T2S
Unité	mg/Nm3	mg/Nm3	mg/Nm3	mg/Nm3	mg/Nm3	mg/Nm3	kg	kg	kg	kg	kg	kg	kg	°C
VLE Jour	9	40	80	9	30	5	17.0	86.0	77.0	154.0	17.0	48.0	10.0	
VLE 30 min	60	200	400	20	30	30								
Autre seuil						150								850.00
Moy.	24h	24h	24h	24h	24h	24h	24h	24h	24h	24h	24h	24h	24h	24h
00:30	5.48	2.93	56.87	0.45	0.13	0.66	0.23	0.10	0.13	2.43	0.02	0.01	0.03	1124
01:00	5.64	5.05	58.50	0.45	0.12	0.65	0.24	0.07	0.21	2.45	0.02	0.01	0.03	1147
01:30	6.73	4.73	56.15	0.46	0.13	0.66	0.29	0.07	0.20	2.38	0.02	0.01	0.03	1152
02:00	5.82	4.18	57.43	0.46	0.13	0.65	0.25	0.05	0.18	2.42	0.02	0.01	0.03	1138
02:30	6.60	4.32	59.10	0.45	0.13	0.66	0.27	0.05	0.18	2.46	0.02	0.01	0.03	1153
03:00	6.93	3.69	57.85	0.45	0.14	0.65	0.30	0.06	0.16	2.49	0.02	0.01	0.03	1158
03:30	5.96	2.36	58.88	0.45	0.12	0.66	0.26	0.07	0.10	2.56	0.02	0.01	0.03	1151
04:00	6.03	2.16	55.67	0.47	0.11	0.68	0.25	0.11	0.09	2.35	0.02	0.00	0.03	1121
04:30	5.66	2.24	59.17	0.45	0.15	0.65	0.25	0.07	0.10	2.61	0.02	0.01	0.03	1139
05:00	6.41	3.23	56.79	0.46	0.17	0.67	0.28	0.08	0.14	2.47	0.02	0.01	0.03	1157
05:30	6.25	2.13	55.63	0.47	0.12	0.68	0.27	0.09	0.09	2.39	0.02	0.01	0.03	1127
06:00	5.22	2.02	56.67	0.47	0.14	0.68	0.22	0.09	0.08	2.38	0.02	0.01	0.03	1131
06:30	6.42	4.00	59.50	0.46	0.12	0.67	0.27	0.07	0.17	2.55	0.02	0.01	0.03	1158
07:00	6.19	2.04	56.09	0.46	0.12	0.66	0.27	0.08	0.09	2.43	0.02	0.01	0.03	1138
07:30	6.02	3.86	58.20	0.45	0.14	0.65	0.27	0.08	0.17	2.57	0.02	0.01	0.03	1152
08:00	6.35	3.96	57.55	0.46	0.12	0.67	0.27	0.07	0.17	2.49	0.02	0.01	0.03	1129
08:30	8.00	7.58	57.33	0.45	0.11	0.66	0.35	0.06	0.33	2.52	0.02	0.00	0.03	1144
09:00	4.85	1.31	56.40	0.46	0.11	0.66	0.21	0.09	0.06	2.42	0.02	0.00	0.03	1147
09:30	5.08	6.27	54.42	0.46	0.10	0.65	0.21	0.18	0.26	2.26	0.02	0.00	0.03	1135
10:00	7.50	5.84	57.07	0.45	0.07	0.64	0.30	0.08	0.23	2.28	0.02	0.00	0.03	1150
10:30	6.04	6.74	55.08	0.44	0.12	0.63	0.25	1.31	0.28	2.27	0.02	0.00	0.03	1184
11:00	6.00	3.00	60.48	0.44	0.13	0.63	0.25	0.04	0.13	2.57	0.02	0.01	0.03	1170
11:30	5.85	2.73	57.65	0.44	0.16	0.64	0.25	0.05	0.12	2.50	0.02	0.01	0.03	1170
12:00	6.80	5.44	56.69	0.44	0.18	0.63	0.31	0.05	0.24	2.55	0.02	0.01	0.03	1159
12:30	4.60	1.56	57.16	0.45	0.11	0.65	0.19	0.07	0.07	2.39	0.02	0.00	0.03	1149
13:00	6.40	5.44	54.85	0.44	0.09	0.63	0.27	0.06	0.23	2.32	0.02	0.00	0.03	1150
13:30	6.62	5.89	59.99	0.44	0.09	0.64	0.28	0.08	0.25	2.57	0.02	0.00	0.03	1161
14:00	6.80	6.62	55.91	0.50	0.13	0.74	0.30	0.07	0.29	2.43	0.02	0.01	0.03	1168
14:30	5.49	8.60	59.39	0.52	0.12	0.76	0.24	0.07	0.38	2.61	0.02	0.01	0.03	1120
15:00	7.11	7.95	52.79	0.51	0.07	0.75	0.31	0.04	0.34	2.27	0.02	0.00	0.03	1132
15:30	5.03	3.87	61.01	0.49	0.14	0.71	0.21	0.04	0.16	2.58	0.02	0.01	0.03	1166
16:00	5.46	5.11	55.04	0.49	0.10	0.73	0.24	0.04	0.22	2.40	0.02	0.00	0.03	1162
16:30	5.05	1.89	62.16	0.51	0.12	0.75	0.22	0.03	0.08	2.69	0.02	0.01	0.03	1166
17:00	3.69	0.29	57.59	0.50	0.16	0.74	0.16	0.05	0.01	2.56	0.02	0.01	0.03	1167
17:30	2.69	0.05	57.32	0.51	0.14	0.75	0.12	0.04	0.00	2.58	0.02	0.01	0.03	1162
18:00	2.12	0.29	57.42	0.52	0.12	0.76	0.09	0.03	0.01	2.53	0.02	0.01	0.03	1157
18:30	1.96	0.04	60.13	0.49	0.13	0.72	0.09	0.03	0.00	2.66	0.02	0.01	0.03	1153
19:00	4.84	11.89	56.15	0.44	0.14	0.64	0.22	0.06	0.53	2.52	0.02	0.01	0.03	1135
19:30	5.05	6.20	60.11	0.44	0.15	0.64	0.23	0.06	0.28	2.72	0.02	0.01	0.03	1157
20:00	3.49	1.08	55.43	0.45	0.13	0.65	0.15	0.06	0.05	2.46	0.02	0.01	0.03	1141
20:30	2.65	0.16	53.60	0.45	0.15	0.65	0.12	0.05	0.01	2.34	0.02	0.01	0.03	1139
21:00	2.07	0.28	59.98	0.45	0.13	0.65	0.09	0.03	0.01	2.58	0.02	0.01	0.03	1139
21:30	4.69	9.29	57.39	0.45	0.13	0.64	0.20	0.03	0.41	2.50	0.02	0.01	0.03	1141
22:00	8.66	12.91	56.54	0.45	0.15	0.65	0.38	0.04	0.56	2.47	0.02	0.01	0.03	1143
22:30	7.69	12.26	60.33	0.45	0.14	0.65	0.34	0.04	0.54	2.66	0.02	0.01	0.03	1154
23:00	8.84	10.83	57.96	0.45	0.14	0.64	0.39	0.03	0.48	2.57	0.02	0.01	0.03	1145
23:30	6.32	4.01	55.61	0.45	0.16	0.65	0.28	0.05	0.18	2.47	0.02	0.01	0.03	1167
00:00	5.52	3.54	50.10	0.44	0.17	0.64	0.25	0.03	0.16	2.25	0.02	0.01	0.03	1151
min	1,96	0,04	50,10	0,44	0,07	0,63	0,09	0,03	0,00	2,25	0,02	0,00	0,03	1120
max	8,84	12,91	62,16	0,52	0,18	0,76	0,39	1,31	0,56	2,72	0,02	0,01	0,03	1184
moyenne	5,64	4,41	57,27	0,46	0,13	0,67								1150
Total							11,69	10,57	9,17	118,91	0,96	0,27	1,39	

Synthèse des dépassements & indisponibilités	seuil	HCl	SO2	CO	NOx	NH3	COT	Poussieres
Compteur dépassement VLE 30 min	60H/An	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00
Nombre de dépassement moyenne jour	/	0	0	0	0	0	0	0
% de moyennes 10min <150 mg/Nm3	/			100,00	5,12			
Nombre de dépassement VLE Flux Jour	/	0	0	0	0	0	0	0
Nombre de moyenne jour invalide	10j/An	0	0	0	0	0	0	0
Compteur indisponibilité AMS	60H/An			00:00				
Compteur indisponibilité Opacimètre	60H/An							00:00
Compteur indisponibilité 10h consécutive (Indispo)	10H			0				0
Disponibilité AMESA %	>85% en cumul annuel				100,00			

Commentaires :

Bon fonctionnement de l'UVE. Respect des normes européennes et françaises.