



	mesures corrigées à 11% d'O2 -IC 95%									Flux massique									Process
Paramètre	CO	COT	HCL	SO2	POUSSIÈRES	NOx	NH3	CO2	Hg	CO	COT	HCL	SO2	POUSSIÈRES	NOx	NH3	CO2	Hg	T2S
Unité	mg/m³	mg/Nm³	mg/Nm³	mg/Nm³	mg/Nm³	mg/Nm³	mg/Nm³	-	µg/Nm³	kg/h	kg/h	kg/h	kg/h	kg/h	kg/h	kg/h	-	g/h	°C
VLE 30 min		20	60	200	30	400	30	0											
VLE max	100	20			150														
VLE jour	45	9	9	40	5	80	30	0		86,00	17,00	17,00	77,00	10,00	154,00	48,00	0,00	0,00	
Seuils min																			850
00:30	2,05	0,04	6,90	13,29	0,00	53,85	0,51	6,24	0,00	0,08	0,00	0,28	0,54	0,00	2,19	0,02	5,46	0,0000	1099
01:00	13,46	0,05	9,89	22,54	0,00	55,91	0,47	6,38	0,00	0,54	0,00	0,40	0,91	0,00	2,26	0,02	5,41	0,0000	1098
01:30	8,59	0,04	9,88	24,40	0,00	50,55	0,45	6,45	0,00	0,34	0,00	0,40	0,98	0,00	2,03	0,02	5,32	0,0000	1101
02:00	0,31	0,03	8,55	14,71	0,00	65,62	0,48	6,31	0,00	0,01	0,00	0,34	0,58	0,00	2,58	0,02	5,28	0,0000	1117
02:30	7,09	0,05	5,40	18,37	0,00	57,14	0,51	6,35	0,00	0,28	0,00	0,22	0,74	0,00	2,29	0,02	5,42	0,0000	1112
03:00	3,62	0,04	5,78	11,12	0,00	67,34	0,50	6,19	0,00	0,14	0,00	0,23	0,45	0,00	2,69	0,02	5,37	0,0000	1111
03:30	2,96	0,04	4,14	11,16	0,00	54,09	0,47	6,24	0,00	0,12	0,00	0,17	0,45	0,00	2,19	0,02	5,44	0,0000	1102
04:00	1,59	0,05	4,58	9,31	0,00	72,30	0,52	6,14	0,00	0,06	0,00	0,18	0,37	0,00	2,91	0,02	5,47	0,0000	1113
04:30	2,02	0,04	4,63	10,00	0,03	62,10	0,53	6,19	0,00	0,08	0,00	0,19	0,41	0,00	2,57	0,02	5,64	0,0000	1136
05:00	2,87	0,04	5,16	13,67	0,02	56,51	0,49	6,20	0,00	0,12	0,00	0,21	0,57	0,00	2,35	0,02	5,64	0,0000	1101
05:30	1,34	0,04	4,70	9,79	0,00	59,60	0,48	6,09	0,00	0,05	0,00	0,19	0,39	0,00	2,40	0,02	5,44	0,0000	1085
06:00	1,81	0,18	5,14	11,87	0,00	62,97	0,34	3,18	0,00	0,07	0,01	0,20	0,47	0,00	2,48	0,01	2,82	0,0000	1097
06:30	1,47	0,14	4,81	9,32	0,00	59,70	0,32	4,20	0,00	0,06	0,01	0,19	0,37	0,00	2,34	0,01	3,63	0,0000	1094
07:00	2,22	0,05	4,53	10,82	0,00	64,88	0,38	6,20	0,00	0,09	0,00	0,18	0,43	0,00	2,56	0,01	5,34	0,0000	1107
07:30	1,38	0,05	5,16	14,64	0,00	57,12	0,42	6,30	0,00	0,06	0,00	0,21	0,59	0,00	2,31	0,02	5,48	0,0000	1115
08:00	31,03	0,06	4,68	17,24	0,00	49,44	0,36	6,36	0,00	1,26	0,00	0,19	0,70	0,00	2,01	0,01	5,45	0,0000	1095
08:30	0,93	0,05	4,30	10,80	0,00	63,42	0,40	6,28	0,00	0,04	0,00	0,17	0,43	0,00	2,53	0,02	5,39	0,0000	1100
09:00	2,46	0,04	4,86	13,10	0,00	62,31	0,42	6,25	0,00	0,10	0,00	0,19	0,51	0,00	2,44	0,02	5,33	0,0000	1097
09:30	1,42	0,02	6,24	17,58	0,00	59,90	0,37	6,28	0,00	0,06	0,00	0,25	0,69	0,00	2,36	0,01	5,36	0,0000	1112
10:00	0,95	0,00	3,18	4,05	0,00	63,75	0,37	6,16	0,00	0,04	0,00	0,12	0,16	0,00	2,50	0,01	5,31	0,0000	1119
10:30	0,99	0,01	4,39	11,59	0,00	60,30	0,39	6,25	0,00	0,04	0,00	0,17	0,46	0,00	2,39	0,02	5,37	0,0000	1115
11:00	1,41	0,02	4,11	8,10	0,00	63,23	0,41	6,06	0,00	0,05	0,00	0,16	0,31	0,00	2,44	0,02	5,24	0,0000	1113
11:30	3,01	0,03	4,79	12,99	0,00	56,35	0,41	6,16	0,00	0,12	0,00	0,18	0,50	0,00	2,17	0,02	5,24	0,0000	1099
12:00	0,90	0,02	4,11	10,34	0,00	64,57	0,37	6,18	0,00	0,03	0,00	0,16	0,39	0,00	2,47	0,01	5,19	0,0000	1108
12:30	1,58	0,01	4,87	12,97	0,00	62,12	0,46	6,28	0,00	0,06	0,00	0,19	0,51	0,00	2,43	0,02	5,32	0,0000	1126
13:00	2,04	0,01	3,71	5,65	0,00	62,91	0,39	5,95	0,00	0,08	0,00	0,14	0,21	0,00	2,33	0,01	5,03	0,0000	1123
13:30	1,13	0,01	5,93	15,01	0,00	56,56	0,43	6,19	0,00	0,04	0,00	0,23	0,59	0,00	2,21	0,02	5,30	0,0000	1108
14:00	1,86	0,01	6,19	18,04	0,00	56,98	0,42	6,14	0,00	0,07	0,00	0,24	0,69	0,00	2,17	0,02	5,19	0,0000	1107
14:30	1,26	0,00	3,01	6,88	0,00	63,84	0,44	6,37	0,00	0,05	0,00	0,11	0,26	0,00	2,41	0,02	5,14	0,0000	1120
15:00	1,62	0,00	10,22	17,34	0,00	64,66	0,42	6,38	0,00	0,06	0,00	0,40	0,67	0,00	2,51	0,02	5,27	0,0000	1140
15:30	3,59	0,00	4,81	10,46	0,00	59,11	0,45	6,47	0,00	0,15	0,00	0,20	0,43	0,00	2,41	0,02	5,55	0,0000	1164
16:00	1,97	0,00	4,67	9,72	0,00	62,60	0,44	6,18	0,00	0,08	0,00	0,18	0,38	0,00	2,46	0,02	5,35	0,0000	1144
16:30	1,05	0,00	4,93	12,24	0,00	61,06	0,41	6,12	0,00	0,04	0,00	0,19	0,46	0,00	2,32	0,02	5,17	0,0000	1104
17:00	0,79	0,00	4,45	15,59	0,00	62,02	0,40	6,32	0,00	0,03	0,00	0,17	0,58	0,00	2,32	0,01	5,10	0,0000	1123
17:30	2,35	0,00	3,92	6,61	0,00	59,41	0,45	6,24	0,00	0,09	0,00	0,15	0,25	0,00	2,26	0,02	5,17	0,0000	1158
18:00	1,53	0,14	5,46	11,91	0,00	63,44	0,48	3,22	0,00	0,06	0,01	0,22	0,47	0,00	2,52	0,02	2,79	0,0000	1152
18:30	1,15	0,11	5,57	10,45	0,00	61,03	0,32	4,16	0,00	0,04	0,00	0,21	0,40	0,00	2,35	0,01	3,58	0,0000	1110
19:00	1,63	0,00	4,70	11,29	0,00	60,39	0,33	6,19	0,00	0,07	0,00	0,19	0,45	0,00	2,41	0,01	5,43	0,0000	1125
19:30	4,25	0,02	5,13	14,78	0,00	63,24	0,34	6,19	0,00	0,17	0,00	0,20	0,59	0,00	2,53	0,01	5,41	0,0000	1097
20:00	2,66	0,01	4,52	12,44	0,00	57,24	0,32	6,21	0,00	0,10	0,00	0,18	0,48	0,00	2,22	0,01	5,28	0,0000	1093
20:30	2,24	0,01	4,15	9,01	0,00	62,96	0,33	6,29	0,00	0,09	0,00	0,16	0,35	0,00	2,41	0,01	5,23	0,0000	1102
21:00	4,10	0,01	4,84	12,52	0,00	58,45	0,34	6,48	0,00	0,16	0,00	0,19	0,49	0,00	2,30	0,01	5,38	0,0000	1115
21:30	2,60	0,01	4,46	7,79	0,00	67,09	0,38	6,43	0,00	0,10	0,00	0,18	0,31	0,00	2,68	0,02	5,46	0,0000	1133
22:00	1,42	0,00	4,63	8,15	0,00	57,68	0,42	6,28	0,00	0,06	0,00	0,18	0,32	0,00	2,28	0,02	5,40	0,0000	1130
22:30	1,96	0,00	4,74	7,82	0,00	65,96	0,38	6,36	0,00	0,08	0,00	0,19	0,32	0,00	2,71	0,02	5,61	0,0000	1130
23:00	3,83	0,05	5,34	8,19	0,01	61,78	0,38	6,25	0,00	0,16	0,00	0,22	0,34	0,00	2,53	0,02	5,58	0,0000	1124
23:30	2,81	0,01	4,11	5,49	0,00	62,67	0,36	6,15	0,00	0,11	0,00	0,17	0,22	0,00	2,54	0,01	5,52	0,0000	1117
00:00	3,51	0,00	4,51	7,76	0,02	60,82	0,37	6,29	0,00	0,15	0,00	0,19	0,33	0,00	2,58	0,02	5,74	0,0000	1143
Min	0,31	0,00	3,01	4,05	0,00	49,44	0,32	3,18	0,00	0,01	0,00	0,11	0,16	0,00	2,01	0,01	2,79	0,0000	1085
Max	31,03	0,18	10,22	24,40	0,03	72,30	0,53	6,48	0,00	1,26	0,01	0,40	0,98	0,00	2,91	0,02	5,74	0,0000	1164
Commentaires	3,10	0,03	5,18	11,85	0,00	60,77	0,41	6,04	0,00	5,95	0,06	9,85	22,52	0,00	115,36	0,78	249,07	0,0000	1115
	CO	COT	HCL	SO2	POUSSIÈRES	NOx	NH3												

Synthèse des dépassements & indisponibilité	seuil	CO	COT	HCL	SO ₂	NOx	NH ₃	POUSSIÈRES	Hg	Global
Compt. dépassement VLE 10 et 30 journalier	/	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00		00:00		00:00
Compt. dépassement VLE 10 et 30 annuel	60 h	00:00	00:30	00:00	00:00	00:00		00:00		00:30
Compt. dépassement VLE 24hs journalier	/	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Compt. dépassement VLE 24hs annuel	/	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Nbr. dépassement VLE Flux journalier	/	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Nbr. dépassement VLE Flux annuel	/	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Compt. indisponibilité AMS journalier	/				00:00			00:00	00:00	
Compt. indisponibilité AMS annuel	/				00:00			00:00	00:00	
Dioxin / Furanes % journalier	>85% en cummul annuel				100,00					
Dioxin / Furanes % annuel	>85% en cummul annuel				99,88					
Nombre moyenne jour invalide par jour	5	0	0	0	0	0	0	0	0	
Nombre moyenne jour invalide par an	10 Jours	0	0	0	0	0	0	0	0	

Commentaires :

Bon fonctionnement de l'UVE. Respect des normes européennes et françaises.