

UVE	Mesures corrigées à 11% d'O2 - IC 95%						Flux massique en kg							Process
Ligne 1	HCl	SO2	NOx	COT	NH3	Poussières	Q-HCL	Q-CO	Q-SO2	Q-NOX	Q-COT	Q-NH3	Q-Pouss	T2S
Unité	mg/Nm3	mg/Nm3	mg/Nm3	mg/Nm3	mg/Nm3	mg/Nm3	kg	kg	kg	kg	kg	kg	kg	°C
VLE Jour	9	40	80	9	30	5	17.0	86.0	77.0	154.0	17.0	48.0	10.0	
VLE 30 min	60	200	400	20	30	30								
Autre seuil						150								850.00
Moy.	24h	24h	24h	24h	24h	24h	24h	24h	24h	24h	24h	24h	24h	24h
00:30	7,77	20,42	57,87	1,37	0,22	2,23	0,34	0,07	0,89	2,53	0,06	0,01	0,10	1147
01:00	7,57	18,89	56,81	1,39	0,22	2,28	0,33	0,11	0,83	2,50	0,06	0,01	0,10	1132
01:30	5,12	7,44	57,00	1,42	0,22	2,34	0,23	0,09	0,33	2,52	0,06	0,01	0,10	1133
02:00	7,94	11,34	55,97	1,40	0,21	2,30	0,34	0,09	0,49	2,40	0,06	0,01	0,10	1119
02:30	5,16	5,84	57,97	1,26	0,18	2,07	0,21	0,05	0,24	2,41	0,05	0,01	0,09	1127
03:00	5,29	17,83	57,33	1,25	0,19	2,03	0,22	0,08	0,73	2,36	0,05	0,01	0,08	1148
03:30	9,65	26,79	55,71	1,20	0,17	1,95	0,40	0,04	1,11	2,31	0,05	0,01	0,08	1128
04:00	8,74	29,59	59,97	1,34	0,17	2,19	0,36	0,06	1,21	2,46	0,05	0,01	0,09	1133
04:30	7,77	28,52	56,01	1,38	0,18	2,25	0,32	0,05	1,16	2,29	0,06	0,01	0,09	1120
05:00	5,68	18,11	60,58	1,02	0,17	1,65	0,23	0,07	0,74	2,49	0,04	0,01	0,07	1128
05:30	7,18	23,66	67,91	0,27	0,20	0,45	0,29	0,04	0,95	2,73	0,01	0,01	0,02	1124
06:00	7,07	20,56	68,71	0,28	0,19	0,50	0,29	0,07	0,84	2,82	0,01	0,01	0,02	1121
06:30	6,93	22,78	69,63	0,28	0,20	0,46	0,28	0,04	0,94	2,86	0,01	0,01	0,02	1140
07:00	5,97	20,35	57,31	1,00	0,21	1,58	0,26	0,07	0,90	2,52	0,04	0,01	0,07	1122
07:30	5,59	9,56	61,24	1,20	0,27	1,96	0,25	0,07	0,44	2,79	0,05	0,01	0,09	1170
08:00	5,09	17,79	50,89	1,15	0,24	1,88	0,24	0,10	0,83	2,37	0,05	0,01	0,09	1117
08:30	6,51	19,21	51,93	1,14	0,21	1,88	0,30	0,10	0,87	2,36	0,05	0,01	0,09	1113
09:00	4,72	6,30	55,62	1,15	0,21	1,90	0,21	0,13	0,28	2,50	0,05	0,01	0,09	1116
09:30	4,69	5,55	58,86	1,24	0,28	2,05	0,21	0,11	0,25	2,67	0,06	0,01	0,09	1150
10:00	5,34	13,66	61,30	1,19	0,25	1,99	0,25	0,11	0,64	2,86	0,06	0,01	0,09	1160
10:30	5,10	10,17	53,71	1,23	0,25	2,02	0,23	0,09	0,46	2,43	0,06	0,01	0,09	1123
11:00	5,09	7,91	58,93	1,09	0,24	1,79	0,23	0,09	0,35	2,62	0,05	0,01	0,08	1137
11:30	4,79	8,62	54,98	1,00	0,20	1,62	0,21	0,08	0,38	2,44	0,04	0,01	0,07	1130
12:00	6,48	10,86	62,89	0,92	0,22	1,49	0,29	0,09	0,48	2,78	0,04	0,01	0,07	1130
12:30	6,60	10,45	60,47	1,03	0,26	1,70	0,30	0,10	0,48	2,77	0,05	0,01	0,08	1149
13:00	6,41	14,38	57,26	1,06	0,28	1,74	0,30	0,08	0,67	2,68	0,05	0,01	0,08	1156
13:30	3,64	3,10	60,30	0,62	0,35	1,02	0,16	0,08	0,13	2,62	0,03	0,02	0,04	1122
14:00	3,74	13,72	58,63	0,25	0,42	0,39	0,16	0,06	0,57	2,43	0,01	0,02	0,02	1135
14:30	8,32	14,44	71,99	0,24	0,35	0,37	0,35	0,05	0,60	2,99	0,01	0,01	0,02	1141
15:00	6,00	28,50	73,06	0,22	0,39	0,39	0,26	0,08	1,22	3,13	0,01	0,02	0,02	1149
15:30	5,54	72,97	68,40	0,24	0,39	0,46	0,24	0,12	3,21	3,01	0,01	0,02	0,02	1142
16:00	3,51	33,59	61,43	0,25	0,31	0,38	0,15	0,09	1,44	2,64	0,01	0,01	0,02	1125
16:30	4,50	37,64	65,93	0,25	0,38	0,32	0,19	0,07	1,58	2,77	0,01	0,02	0,01	1141
17:00	6,41	29,74	69,28	0,24	0,36	0,34	0,27	0,10	1,25	2,92	0,01	0,02	0,01	1152
17:30	5,67	23,43	63,42	0,22	0,36	0,40	0,25	0,08	1,02	2,76	0,01	0,02	0,02	1151
18:00	6,63	25,95	69,19	0,22	0,38	0,32	0,28	0,07	1,09	2,90	0,01	0,02	0,01	1151
18:30	6,20	15,72	61,89	0,21	0,36	0,33	0,27	0,08	0,67	2,65	0,01	0,02	0,01	1149
19:00	4,80	7,63	59,05	0,67	0,22	1,02	0,21	0,05	0,33	2,57	0,03	0,01	0,04	1151
19:30	4,59	8,79	61,94	0,71	0,29	1,15	0,21	0,08	0,39	2,78	0,03	0,01	0,05	1154
20:00	5,04	10,41	67,41	0,20	0,47	0,42	0,22	0,09	0,45	2,92	0,01	0,02	0,02	1146
20:30	6,08	13,70	67,75	0,20	0,48	0,43	0,27	0,08	0,60	2,98	0,01	0,02	0,02	1130
21:00	8,34	14,55	65,78	0,20	0,43	0,36	0,35	0,09	0,61	2,77	0,01	0,02	0,02	1136
21:30	6,54	17,07	66,72	0,20	0,41	0,43	0,28	0,08	0,74	2,89	0,01	0,02	0,02	1129
22:00	5,50	14,56	67,62	0,19	0,47	0,56	0,24	0,10	0,64	2,95	0,01	0,02	0,02	1183
22:30	4,89	23,42	64,72	0,25	0,47	0,53	0,21	0,07	0,99	2,75	0,01	0,02	0,02	1126
23:00	5,76	27,21	62,16	0,21	0,40	0,41	0,24	0,06	1,13	2,58	0,01	0,02	0,02	1128
23:30	5,79	19,69	70,53	0,21	0,42	0,40	0,24	0,04	0,81	2,88	0,01	0,02	0,02	1156
00:00	5,82	40,79	64,09	0,21	0,43	0,39	0,24	0,06	1,70	2,68	0,01	0,02	0,02	1147
min	3,51	3,10	50,89	0,19	0,17	0,32	0,15	0,04	0,13	2,29	0,01	0,01	0,01	1113
max	9,65	72,97	73,06	1,42	0,48	2,34	0,40	0,13	3,21	3,13	0,06	0,02	0,10	1183
moyenne	5,99	18,82	61,84	0,72	0,30	1,19								1139
Total							12,39	10,73	38,71	128,06	1,51	0,61	2,49	

Synthèse des dépassements & indisponibilités	seuil	HCl	SO2	CO	NOx	NH3	COT	Poussieres
Compteur dépassement VLE 30 min	60H/An	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00
Nombre de dépassement moyenne jour	/	0	0	0	0	0	0	0
% de moyennes 10min <150 mg/Nm3	/			100,00	5,14			
Nombre de dépassement VLE Flux Jour	/	0	0	0	0	0	0	0
Nombre de moyenne jour invalide	10j/An	0	0	0	0	0	0	0
Compteur indisponibilité AMS	60H/An			00:00				
Compteur indisponibilité Opacimètre	60H/An							00:00
Compteur indisponibilité 10h consécutive (Indispo)	10H			0				0
Disponibilité AMESA %	>85% en cumul annuel				100,00			

Commentaires :

Bon fonctionnement de l'UVE. Respect des normes européennes et françaises.