Rapport DREAL journalier: 23.12.2023

UVE	Mesures corrigées à 11% d'O2 - IC 95%						Flux massique en kg							Process
Lasse Ligne 1	HCl	SO2	NOx	COT	NH3	Poussieres	Q-HCL	Q-CO	Q-SO2	Q-NOX	Q-COT	Q-NH3	Q-Pouss	T2S
Unité	mg/Nm3	mg/Nm3	mg/Nm3	mg/Nm3	mg/Nm3	mg/Nm3	kg	kg	kg	kg	kg	kg	kg	°C
VLE Jour	9	40	80	9	30	5	17.0	86.0	77.0	154.0	17.0	48.0	10.0	
VLE 30 min	60	200	400	20	30	30								
Autre seuil						150								850,00
Moy.	24h	24h	24h	24h	24h	24h	24h	24h	24h	24h	24h	24h	24h	24h
00:30	6,77	20,10	57,20	0,18	0,19	0,20	0,30	0,09	0,88	2,51	0,01	0,01	0,01	1140
01:00	6,41	25,63	55,81	0,15	0,20	0,16	0,28	0,07	1,14	2,47	0,01	0,01	0,01	1143
01:30	4,07	4,61	61,81	0,23	0,19	0,29	0,18	0,13	0,21	2,77	0,01	0,01	0,01	1149
02:00	4,55	14,08	56,55	0,32	0,21	0,44	0,21	0,08	0,64	2,58	0,01	0,01	0,02	1134
02:30	8,81	19,03	54,34	0,26	0,22	0,34	0,40	0,09	0,86	2,46	0,01	0,01	0,02	1129
03:00	11,90	24,45	58,88	0,21	0,19	0,25	0,53	0,06	1,09	2,64	0,01	0,01	0,01	1134
03:30	11,89	13,65	62,13	0,28	0,16	0,38	0,52	0,10	0,60	2,73	0,01	0,01	0,02	1158
04:00	6,41	5,44	57,71	0,35	0,20	0,49	0,29	0,09	0,25	2,62	0,02	0,01	0,02	1164
04:30	4,37	2,89	56,16	0,40	0,20	0,57	0,20	0,13	0,13	2,56	0,02	0,01	0,03	1142
05:00	4,24	12,45	59,64	0,33	0,25	0,58	0,19	0,08	0,56	2,67	0,01	0,01	0,03	1129
05:30	6,60	15,76	63,66	0,27	0,30	0,55	0,28	0,14	0,67	2,71	0,01	0,01	0,02	1140
06:00	4,95	10,78	66,45	0,19	0,28	0,51	0,21	0,07	0,46	2,85	0,01	0,01	0,02	1160
06:30	6,00	13,28	68,76	0,25	0,31	0,50	0,25	0,09	0,56	2,88	0,01	0,01	0,02	1149
07:00	4,67	5,77	61,60	0,27	0,28	0,40	0,21	0,07	0,26	2,73	0,01	0,01	0,02	1170
07:30	3,65	7,12	56,89	0,35	0,31	0,50	0,17	0,11	0,33	2,61	0,02	0,01	0,02	1148
08:00	5,27	21,71	59,08	0,42	0,31	0,60	0,25	0,09	1,01	2,76	0,02	0,01	0,03	1166
08:30	6,94	12,87	54,24	0,35	0,27	0,49	0,31	0,08	0,58	2,45	0,02	0,01	0,02	1161
09:00	6,35	19,51	55,36	0,26	0,26	0,34	0,29	0,05	0,90	2,55	0,01	0,01	0,02	1154
09:30	5,75	6,40	56,12	0,23	0,23	0,29	0,26	0,07	0,29	2,51	0,01	0,01	0,01	1151
10:00	4,01	5,27	63,17	0,19	0,26	0,22	0,18	0,09	0,23	2,79	0,01	0,01	0,01	1152
10:30	4,31	7,06	59,11	0,24	0,27	0,28	0,20	0,12	0,32	2,70	0,01	0,01	0,01	1155
11:00	7,53	14,60	53,57	0,27	0,25	0,36	0,34	0,09	0,66	2,43	0,01	0,01	0,02	1144
11:30	5,97	7,09	59,03	0,26	0,26	0,33	0,27	0,11	0,32	2,67	0,01	0,01	0,02	1141
12:00	4,60	4,89	59,86	0,16	0,26	0,17	0,21	0,10	0,22	2,75	0,01	0,01	0,01	1141
12:30	5,19	11,59	58,32	0,16	0,23	0,19	0,23	0,11	0,52	2,64	0,01	0,01	0,01	1139
13:00	5,40	8,46	54,95	0,18	0,24	0,21	0,24	0,11	0,38	2,49	0,01	0,01	0,01	1131
13:30	5,20	6,27	60,36	0,16	0,27	0,18	0,24	0,08	0,28	2,74	0,01	0,01	0,01	1155
14:00	8,53	15,33	58,19	0,22	0,27	0,27	0,38	0,06	0,69	2,62	0,01	0,01	0,01	1147
14:30	8,46	22,65	58,05	0,21	0,28	0,24	0,38	0,10	1,03	2,63	0,01	0,01	0,01	1142
15:00	12,67	36,44	54,76	0,20	0,27	0,24	0,58	0,06	1,66	2,50	0,01	0,01	0,01	1140
15:30	11,50	32,03	57,92	0,26	0,24	0,35	0,52	0,08	1,45	2,62	0,01	0,01	0,02	1148
16:00	8,81	22,99	56,71	0,33	0,25	0,45	0,39	0,03	1,02	2,52	0,01	0,01	0,02	1152
16:30	5,70	12,67	54,78	0,28	0,26	0,37	0,25	0,06	0,55	2,38	0,01	0,01	0,02	1142
17:00	5,84	17,37	60,85	0,21	0,25	0,27	0,25	0,04	0,74	2,59	0,01	0,01	0,01	1159
17:30	5,50	12,84	67,56	0,23	0,16	0,32	0,23	0,07	0,53	2,81	0,01	0,01	0,01	1150
18:00	4,46	14,43	68,32	0,19	0,10	0,36	0,19	0,05	0,62	2,91	0,01	0,00	0,02	1148
18:30	6,46	26,19	68,66	0,23	0,17	0,39	0,28	0,09	1,13	2,97	0,01	0,01	0,02	1152
19:00	6,54	18,78	60,96	0,20	0,27	0,26	0,30	0,06	0,85	2,75	0,01	0,01	0,01	1154
19:30	7,41	18,00	55,46	0,16	0,27	0,17	0,34	0,08	0,82	2,52	0,01	0,01	0,01	1149
20:00	5,26	11,24	59,64	0,15	0,27	0,16	0,24	0,09	0,52	2,75	0,01	0,01	0,01	1179
20:30	6,05	18,98	54,27	0,15	0,29	0,16	0,28	0,07	0,88	2,50	0,01	0,01	0,01	1151
21:00	5,70	14,45	60,16	0,16	0,29	0,17	0,26	0,04	0,65	2,73	0,01	0,01	0,01	1151
21:30	5,87	16,08	57,31	0,18	0,27	0,21	0,27	0,08	0,74	2,65	0,01	0,01	0,01	1159
22:00	5,39	14,30	59,32	0,20	0,29	0,23	0,24	0,05	0,64	2,65	0,01	0,01	0,01	1149
22:30	7,29	15,79	55,84	0,19	0,28	0,22	0,33	0,09	0,72	2,55	0,01	0,01	0,01	1155
23:00	8,61	13,11	59,71	0,17	0,29	0,19	0,39	0,07	0,59	2,68	0,01	0,01	0,01	1151
23:30	5,19	6,37	57,05	0,15	0,25	0,17	0,23	0,10	0,28	2,54	0,01	0,01	0,01	1131
00:00	5,41	21,68	55,96	0,20	0,24	0,24	0,25	0,08	0,99	2,57	0,01	0,01	0,01	1139
min	**3,65**	**2,89**	**53,57**	**0,15**	**0,10**	**0,16**	**0,17**	**0,03**	**0,13**	**2,38**	**0,01**	**0,00**	**0,01**	**1129**
max	**12,67**	**36,44**	**68,76**	**0,42**	**0,31**	**0,60**	**0,58**	**0,14**	**1,66**	**2,97**	**0,02**	**0,01**	**0,03**	**1179**
moyenne	**6,43**	**14,64**	**59,00**	**0,23**	**0,25**	**0,32**								**1147**
Total							**13,82**	**10,80**	**31,48**	**126,70**	**0,50**	**0,53**	**0,68**	

Synthèse des dépassements & indisponibilités	seuil	HCl	SO2	CO		NOx	NH3	COT	Poussieres
Compteur dépassement VLE 30 min	60H/An	00:00	00:00	00:00		00:00	00:00	00:00	00:00
Nombre de dépassement moyenne jour	/	0	0	0		0	0	0	0
% de moyennes 10min <150 mg/Nm3 & moyenne jour CO	/			100,00	5,02				
Nombre de dépassement VLE Flux Jour	/	0	0	0		0	0	0	0
Nombre de moyenne jour invalide	10j/An	0	0	0		0	0	0	0
Compteur indisponibilité AMS	60H/An	00:00							
Compteur indisponibilité Opacimètre	60H/An								00:00
Compteur indisponibilité 10h consécutive (Indispo)	10H	0							0
Disponibilité AMESA %	>85% en cumul annuel	100,00							

Commentaires :

Bon fonctionnement de l'UVE. Respect des normes européennes et françaises.