

UVE	Mesures corrigées à 11% d'O ₂ - IC 95%						Flux massique en kg							Process
Ligne 1	HCl	SO ₂	NO _x	COT	NH ₃	Poussières	Q-HCL	Q-CO	Q-SO ₂	Q-NO _x	Q-COT	Q-NH ₃	Q-Pouss	T2S
Unité	mg/Nm ³	mg/Nm ³	mg/Nm ³	mg/Nm ³	mg/Nm ³	mg/Nm ³	kg	kg	kg	kg	kg	kg	kg	°C
VLE Jour	9	40	80	9	30	5	17.0	86.0	77.0	154.0	17.0	48.0	10.0	
VLE 30 min	60	200	400	20	30	30								
Autre seuil						150								850.00
Moy.	24h	24h	24h	24h	24h	24h	24h	24h	24h	24h	24h	24h	24h	24h
00:30	7.02	11.12	57.39	0.21	0.30	0.25	0.33	0.06	0.52	2.70	0.01	0.01	0.01	1116
01:00	6.52	9.16	50.09	0.21	0.29	0.25	0.30	0.05	0.42	2.30	0.01	0.01	0.01	1105
01:30	7.09	13.68	58.50	0.20	0.28	0.24	0.33	0.06	0.65	2.76	0.01	0.01	0.01	1126
02:00	7.39	11.46	60.47	0.21	0.28	0.24	0.35	0.06	0.55	2.88	0.01	0.01	0.01	1126
02:30	8.94	14.21	59.81	0.21	0.28	0.24	0.42	0.05	0.67	2.80	0.01	0.01	0.01	1118
03:00	7.05	15.19	57.25	0.21	0.26	0.24	0.33	0.06	0.71	2.69	0.01	0.01	0.01	1122
03:30	6.55	15.58	57.35	0.21	0.31	0.25	0.31	0.06	0.73	2.68	0.01	0.01	0.01	1113
04:00	10.16	28.81	56.88	0.21	0.29	0.25	0.48	0.05	1.35	2.67	0.01	0.01	0.01	1116
04:30	8.15	23.03	60.41	0.21	0.27	0.25	0.38	0.06	1.06	2.79	0.01	0.01	0.01	1124
05:00	7.22	25.11	55.91	0.21	0.29	0.25	0.33	0.06	1.17	2.60	0.01	0.01	0.01	1128
05:30	5.89	27.84	60.52	0.24	0.28	0.23	0.28	0.05	1.30	2.83	0.01	0.01	0.01	1132
06:00	4.57	25.55	63.52	0.30	0.31	0.21	0.20	0.04	1.14	2.84	0.01	0.01	0.01	1130
06:30	5.05	23.36	69.25	0.49	0.34	0.20	0.23	0.06	1.07	3.17	0.02	0.02	0.01	1140
07:00	4.40	11.49	67.55	0.26	0.37	0.21	0.21	0.06	0.54	3.16	0.01	0.02	0.01	1159
07:30	4.94	14.34	61.00	0.28	0.31	0.21	0.23	0.10	0.67	2.86	0.01	0.01	0.01	1151
08:00	5.78	16.33	68.17	0.28	0.35	0.22	0.27	0.09	0.77	3.21	0.01	0.02	0.01	1129
08:30	6.96	11.47	57.45	0.21	0.42	0.25	0.33	0.08	0.54	2.70	0.01	0.02	0.01	1147
09:00	7.89	17.11	68.78	0.29	0.27	0.22	0.36	0.08	0.78	3.13	0.01	0.01	0.01	1128
09:30	7.15	9.19	64.26	0.28	0.29	0.21	0.34	0.08	0.43	3.01	0.01	0.01	0.01	1151
10:00	4.37	5.39	58.75	0.28	0.27	0.21	0.21	0.09	0.26	2.78	0.01	0.01	0.01	1162
10:30	4.46	7.11	65.21	0.28	0.27	0.21	0.21	0.08	0.33	3.02	0.01	0.01	0.01	1132
11:00	5.74	9.97	52.79	0.36	0.33	0.21	0.27	0.06	0.46	2.44	0.02	0.02	0.01	1136
11:30	7.37	8.93	61.99	0.28	0.28	0.22	0.33	0.09	0.40	2.76	0.01	0.01	0.01	1168
12:00	7.42	10.52	59.73	0.29	0.27	0.22	0.31	0.08	0.44	2.50	0.01	0.01	0.01	1113
12:30	4.77	6.02	68.86	0.28	0.29	0.22	0.21	0.08	0.27	3.09	0.01	0.01	0.01	1134
13:00	11.69	16.53	62.87	0.31	0.20	0.22	0.50	0.06	0.71	2.71	0.01	0.01	0.01	1086
13:30	13.31	47.27	73.53	0.30	0.27	0.22	0.58	0.08	2.05	3.19	0.01	0.01	0.01	1102
14:00	8.20	40.45	112.60	0.30	0.25	0.21	0.35	0.06	1.75	4.87	0.01	0.01	0.01	1128
14:30	8.84	20.93	63.44	0.30	0.24	0.21	0.40	0.07	0.95	2.87	0.01	0.01	0.01	1135
15:00	10.98	18.88	65.15	0.28	0.24	0.21	0.52	0.10	0.89	3.06	0.01	0.01	0.01	1153
15:30	4.54	3.41	70.02	0.26	0.26	0.21	0.21	0.08	0.16	3.22	0.01	0.01	0.01	1125
16:00	1.74	1.79	62.67	0.30	0.24	0.22	0.08	0.06	0.08	2.80	0.01	0.01	0.01	1134
16:30	3.39	30.60	63.18	0.32	0.21	0.21	0.15	0.06	1.37	2.84	0.01	0.01	0.01	1118
17:00	5.37	30.96	75.36	0.31	0.26	0.21	0.24	0.08	1.40	3.40	0.01	0.01	0.01	1127
17:30	5.72	29.85	64.14	0.31	0.26	0.21	0.26	0.07	1.36	2.93	0.01	0.01	0.01	1139
18:00	5.29	19.40	67.61	0.31	0.27	0.20	0.25	0.08	0.90	3.13	0.01	0.01	0.01	1146
18:30	15.87	33.82	62.51	0.31	0.20	0.21	0.73	0.09	1.56	2.88	0.01	0.01	0.01	1129
19:00	13.61	25.83	69.05	0.26	0.33	0.22	0.64	0.08	1.22	3.25	0.01	0.02	0.01	1141
19:30	9.36	16.31	58.09	0.21	0.38	0.25	0.43	0.09	0.75	2.68	0.01	0.02	0.01	1110
20:00	4.08	0.82	54.93	0.21	0.39	0.24	0.19	0.10	0.04	2.54	0.01	0.02	0.01	1144
20:30	2.47	0.25	50.94	0.19	0.41	0.21	0.11	0.08	0.01	2.34	0.01	0.02	0.01	1143
21:00	1.87	3.56	50.62	0.17	0.37	0.17	0.09	0.07	0.17	2.35	0.01	0.02	0.01	1139
21:30	4.99	26.52	59.96	0.17	0.35	0.18	0.23	0.06	1.21	2.73	0.01	0.02	0.01	1105
22:00	7.62	42.21	52.24	0.15	0.37	0.13	0.33	0.06	1.82	2.26	0.01	0.02	0.01	1133
22:30	7.46	25.62	60.55	0.14	0.36	0.12	0.33	0.06	1.12	2.64	0.01	0.02	0.01	1142
23:00	7.60	18.27	54.79	0.17	0.40	0.18	0.35	0.08	0.84	2.51	0.01	0.02	0.01	1127
23:30	7.84	14.41	53.51	0.21	0.40	0.24	0.36	0.07	0.67	2.48	0.01	0.02	0.01	1142
00:00	7.77	15.23	60.60	0.21	0.43	0.24	0.35	0.10	0.69	2.74	0.01	0.02	0.01	1126
min	1,74	0,25	50,09	0,14	0,20	0,12	0,08	0,04	0,01	2,26	0,01	0,01	0,01	1086
max	15,87	47,27	112,60	0,49	0,43	0,25	0,73	0,10	2,05	4,87	0,02	0,02	0,01	1168
moyenne	6,93	17,81	62,30	0,25	0,30	0,22								1133
Total							15,21	13,39	38,92	136,80	0,56	0,67	0,48	

Synthèse des dépassements & indisponibilités	seuil	HCl	SO ₂	CO	NO _x	NH ₃	COT	Poussières
Compteur dépassement VLE 30 min	60H/An	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00
Nombre de dépassement moyenne jour	/	0	0	0	0	0	0	0
% de moyennes 10min <150 mg/Nm ³	/			100,00	6,09			
Nombre de dépassement VLE Flux Jour	/	0	0	0	0	0	0	0
Nombre de moyenne jour invalide	10j/An	0	0	0	0	0	0	0
Compteur indisponibilité AMS	60H/An			00:00				
Compteur indisponibilité Opacimètre	60H/An							00:00
Compteur indisponibilité 10h consécutive (Indispo)	10H			0				0
Disponibilité AMESA %	>85% en cumul annuel				100,00			

Commentaires :

Bon fonctionnement de l'UVE. Respect des normes européennes et françaises.