

mesures corrigées à 11% d'O2 -IC 95%										Flux massique									Process
Paramètre	CO	COT	HCL	SO2	POUSSIÈRES	NOx	NH3	Res1	Hg	CO	COT	HCL	SO2	POUSSIÈRES	NOx	NH3	Res1	Hg	T2S
Unité	mg/Nm³	mg/Nm³	mg/Nm³	mg/Nm³	mg/Nm³	mg/Nm³	mg/Nm³	-	µg/Nm³	kg/h	kg/h	kg/h	kg/h	kg/h	kg/h	kg/h	-	g/h	Foyer
VLE 30 min		20	60	200	30	400													°C
VLE max	100	20			150														
VLE jour	45	9	9	40	5	80	25			86,00	17,00	17,00	77,00	10,00	154,00	48,00	0,00	0,00	
Seuils min																			850
00:30	2,70	0,00	3,21	7,24	1,19	59,76	0,50	5,82	0,00	0,11	0,00	0,13	0,28	0,05	2,34	0,02	5,31	0,0000	1133
01:00	2,11	0,00	3,30	6,44	1,22	64,67	0,50	5,93	0,00	0,08	0,00	0,13	0,25	0,05	2,56	0,02	5,37	0,0000	1135
01:30	1,21	0,00	3,42	5,60	1,28	62,19	0,49	5,78	0,00	0,05	0,00	0,13	0,21	0,05	2,39	0,02	5,21	0,0000	1107
02:00	0,91	0,00	4,32	8,82	1,25	62,67	0,47	5,78	0,00	0,03	0,00	0,16	0,33	0,05	2,36	0,02	5,14	0,0000	1086
02:30	1,77	0,00	4,55	10,18	1,18	61,35	0,47	6,05	0,00	0,07	0,00	0,18	0,40	0,05	2,40	0,02	5,36	0,0000	1103
03:00	1,12	0,00	4,34	8,22	1,17	61,90	0,47	5,98	0,00	0,04	0,00	0,17	0,32	0,05	2,40	0,02	5,30	0,0000	1112
03:30	1,06	0,00	4,06	5,52	1,18	60,99	0,50	6,03	0,00	0,04	0,00	0,16	0,22	0,05	2,39	0,02	5,34	0,0000	1111
04:00	3,14	0,00	3,83	5,95	1,19	61,99	0,44	6,02	0,00	0,12	0,00	0,15	0,24	0,05	2,46	0,02	5,43	0,0000	1130
04:30	2,00	0,00	5,63	12,43	1,25	62,51	0,50	6,16	0,00	0,08	0,00	0,23	0,51	0,05	2,55	0,02	5,59	0,0000	1136
05:00	1,78	0,00	5,14	8,99	1,38	59,75	0,53	6,13	0,00	0,07	0,00	0,20	0,35	0,05	2,31	0,02	5,33	0,0000	1102
05:30	2,17	0,00	3,05	3,04	1,42	63,09	0,53	6,16	0,00	0,09	0,00	0,12	0,12	0,06	2,53	0,02	5,49	0,0000	1138
06:00	3,05	0,04	4,00	9,64	1,50	59,30	0,52	5,44	0,00	0,12	0,00	0,16	0,38	0,06	2,35	0,02	4,84	0,0000	1140
06:30	2,07	0,15	4,73	10,59	1,28	61,63	0,48	2,96	0,00	0,08	0,01	0,18	0,41	0,05	2,39	0,02	2,61	0,0000	1143
07:00	2,40	0,00	4,16	4,25	1,12	60,20	0,54	5,78	0,00	0,09	0,00	0,15	0,15	0,04	2,19	0,02	4,98	0,0000	1116
07:30	2,54	0,00	3,91	5,86	0,98	63,23	0,52	6,02	0,00	0,09	0,00	0,15	0,22	0,04	2,35	0,02	5,11	0,0000	1134
08:00	1,15	0,00	4,80	8,11	0,89	60,41	0,47	5,96	0,00	0,04	0,00	0,18	0,30	0,03	2,25	0,02	5,11	0,0000	1097
08:30	1,98	0,00	4,17	4,74	0,96	65,53	0,50	5,92	0,00	0,08	0,00	0,16	0,18	0,04	2,55	0,02	5,31	0,0000	1115
09:00	1,65	0,00	5,31	14,30	1,13	56,97	0,46	6,00	0,00	0,06	0,00	0,21	0,56	0,04	2,21	0,02	5,34	0,0000	1060
09:30	4,28	0,00	8,00	19,06	1,09	52,31	0,49	6,26	0,00	0,16	0,00	0,30	0,72	0,04	1,97	0,02	5,17	0,0000	1062
10:00	4,37	0,00	4,02	4,09	0,97	61,52	0,49	6,34	0,00	0,17	0,00	0,16	0,16	0,04	2,42	0,02	5,37	0,0000	1107
10:30	3,29	0,00	3,11	2,52	0,99	59,89	0,47	6,19	0,00	0,13	0,00	0,12	0,10	0,04	2,34	0,02	5,33	0,0000	1102
11:00	1,39	0,00	4,98	7,74	1,01	59,82	0,51	6,22	0,00	0,05	0,00	0,19	0,30	0,04	2,33	0,02	5,31	0,0000	1103
11:30	2,31	0,00	4,44	3,46	0,98	62,18	0,49	6,03	0,00	0,09	0,00	0,17	0,13	0,04	2,38	0,02	5,12	0,0000	1086
12:00	2,70	0,00	3,05	1,93	0,95	59,97	0,51	6,11	0,00	0,11	0,00	0,12	0,08	0,04	2,35	0,02	5,33	0,0000	1112
12:30	20,96	0,10	4,43	7,44	0,80	58,86	0,50	6,23	0,00	0,85	0,00	0,18	0,30	0,03	2,39	0,02	5,55	0,0000	1120
13:00	2,11	0,00	4,51	3,64	0,65	67,53	0,47	6,14	0,00	0,09	0,00	0,19	0,15	0,03	2,79	0,02	5,63	0,0000	1103
13:30	2,95	0,00	4,33	5,00	0,48	62,09	0,51	6,00	0,00	0,12	0,00	0,17	0,20	0,02	2,50	0,02	5,49	0,0000	1091
14:00	2,71	0,00	3,95	3,15	0,38	61,02	0,55	5,92	0,00	0,11	0,00	0,16	0,13	0,02	2,47	0,02	5,53	0,0000	1130
14:30	1,82	0,00	5,04	9,55	0,23	58,06	0,52	6,00	0,00	0,07	0,00	0,21	0,39	0,01	2,37	0,02	5,54	0,0000	1094
15:00	3,05	0,00	5,69	6,52	0,09	63,16	0,51	6,01	0,00	0,12	0,00	0,22	0,26	0,00	2,48	0,02	5,35	0,0000	1088
15:30	2,86	0,00	2,88	1,85	0,00	61,05	0,56	6,14	0,00	0,12	0,00	0,12	0,08	0,00	2,50	0,02	5,61	0,0000	1131
16:00	3,46	0,00	2,81	4,85	0,00	63,00	0,54	6,05	0,00	0,14	0,00	0,11	0,20	0,00	2,56	0,02	5,56	0,0000	1131
16:30	3,21	0,00	4,00	5,96	0,00	57,70	0,58	5,45	0,00	0,11	0,00	0,13	0,20	0,00	1,94	0,02	4,64	0,0000	1063
17:00	1,40	0,00	4,21	4,68	0,00	64,86	0,50	5,82	0,00	0,05	0,00	0,15	0,17	0,00	2,37	0,02	4,95	0,0000	1109
17:30	0,88	0,00	2,90	2,34	0,00	61,57	0,51	5,84	0,00	0,03	0,00	0,10	0,08	0,00	2,19	0,02	4,85	0,0000	1098
18:00	1,76	0,04	2,45	7,78	0,00	62,38	0,47	4,95	0,00	0,06	0,00	0,08	0,27	0,00	2,16	0,02	4,02	0,0000	1112
18:30	2,15	0,14	4,60	27,16	0,00	63,43	0,40	3,12	0,00	0,08	0,01	0,16	0,96	0,00	2,25	0,01	2,56	0,0000	1136
19:00	1,32	0,00	22,80	85,57	0,00	111,76	0,48	6,30	0,00	0,05	0,00	0,86	3,22	0,00	4,20	0,02	5,17	0,0000	1129
19:30	2,02	0,00	3,23	1,97	0,06	73,75	0,50	6,09	0,00	0,07	0,00	0,12	0,07	0,00	2,71	0,02	5,09	0,0000	1098
20:00	1,79	0,00	1,72	1,85	0,19	60,04	0,49	5,98	0,00	0,07	0,00	0,06	0,07	0,01	2,21	0,02	5,05	0,0000	1132
20:30	13,42	0,99	2,23	4,90	0,57	58,20	0,53	5,55	0,00	0,44	0,03	0,07	0,16	0,02	1,92	0,02	4,55	0,0000	1084
21:00	2,24	0,00	3,75	7,99	0,99	63,92	0,50	5,74	0,00	0,08	0,00	0,13	0,27	0,03	2,17	0,02	4,65	0,0000	1101
21:30	1,22	0,00	4,28	7,37	1,10	64,44	0,47	5,85	0,00	0,04	0,00	0,15	0,26	0,04	2,23	0,02	4,75	0,0000	1117
22:00	0,38	0,00	4,95	6,96	1,17	60,83	0,51	5,84	0,00	0,01	0,00	0,17	0,24	0,04	2,12	0,02	4,78	0,0000	1105
22:30	2,58	0,00	4,06	8,54	1,13	61,44	0,51	5,99	0,00	0,09	0,00	0,14	0,30	0,04	2,16	0,02	4,82	0,0000	1106
23:00	0,75	0,00	4,59	9,38	1,15	63,32	0,48	6,12	0,00	0,03	0,00	0,16	0,34	0,04	2,27	0,02	4,92	0,0000	1123
23:30	1,87	0,00	4,38	5,58	1,20	61,62	0,52	6,04	0,00	0,07	0,00	0,16	0,21	0,04	2,28	0,02	5,08	0,0000	1131
00:00	4,40	0,00	4,50	7,81	1,23	59,14	0,55	6,02	0,00	0,17	0,00	0,18	0,30	0,05	2,31	0,02	5,34	0,0000	1154
Min	0,38	0,00	1,72	1,85	0,00	52,31	0,40	2,96	0,00	0,01	0,00	0,06	0,07	0,00	1,92	0,01	2,56	0,0000	1060
Max	20,96	0,99	22,80	85,57	1,50	111,76	0,58	6,34	0,00	0,85	0,03	0,86	3,22	0,06	4,20	0,02	5,63	0,0000	1154
Moyenne	2,80	0,03	4,50	8,68	0,81	62,65	0,50	5,84	0,00	5,13	0,05	8,21	15,75	1,49	114,32	0,91	243,28	0,0000	1112

Synthèse des dépassements & indisponibilités	seuil	CO	COT	HCL	SO2	NOx	NH3	POUSSIÈRES	Hg	Global	Global
Compt. dépassement VLE 10 et 30 journalier	/	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00		00:00		00:00	00:00
Compt. dépassement VLE 10 et 30 annuel	60 h	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00		00:00		00:00	00:00
Compt. dépassement VLE 24h journalier	/	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Compt. dépassement VLE 24h annuel	/	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Nbr. dépassement VLE Flux journalier	/	0	0	0	0	0	0	0		0	0
Nbr. dépassement VLE Flux annuel	/	0	0	0	0	0	0	0		0	0
Compt. indisponibilité AMS journalier	/							00:00	00:00		
Compt. indisponibilité AMS annuel	/							00:00	00:00		
Dioxin / Furanes % journalier	>85% en cumul annuel				100,00						
Dioxin / Furanes % annuel	>85% en cumul annuel				99,81						
Nombre moyenne jour invalide par jour	/	0	0	0	0	0	0	0	0		
Nombre moyenne jour invalide par an	10 Jours	0	0	0	0	0	0	0	0		

Commentaires :

Bon fonctionnement de l'UVE. Respect des normes européennes et françaises.