Rapport DREAL journalier: **24.04.2026**

	mesures corrigées à 11% d´O2 -IC 95%									Flux massique									Process
Paramètre	CO	COT	HCL	SO2	POUSSIERES	NOx	NH3	Res1	Hg	CO	COT	HCL	SO2	POUSSIERES	NOx	NH3	Res1	Hg	T2S
																			Foyer
Unité	mg/m³	mg/Nm³	mg/Nm³	mg/Nm³	mg/Nm³	mg/Nm³	mg/Nm³	-	mg/Nm³	kg/h	kg/h	kg/h	kg/h	kg/h	kg/h	kg/h	-	g/h	°C
VLE 30 min		20	60	200	30	400		0											
VLE max	100	20			150														
VLE jour	45	9	9	40	5	80	25	0		86,00	17,00	17,00	77,00	10,00	154,00	48,00	0,00	0,00	
Seuils min																			850
00:30	2,05	0,41	5,32	12,04	0,00	60,66	0,40	2,05	0,00	0,08	0,02	0,21	0,47	0,00	2,38	0,02	1,75	0,0000	1100
01:00	1,28	0,45	5,30	12,03	0,00	61,58	0,41	1,29	0,00	0,05	0,02	0,20	0,46	0,00	2,36	0,02	1,07	0,0000	1113
01:30	1,45	0,49	4,42	6,98	0,00	63,25	0,39	1,46	0,00	0,06	0,02	0,17	0,27	0,00	2,44	0,01	1,21	0,0000	1129
02:00	1,52	0,52	4,97	9,42	0,00	61,44	0,44	1,54	0,00	0,06	0,02	0,19	0,37	0,00	2,39	0,02	1,29	0,0000	1125
02:30	1,39	0,56	4,93	9,29	0,00	62,24	0,41	1,42	0,00	0,05	0,02	0,19	0,37	0,00	2,45	0,02	1,20	0,0000	1138
03:00	1,71	0,45	4,96	8,14	0,00	61,50	0,38	1,73	0,00	0,07	0,02	0,20	0,33	0,00	2,48	0,02	1,51	0,0000	1145
03:30	1,03	0,47	4,40	6,71	0,00	62,71	0,41	1,02	0,00	0,04	0,02	0,18	0,27	0,00	2,53	0,02	0,90	0,0000	1127
04:00	16,73	0,74	7,10	13,83	0,00	59,52	0,41	16,59	0,00	0,67	0,03	0,28	0,55	0,00	2,38	0,02	14,62	0,0000	1106
04:30	22,71	1,49	5,08	9,00	0,00	61,96	0,38	22,42	0,00	0,90	0,06	0,20	0,35	0,00	2,44	0,01	19,53	0,0000	1102
05:00	1,67	0,62	4,77	7,71	0,00	61,95	0,38	1,67	0,00	0,07	0,02	0,19	0,31	0,00	2,45	0,02	1,44	0,0000	1111
05:30	1,76	0,58	4,56	6,16	0,00	62,36	0,40	1,77	0,00	0,07	0,02	0,18	0,25	0,00	2,50	0,02	1,54	0,0000	1127
06:00	1,19	0,50	5,05	9,17	0,00	59,90	0,43	1,17	0,00	0,05	0,02	0,20	0,36	0,00	2,37	0,02	1,03	0,0000	1116
06:30	20,50	0,44	6,96	14,80	0,00	56,58	0,38	3,00	0,00	0,83	0,02	0,28	0,60	0,00	2,28	0,02	2,60	0,0000	1100
07:00	2,26	0,33	4,22	8,50	0,00	56,75	0,50	6,43	0,00	0,09	0,01	0,17	0,34	0,00	2,30	0,02	5,48	0,0000	1107
07:30	3,64	0,33	4,43	8,44	0,00	58,24	0,50	6,38	0,00	0,15	0,01	0,18	0,34	0,00	2,33	0,02	5,40	0,0000	1107
08:00	2,76	0,17	3,36	5,88	0,00	62,75	0,52	6,41	0,00	0,11	0,01	0,14	0,24	0,00	2,52	0,02	5,41	0,0000	1113
08:30	1,08	0,10	4,41	8,19	0,00	64,79	0,52	6,27	0,00	0,04	0,00	0,18	0,33	0,00	2,58	0,02	5,40	0,0000	1107
09:00	18,62	0,12	6,67	17,46	0,00	53,94	0,51	6,38	0,00	0,76	0,01	0,27	0,71	0,00	2,19	0,02	5,49	0,0000	1099
09:30	3,54	0,14	6,09	10,39	0,00	59,90	0,49	6,43	0,00	0,14	0,01	0,24	0,41	0,00	2,35	0,02	5,34	0,0000	1087
10:00	9,80	0,12	4,38	11,20	0,00	63,16	0,53	6,51	0,00	0,40	0,01	0,18	0,46	0,00	2,61	0,02	5,62	0,0000	1114
10:30	1,03	0,13	4,55	7,81	0,00	60,91	0,52	6,33	0,00	0,04	0,01	0,19	0,32	0,00	2,50	0,02	5,57	0,0000	1110
11:00	1,87	0,13	4,74	7,41	0,00	64,01	0,54	6,27	0,00	0,08	0,01	0,19	0,30	0,00	2,63	0,02	5,57	0,0000	1105
11:30	2,36	0,07	3,67	5,07	0,00	61,77	0,56	6,39	0,00	0,10	0,00	0,16	0,22	0,00	2,66	0,02	5,84	0,0000	1145
12:00	1,30	0,12	5,46	12,62	0,00	57,53	0,54	6,20	0,00	0,05	0,00	0,22	0,52	0,00	2,35	0,02	5,55	0,0000	1086
12:30	2,28	0,14	4,34	7,50	0,00	62,20	0,54	6,23	0,00	0,09	0,01	0,17	0,30	0,00	2,48	0,02	5,41	0,0000	1096
13:00	2,41	0,10	3,61	5,66	0,00	65,07	0,53	6,43	0,00	0,10	0,00	0,15	0,23	0,00	2,70	0,02	5,64	0,0000	1149
13:30	2,90	0,08	4,41	8,31	0,00	60,38	0,53	6,37	0,00	0,12	0,00	0,18	0,34	0,00	2,49	0,02	5,62	0,0000	1136
14:00	1,13	0,07	3,24	3,64	0,00	62,06	0,57	5,98	0,00	0,05	0,00	0,13	0,15	0,00	2,49	0,02	5,40	0,0000	1123
14:30	2,11	0,09	3,98	9,87	0,00	58,21	0,51	6,19	0,00	0,09	0,00	0,17	0,41	0,00	2,44	0,02	5,57	0,0000	1113
15:00	2,31	0,22	8,25	14,45	0,00	58,06	0,35	2,26	0,00	0,09	0,01	0,32	0,56	0,00	2,25	0,01	1,95	0,0000	1084
15:30	1,92	0,23	4,42	5,27	0,00	68,41	0,33	1,87	0,00	0,07	0,01	0,17	0,20	0,00	2,62	0,01	1,60	0,0000	1110
16:00	3,01	0,31	4,90	9,89	0,00	59,86	0,38	2,96	0,00	0,12	0,01	0,19	0,39	0,00	2,34	0,01	2,56	0,0000	1123
16:30	3,13	0,32	4,37	5,72	0,00	66,82	0,41	2,98	0,00	0,12	0,01	0,17	0,22	0,00	2,57	0,02	2,63	0,0000	1115
17:00	7,18	0,25	5,59	8,64	0,00	57,16	0,32	6,90	0,00	0,28	0,01	0,22	0,33	0,00	2,21	0,01	6,05	0,0000	1085
17:30	3,11	0,22	4,52	6,60	0,00	60,79	0,35	2,93	0,00	0,12	0,01	0,17	0,25	0,00	2,28	0,01	2,54	0,0000	1090
18:00	2,76	0,19	5,35	7,08	0,00	62,76	0,32	2,65	0,00	0,10	0,01	0,20	0,26	0,00	2,34	0,01	2,24	0,0000	1101
18:30	1,99	0,15	4,66	7,16	0,00	65,44	0,45	3,51	0,00	0,08	0,01	0,18	0,28	0,00	2,54	0,02	3,09	0,0000	1132
19:00	1,57	0,11	5,58	15,26	0,00	56,39	0,36	6,18	0,00	0,06	0,00	0,22	0,60	0,00	2,21	0,01	5,33	0,0000	1095
19:30	1,02	0,06	4,08	4,92	0,00	66,24	0,41	6,15	0,00	0,04	0,00	0,16	0,19	0,00	2,61	0,02	5,35	0,0000	1118
20:00	24,64	1,70	3,23	4,22	0,00	62,04	0,44	8,14	0,00	0,99	0,07	0,13	0,17	0,00	2,49	0,02	7,23	0,0000	1135
20:30	3,43	0,22	5,14	8,92	0,00	61,23	0,46	3,26	0,00	0,13	0,01	0,20	0,35	0,00	2,40	0,02	2,94	0,0000	1102
21:00	2,52	0,18	5,19	8,56	0,00	63,26	0,44	2,38	0,00	0,10	0,01	0,20	0,33	0,00	2,47	0,02	2,14	0,0000	1118
21:30	1,58	0,19	5,38	8,39	0,00	61,04	0,46	1,49	0,00	0,06	0,01	0,21	0,32	0,00	2,34	0,02	1,32	0,0000	1094
22:00	1,98	0,20	5,26	9,35	0,00	60,39	0,49	1,88	0,00	0,08	0,01	0,20	0,36	0,00	2,34	0,02	1,68	0,0000	1102
22:30	2,28	0,20	5,05	9,39	0,00	61,14	0,45	2,25	0,00	0,09	0,01	0,20	0,37	0,00	2,40	0,02	1,96	0,0000	1102
23:00	0,85	0,20	7,08	13,70	0,00	61,90	0,44	0,83	0,00	0,03	0,01	0,27	0,53	0,00	2,39	0,02	0,71	0,0000	1109
23:30	0,60	0,20	5,34	9,08	0,00	57,40	0,41	0,54	0,00	0,02	0,01	0,21	0,35	0,00	2,21	0,02	0,46	0,0000	1105
00:00	1,24	0,21	5,27	9,78	0,00	62,44	0,48	1,23	0,00	0,05	0,01	0,20	0,38	0,00	2,41	0,02	1,03	0,0000	1113
Min	**0,60**	**0,06**	**3,23**	**3,64**	**0,00**	**53,94**	**0,32**	**0,54**	**0,00**	**0,02**	**0,00**	**0,13**	**0,15**	**0,00**	**2,19**	**0,01**	**0,46**	**0,0000**	**1084**
Max	**24,64**	**1,70**	**8,25**	**17,46**	**0,00**	**68,41**	**0,57**	**22,42**	**0,00**	**0,99**	**0,07**	**0,32**	**0,71**	**0,00**	**2,70**	**0,02**	**19,53**	**0,0000**	**1149**
Moyenne jour Plus jour	**4,19**	**0,32**	**4,96**	**8,95**	**0,00**	**61,25**	**0,45**	**4,56**	**0,00**	**8,02**	**0,61**	**9,42**	**17,02**	**0,00**	**116,49**	**0,85**	**190,80**	**0,0000**	**1112**
Total fonctionnement																			

Synthèse des dépass. & Indispo.	seuil	CO	COT	HCL	SO2	NOx	NH3	POUSSIERES	Hg	Global
Compt. dépassement VLE 10 et 30 journalier	/	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00		00:00		00:00
Compt. dépassement VLE 10 et 30 annuel	60 h	00:00	00:30	00:00	00:00	00:00		00:00		00:30
Compt. dépassement VLE 24hs journalier	/	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Compt. dépassement VLE 24hs annuel	/	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Nbr. dépass VLE Flux journalier	/	0	0	0	0	0	0	0		0
Nbr. dépass VLE Flux annuel	/	0	0	0	0	0	0	0		0
Compt. Indisponibilité AMS journalier	/	00:00						00:00	00:00	
Compt. Indisponibilité AMS annuel	/	00:00						00:00	00:00	
Dioxin / Furanes % journalier	>85% en cumul annuel	100,00								
Dioxin / Furanes % annuel	>85% en cumul annuel	99,88								
Nombre moyenne jour invalide par jour	/	0	0	0	0	0	0	0	0	
Nombre moyenne jour invalide par an	10 Jours	0	0	0	0	0	0	0	0	

Commentaires :

Bon fonctionnement de l'UVE. Respect des normes européennes et françaises.