

UVE	Mesures corrigées à 11% d'O ₂ - IC 95%						Flux massique en kg							Process
Ligne 1	HCl	SO ₂	NO _x	COT	NH ₃	Poussières	Q-HCL	Q-CO	Q-SO ₂	Q-NO _x	Q-COT	Q-NH ₃	Q-Pouss	T2S
Unité	mg/Nm ³	mg/Nm ³	mg/Nm ³	mg/Nm ³	mg/Nm ³	mg/Nm ³	kg	kg	kg	kg	kg	kg	kg	°C
VLE Jour	9	40	80	9	30	5	17.0	86.0	77.0	154.0	17.0	48.0	10.0	
VLE 30 min	60	200	400	20	30	30								
Autre seuil						150								850.00
Moy.	24h	24h	24h	24h	24h	24h	24h	24h	24h	24h	24h	24h	24h	24h
00:30	9,35	13,28	65,25	0,26	0,13	0,20	0,39	0,13	0,56	2,73	0,01	0,01	0,01	1130
01:00	7,90	17,12	63,11	0,24	0,12	0,20	0,33	0,05	0,71	2,63	0,01	0,01	0,01	1118
01:30	5,06	16,22	61,03	0,24	0,13	0,20	0,21	0,05	0,66	2,49	0,01	0,01	0,01	1112
02:00	7,33	19,93	55,19	0,23	0,14	0,20	0,30	0,17	0,81	2,24	0,01	0,01	0,01	1136
02:30	8,76	21,98	57,33	0,23	0,14	0,20	0,36	0,12	0,91	2,37	0,01	0,01	0,01	1135
03:00	8,27	20,14	57,07	0,30	0,18	0,19	0,35	0,36	0,86	2,43	0,01	0,01	0,01	1155
03:30	6,63	10,62	66,63	0,21	0,12	0,20	0,27	0,04	0,44	2,75	0,01	0,00	0,01	1143
04:00	5,47	6,83	71,59	0,22	0,14	0,21	0,23	0,07	0,29	2,99	0,01	0,01	0,01	1149
04:30	7,73	11,42	64,68	0,25	0,14	0,21	0,34	0,24	0,50	2,85	0,01	0,01	0,01	1147
05:00	8,58	11,51	66,57	0,27	0,15	0,21	0,37	0,08	0,50	2,88	0,01	0,01	0,01	1127
05:30	8,87	12,51	63,28	0,25	0,16	0,21	0,38	0,06	0,54	2,74	0,01	0,01	0,01	1118
06:00	7,63	10,13	67,50	0,26	0,18	0,13	0,33	0,07	0,44	2,92	0,01	0,01	0,01	1138
06:30	7,83	9,80	66,40	0,32	0,12	0,09	0,34	0,06	0,43	2,88	0,01	0,01	0,00	1151
07:00	8,38	9,60	61,45	0,30	0,14	0,08	0,37	0,06	0,42	2,69	0,01	0,01	0,00	1136
07:30	8,20	10,65	66,64	0,28	0,10	0,14	0,35	0,19	0,45	2,84	0,01	0,00	0,01	1137
08:00	7,72	8,52	68,74	0,26	0,15	0,21	0,33	0,05	0,36	2,90	0,01	0,01	0,01	1149
08:30	6,98	5,83	69,60	0,24	0,13	0,20	0,31	0,07	0,26	3,05	0,01	0,01	0,01	1163
09:00	7,78	8,21	63,81	0,25	0,17	0,25	0,35	0,08	0,37	2,84	0,01	0,01	0,01	1144
09:30	8,47	6,60	69,18	0,31	0,36	0,53	0,39	0,07	0,30	3,16	0,01	0,02	0,02	1147
10:00	11,27	7,50	66,51	0,34	0,35	0,59	0,50	0,07	0,33	2,95	0,01	0,02	0,03	1142
10:30	6,97	3,74	60,92	0,38	0,34	0,66	0,31	0,21	0,17	2,75	0,02	0,02	0,03	1135
11:00	7,05	3,78	67,88	0,39	0,35	0,66	0,31	0,07	0,17	3,02	0,02	0,02	0,03	1132
11:30	8,11	4,64	68,17	0,40	0,36	0,69	0,36	0,07	0,20	2,99	0,02	0,02	0,03	1134
12:00	7,06	1,82	57,56	0,46	0,38	0,79	0,31	0,06	0,08	2,53	0,02	0,02	0,03	1170
12:30	6,75	4,46	50,89	0,45	0,35	0,78	0,31	0,12	0,20	2,32	0,02	0,02	0,04	1131
13:00	7,61	3,26	62,51	0,46	0,35	0,80	0,34	0,07	0,15	2,79	0,02	0,02	0,04	1145
13:30	11,50	5,45	67,00	0,46	0,36	0,81	0,50	0,07	0,24	2,92	0,02	0,02	0,04	1141
14:00	9,62	2,89	61,41	0,48	0,39	0,84	0,40	0,10	0,12	2,56	0,02	0,02	0,03	1133
14:30	8,10	15,76	52,86	0,44	0,33	0,78	0,35	1,18	0,69	2,31	0,02	0,01	0,03	1155
15:00	13,77	15,35	38,44	0,45	0,28	0,78	0,55	1,16	0,61	1,53	0,02	0,01	0,03	1164
15:30	3,34	14,18	47,44	0,42	0,30	0,72	0,12	2,49	0,53	1,77	0,02	0,01	0,03	1173
16:00	3,48	39,38	34,39	0,43	0,28	0,72	0,14	0,70	1,53	1,34	0,02	0,01	0,03	1148
16:30	4,48	24,71	55,40	0,45	0,33	0,77	0,17	0,05	0,95	2,12	0,02	0,01	0,03	1136
17:00	6,74	40,47	47,22	0,45	0,28	0,77	0,25	0,32	1,48	1,73	0,02	0,01	0,03	1146
17:30	6,81	31,15	37,12	0,43	0,28	0,74	0,24	0,19	1,12	1,33	0,02	0,01	0,03	1183
18:00	6,37	11,57	60,33	0,45	0,36	0,76	0,24	0,03	0,43	2,23	0,02	0,01	0,03	1183
18:30	9,58	13,42	67,05	0,45	0,37	0,78	0,37	0,03	0,52	2,57	0,02	0,01	0,03	1174
19:00	9,36	14,10	64,57	0,34	0,26	0,64	0,38	0,06	0,57	2,60	0,01	0,01	0,03	1169
19:30	7,88	14,30	60,36	0,23	0,17	0,47	0,31	0,07	0,57	2,40	0,01	0,01	0,02	1164
20:00	7,85	12,72	65,94	0,23	0,12	0,49	0,31	0,05	0,51	2,63	0,01	0,00	0,02	1163
20:30	9,08	20,56	64,81	0,23	0,11	0,49	0,37	0,05	0,83	2,62	0,01	0,00	0,02	1150
21:00	9,05	19,14	65,85	0,27	0,17	0,53	0,36	0,05	0,77	2,65	0,01	0,01	0,02	1154
21:30	6,27	9,48	69,06	0,49	0,33	0,86	0,26	0,06	0,40	2,89	0,02	0,01	0,04	1173
22:00	5,21	10,93	67,09	0,47	0,35	0,82	0,23	0,06	0,48	2,92	0,02	0,02	0,04	1143
22:30	10,04	20,27	57,65	0,44	0,30	0,77	0,45	0,40	0,90	2,57	0,02	0,01	0,03	1135
23:00	7,72	12,98	56,13	0,44	0,28	0,75	0,33	1,13	0,56	2,42	0,02	0,01	0,03	1132
23:30	7,10	15,12	69,20	0,45	0,30	0,77	0,29	0,04	0,62	2,85	0,02	0,01	0,03	1160
00:00	6,82	16,24	69,08	0,46	0,31	0,79	0,29	0,05	0,69	2,92	0,02	0,01	0,03	1153
min	3,34	1,82	34,39	0,21	0,10	0,08	0,12	0,03	0,08	1,33	0,01	0,00	0,00	1112
max	13,77	40,47	71,59	0,49	0,39	0,86	0,55	2,49	1,53	3,16	0,02	0,02	0,04	1183
moyenne	7,75	13,34	61,21	0,35	0,24	0,51								1146
Total							15,65	30,24	26,19	123,62	0,70	0,49	1,03	

Synthèse des dépassements & indisponibilités	seuil	HCl	SO ₂	CO	NO _x	NH ₃	COT	Poussières
Compteur dépassement VLE 30 min	60H/An	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00
Nombre de dépassement moyenne jour	/	0	0	0	0	0	0	0
% de moyennes 10min <150 mg/Nm ³ & moyenne jour CO	/			97,93	11,97			
Nombre de dépassement VLE Flux Jour	/	0	0	0	0	0	0	0
Nombre de moyenne jour invalide	10j/An	0	0	0	0	0	0	0
Compteur indisponibilité AMS	60H/An				00:00			
Compteur indisponibilité Opacimètre	60H/An							00:00
Compteur indisponibilité 10h consécutive (Indispo)	10H				0			0
Disponibilité AMESA %	>85% en cumul annuel						100,00	

Commentaires :

Bon fonctionnement de l'UVE. Respect des normes européennes et françaises.